



## Depuratore di Merano / Kläranlage Meran

Valori di depurazione ottenuti nel mese di  
Reinigungswerte erhalten im Monat  
**12.2025**

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER (mc)</b> | <b>679.079</b> |
|-------------------------------------------------|----------------|

| PARAMETRO / PARAMETER                     |      | LIMITE/GRENZWERT | VALORE / WERT |  |
|-------------------------------------------|------|------------------|---------------|--|
| Solidi sedimentabili<br>Absetzbare Stoffe | ml/l | 0,50             | 0,0           |  |
| Solidi sospesi totali<br>Schwebestoffe    | mg/l | 35,00            | 4,30          |  |
| BOD5 / BSB5                               | mg/l | 25,00            | 5,50          |  |
| CSB / COD                                 | mg/l | 100,00           | 22,44         |  |
| NH4                                       | mg/l | 8,00             | 3,17          |  |
| NO3-N                                     | mg/l | 8,00***          | 3,17          |  |
| NO2-N                                     | mg/l | 0,60             | 0,26          |  |
| N-Tot / N-Gesamt                          | mg/l | 10,00*           | 6,24          |  |
| P-Tot / P-Gesamt                          | mg/l | 1,00**           | 0,94          |  |

\*con concentrazione in ingresso < 50 mg/l \*\*con concentrazione in ingresso < 10 mg/l \*\*\*limite interno  
\*mit Zulaufkonzentration < 50 mg/l \*\*mit Zulaufkonzentration < 10 mg/l \*\*\*interner Grenzwert

|                                                 |  |                                   |     |       |  |
|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----|-------|--|
| Sostanza secca fango<br>Trockensubstanz Schlamm |  | Valori ottimali<br>optimale Werte | >20 | 20,34 |  |
|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----|-------|--|

|                                                   |       |       |
|---------------------------------------------------|-------|-------|
| Consumo elettrico per AE<br>Stromverbrauch pro EW | kWh/d | 0,068 |
| Indicatore di prestazione<br>Leistungskennwert    | -     | 1,85  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| CHIAMATE - ALLARMI<br>ANRUFE - ALARME |  |
|---------------------------------------|--|

Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro.  
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten.