







Depuratore di Bolzano / Kläranlage Bozen

Valori di depurazione ottenuti nel mese di
Reinigungswerte erhalten im Monat
12.2022

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER (mc)	1.026.257
---	------------------

PARAMETRO / PARAMETER	LIMITE/GRENZWERT	VALORE / WERT		
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	ml/l	---	0,99	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	mg/l	35,00	19,39	
BOD5 / BSB5	mg/l	25,00	5,25	
CSB / COD	mg/l	100,00	24,03	
NH4	mg/l	8,00	3,05	
NO3-N***	mg/l	8,00	5,04	
NO2-N	mg/l	0,60	0,11	
N-Tot / N-Gesamt*	mg/l	15,4	9,19	
P-Tot / P-Gesamt**	mg/l	1	0,40	

* limite di 10 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari all'80% per concentrazioni in ingresso superiori a 50 mg/l


** limite di 1 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari al 90% per concentrazioni in ingresso superiori a 10 mg/l


*** limite interno

* Grenzwert von 10 mg/l beziehungsweise eine Mindestreduktion von 80% bei einer Zulaufkonzentration über 50 mg/l

** Grenzwert von 1 mg/l beziehungsweise eine Mindestreduktion von 90% bei einer Zulaufkonzentration über 10 mg/l

***interner Grenzwert

Sostanza secca fango Trockensubstanz Schlamm	%	Valori ottimali optimale Werte	>24	22,80	
---	---	-----------------------------------	-----	-------	---

CHIAMATE - ALLARMI ANRUFE - ALARME	6	
---------------------------------------	---	---

Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten.