










Depuratore di Bolzano / Kläranlage Bozen

Valori di depurazione ottenuti nell'anno
Reinigungswerte erhalten im Jahr
2023

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER (mc)	14.437.667
---	-------------------

PARAMETRO / PARAMETER	LIMITE/GRENZWERT	VALORE / WERT		
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	ml/l	0,50	0,23	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	mg/l	35,00	7,19	
BOD5 / BSB5	mg/l	25,00	5,38	
CSB / COD	mg/l	100,00	27,04	
NH4	mg/l	8,00	1,84	
NO3-N***	mg/l	8,00	4,34	
NO2-N	mg/l	0,60	0,12	
N-Tot / N-Gesamt*	mg/l	13,27	6,91	
P-Tot / P-Gesamt**	mg/l	1	0,47	

* limite di 10 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari all'80% per concentrazioni in ingresso superiori a 50 mg/l

** limite di 1 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari al 90% per concentrazioni in ingresso superiori a 10 mg/l

*** limite interno

* Grenzwert von 10 mg/l beziehungsweise eine Mindestreduktion von 80% bei einer Zulaufkonzentration über 50 mg/l

** Grenzwert von 1 mg/l beziehungsweise eine Mindestreduktion von 90% bei einer Zulaufkonzentration über 10 mg/l

***interner Grenzwert

Sostanza secca fango Trockensubstanz Schlamm	%	Valori ottimali optimale Werte	>24	24,19	
---	---	-----------------------------------	-----	-------	---