









Depuratore di Bolzano / Kläranlage Bozen

Valori di depurazione ottenuti nel mese di
Reinigungswerte erhalten im Monat
10.2023

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER (mc)	1.067.857
---	------------------

PARAMETRO / PARAMETER	LIMITE/GRENZWERT	VALORE / WERT		
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	ml/l	---	0,32	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	mg/l	35,00	8,00	
BOD5 / BSB5	mg/l	25,00	6,29	
CSB / COD	mg/l	100,00	28,74	
NH4	mg/l	8,00	1,65	
NO3-N***	mg/l	8,00	2,91	
NO2-N	mg/l	0,60	0,20	
N-Tot / N-Gesamt*	mg/l	13,25	5,48	
P-Tot / P-Gesamt**	mg/l	1	0,48	

* limite di 10 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari all'80% per concentrazioni in ingresso superiori a 50 mg/l

** limite di 1 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari al 90% per concentrazioni in ingresso superiori a 10 mg/l

*** limite interno

* Grenzwert von 10 mg/l beziehungsweise eine Mindestreduktion von 80% bei einer Zulaufkonzentration über 50 mg/l

** Grenzwert von 1 mg/l beziehungsweise eine Mindestreduktion von 90% bei einer Zulaufkonzentration über 10 mg/l

***interner Grenzwert

Sostanza secca fango Trockensubstanz Schlamm	%	Valori ottimali optimale Werte	>24	23,89	
---	---	-----------------------------------	-----	-------	---

CHIAMATE - ALLARMI ANRUFE - ALARME	
---------------------------------------	---

Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten.