










Depuratore di Bolzano / Kläranlage Bozen

Valori di depurazione ottenuti nel mese di
Reinigungswerte erhalten im Monat
11.2023


ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER (mc)	1.408.843
---	------------------

PARAMETRO / PARAMETER	LIMITE/GRENZWERT	VALORE / WERT		
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	ml/l	---	0,00	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	mg/l	35,00	8,43	
BOD5 / BSB5	mg/l	25,00	5,44	
CSB / COD	mg/l	100,00	26,06	
NH4	mg/l	8,00	2,08	
NO3-N***	mg/l	8,00	4,42	
NO2-N	mg/l	0,60	0,15	
N-Tot / N-Gesamt*	mg/l	11,19	6,90	
P-Tot / P-Gesamt**	mg/l	1	0,36	

* limite di 10 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari all'80% per concentrazioni in ingresso superiori a 50 mg/l
 ** limite di 1 mg/l, rispettivamente una percentuale minima di riduzione pari al 90% per concentrazioni in ingresso superiori a 10 mg/l
 *** limite interno

* Grenzwert von 10 mg/l beziehungsweise eine Mindestreduktion von 80% bei einer Zulaufkonzentration über 50 mg/l
 ** Grenzwert von 1 mg/l beziehungsweise eine Mindestreduktion von 90% bei einer Zulaufkonzentration über 10 mg/l
 ***interner Grenzwert

Sostanza secca fango Trockensubstanz Schlamm	%	Valori ottimali optimale Werte	>24	23,28	
---	---	-----------------------------------	-----	-------	---

CHIAMATE - ALLARMI ANRUF - ALARME	6	
--------------------------------------	---	---

Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten.