



Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 03.2025 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.192.172 m³

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	0,02 ml/l	99,92 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	5,81 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	6,56 mg/l	98,87 %	
COD / CSB	100 mg/l	31,74 mg/l	96,50 %	
NH4	8 mg/l	1,54 mg/l	97,55 %	
NO3-N	---	6,47 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,23 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	13,89 mg/l	9,03 mg/l	87,41 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	0,45 mg/l	94,66 %	
Smaltimento fanghi Schlamm Entsorgung	662.030 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	23,25 %	

Valori ottimali / optimale Werte > 24%

Energia acquistata Angekaufter Strom	kWh	25,2 %	
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	456.004 kWh	76,4 %	
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	254.633 m³	Gas acquistato Angekauft Gas	406 m³

CHIAMATE - ALLARMI
ANRUF - ALARME

NR

11



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten

AMBIENTE.UMWELT
ACQUA.WASSER
RETE.NETZ
ANALISI.ANALYSEN