



Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 07.2025 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.281.987 m³

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	0,00 ml/l	100,00 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	3,39 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	5,67 mg/l	98,72 %	
COD / CSB	100 mg/l	23,11 mg/l	96,35 %	
NH4	8 mg/l	1,60 mg/l	97,00 %	
NO3-N	---	6,53 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,08 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	10,76 mg/l	8,26 mg/l	84,32 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	0,58 mg/l	91,28 %	
Smaltimento fanghi Schlamm Entsorgung	907.980 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	25,14 %	

Valori ottimali / optimale Werte > 24%

Energia acquistata Angekaufter Strom	237.092 kWh	35,6 %	
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	399.908 kWh	64,4 %	
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	230.881 m ³	Gas acquistato Angekauft Gas	0 m ³

CHIAMATE - ALLARMI
ANRUFE - ALARME

NR

21



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten

AMBIENTE.UMWELT
ACQUA.WASSER
RETE.NETZ
ANALISI.ANALYSEN