



Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 12.2025 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.097.575 m³

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	0,53 ml/l	97,41 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	12,32 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	6,88 mg/l	98,76 %	
COD / CSB	100 mg/l	33,16 mg/l	96,28 %	
NH4	8 mg/l	4,84 mg/l	92,93 %	
NO3-N	---	5,69 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,16 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	16,08 mg/l	11,01 mg/l	87,05 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	0,60 mg/l	92,78 %	
Smaltimento fanghi Schlamm Entsorgung	716.320 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	24,51 %	

Valori ottimali / optimale Werte > 24%

Energia acquistata Angekaufter Strom	141.832 kWh	21,3 %	
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	462.800 kWh	78,7 %	
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	254.466 m³	Gas acquistato Angekauft Gas	313 m³

CHIAMATE - ALLARMI
ANRUF - ALARME

NR

32



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten

AMBIENTE.UMWELT
ACQUA.WASSER
RETE.NETZ
ANALISI.ANALYSEN