



Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 01.2026 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.092.484 m³

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	0,07 ml/l	99,24 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	7,16 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	6,29 mg/l	98,98 %	
COD / CSB	100 mg/l	30,60 mg/l	96,65 %	
NH4	8 mg/l	3,84 mg/l	94,36 %	
NO3-N	---	4,80 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,12 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	17,68 mg/l	9,58 mg/l	89,41 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	0,54 mg/l	93,54 %	
Smaltimento fanghi Schlamm Entsorgung	837.740 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	23,88 %	

Valori ottimali / optimale Werte > 24%

Energia acquistata Angekaufter Strom	228.456 kWh	33,7 %	
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	426.680 kWh	66,3 %	
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	239.795 m³	Gas acquistato Angekauft Gas	0 m³

CHIAMATE - ALLARMI
ANRUF - ALARME

NR

13



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten

AMBIENTE.UMWELT
ACQUA.WASSER
RETE.NETZ
ANALISI.ANALYSEN