



## Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 02.2026 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.045.616 m<sup>3</sup>

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	2,81 ml/l	82,67 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	35,01 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	8,83 mg/l	98,33 %	
COD / CSB	100 mg/l	38,99 mg/l	95,46 %	
NH4	8 mg/l	3,06 mg/l	95,84 %	
NO3-N	---	5,00 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,17 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	17,3 mg/l	10,75 mg/l	89,50 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	0,69 mg/l	91,29 %	
Smaltimento fanghi Schlamm Entsorgung	865.090 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	24,58 %	

Valori ottimali / optimale Werte > 24%

Energia acquistata Angekaufter Strom	180.412 kWh	27,3 %	
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	460.736 kWh	72,7 %	
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	259.368 m <sup>3</sup>	Gas acquistato Angekauftes Gas	0 m <sup>3</sup>

CHIAMATE - ALLARMI  
ANRUFEN - ALARME

NR

14



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro  
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten