



Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 05.2026 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.206.610 m³

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	0,00 ml/l	100,00 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	4,89 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	6,63 mg/l	98,57 %	
COD / CSB	100 mg/l	26,16 mg/l	96,79 %	
NH4	8 mg/l	2,43 mg/l	95,75 %	
NO3-N	---	5,56 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,14 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	14,3 mg/l	8,77 mg/l	87,44 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	0,29 mg/l	96,11 %	
Smaltimento fanghi Schlamm Entsorgung	869.800 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	24,98 %	

Valori ottimali / optimale Werte > 24%

Energia acquistata Angekaufter Strom	195.572 kWh	28,9 %	
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	kWh	71,1 %	
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	268.936 m ³	Gas acquistato Angekauftes Gas	0 m ³

CHIAMATE - ALLARMI
ANRUFEN - ALARME

NR

36



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten