



Depuratore Bolzano - Kläranlage Bozen

Valori di depurazione - 06.2026 - Reinigungswerte

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER

1.402.754 m³

PARAMETRO PARAMETER	LIMITE GRENZWERT	VALORE WERT	ABBATTIMENTO ABBAU	
Solidi sedimentabili Absetzbare Stoffe	---	0,00 ml/l	99,90 %	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	35 mg/l	5,52 mg/l	---	
BOD5 / BSB5	25 mg/l	6,44 mg/l	98,57 %	
COD / CSB	100 mg/l	25,84 mg/l	95,85 %	
NH4	8 mg/l	2,35 mg/l	94,53 %	
NO3-N	---	5,22 mg/l	---	
NO2-N	0,60 mg/l	0,15 mg/l	---	
N-Tot / N-Gesamt	11,78 mg/l	7,90 mg/l	86,11 %	
P-Tot / P-Gesamt	1 mg/l	0,63 mg/l	90,23 %	
Smaltimento fanghi Schlamm Entsorgung	735.560 kg	Sostanza secca Trockensubstanz	25,10 %	

Valori ottimali / optimale Werte > 24%

Energia acquistata Angekaufter Strom	229.872 kWh	34,4 %	
Energia autoprodotta Eigene Stromproduktion	426.808 kWh	65,6 %	
Biogas autoprodotta Eigene Biogasproduktion	250.500 m ³	Gas acquistato Angekauft Gas	0 m ³

CHIAMATE - ALLARMI
ANRUF - ALARME

NR



Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten

AMBIENTE.UMWELT
ACQUA.WASSER
RETE.NETZ
ANALISI.ANALYSEN