Depuratore di Bronzolo / Kläranlage Branzoll

Valori di depurazione ottenuti nel mese di
Reinigungswerte erhalten im Monat
09.2026

ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER (mc)	318.540

PARAMETRO / PARAMETER		LIMITE/GRENZWERT	VALORE / WERT	
Solidi sedimentabili Absetztbare Stoffe	ml/l	---	0	
Solidi sospesi totali Schwebestoffe	mg/l	35,00	22	
BOD5 / BSB5	mg/l	25,00	15	
CSB / COD	mg/l	100,00	54	
NH4	mg/l	8,00	9,22	
NO3-N	mg/l	8,00***	1,23	
NO2-N	mg/l	0,60	0,29	
N-Tot / N-Gesamt	mg/l	10,00*	11,34	
P-Tot / P-Gesamt	mg/l	1,00**	1,07	

**con concentrazione in ingresso < 50 mg/l **con concentrazione in ingresso < 10 mg/l ***limite interno*
**mit Zulaufkonzentration < 50 mg/l **mit Zulaufkonzentration < 10 mg/l ***interner Grenzwert*

Sostanza secca fango Trockensubstanz Schlamm	%	Valori ottimali optimale Werte	>18	24,3	

CHIAMATE - ALLARMI ANRUFE - ALARME		

Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro.
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten.