



## Depuratore di Termeno / Kläranlage Tramin

Valori di depurazione ottenuti nel mese di  
Reinigungswerte erhalten im Monat  
**06.2026**

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>ACQUA TRATTATA / BEHANDELTES WASSER (mc)</b> | <b>328.443</b> |
|-------------------------------------------------|----------------|

| PARAMETRO / PARAMETER                     |      | LIMITE/GRENZWERT | VALORE / WERT |  |
|-------------------------------------------|------|------------------|---------------|--|
| Solidi sedimentabili<br>Absetzbare Stoffe | ml/l | ---              | 0,00          |  |
| Solidi sospesi totali<br>Schwebestoffe    | mg/l | 35,00            | 3,01          |  |
| BOD5 / BSB5                               | mg/l | 25,00            | 4,13          |  |
| CSB / COD                                 | mg/l | 100,00           | 17,56         |  |
| NH4                                       | mg/l | 8,00             | 1,14          |  |
| NO3-N                                     | mg/l | 8,00***          | 4,05          |  |
| NO2-N                                     | mg/l | 0,60             | 0,07          |  |
| N-Tot / N-Gesamt                          | mg/l | 10,00*           | 5,50          |  |
| P-Tot / P-Gesamt                          | mg/l | 1,00**           | 0,33          |  |

\*con concentrazione in ingresso < 50 mg/l \*\*con concentrazione in ingresso < 10 mg/l \*\*\*limite interno  
\*mit Zulaufkonzentration < 50 mg/l \*\*mit Zulaufkonzentration < 10 mg/l \*\*\*interner Grenzwert

|                                                 |   |                                   |     |       |  |
|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------|-----|-------|--|
| Sostanza secca fango<br>Trockensubstanz Schlamm | % | Valori ottimali<br>optimale Werte | >24 | 23,87 |  |
|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------|-----|-------|--|

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| CHIAMATE - ALLARMI prio 1<br>ANRUFE - ALARME prio 1 |  |
| CHIAMATE - ALLARMI prio 2<br>ANRUFE - ALARME prio 2 |  |

Numero di interventi di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro.  
Anzahl der Bereitschaftsdienste außerhalb der Arbeitszeiten.