

Termovalorizzatore Bolzano

Report Annuale



Anno: 2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			Polveri mg/Nm3			NOx mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Portata fumi secca Nm3/h			O2 %			Temperatura fumi °C			T camera Postcomb. °C			Semiore NF
Mese	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	N.*			
Gennaio		2.91	100		0.86	100		1.21	100		2.70	100		0.26	100		25,01	100		1.91	100		0.38	100		112179.82	100		9.25	100		140.23	100		969.91	100	1488
Febbraio		3.33	100		0.63	100		0.24	100		3.19	100		0.25	100		25.05	100		1.91	100		0.28	100		110028.86	100		9.45	100		140.11	100		977.12	100	1344
Marzo		3.25	100		0.60	100		0.07	100		3.05	100		0.26	100		24.98	100		1.89	100		0.24	100		105579.97	100		9.78	100		140.22	100		966.44	100	1488
Aprile		3.44	100		0.49	100		0.15	100		3.41	100		0.26	100		25.18	100		2.08	100		0.12	100		108455.24	100		9.80	100		140.22	100		969.07	100	947
Maggio		3.79	100		0.15	100		0.31	100		3.11	100		0.26	100		25.00	100		1.96	100		0.08	100		105905.65	100		9.90	100		139.97	100		960.81	100	1488
Giugno		3.63	100		0.28	100		0.10	100		2.97	100		0.29	100		25.02	100		1.57	100		0.22	100		104865.70	100		9.90	100		139.94	100		956.74	100	1440
Luglio		3.56	100		0.32	100		0.04	100		3.29	100		0.26	100		25.11	100		1.65	100		0.19	100		107337.19	100		9.68	100		140.09	100		955.08	100	1482
Agosto		3.14	100		0.45	100		0.19	100		3.42	100		0.26	100		25.02	100		1.88	100		0.17	100		111079.34	100		9.65	100		140.87	100		966.84	100	1484
Settembre		3.02	100		0.36	100		0.53	100		3.57	100		0.26	100		25.02	100		1.89	100		0.12	100		115646.77	100		9.58	100		140.98	100		976.50	100	541
Ottobre		3.75	100		0.89	100		0.44	96		3.39	100		0.28	100		24.39	100		0.39	100		0.17	100		110706.07	100		9.87	100		140.37	100		970.21	100	787
Novembre		3.49	100		1.18	100		0.10	93		2.83	100		0.33	100		25.00	100		0.35	100		0.19	100		111676.86	100		9.72	100		140.07	100		967.78	100	1032
Dicembre		3.27	100		1.28	100		0.13	100		2.69	100		0.34	100		25.00	100		0.33	100		0.17	100		111717.23	100		9.72	100		140.01	100		973.50	100	1488
MIN (semiorario)		0.00		0.00		0.00		0.80		0.08		3.58		0.21		0.00		83809.20		8.20		137.52		816.26													
MAX (semiorario)		21.54		40.82		84.19		77.56		1.94		99.45		5.53		22.35		129424.23		13.87		208.15		1028.08													
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		0,0/0,0		0,0/0,0		0.7		0,0/0,0		1.4/1.4		0,0/0,0		0,0/0,0		0,0/0,0																					
Media Anno		3.38		0.62		0.28		99		3.10		0.28		25.00		1.52		0.20		109153.90		9.69		140.22		966.69		15009									

- (1) Assenza Registrazioni Medie
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al limite di legge
- (6) Totale ore di Normal Funzionamento
- (7) Media non calcolata

Elaborazioni conformi D.Lgs n.152/2006
Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol.

AMBIENTE.UMWELT
ACQUA.WASSER
RETE.NETZ
ANALISI.ANALYSEN