

# Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/01/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Note	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		36,3	100		0,5	100		0,4	100		127406,5	100		11,1	100		145,9	100		967,8	100	In marcia	
01:00		2,2	100		1,8	100		0,0	95		4,5	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,4	100		127077,9	100		11,1	100		146,0	100		973,9	100	In marcia	
01:30		2,3	100		1,7	100		0,0	79		4,3	100		0,25	100		28,1	100		0,5	100		0,3	100		123238,8	100		11,5	100		146,0	100		962,4	100	In marcia	
02:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		34,8	100		0,5	100		0,5	100		127556,7	100		11,0	100		146,4	100		968,0	100	In marcia	
02:30		1,4	100		1,3	100		0,02	100		4,2	100		0,24	100		26,8	100		0,5	100		0,5	100		127814,6	100		11,1	100		146,3	100		973,4	100	In marcia	
03:00		1,5	100		1,6	100		0,0	95		4,6	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,5	100		129704,9	100		11,0	100		146,9	100		975,5	100	In marcia	
03:30		2,5	100		2,0	100		0,0	79		4,4	100		0,25	100		23,5	100		0,5	100		0,2	100		123617,4	100		11,5	100		145,9	100		965,1	100	In marcia	
04:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		24,7	100		0,5	100		0,4	100		125932,4	100		11,3	100		145,6	100		970,2	100	In marcia	
04:30		2,1	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,4	100		127831,0	100		10,9	100		145,9	100		976,2	100	In marcia	
05:00		1,3	100		1,2	100		0,0	95		4,3	100		0,25	100		35,8	100		0,5	100		0,4	100		128220,6	100		11,0	100		145,8	100		969,8	100	In marcia	
05:30		1,4	100		1,7	100		0,0	79		4,4	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,3	100		128020,1	100		11,1	100		145,6	100		967,8	100	In marcia	
06:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		126216,7	100		11,3	100		145,4	100		964,4	100	In marcia	
06:30		3,9	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,3	100		125449,1	100		11,3	100		145,5	100		963,6	100	In marcia	
07:00		3,7	100		1,1	100		0,0	95		4,6	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		125142,9	100		11,3	100		145,8	100		968,0	100	In marcia	
07:30		3,7	100		1,4	100		0,0	79		4,3	100		0,25	100		27,8	100		0,5	100		0,2	100		125245,7	100		11,2	100		145,5	100		972,7	100	In marcia	
08:00		6,7	100		1,7	100		0,0	100		5,1	100		0,25	94		17,8	100		0,6	100		0,3	100		123770,6	100		11,4	100		145,4	100		970,5	100	In marcia	
08:30		1,7	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		26,0	100		0,5	100		0,2	100		125420,8	100		11,1	100		145,4	100		982,5	100	In marcia	
09:00		1,2	86		0,8	86		0,0	94		3,5	86		0,25	100		42,7	86		0,5	86		0,3	86		125170,7	100		11,1	86		145,7	100		981,5	100	In marcia	
09:30		1,3	78		0,8	78		0,0	79		4,2	78		0,25	100		42,5	78		0,5	78		0,6	78		125929,8	100		11,0	78		145,5	100		974,0	100	In marcia	
10:00		2,4	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		38,1	100		0,5	100		0,6	100		126398,1	100		10,8	100		145,5	100		981,5	100	In marcia	
10:30		2,2	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		39,3	100		0,5	100		0,6	100		123485,2	100		11,2	100		145,3	100		965,2	100	In marcia	
11:00		3,6	100		1,2	100		0,0	94		4,9	100		0,25	100		32,5	100		0,5	100		0,7	100		125560,5	100		11,1	100		145,3	100		972,9	100	In marcia	
11:30		3,1	100		0,6	100		0,0	79		4,6	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,7	100		126499,1	100		11,0	100		145,6	100		970,3	100	In marcia	
12:00		4,0	100		1,7	100		0,01	100		4,6	100		0,25	94		18,8	100		0,5	100		0,7	100		125291,5	100		11,1	100		145,1	100		974,0	100	In marcia	
12:30		2,6	100		0,7	100		0,03	100		4,7	100		0,25	100		26,5	100		0,5	100		0,7	100		126187,1	100		11,0	100		145,6	100		976,4	100	In marcia	
13:00		6,4	100		2,1	100		0,08	94		4,7	100		0,25	100		28,1	100		0,5	100		0,8	100		126682,0	100		10,8	100		145,8	100		984,1	100	In marcia	
13:30		3,7	100		0,6	100		0,0	79		5,1	100		0,25	100		16,6	100		0,5	100		0,6	100		123441,6	100		11,4	100		145,3	100		968,4	100	In marcia	
14:00		1,5	100		0,2	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		27,3	100		0,5	100		0,7	100		125639,0	100		11,1	100		145,4	100		968,8	100	In marcia	
14:30		1,9	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		37,6	100		0,5	100		0,8	100		126255,2	100		10,8	100		145,9	100		978,0	100	In marcia	
15:00		2,0	100		1,4	100		0,0	94		3,8	100		0,25	100		39,5	100		0,5	100		0,7	100		127255,0	100		10,9	100		145,5	100		980,7	100	In marcia	
15:30		2,9	100		2,2	100		0,0	79		3,9	100		0,25	100		37,7	100		0,5	100		0,7	100		124994,2	100		11,2	100		145,2	100		969,3	100	In marcia	
16:00		1,7	100		0,8	100		0,01	100		4,5	100		0,24	94		26,6	100		0,5	100		0,8	100		124290,8	100		11,2	100		145,5	100		966,9	100	In marcia	
16:30		4,0	100		2,2	100		0,06	100		4,8	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,7	100		126320,1	100		11,0	100		145,4	100		969,2	100	In marcia	
17:00		1,9	100		1,2	100		0,05	94		4,9	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,7	100		126533,8	100		11,0	100		145,2	100		971,4	100	In marcia	
17:30		1,8	100		1,5	100		0,0	79		4,2	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,7	100		126495,7	100		11,0	100		145,4	100		974,4	100	In marcia	
18:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,3	100		0,5	100		0,6	100		125178,5	100		11,1	100		145,6	100		973,4	100	In marcia	
18:30		3,2	100		2,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		24,4	100		0,5	100		0,7	100		126453,9	100		10,9	100		145,2	100		980,2	100	In marcia	
19:00		1,8	100		1,1	100		0,0	94		4,2	100		0,26	100		26,6	100		0,5	100		0,6	100		123377,0	100		11,2	100		145,1	100		967,5	100	In marcia	
19:30		1,9	100		1,0	100		0,0	79		3,8	100		0,26	100		33,7	100		0,5	100		0,7	100		126714,8	100		11,0	100		145,3	100		976,3	100	In marcia	
20:00		5,2	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		34,7	100		0,5	100		0,6	100		126724,4	100		10,9	100		145,3	100		977,9	100	In marcia	
20:30		3,2	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		29,4	100		0,5	100		0,6	100		124756,3	100		11,1	100		145,0	100		969,3	100	In marcia	
21:00		3,3	85		1,0	85		0,0	94		4,0	85		0,26	100		34,0	85		0,5	85		0,6	85		126756,3	100		10,9	85		145,4	100		979,3	100	In marcia	
21:30		3,7	79		1,8	79		0,0	79		4,2	79		0,27	100		25,3	79		0,5	79</																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage	Betriebszustand
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %					
00:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		36,3	100		0,5	100		0,4	100		127406,5	100		11,1	100		145,9	100		967,8	100	in Betrieb	
01:00		2,2	100		1,8	100		0,0	95		4,5	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,4	100		127077,9	100		11,1	100		146,0	100		973,9	100	in Betrieb	
01:30		2,3	100		1,7	100		0,0	79		4,3	100		0,25	100		28,1	100		0,5	100		0,3	100		123238,8	100		11,5	100		146,0	100		962,4	100	in Betrieb	
02:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		34,8	100		0,5	100		0,5	100		127556,7	100		11,0	100		146,4	100		968,0	100	in Betrieb	
02:30		1,4	100		1,3	100		0,02	100		4,2	100		0,24	100		26,8	100		0,5	100		0,5	100		127814,6	100		11,1	100		146,3	100		973,4	100	in Betrieb	
03:00		1,5	100		1,6	100		0,0	95		4,6	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,5	100		129704,9	100		11,0	100		146,9	100		975,5	100	in Betrieb	
03:30		2,5	100		2,0	100		0,0	79		4,4	100		0,25	100		23,5	100		0,5	100		0,2	100		123617,4	100		11,5	100		145,9	100		965,1	100	in Betrieb	
04:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		24,7	100		0,5	100		0,4	100		125932,4	100		11,3	100		145,6	100		970,2	100	in Betrieb	
04:30		2,1	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,4	100		127831,0	100		10,9	100		145,9	100		976,2	100	in Betrieb	
05:00		1,3	100		1,2	100		0,0	95		4,3	100		0,25	100		35,8	100		0,5	100		0,4	100		128220,6	100		11,0	100		145,8	100		969,8	100	in Betrieb	
05:30		1,4	100		1,7	100		0,0	79		4,4	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,3	100		128020,1	100		11,1	100		145,6	100		967,8	100	in Betrieb	
06:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		126216,7	100		11,3	100		145,4	100		964,4	100	in Betrieb	
06:30		3,9	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,3	100		125449,1	100		11,3	100		145,5	100		963,6	100	in Betrieb	
07:00		3,7	100		1,1	100		0,0	95		4,6	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		125142,9	100		11,3	100		145,8	100		968,0	100	in Betrieb	
07:30		3,7	100		1,1	100		0,0	79		4,3	100		0,25	100		27,8	100		0,5	100		0,2	100		125245,7	100		11,2	100		145,5	100		972,7	100	in Betrieb	
08:00		6,7	100		1,7	100		0,0	100		5,1	100		0,25	94		17,8	100		0,6	100		0,3	100		123770,6	100		11,4	100		145,4	100		970,5	100	in Betrieb	
08:30		1,7	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		26,0	100		0,5	100		0,2	100		125420,8	100		11,1	100		145,4	100		982,5	100	in Betrieb	
09:00		1,2	86		0,8	86		0,0	94		3,5	86		0,25	100		42,7	86		0,5	86		0,3	86		125170,7	100		11,1	86		145,7	100		981,5	100	in Betrieb	
09:30		1,3	78		0,8	78		0,0	79		4,2	78		0,25	100		42,5	78		0,5	78		0,6	78		125929,8	100		11,0	78		145,5	100		974,0	100	in Betrieb	
10:00		2,4	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		38,1	100		0,5	100		0,6	100		126398,1	100		10,8	100		145,5	100		981,5	100	in Betrieb	
10:30		2,2	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		39,3	100		0,5	100		0,6	100		123485,2	100		11,2	100		145,3	100		965,2	100	in Betrieb	
11:00		3,6	100		1,2	100		0,0	94		4,9	100		0,25	100		32,5	100		0,5	100		0,7	100		125560,5	100		11,1	100		145,3	100		972,9	100	in Betrieb	
11:30		3,1	100		0,6	100		0,0	79		4,6	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,7	100		126499,1	100		11,0	100		145,6	100		970,3	100	in Betrieb	
12:00		4,0	100		1,7	100		0,01	100		4,6	100		0,25	94		18,8	100		0,5	100		0,7	100		125291,5	100		11,1	100		145,1	100		974,0	100	in Betrieb	
12:30		2,6	100		0,7	100		0,03	100		4,7	100		0,25	100		26,5	100		0,5	100		0,7	100		126187,1	100		11,0	100		145,6	100		976,4	100	in Betrieb	
13:00		6,4	100		2,1	100		0,08	94		4,7	100		0,25	100		28,1	100		0,5	100		0,8	100		126682,0	100		10,8	100		145,8	100		984,1	100	in Betrieb	
13:30		3,7	100		0,6	100		0,0	79		5,1	100		0,25	100		16,6	100		0,5	100		0,6	100		123441,6	100		11,4	100		145,3	100		968,4	100	in Betrieb	
14:00		1,5	100		0,2	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		27,3	100		0,5	100		0,7	100		125639,0	100		11,1	100		145,4	100		968,8	100	in Betrieb	
14:30		1,9	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		37,6	100		0,5	100		0,8	100		126255,2	100		10,8	100		145,9	100		978,0	100	in Betrieb	
15:00		2,0	100		1,4	100		0,0	94		3,8	100		0,25	100		39,5	100		0,5	100		0,7	100		127255,0	100		10,9	100		145,5	100		980,7	100	in Betrieb	
15:30		2,9	100		2,2	100		0,0	79		3,9	100		0,25	100		37,7	100		0,5	100		0,7	100		124994,2	100		11,2	100		145,2	100		969,3	100	in Betrieb	
16:00		1,7	100		0,8	100		0,01	100		4,5	100		0,24	94		26,6	100		0,5	100		0,8	100		124290,8	100		11,2	100		145,5	100		966,9	100	in Betrieb	
16:30		4,0	100		2,2	100		0,06	100		4,8	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,7	100		126320,1	100		11,0	100		145,4	100		969,2	100	in Betrieb	
17:00		1,9	100		1,2	100		0,05	94		4,9	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,7	100		126533,8	100		11,0	100		145,2	100		971,4	100	in Betrieb	
17:30		1,8	100		1,5	100		0,0	79		4,2	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,7	100		126495,7	100		11,0	100		145,4	100		974,4	100	in Betrieb	
18:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,3	100		0,5	100		0,6	100		125178,5	100		11,1	100		145,6	100		973,4	100	in Betrieb	
18:30		3,2	100		2,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		24,4	100		0,5	100		0,7	100		126453,9	100		10,9	100		145,2	100		980,2	100	in Betrieb	
19:00		1,8	100		1,1	100		0,0	94		4,2	100		0,26	100		26,6	100		0,5	100		0,6	100		123377,0	100		11,2	100		145,1	100		967,5	100	in Betrieb	
19:30		1,9	100		1,0	100		0,0	79		3,8	100		0,26	100		33,7	100		0,5	100		0,7	100		126714,8	100		11,0	100		145,3	100		976,3	100	in Betrieb	
20:00		5,2	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		34,7	100		0,5	100		0,6	100		126724,4	100		10,9	100		145,3	100		977,9	100	in Betrieb	
20:30		3,2	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		29,4	100		0,5	100		0,6	100		124756,3	100		11,1	100		145,0	100		969,3	100	in Betrieb	
21:00		3,3	85		1,0	85		0,0	94		4,0	85		0,26	100		34,0	85		0,5	85		0,6	85		126756,3	100		10,9	85		145,4	100		979,3	100	in Betrieb	
21:30		3,7	79		1,8	79		0,0	79		4,2	79		0,27	100		25,3	79		0,5	79		0,0	79		123068,9	100		11,3	79		145,3	100		970,9	100	in Betrieb	
22:00		3,7	100		1,4	100		0,0	100		4,																											