

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/01/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,27	100		52,7	100		0,5	100		0,3	100		124655,6	100		10,9	100		147,7	100		960,7	100		In marcia
01:00		1,6	100		1,9	100		0,0	94		4,5	100		0,27	100		43,8	100		0,5	100		0,3	100		124644,3	100		11,1	100		145,3	100		962,5	100		In marcia
01:30		2,1	100		1,8	100		0,0	79		4,5	100		0,26	100		39,3	100		0,5	100		0,3	100		125651,7	100		10,8	100		145,4	100		971,7	100		In marcia
02:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		24,9	100		0,5	100		0,3	100		123095,3	100		11,3	100		145,5	100		961,8	100		In marcia
02:30		1,8	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		15,9	98		0,5	100		0,3	100		125844,6	100		11,1	100		145,3	100		969,6	100		In marcia
03:00		1,5	100		1,4	100		0,0	94		4,4	100		0,26	100		17,7	100		0,5	100		0,4	100		125871,3	100		11,0	100		146,0	100		969,2	100		In marcia
03:30		1,4	100		1,0	100		0,0	79		4,4	100		0,26	100		17,7	100		0,5	100		0,3	100		125921,7	100		11,1	100		145,7	100		968,4	100		In marcia
04:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,27	94		27,0	100		0,5	100		0,4	100		127327,1	100		10,9	100		145,8	100		971,2	100		In marcia
04:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,27	100		29,1	100		0,5	100		0,4	100		126932,3	100		11,1	100		146,0	100		972,2	100		In marcia
05:00		1,8	100		1,4	100		0,0	94		4,7	100		0,27	100		33,1	100		0,5	100		0,3	100		126352,6	100		11,2	100		144,5	100		964,9	100		In marcia
05:30		2,2	100		1,4	100		0,0	79		4,5	100		0,28	100		33,7	100		0,5	100		0,3	100		125657,9	100		11,3	100		145,9	100		963,6	100		In marcia
06:00		2,9	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,27	100		30,3	100		0,5	100		0,4	100		127660,9	100		11,1	100		145,4	100		964,7	100		In marcia
06:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,29	100		38,5	100		0,5	100		0,4	100		123978,3	100		11,4	100		146,3	100		954,5	100		In marcia
07:00		2,4	100		1,9	100		0,0	94		5,0	100		0,27	100		35,7	100		0,5	100		0,4	100		129289,6	100		11,0	100		145,6	100		968,1	100		In marcia
07:30		2,7	100		1,7	100		0,0	79		4,8	100		0,28	100		17,9	100		0,5	100		0,3	100		125744,4	100		11,3	100		145,2	100		965,2	100		In marcia
08:00		2,6	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,27	94		16,0	100		0,5	100		0,3	100		125459,5	100		11,3	100		145,4	100		964,9	100		In marcia
08:30		4,8	100		0,6	100		0,0	100		5,8	100		0,28	100		12,8	100		0,5	100		0,2	100		122195,6	100		11,5	100		145,3	100		957,0	100		In marcia
09:00		4,2	84		1,7	84		0,0	94		5,2	84		0,27	100		20,8	84		0,5	84		0,2	84		123190,8	100		11,4	84		145,2	100		971,4	100		In marcia
09:30		4,0	79		0,9	79		0,0	79		4,9	79		0,27	100		29,9	79		0,6	79		0,2	79		121586,8	100		11,4	79		144,8	100		972,8	100		In marcia
10:00		2,7	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,27	100		36,6	100		0,5	100		0,3	100		123432,7	100		11,2	100		144,9	100		967,2	100		In marcia
10:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		44,6	100		0,5	100		0,5	100		125391,4	100		10,9	100		145,4	100		977,3	100		In marcia
11:00		1,7	100		1,8	100		0,0	94		4,4	100		0,26	100		41,0	100		0,5	100		0,3	100		126143,0	100		11,0	100		145,0	100		973,1	100		In marcia
11:30		2,7	100		1,5	100		0,0	79		4,8	100		0,26	100		40,5	100		0,5	100		0,4	100		125868,2	100		10,9	100		145,4	100		965,1	100		In marcia
12:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		5,8	100		0,26	94		32,4	100		0,5	100		0,4	100		126058,7	100		11,1	100		145,3	100		967,2	100		In marcia
12:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,27	100		33,1	100		0,5	100		0,5	100		128601,4	100		11,0	100		145,9	100		970,6	100		In marcia
13:00		2,3	100		1,9	100		0,0	94		4,3	100		0,27	100		20,4	100		0,5	100		0,4	100		124345,0	100		11,3	100		145,4	100		968,2	100		In marcia
13:30		3,6	100		1,1	100		0,0	79		4,9	100		0,27	100		15,7	100		0,5	100		0,5	100		123625,5	100		11,3	100		145,1	100		972,5	100		In marcia
14:00		3,5	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		17,3	100		0,5	100		0,3	100		125447,6	100		11,2	100		145,1	100		978,8	100		In marcia
14:30		4,3	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		19,8	100		0,5	100		0,5	100		125358,7	100		11,1	100		145,3	100		972,9	100		In marcia
15:00		3,2	100		1,1	100		0,0	94		4,9	100		0,27	100		25,4	100		0,5	100		0,4	100		123594,8	100		11,2	100		145,9	100		969,1	100		In marcia
15:30		3,6	100		0,9	100		0,0	79		4,8	100		0,27	100		35,7	100		0,5	100		0,6	100		125301,0	100		10,9	100		144,4	100		967,4	100		In marcia
16:00		4,6	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,27	94		26,1	100		0,5	100		0,4	100		123802,9	100		11,2	100		145,4	100		972,3	100		In marcia
16:30		3,9	100		0,7	100		0,0	100		5,2	100		0,27	100		28,5	100		0,5	100		0,4	100		124109,4	100		11,1	100		145,1	100		962,8	100		In marcia
17:00		5,0	100		0,7	100		0,0	94		4,9	100		0,26	100		28,6	100		0,5	100		0,4	100		126578,2	100		10,9	100		145,2	100		973,8	100		In marcia
17:30		4,4	100		0,6	100		0,0	79		4,8	100		0,27	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		120076,2	100		11,4	100		145,0	100		953,9	100		In marcia
18:00		3,8	100		0,5	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		30,1	100		0,6	100		0,3	100		125261,5	100		11,0	100		145,2	100		965,9	100		In marcia
18:30		5,2	100		0,7	100		0,03	100		5,2	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,2	100		122165,8	100		11,3	100		144,9	100		969,2	100		In marcia
19:00		3,7	100		0,4	100		0,05	94		5,4	100		0,24	100		16,4	100		0,6	100		0,2	100		122609,2	100		11,2	100		144,7	100		975,3	100		In marcia
19:30		4,0	100		0,5	100		0,0	79		5,6	100		0,24	100		31,1	100		0,6	100		0,2	100		125050,2	100		10,9	100		145,2	100		981,3	100		In marcia
20:00		2,1	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		57,6	100		0,6	100		0,3	100		123068,0	100		11,2	100		145,1	100		971,5	100		In marcia
20:30		2,7	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		54,5	100		0,6	100		0,3	100		124646,8	100		10,9	100		145,1	100		979,0	100		In marcia
21:00		1,5	86		0,1	86		0,0	94		5,5	86		0,24	100		44,8	86		0,5	86		0,4	86		126312,4	100		10,7	86		145,6	100		981,4	100		In marcia
21:30		2,3	78		0,4	78		0,0	79		5,0	78		0,24	100		28,9	78		0,5	78		0,0	78	</													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,27	100		52,7	100		0,5	100		0,3	100		124655,6	100		10,9	100		147,7	100		960,7	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		1,9	100		0,0	94		4,5	100		0,27	100		43,8	100		0,5	100		0,3	100		124644,3	100		11,1	100		145,3	100		962,5	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,8	100		0,0	79		4,5	100		0,26	100		39,3	100		0,5	100		0,3	100		125651,7	100		10,8	100		145,4	100		971,7	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		24,9	100		0,5	100		0,3	100		123095,3	100		11,3	100		145,5	100		961,8	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		15,9	98		0,5	100		0,3	100		125844,6	100		11,1	100		145,3	100		969,6	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		1,4	100		0,0	94		4,4	100		0,26	100		17,7	100		0,5	100		0,4	100		125871,3	100		11,0	100		146,0	100		969,2	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		1,0	100		0,0	79		4,4	100		0,26	100		17,7	100		0,5	100		0,3	100		125921,7	100		11,1	100		145,7	100		968,4	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,27	94		27,0	100		0,5	100		0,4	100		127327,1	100		10,9	100		145,8	100		971,2	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,27	100		29,1	100		0,5	100		0,4	100		126932,3	100		11,1	100		146,0	100		972,2	100		in Betrieb
05:00		1,8	100		1,4	100		0,0	94		4,7	100		0,27	100		33,1	100		0,5	100		0,3	100		126352,6	100		11,2	100		144,5	100		964,9	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,4	100		0,0	79		4,5	100		0,28	100		33,7	100		0,5	100		0,3	100		125657,9	100		11,3	100		145,9	100		963,6	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,27	100		30,3	100		0,5	100		0,4	100		127660,9	100		11,1	100		145,4	100		964,7	100		in Betrieb
06:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,29	100		38,5	100		0,5	100		0,4	100		123978,3	100		11,4	100		146,3	100		954,5	100		in Betrieb
07:00		2,4	100		1,9	100		0,0	94		5,0	100		0,27	100		35,7	100		0,5	100		0,4	100		129289,6	100		11,0	100		145,6	100		968,1	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		1,7	100		0,0	79		4,8	100		0,28	100		17,9	100		0,5	100		0,3	100		125744,4	100		11,3	100		145,2	100		965,2	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,27	94		16,0	100		0,5	100		0,3	100		125459,5	100		11,3	100		145,4	100		964,9	100		in Betrieb
08:30		4,8	100		0,6	100		0,0	100		5,8	100		0,28	100		12,8	100		0,5	100		0,2	100		122195,6	100		11,5	100		145,3	100		957,0	100		in Betrieb
09:00		4,2	84		1,7	84		0,0	94		5,2	84		0,27	100		20,8	84		0,5	84		0,2	84		123190,8	100		11,4	84		145,2	100		971,4	100		in Betrieb
09:30		4,0	79		0,9	79		0,0	79		4,9	79		0,27	100		29,9	79		0,6	79		0,2	79		121586,8	100		11,4	79		144,8	100		972,8	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,27	100		36,6	100		0,5	100		0,3	100		123432,7	100		11,2	100		144,9	100		967,2	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		44,6	100		0,5	100		0,5	100		125391,4	100		10,9	100		145,4	100		977,3	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,8	100		0,0	94		4,4	100		0,26	100		41,0	100		0,5	100		0,3	100		126143,0	100		11,0	100		145,0	100		973,1	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		1,5	100		0,0	79		4,8	100		0,26	100		40,5	100		0,5	100		0,4	100		125868,2	100		10,9	100		145,4	100		965,1	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		5,8	100		0,26	94		32,4	100		0,5	100		0,4	100		126058,7	100		11,1	100		145,3	100		967,2	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,27	100		33,1	100		0,5	100		0,5	100		128601,4	100		11,0	100		145,9	100		970,6	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		1,9	100		0,0	94		4,3	100		0,27	100		20,4	100		0,5	100		0,4	100		124345,0	100		11,3	100		145,4	100		968,2	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		1,1	100		0,0	79		4,9	100		0,27	100		15,7	100		0,5	100		0,5	100		123625,5	100		11,3	100		145,1	100		972,5	100		in Betrieb
14:00		3,5	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		17,3	100		0,5	100		0,3	100		125447,6	100		11,2	100		145,1	100		978,0	100		in Betrieb
14:30		4,3	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		19,8	100		0,5	100		0,5	100		125358,7	100		11,1	100		145,3	100		972,9	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		1,1	100		0,0	94		4,9	100		0,27	100		25,4	100		0,5	100		0,4	100		123594,8	100		11,2	100		144,9	100		969,1	100		in Betrieb
15:30		3,6	100		0,9	100		0,0	79		4,8	100		0,27	100		35,7	100		0,5	100		0,6	100		125301,0	100		10,9	100		145,4	100		967,4	100		in Betrieb
16:00		4,6	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,27	94		26,1	100		0,5	100		0,4	100		123802,9	100		11,2	100		145,4	100		972,3	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		0,7	100		0,0	100		5,2	100		0,27	100		28,5	100		0,5	100		0,4	100		124109,4	100		11,1	100		145,1	100		962,8	100		in Betrieb
17:00		5,0	100		0,7	100		0,0	94		4,9	100		0,26	100		28,6	100		0,5	100		0,4	100		126578,2	100		10,9	100		145,2	100		973,8	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		0,6	100		0,0	79		4,8	100		0,27	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		120076,2	100		11,4	100		145,0	100		953,9	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,5	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		30,1	100		0,6	100		0,3	100		125261,5	100		11,0	100		145,2	100		965,9	100		in Betrieb
18:30		5,2	100		0,7	100		0,03	100		5,2	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,2	100		122165,8	100		11,3	100		144,9	100		969,2	100		in Betrieb
19:00		3,7	100		0,4	100		0,05	94		5,4	100		0,24	100		16,4	100		0,6	100		0,2	100		122609,2	100		11,2	100		144,7	100		975,3	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		0,5	100		0,0	79		5,6	100		0,24	100		31,1	100		0,6	100		0,2	100		125050,2	100		10,9	100		145,2	100		981,3	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		57,6	100		0,6	100		0,3	100		123608,0	100		11,2	100		145,1	100		971,5	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		54,5	100		0,6	100		0,3	100		124646,8	100		10,9	100		145,1	100		979,0	100		in Betrieb
21:00		1,5	86		0,1	86		0,0	94		5,5	86		0,24	100		44,8	86		0,5	86		0,4	86		126312,4	100		10,7	86		145,6	100		981,4	100		in Betrieb
21:30		2,3	78		0,4	78		0,0	79		5,0	78		0,24	100		28,9	78		0,5	78		0,0	78														