

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 05/01/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,6	100		1,5	100		0,05	100		5,0	100		0,24	100		33,8	100		0,5	100		0,0	100		127170,0	100		10,7	100		145,7	100		975,8	100	In marcia
01:00		3,1	100		1,8	100		0,07	94		5,3	100		0,24	100		38,0	100		0,5	100		0,1	100		129419,8	100		10,9	100		146,2	100		977,6	100	In marcia
01:30		1,7	100		1,6	100		0,0	79		4,6	100		0,24	100		36,8	100		0,5	100		0,1	100		125562,1	100		11,2	100		145,7	100		958,1	100	In marcia
02:00		1,9	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		40,4	100		0,5	100		0,1	100		128340,8	100		10,9	100		146,2	100		969,1	100	In marcia
02:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		128956,3	100		11,0	100		146,0	100		971,5	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,2	100		0,01	94		5,1	100		0,24	100		22,8	100		0,5	100		0,1	100		128766,0	100		11,1	100		145,9	100		968,8	100	In marcia
03:30		1,4	100		1,6	100		0,0	80		5,3	100		0,25	100		25,3	100		0,5	100		0,1	100		124430,1	100		11,4	100		145,9	100		958,9	100	In marcia
04:00		3,0	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		23,8	100		0,5	100		0,1	100		126848,5	100		11,2	100		145,8	100		965,3	100	In marcia
04:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		126702,1	100		11,2	100		145,6	100		969,6	100	In marcia
05:00		3,5	100		1,8	100		0,0	94		4,6	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,1	100		125505,3	100		11,2	100		145,3	100		970,3	100	In marcia
05:30		4,4	100		1,5	100		0,0	79		4,7	100		0,24	100		27,4	100		0,6	100		0,3	100		125726,9	100		11,2	100		145,5	100		974,2	100	In marcia
06:00		4,1	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,1	100		125646,2	100		11,2	100		145,5	100		973,1	100	In marcia
06:30		4,2	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		24,6	100		0,6	100		0,1	100		126164,5	100		11,2	100		145,7	100		978,3	100	In marcia
07:00		3,3	100		1,0	100		0,0	94		4,8	100		0,24	100		31,3	100		0,6	100		0,1	100		126022,6	100		11,1	100		144,8	100		972,1	100	In marcia
07:30		3,4	100		0,9	100		0,0	80		5,0	100		0,24	100		30,4	100		0,6	100		0,1	100		126816,7	100		11,1	100		145,3	100		972,7	100	In marcia
08:00		2,3	100		0,9	100		0,0	100		5,4	100		0,25	94		35,6	100		0,6	100		0,1	100		125898,1	100		11,2	100		145,5	100		972,7	100	In marcia
08:30		1,9	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		123622,2	100		11,3	100		145,3	100		969,9	100	In marcia
09:00		2,0	84		0,6	84		0,0	94		4,1	84		0,25	100		38,7	84		0,6	84		0,0	84		123278,1	100		11,3	84		145,1	100		974,1	100	In marcia
09:30		6,0	79		1,2	79		0,0	80		5,1	79		0,24	100		32,0	79		0,6	79		0,2	79		123323,1	100		11,1	79		145,2	100		980,9	100	In marcia
10:00		5,0	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		35,9	100		0,6	100		0,1	100		125151,0	100		11,1	100		145,2	100		974,7	100	In marcia
10:30		4,8	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		31,7	100		0,6	100		0,3	100		123516,6	100		11,2	100		145,0	100		973,5	100	In marcia
11:00		2,7	100		0,9	100		0,0	94		4,6	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,3	100		126037,7	100		10,9	100		145,6	100		983,2	100	In marcia
11:30		5,3	100		1,6	100		0,0	80		4,4	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,3	100		126267,8	100		10,9	100		145,3	100		984,6	100	In marcia
12:00		3,7	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		26,5	100		0,6	100		0,3	100		124739,5	100		11,2	100		145,2	100		978,2	100	In marcia
12:30		3,2	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,2	100		125365,2	100		11,1	100		145,4	100		976,1	100	In marcia
13:00		4,3	100		1,1	100		0,0	93		4,4	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,2	100		126722,6	100		10,9	100		145,5	100		981,2	100	In marcia
13:30		4,3	100		1,6	100		0,0	80		4,2	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,3	100		126520,1	100		10,9	100		145,6	100		979,1	100	In marcia
14:00		4,2	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,2	100		124326,3	100		11,2	100		145,4	100		968,2	100	In marcia
14:30		4,1	100		1,0	100		0,04	100		4,4	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,3	100		127771,8	100		10,9	100		146,1	100		978,1	100	In marcia
15:00		4,9	100		1,6	100		0,1	93		4,4	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,2	100		124233,9	100		11,3	100		145,6	100		971,5	100	In marcia
15:30		5,7	100		1,3	100		0,0	80		5,4	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		125463,7	100		11,1	100		145,2	100		971,2	100	In marcia
16:00		4,4	100		0,9	100		0,0	100		6,1	100		0,24	94		19,9	100		0,6	100		0,2	100		126320,9	100		11,0	100		145,5	100		978,2	100	In marcia
16:30		4,8	100		0,6	100		0,01	100		6,5	100		0,25	100		19,5	100		0,6	100		0,2	100		124422,0	100		11,2	100		145,7	100		974,2	100	In marcia
17:00		3,9	100		0,8	100		0,0	93		7,2	100		0,25	100		20,2	100		0,6	100		0,1	100		123572,1	100		11,4	100		145,4	100		975,1	100	In marcia
17:30		4,3	100		0,8	100		0,0	80		6,7	100		0,25	100		14,5	100		0,6	100		0,1	100		123314,2	100		11,5	100		145,5	100		972,5	100	In marcia
18:00		4,0	100		0,4	100		0,0	100		5,9	100		0,24	100		21,0	100		0,6	100		0,2	100		124233,5	100		11,3	100		145,8	100		970,3	100	In marcia
18:30		3,8	100		0,5	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,1	100		125015,6	100		11,2	100		145,6	100		973,0	100	In marcia
19:00		2,5	100		0,5	100		0,0	93		4,9	100		0,25	100		46,9	100		0,6	100		0,2	100		125279,3	100		11,1	100		145,3	100		976,9	100	In marcia
19:30		3,8	100		0,6	100		0,05	80		4,9	100		0,24	100		56,1	100		0,6	100		0,1	100		125659,4	100		11,1	100		145,7	100		973,9	100	In marcia
20:00		4,2	100		0,8	100		0,05	100		5,2	100		0,25	94		36,3	100		0,6	100		0,1	100		125247,7	100		11,3	100		145,3	100		970,2	100	In marcia
20:30		2,0	100		0,5	100		0,06	100		4,9	100		0,24	100		39,6	100		0,5	100		0,2	100		125510,9	100		11,0	100		145,3	100		977,7	100	In marcia
21:00		3,2	86		0,7	86		0,02	93		4,4	86		0,25	100		35,2	86		0,5	86		0,3	86		125113,7	100		10,9	86		145,6	100		981,6	100	In marcia
21:30		4,1	78		1,2	78		0,0	80		4,5	78		0,25	100		22,5	78		0,5	78		0,1	78		123760,2	100		11,1	78		145,0	100		978,3	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		1,5	100		0,05	100		5,0	100		0,24	100		33,8	100		0,5	100		0,0	100		127170,0	100		10,7	100		145,7	100		975,8	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		1,8	100		0,07	94		5,3	100		0,24	100		38,0	100		0,5	100		0,1	100		129419,8	100		10,9	100		142,2	100		977,6	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		1,6	100		0,0	79		4,6	100		0,24	100		36,8	100		0,5	100		0,1	100		125562,1	100		11,2	100		145,7	100		958,1	100		in Betrieb
02:00		1,9	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		40,4	100		0,5	100		0,1	100		128340,8	100		10,9	100		142,2	100		969,1	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		128956,3	100		11,0	100		146,0	100		971,5	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,2	100		0,01	94		5,1	100		0,24	100		22,8	100		0,5	100		0,1	100		128766,0	100		11,1	100		145,9	100		968,8	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		1,6	100		0,0	80		5,3	100		0,25	100		25,3	100		0,5	100		0,1	100		124430,1	100		11,4	100		145,9	100		958,9	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		23,8	100		0,5	100		0,1	100		126848,5	100		11,2	100		145,8	100		965,3	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		126702,1	100		11,2	100		145,6	100		969,6	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		1,8	100		0,0	94		4,6	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,1	100		125505,3	100		11,2	100		145,3	100		970,3	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		1,5	100		0,0	79		4,7	100		0,24	100		27,4	100		0,6	100		0,3	100		125726,9	100		11,2	100		145,5	100		974,2	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,1	100		125646,2	100		11,2	100		145,5	100		973,1	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		24,6	100		0,6	100		0,1	100		126164,5	100		11,2	100		145,7	100		978,3	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		1,0	100		0,0	94		4,8	100		0,24	100		31,3	100		0,6	100		0,1	100		126022,6	100		11,1	100		144,8	100		972,1	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		0,9	100		0,0	80		5,0	100		0,24	100		30,4	100		0,6	100		0,1	100		126816,7	100		11,1	100		145,3	100		972,7	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		0,9	100		0,0	100		5,4	100		0,25	94		35,6	100		0,6	100		0,1	100		125898,1	100		11,2	100		145,5	100		972,7	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		123622,2	100		11,3	100		145,3	100		969,9	100		in Betrieb
09:00		2,0	84		0,6	84		0,0	94		4,1	84		0,25	100		38,7	84		0,6	84		0,0	84		123278,1	100		11,3	84		145,1	100		974,1	100		in Betrieb
09:30		6,0	79		1,2	79		0,0	80		5,1	79		0,24	100		32,0	79		0,6	79		0,2	79		125323,1	100		11,1	79		145,2	100		980,9	100		in Betrieb
10:00		5,0	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		35,9	100		0,6	100		0,1	100		125151,0	100		11,1	100		145,2	100		974,7	100		in Betrieb
10:30		4,8	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		31,7	100		0,6	100		0,3	100		123516,6	100		11,2	100		145,0	100		973,5	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		0,9	100		0,0	94		4,6	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,3	100		126037,7	100		10,9	100		145,6	100		983,2	100		in Betrieb
11:30		5,3	100		1,6	100		0,0	80		4,4	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,3	100		126267,8	100		10,9	100		145,3	100		984,6	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		26,5	100		0,6	100		0,3	100		124739,5	100		11,2	100		145,2	100		978,2	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,2	100		125365,2	100		11,1	100		145,4	100		976,1	100		in Betrieb
13:00		4,3	100		1,1	100		0,0	93		4,4	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,2	100		126722,6	100		10,9	100		145,5	100		981,2	100		in Betrieb
13:30		4,3	100		1,6	100		0,0	80		4,2	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,3	100		126520,1	100		10,9	100		145,6	100		979,1	100		in Betrieb
14:00		4,2	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,2	100		124326,3	100		11,2	100		145,4	100		968,2	100		in Betrieb
14:30		4,1	100		1,0	100		0,04	100		4,4	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,3	100		127771,8	100		10,9	100		146,1	100		978,1	100		in Betrieb
15:00		4,9	100		1,6	100		0,1	93		4,4	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,2	100		124233,9	100		11,3	100		145,6	100		971,5	100		in Betrieb
15:30		5,7	100		1,3	100		0,0	80		5,4	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		125463,7	100		11,1	100		145,2	100		971,2	100		in Betrieb
16:00		4,4	100		0,9	100		0,0	100		6,1	100		0,24	94		19,9	100		0,6	100		0,2	100		126320,9	100		11,0	100		145,5	100		978,2	100		in Betrieb
16:30		4,8	100		0,6	100		0,01	100		6,5	100		0,25	100		19,5	100		0,6	100		0,2	100		124422,0	100		11,2	100		145,7	100		974,2	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,8	100		0,0	93		7,2	100		0,25	100		20,2	100		0,6	100		0,1	100		123572,1	100		11,4	100		145,4	100		975,1	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		0,8	100		0,0	80		6,7	100		0,25	100		14,5	100		0,6	100		0,1	100		123314,2	100		11,5	100		145,5	100		972,5	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		0,4	100		0,0	100		5,9	100		0,24	100		21,0	100		0,6	100		0,2	100		124233,5	100		11,3	100		145,8	100		970,3	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,5	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,1	100		125015,6	100		11,2	100		145,6	100		973,0	100		in Betrieb
19:00		2,5	100		0,5	100		0,0	93		4,9	100		0,25	100		46,9	100		0,6	100		0,2	100		125279,3	100		11,1	100		145,3	100		976,9	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		0,6	100		0,05	80		4,9	100		0,24	100		56,1	100		0,6	100		0,1	100		125659,4	100		11,1	100		145,7	100		973,9	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		0,8	100		0,05	100		5,2	100		0,25	94		36,3	100		0,6	100		0,1	100		122547,7	100		11,3	100		145,3	100		970,2	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		0,5	100		0,06	100		4,9	100		0,24	100		39,6	100		0,5	100		0,2	100		125510,9	100		11,0	100		145,3	100		977,7	100		in Betrieb
21:00		3,2	86		0,7	86		0,02	93		4,4	86		0,25	100		35,2	86		0,5	86		0,3	86		125113,7	100		10,9	86		145,6	100		981,6	100		in Betrieb
21:30		4,1	78		1,2	78		0,0	80		4,5	78		0,25	100		22,5	78		0,5	78		0,1	78														