

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 08/01/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		1,4	100	1,9	100	0,0	100	3,8	100	0,23	100	41,9	100	0,5	100	0,5	100	126204,3	100	11,1	100	145,5	100	976,0	100	In marcia	
01:00		1,3	100	1,5	100	0,0	93	3,9	100	0,23	100	35,4	100	0,5	100	0,3	100	125763,1	100	11,1	100	145,3	100	977,0	100	In marcia	
01:30		1,6	100	1,4	100	0,0	81	4,1	100	0,23	100	30,2	100	0,5	100	0,5	100	124745,6	100	11,2	100	145,4	100	972,7	100	In marcia	
02:00		2,9	100	1,3	100	0,0	100	4,2	100	0,23	100	29,9	100	0,5	100	0,3	100	126609,9	100	11,1	100	145,7	100	980,0	100	In marcia	
02:30		3,1	100	1,0	100	0,0	100	4,1	100	0,23	100	29,2	100	0,5	100	0,5	100	124212,8	100	11,2	100	145,6	100	972,9	100	In marcia	
03:00		1,9	100	1,2	100	0,0	93	4,2	100	0,22	100	27,1	100	0,5	100	0,6	100	126862,5	100	10,9	100	145,5	100	983,1	100	In marcia	
03:30		2,1	100	1,6	100	0,0	81	4,0	100	0,23	100	24,3	100	0,5	100	0,4	100	126496,0	100	11,1	100	145,5	100	977,2	100	In marcia	
04:00		3,6	100	1,9	100	0,0	100	4,0	100	0,23	94	27,0	100	0,5	100	0,3	100	122593,2	100	11,3	100	145,7	100	967,1	100	In marcia	
04:30		3,0	100	1,1	100	0,0	100	3,9	100	0,23	100	27,1	100	0,5	100	0,3	100	123941,8	100	11,2	100	145,4	100	971,2	100	In marcia	
05:00		2,6	100	1,1	100	0,0	93	3,9	100	0,24	100	31,3	100	0,5	100	0,5	100	125027,8	100	11,1	100	144,4	100	972,1	100	In marcia	
05:30		6,4	100	1,5	100	0,0	81	3,9	100	0,23	100	24,9	100	0,6	100	0,4	100	126011,5	100	11,0	100	145,5	100	976,6	100	In marcia	
06:00		3,1	100	0,7	100	0,0	100	4,2	100	0,23	100	22,6	100	0,6	100	0,5	100	126428,1	100	11,0	100	144,8	100	979,7	100	In marcia	
06:30		4,0	100	0,9	100	0,0	100	4,5	100	0,23	100	28,0	100	0,6	100	0,3	100	123360,6	100	11,3	100	145,0	100	971,5	100	In marcia	
07:00		4,6	100	1,3	100	0,0	93	4,0	100	0,23	100	30,5	100	0,6	100	0,4	100	123340,0	100	11,2	100	145,1	100	973,1	100	In marcia	
07:30		3,1	100	0,8	100	0,0	81	4,0	100	0,23	100	29,7	100	0,6	100	0,3	100	126039,2	100	11,0	100	145,1	100	978,1	100	In marcia	
08:00		3,6	100	1,2	100	0,0	100	4,1	100	0,23	94	29,8	100	0,6	100	0,4	100	125096,0	100	11,1	100	145,4	100	977,5	100	In marcia	
08:30		3,3	100	1,9	100	0,01	100	4,0	100	0,24	100	33,0	100	0,6	100	0,4	100	123763,0	100	11,2	100	145,4	100	975,0	100	In marcia	
09:00		2,8	86	1,1	86	0,0	93	3,8	86	0,24	100	36,2	86	0,6	86	0,4	86	124285,2	100	11,1	86	145,1	100	978,5	100	In marcia	
09:30		2,1	78	0,8	78	0,0	81	4,1	78	0,24	100	33,0	78	0,5	78	0,3	78	125023,1	100	11,0	78	145,3	100	984,2	100	In marcia	
10:00		2,4	100	1,7	100	0,0	100	4,2	100	0,24	100	32,6	100	0,5	100	0,3	100	125776,6	100	10,9	100	145,5	100	985,0	100	In marcia	
10:30		2,4	100	2,0	100	0,0	100	4,1	100	0,25	100	34,8	100	0,5	100	0,3	100	126733,7	100	10,9	100	145,7	100	986,6	100	In marcia	
11:00		1,6	100	1,7	100	0,0	92	4,6	100	0,24	100	31,7	100	0,5	100	0,3	100	125429,2	100	11,2	100	145,6	100	976,2	100	In marcia	
11:30		1,8	100	1,1	100	0,0	81	4,4	100	0,24	100	26,2	100	0,5	100	0,3	100	126802,6	100	11,1	100	145,6	100	980,0	100	In marcia	
12:00		1,6	100	1,3	100	0,0	100	4,4	100	0,24	94	28,3	100	0,5	100	0,3	100	126818,2	100	11,0	100	145,8	100	978,6	100	In marcia	
12:30		1,5	100	1,6	100	0,0	100	4,1	100	0,24	100	26,7	100	0,5	100	0,3	100	126893,5	100	11,0	100	145,7	100	980,3	100	In marcia	
13:00		1,4	100	1,7	100	0,0	92	3,9	100	0,25	100	28,3	100	0,5	100	0,4	100	122696,3	100	11,3	100	145,7	100	972,6	100	In marcia	
13:30		1,8	100	2,1	100	0,0	81	4,0	100	0,24	100	31,4	100	0,5	100	0,3	100	126528,7	100	10,8	100	145,6	100	984,2	100	In marcia	
14:00		2,6	100	1,5	100	0,0	100	4,6	100	0,24	100	27,6	100	0,5	100	0,2	100	126885,4	100	11,0	100	145,8	100	984,4	100	In marcia	
14:30		2,7	100	0,5	100	0,0	100	5,1	100	0,24	100	23,3	100	0,5	100	0,2	100	123571,6	100	11,3	100	145,6	100	970,9	100	In marcia	
15:00		1,3	100	0,6	100	0,0	92	4,1	100	0,24	100	35,3	100	0,5	100	0,3	100	126657,0	100	10,9	100	145,9	100	980,6	100	In marcia	
15:30		1,3	100	1,0	100	0,0	81	4,3	100	0,23	100	34,4	100	0,5	100	0,4	100	127331,4	100	10,9	100	145,9	100	980,7	100	In marcia	
16:00		1,6	100	1,8	100	0,0	100	4,3	100	0,24	94	36,7	100	0,5	100	0,3	100	127887,2	100	11,0	100	146,2	100	973,7	100	In marcia	
16:30		1,5	100	2,3	100	0,0	100	4,7	100	0,23	100	29,1	100	0,5	100	0,4	100	126311,6	100	11,1	100	145,8	100	972,1	100	In marcia	
17:00		1,3	100	1,5	100	0,03	92	4,0	100	0,23	100	25,9	100	0,5	100	0,3	100	127649,8	100	11,0	100	145,9	100	976,9	100	In marcia	
17:30		1,4	100	1,6	100	0,0	81	4,7	100	0,23	100	31,7	100	0,5	100	0,4	100	127954,1	100	10,9	100	146,2	100	979,8	100	In marcia	
18:00		1,8	100	1,6	100	0,0	100	4,8	100	0,23	100	23,6	100	0,5	100	0,4	100	127442,7	100	11,2	100	146,1	100	974,0	100	In marcia	
18:30		2,1	100	1,7	100	0,0	100	4,6	100	0,25	100	25,4	100	0,5	100	0,3	100	123514,8	100	11,5	100	146,3	100	962,9	100	In marcia	
19:00		3,4	100	2,0	100	0,0	92	4,3	100	0,24	100	21,4	100	0,5	100	0,1	100	124767,6	100	11,3	100	145,5	100	977,3	100	In marcia	
19:30		1,3	100	0,2	100	0,0	81	5,1	100	0,24	100	24,6	100	0,5	100	0,1	100	122849,4	100	11,4	100	145,6	100	971,0	100	In marcia	
20:00		1,2	100	0,3	100	0,0	100	4,2	100	0,24	94	36,7	100	0,5	100	0,1	100	125430,9	100	11,2	100	145,7	100	976,1	100	In marcia	
20:30		1,5	100	0,9	100	0,0	100	4,7	100	0,23	100	36,1	100	0,5	100	0,3	100	125910,8	100	11,1	100	145,6	100	973,5	100	In marcia	
21:00		3,7	86	1,1	86	0,0	92	5,7	86	0,24	100	36,1	86	0,5	86	0,4	86	125351,7	100	11,1	86	146,1	100	969,8	100	In marcia	
21:30		4,4	78	1,3	78	0,0	81	4,9	78	0,25	100	21,9	78	0,5	78	0,3	78	124483,6	100	11,3	78	146,0	100	976,2	100	In marcia	
22:00		2,7	100	1,8	100	0,0	100	4,2	100	0,24	100	28,4	100	0,5	100	0,3	100	123648,3	100	11,3	100	145,6	100	964,2	100	In marcia	
22:30		1,5	100	1,8	100	0,0	100	4,0	100	0,24	100	33,4	100	0,5	100	0,5	100	126298,8	100	11,1	100	145,5	100	975,1	100	In marcia	
23:00		1,4	100	1,6	100	0,0	92	3,8	100	0,24	100	32,8	100	0,5	100	0,4	100	125575,8	100	11,2	100	146,0	100	972,3	100	In marcia	
23:30		1,6	100	2,3	100	0,0	81	4,2	100	0,24	100	32,2	100	0,5	100	0,4	100	127636,4	100	10,9	100	145,9	100	985,3	100	In marcia	
24:00		1,3	100	1,7	100	0,0	100	3,7	100	0,24	94	29,0	100	0,5	100	0,5	100	126713,4	100	10,9	100	145,7	100	975,2	100	In marcia	
MIN		1,2		0,2		0		3,7		0,22		21,4		0,5		0,1		122593,2		10,8		144,4		962,9			
MAX		6,4		2,3		0,03		5,7		0,25		41,9		0,6		0,6		127954,1		11,5		146,3		986,6			
Limite Semiorario		200		60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8		2,7/0,7		0,4		5,4/2,2		2,																	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		41,9	100		0,5	100		0,5	100		126204,3	100		11,1	100		145,5	100		976,0	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	93		3,9	100		0,23	100		35,4	100		0,5	100		0,3	100		125763,1	100		11,1	100		145,3	100		977,0	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		1,4	100		0,0	81		4,1	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,5	100		124745,6	100		11,2	100		145,4	100		972,7	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,3	100		126609,9	100		11,1	100		145,7	100		980,0	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,5	100		124212,8	100		11,2	100		145,6	100		972,9	100		in Betrieb
03:00		1,9	100		1,2	100		0,0	93		4,2	100		0,22	100		27,1	100		0,5	100		0,6	100		126862,5	100		10,9	100		145,5	100		983,1	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		1,6	100		0,0	81		4,0	100		0,23	100		24,3	100		0,5	100		0,4	100		126496,0	100		11,1	100		145,5	100		977,2	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		27,0	100		0,5	100		0,3	100		122593,2	100		11,3	100		145,7	100		967,1	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,3	100		123941,8	100		11,2	100		145,4	100		971,2	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		1,1	100		0,0	93		3,9	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,5	100		125027,8	100		11,1	100		144,4	100		972,1	100		in Betrieb
05:30		6,4	100		1,5	100		0,0	81		3,9	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,4	100		126011,5	100		11,0	100		145,5	100		976,6	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,5	100		126428,1	100		11,0	100		144,8	100		979,7	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,3	100		123360,6	100		11,3	100		145,0	100		971,5	100		in Betrieb
07:00		4,6	100		1,3	100		0,0	93		4,0	100		0,23	100		30,5	100		0,6	100		0,4	100		123340,0	100		11,2	100		145,1	100		973,1	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		0,8	100		0,0	81		4,0	100		0,23	100		29,7	100		0,6	100		0,3	100		126039,2	100		11,0	100		145,1	100		978,1	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		29,8	100		0,6	100		0,4	100		125096,0	100		11,1	100		145,4	100		977,5	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		1,9	100		0,01	100		4,0	100		0,24	100		33,0	100		0,6	100		0,4	100		123763,0	100		11,2	100		145,4	100		975,0	100		in Betrieb
09:00		2,8	86		1,1	86		0,0	93		3,8	86		0,24	100		36,2	86		0,6	86		0,4	86		124285,2	100		11,1	86		145,1	100		978,5	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		0,8	78		0,0	81		4,1	78		0,24	100		33,0	78		0,5	78		0,3	78		125023,1	100		11,0	78		145,3	100		984,2	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,6	100		0,5	100		0,3	100		125776,6	100		10,9	100		145,5	100		985,0	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		34,8	100		0,5	100		0,3	100		126733,7	100		10,9	100		145,7	100		986,6	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,7	100		0,0	92		4,6	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,3	100		125429,2	100		11,2	100		145,6	100		976,2	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,1	100		0,0	81		4,4	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		126802,6	100		11,1	100		145,6	100		980,0	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		28,3	100		0,5	100		0,3	100		126818,2	100		11,0	100		145,8	100		978,6	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,3	100		126893,5	100		11,0	100		145,7	100		980,3	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,7	100		0,0	92		3,9	100		0,25	100		28,3	100		0,5	100		0,4	100		122696,3	100		11,3	100		145,7	100		972,6	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		2,1	100		0,0	81		4,0	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,3	100		126528,7	100		10,8	100		145,6	100		984,2	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,2	100		126885,4	100		11,0	100		145,8	100		984,4	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		0,5	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		23,3	100		0,5	100		0,2	100		123571,6	100		11,3	100		145,6	100		970,9	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,6	100		0,0	92		4,1	100		0,24	100		35,3	100		0,5	100		0,3	100		126657,0	100		10,9	100		145,9	100		980,6	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,0	100		0,0	81		4,3	100		0,23	100		34,4	100		0,5	100		0,4	100		127331,4	100		10,9	100		145,9	100		980,7	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		36,7	100		0,5	100		0,3	100		127887,2	100		11,0	100		146,2	100		973,7	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		2,3	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		29,1	100		0,5	100		0,4	100		126311,6	100		11,1	100		145,8	100		972,1	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,5	100		0,03	92		4,0	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,3	100		127649,8	100		11,0	100		145,9	100		976,9	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,6	100		0,0	81		4,7	100		0,23	100		31,7	100		0,5	100		0,4	100		127954,1	100		10,9	100		146,2	100		979,8	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		23,6	100		0,5	100		0,4	100		127442,7	100		11,2	100		146,1	100		974,0	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		25,4	100		0,5	100		0,3	100		123514,8	100		11,5	100		146,3	100		962,9	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		2,0	100		0,0	92		4,3	100		0,24	100		21,4	100		0,5	100		0,1	100		124767,6	100		11,3	100		145,5	100		977,3	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,2	100		0,0	81		5,1	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,1	100		122849,4	100		11,4	100		145,6	100		971,0	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		36,7	100		0,5	100		0,1	100		125430,9	100		11,2	100		145,7	100		976,1	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		36,1	100		0,5	100		0,3	100		125910,8	100		11,1	100		145,6	100		973,5	100		in Betrieb
21:00		3,7	86		1,1	86		0,0	92		5,7	86		0,24	100		36,1	86		0,5	86		0,4	86		125351,7	100		11,1	86		146,1	100		969,8	100		in Betrieb
21:30		4,4	78		1,3	78		0,0	81		4,9	78		0,25	100		21,9	78		0,5	78		0,3	78														