

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/01/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		32,3	100		0,5	100		0,5	100		125827,9	100		11,1	100		145,8	100		974,2	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,2	100		0,0	92		3,9	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,4	100		125590,9	100		11,1	100		145,6	100		967,3	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,5	100		0,0	81		4,0	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,4	100		125601,8	100		11,1	100		145,4	100		977,0	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,4	100		126668,5	100		11,0	100		145,7	100		975,6	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,0	100		0,5	100		0,5	100		122722,0	100		11,3	100		145,6	100		971,6	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,3	100		0,0	92		4,4	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,3	100		126617,5	100		10,9	100		145,6	100		975,2	100	In marcia
03:30		1,6	100		1,1	100		0,0	81		4,1	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,5	100		126362,1	100		10,8	100		145,8	100		976,7	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		28,4	100		0,5	100		0,4	100		126506,9	100		10,9	100		145,6	100		973,2	100	In marcia
04:30		1,3	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,3	100		125346,2	100		11,2	100		145,9	100		967,4	100	In marcia
05:00		1,7	100		1,3	100		0,0	92		4,0	100		0,25	100		33,2	100		0,5	100		0,6	100		127214,8	100		10,9	100		146,1	100		972,0	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,2	100		0,0	81		4,2	100		0,25	100		29,8	100		0,5	100		0,5	100		126627,7	100		11,1	100		145,8	100		967,1	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,4	100		126303,2	100		11,1	100		145,8	100		972,2	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,4	100		126368,9	100		11,1	100		145,7	100		970,3	100	In marcia
07:00		1,4	100		2,1	100		0,0	92		4,3	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,5	100		123908,7	100		11,3	100		145,5	100		960,1	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,9	100		0,0	81		4,4	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,5	100		126819,9	100		10,8	100		146,2	100		969,9	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		36,1	100		0,5	100		0,6	100		121829,4	100		11,3	100		146,2	100		949,0	100	In marcia
08:30		1,9	100		2,0	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		29,2	100		0,5	100		0,4	100		126686,5	100		10,8	100		145,6	100		970,3	100	In marcia
09:00		1,9	84		1,3	84		0,0	92		4,6	84		0,24	100		25,6	84		0,5	84		0,4	84		127965,9	100		10,9	84		145,9	100		970,6	100	In marcia
09:30		1,2	79		0,7	79		0,0	81		4,3	79		0,24	100		30,0	79		0,5	79		0,3	79		128366,9	100		11,0	79		146,3	100		962,2	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,4	100		126279,0	100		11,1	100		146,2	100		968,7	100	In marcia
10:30		1,3	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,3	100		125806,2	100		11,0	100		145,4	100		973,6	100	In marcia
11:00		1,7	100		0,9	100		0,0	92		3,9	100		0,24	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		127102,9	100		11,0	100		145,8	100		973,3	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,6	100		0,0	81		3,9	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,3	100		126983,9	100		10,9	100		146,0	100		981,1	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		32,4	100		0,5	100		0,3	100		124789,9	100		11,3	100		146,2	100		973,2	100	In marcia
12:30		1,2	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,9	100		0,5	100		0,3	100		125712,2	100		10,9	100		145,2	100		969,3	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,1	100		0,0	92		3,9	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,3	100		125920,0	100		10,9	100		145,9	100		979,0	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,9	100		0,0	81		3,7	100		0,24	100		27,2	100		0,5	100		0,3	100		125204,4	100		11,1	100		145,7	100		972,1	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,7	100		0,04	100		3,9	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		125190,0	100		11,1	100		145,7	100		969,7	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,6	100		0,06	100		3,9	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,3	100		123662,4	100		10,9	100		145,7	100		980,1	100	In marcia
15:00		1,5	100		1,2	100		0,03	92		4,1	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,3	100		123760,8	100		11,3	100		146,1	100		971,4	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,8	100		0,0	81		4,3	100		0,24	100		32,3	100		0,5	100		0,2	100		124435,9	100		11,2	100		145,4	100		969,3	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	95		30,7	100		0,5	100		0,3	100		125698,6	100		11,0	100		145,5	100		973,6	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,1	100		120763,7	100		11,4	100		145,3	100		971,8	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,3	100		0,0	92		3,6	100		0,25	100		37,5	100		0,5	100		0,1	100		125137,5	100		11,0	100		145,4	100		978,5	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,7	100		0,0	81		3,9	100		0,25	100		29,4	100		0,5	100		0,2	100		124130,5	100		11,0	100		145,2	100		981,7	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		26,4	100		0,5	100		0,2	100		124571,6	100		11,0	100		145,4	100		979,0	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,3	100		125823,0	100		11,0	100		145,7	100		976,4	100	In marcia
19:00		1,7	100		2,2	100		0,0	92		3,8	100		0,26	100		25,2	100		0,5	100		0,1	100		122964,5	100		11,3	100		145,2	100		966,8	100	In marcia
19:30		3,1	100		1,8	100		0,0	81		3,6	100		0,26	100		32,0	100		0,5	100		0,1	100		120318,0	100		11,4	100		145,0	100		960,8	100	In marcia
20:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		32,8	100		0,5	100		0,0	100		121882,8	100		11,2	100		144,9	100		972,1	100	In marcia
20:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		22,3	100		0,5	100		0,0	100		120892,7	100		11,2	100		144,7	100		974,6	100	In marcia
21:00		1,5	84		0,9	84		0,0	92		3,2	84		0,25	100		29,9	84		0,5	84		0,2	84		121386,8	100		11,2	84		145,1	100		973,2	100	In marcia
21:30		1,8	79		1,9	79		0,0	81		4,2	79		0,26	100		31,8	79		0,5	79		0,0	79		122080,8	100		11,1	79		144,9	100		976,9	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		32,3	100		0,5	100		0,5	100		125827,9	100	11,1	100		145,8	100		974,2	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,2	100		0,0	92		3,9	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,4	100		125590,9	100	11,1	100		145,6	100		967,3	100	in Betrieb
01:30		1,2	100		1,5	100		0,0	81		4,0	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,4	100		125601,8	100	11,1	100		145,4	100		977,0	100	in Betrieb
02:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,4	100		126668,5	100	11,0	100		145,7	100		975,6	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,0	100		0,5	100		0,5	100		122722,0	100	11,3	100		145,6	100		971,6	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		1,3	100		0,0	92		4,4	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,3	100		126617,5	100	10,9	100		145,6	100		975,2	100	in Betrieb
03:30		1,6	100		1,1	100		0,0	81		4,1	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,5	100		126362,1	100	10,8	100		145,8	100		976,7	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		28,4	100		0,5	100		0,4	100		126506,9	100	10,9	100		145,6	100		973,2	100	in Betrieb
04:30		1,3	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,3	100		125346,2	100	11,2	100		145,9	100		967,4	100	in Betrieb
05:00		1,7	100		1,3	100		0,0	92		4,0	100		0,25	100		33,2	100		0,5	100		0,6	100		127214,8	100	10,9	100		146,1	100		972,0	100	in Betrieb
05:30		1,4	100		1,2	100		0,0	81		4,2	100		0,25	100		29,8	100		0,5	100		0,5	100		126627,7	100	11,1	100		145,8	100		967,1	100	in Betrieb
06:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,4	100		126303,2	100	11,1	100		145,8	100		972,2	100	in Betrieb
06:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,4	100		126368,9	100	11,1	100		145,7	100		970,3	100	in Betrieb
07:00		1,4	100		2,1	100		0,0	92		4,3	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,5	100		123908,7	100	11,3	100		145,5	100		960,1	100	in Betrieb
07:30		1,2	100		0,9	100		0,0	81		4,4	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,5	100		126819,9	100	10,8	100		146,2	100		969,9	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		36,1	100		0,5	100		0,6	100		121829,4	100	11,3	100		146,2	100		949,0	100	in Betrieb
08:30		1,9	100		2,0	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		29,2	100		0,5	100		0,4	100		126686,5	100	10,8	100		145,6	100		970,3	100	in Betrieb
09:00		1,9	84		1,3	84		0,0	92		4,6	84		0,24	100		25,6	84		0,5	84		0,4	84		127965,9	100	10,9	84		145,9	100		970,6	100	in Betrieb
09:30		1,2	79		0,7	79		0,0	81		4,3	79		0,24	100		30,0	79		0,5	79		0,3	79		128366,9	100	11,0	79		146,3	100		963,2	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,4	100		126279,0	100	11,1	100		146,2	100		968,7	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,3	100		125806,2	100	11,0	100		145,4	100		973,6	100	in Betrieb
11:00		1,7	100		0,9	100		0,0	92		3,9	100		0,24	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		127102,9	100	11,0	100		145,8	100		973,3	100	in Betrieb
11:30		1,2	100		0,6	100		0,0	81		3,9	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,3	100		126983,9	100	10,9	100		146,0	100		981,1	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		32,4	100		0,5	100		0,3	100		124789,9	100	11,3	100		146,2	100		973,2	100	in Betrieb
12:30		1,2	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,9	100		0,5	100		0,3	100		125712,2	100	10,9	100		145,2	100		969,3	100	in Betrieb
13:00		1,2	100		1,1	100		0,0	92		3,9	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,3	100		125920,0	100	10,9	100		145,9	100		979,0	100	in Betrieb
13:30		1,2	100		0,9	100		0,0	81		3,7	100		0,24	100		27,2	100		0,5	100		0,3	100		125204,4	100	11,1	100		145,7	100		972,1	100	in Betrieb
14:00		1,2	100		1,7	100		0,04	100		3,9	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		125190,0	100	11,1	100		145,7	100		969,7	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,6	100		0,06	100		3,9	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,3	100		126662,4	100	10,9	100		145,7	100		980,1	100	in Betrieb
15:00		1,5	100		1,2	100		0,03	92		4,1	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,3	100		123760,8	100	11,3	100		146,1	100		971,4	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		1,8	100		0,0	81		4,3	100		0,24	100		32,3	100		0,5	100		0,2	100		124435,9	100	11,2	100		145,4	100		969,3	100	in Betrieb
16:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	95		30,7	100		0,5	100		0,3	100		125698,6	100	11,0	100		145,5	100		973,6	100	in Betrieb
16:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,1	100		120763,7	100	11,4	100		145,3	100		971,8	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		1,3	100		0,0	92		3,6	100		0,25	100		37,5	100		0,5	100		0,1	100		125137,5	100	11,0	100		145,4	100		978,5	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		1,7	100		0,0	81		3,9	100		0,25	100		29,4	100		0,5	100		0,2	100		124130,5	100	11,0	100		145,2	100		981,7	100	in Betrieb
18:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		26,4	100		0,5	100		0,2	100		124571,6	100	11,0	100		145,4	100		979,0	100	in Betrieb
18:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,3	100		125823,0	100	11,0	100		145,7	100		976,4	100	in Betrieb
19:00		1,7	100		2,2	100		0,0	92		3,8	100		0,26	100		25,2	100		0,5	100		0,1	100		122964,5	100	11,3	100		145,2	100		966,8	100	in Betrieb
19:30		3,1	100		1,8	100		0,0	81		3,6	100		0,26	100		32,0	100		0,5	100		0,1	100		120318,0	100	11,4	100		145,0	100		960,8	100	in Betrieb
20:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		32,8	100		0,5	100		0,0	100		121882,8	100	11,2	100		144,9	100		972,1	100	in Betrieb
20:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		22,3	100		0,5	100		0,0	100		120892,7	100	11,2	100		144,7	100		974,6	100	in Betrieb
21:00		1,5	84		0,9	84		0,0	92		3,2	84		0,25	100		29,9	84		0,5	84		0,2	84		121386,8	100	11,2	84		145,1	100		973,2	100	in Betrieb
21:30		1,8	79		1,9	79		0,0	81		4,2	79		0,26	100		31,8	79		0,5	79		0,0	79		122080,8	100	11,1	79		144,9	100		976,9	100	in Betrieb
22:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		36,2	100		0,5	100		0,0	100		121568,0	100	11,1	100		144,9	100				