

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,6	100		1,2	100		0,0	100		6,5	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		124963,2	100		10,8	100		145,7	100		986,3	100	In marcia
01:00		3,9	100		1,5	100		0,0	90		6,3	100		0,25	100		29,5	100		0,5	100		0,3	100		124498,8	100		11,0	100		145,4	100		982,4	100	In marcia
01:30		3,6	100		1,2	100		0,0	84		5,9	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		123981,0	100		11,1	100		145,3	100		985,5	100	In marcia
02:00		4,5	100		1,2	100		0,0	100		6,4	100		0,25	100		21,9	100		0,5	100		0,2	100		124045,6	100		11,0	100		145,4	100		987,1	100	In marcia
02:30		3,5	100		1,1	100		0,01	100		5,6	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,2	100		123196,3	100		10,8	100		145,8	100		989,4	100	In marcia
03:00		3,1	100		1,4	100		0,01	93		4,8	100		0,25	100		34,7	100		0,5	100		0,2	100		121448,5	100		11,2	100		146,6	100		978,5	100	In marcia
03:30		3,5	100		1,5	100		0,0	80		5,8	100		0,25	100		40,2	100		0,5	100		0,3	100		123228,4	100		10,9	100		146,3	100		983,9	100	In marcia
04:00		4,3	100		1,0	100		0,0	100		6,7	100		0,25	94		28,9	100		0,5	100		0,2	100		123784,8	100		11,0	100		144,9	100		980,5	100	In marcia
04:30		4,0	100		1,5	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		124260,4	100		11,0	100		144,2	100		987,3	100	In marcia
05:00		3,0	100		1,5	100		0,0	93		4,9	100		0,25	100		38,7	100		0,5	100		0,3	100		124217,8	100		11,1	100		145,0	100		984,3	100	In marcia
05:30		4,9	100		2,1	100		0,0	80		5,1	100		0,25	100		19,2	100		0,5	100		0,1	100		124943,2	100		11,1	100		144,6	100		991,0	100	In marcia
06:00		2,8	100		0,9	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		21,7	100		0,5	100		0,2	100		123786,9	100		11,1	100		145,1	100		986,6	100	In marcia
06:30		4,1	100		0,9	100		0,02	100		5,7	100		0,25	100		19,5	100		0,5	100		0,1	100		123098,8	100		11,2	100		145,1	100		985,3	100	In marcia
07:00		2,8	100		1,1	100		0,05	93		5,0	100		0,25	100		37,5	100		0,5	100		0,1	100		121532,8	100		11,2	100		145,3	100		980,5	100	In marcia
07:30		4,3	100		1,8	100		0,0	80		4,9	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,1	100		120774,5	100		11,2	100		144,6	100		978,6	100	In marcia
08:00		3,1	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		29,3	100		0,6	100		0,1	100		123495,3	100		11,0	100		145,1	100		982,5	100	In marcia
08:30		2,0	100		1,6	100		0,02	100		4,7	100		0,24	100		30,6	100		0,6	100		0,2	100		122324,1	100		11,2	100		145,3	100		981,2	100	In marcia
09:00		2,0	85		2,2	85		0,07	93		5,1	85		0,25	100		32,9	85		0,6	85		0,0	85		118587,0	100		11,5	85		145,0	100		973,0	100	In marcia
09:30		1,4	78		2,0	78		0,0	80		8,9	78		0,24	100		27,5	78		0,5	78		0,0	78		120893,0	100		11,2	78		144,3	100		976,6	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,5	100		0,03	100		5,1	100		0,24	100		46,0	100		0,5	100		0,2	100		123496,6	100		11,0	100		145,8	100		972,0	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,7	100		0,11	100		5,1	100		0,24	100		43,9	100		0,5	100		0,1	100		125214,8	100		10,8	100		145,8	100		977,2	100	In marcia
11:00		1,2	100		2,9	100		0,11	93		5,0	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,0	100		121674,6	100		11,3	100		145,1	100		982,4	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,9	100		0,0	80		5,1	100		0,24	100		43,0	100		0,5	100		0,1	100		125272,2	100		11,0	100		145,8	100		966,2	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,5	100		0,01	100		4,7	100		0,24	94		35,7	100		0,5	100		0,1	100		126495,6	100		10,9	100		146,1	100		972,2	100	In marcia
12:30		1,3	100		2,6	100		0,04	100		5,0	100		0,25	100		21,1	100		0,5	100		0,1	100		121910,1	100		11,4	100		145,8	100		962,7	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,2	100		0,0	93		4,7	100		0,25	100		23,0	100		0,5	100		0,2	100		125705,7	100		11,0	100		146,0	100		969,6	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,9	100		0,0	80		5,5	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,0	100		126123,3	100		11,0	100		145,9	100		973,3	100	In marcia
14:00		1,3	100		2,1	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		18,6	100		0,5	100		0,0	100		122235,7	100		11,4	100		145,5	100		966,6	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,2	100		0,01	100		4,5	100		0,25	100		24,7	100		0,5	100		0,1	100		122437,1	100		11,3	100		145,1	100		968,5	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,9	100		0,05	93		5,2	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,0	100		124925,4	100		11,1	100		145,6	100		966,2	100	In marcia
15:30		1,2	100		2,0	100		0,0	80		5,4	100		0,25	100		33,5	100		0,5	100		0,0	100		124742,5	100		11,2	100		145,6	100		967,0	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		33,0	100		0,5	100		0,1	100		125981,1	100		11,1	100		145,9	100		965,3	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		28,9	100		0,5	100		0,1	100		122927,4	100		11,3	100		145,5	100		966,5	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,0	100		0,0	93		4,8	100		0,26	100		31,2	100		0,5	100		0,0	100		124857,7	100		11,1	100		145,6	100		972,5	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,1	100		0,0	80		4,8	100		0,25	100		28,3	100		0,5	100		0,0	100		123989,7	100		11,1	100		145,5	100		970,9	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		34,9	100		0,5	100		0,0	100		125710,6	100		10,9	100		145,5	100		978,1	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,1	100		125101,4	100		11,1	100		145,8	100		969,0	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,7	100		0,0	93		4,6	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,1	100		124757,5	100		11,1	100		145,6	100		965,6	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,2	100		0,0	81		4,7	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,1	100		124456,7	100		11,1	100		145,5	100		970,5	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,25	94		31,4	100		0,5	100		0,1	100		125466,9	100		11,0	100		145,5	100		973,8	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		25,4	100		0,5	100		0,0	100		122565,0	100		11,3	100		145,4	100		970,2	100	In marcia
21:00		1,2	84		1,1	84		0,0	93		4,8	84		0,26	100		38,3	84		0,5	84		0,1	84		124798,4	100		11,1	84		146,1	100		975,5	100	In marcia
21:30		1,6	79		1,2	79		0,01	81		6,5	79		0,25	100		28,5	79		0,5	79		0,2	79		123213,7	100		11,2	79		145,0	100		977,3	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,6	100		1,2	100		0,0	100		6,5	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		124963,2	100		10,8	100		145,7	100		986,3	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		1,5	100		0,0	90		6,3	100		0,25	100		29,5	100		0,5	100		0,3	100		124498,8	100		11,0	100		145,4	100		982,4	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		1,2	100		0,0	84		5,9	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		123981,0	100		11,1	100		145,3	100		985,5	100		in Betrieb
02:00		4,5	100		1,2	100		0,0	100		6,4	100		0,25	100		21,9	100		0,5	100		0,2	100		124045,6	100		11,0	100		145,4	100		987,1	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		1,1	100		0,01	100		5,6	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,2	100		123196,3	100		10,8	100		145,8	100		989,4	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		1,4	100		0,01	93		4,8	100		0,25	100		34,7	100		0,5	100		0,2	100		121448,5	100		11,2	100		146,6	100		978,5	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		1,5	100		0,0	80		5,8	100		0,25	100		40,2	100		0,5	100		0,3	100		123228,4	100		10,9	100		146,3	100		983,9	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		1,0	100		0,0	100		6,7	100		0,25	94		28,9	100		0,5	100		0,2	100		123784,8	100		11,0	100		144,9	100		980,5	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		1,5	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		124260,4	100		11,0	100		144,2	100		987,3	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		1,5	100		0,0	93		4,9	100		0,25	100		38,7	100		0,5	100		0,3	100		124217,8	100		11,1	100		145,0	100		984,3	100		in Betrieb
05:30		4,9	100		2,1	100		0,0	80		5,1	100		0,25	100		19,2	100		0,5	100		0,1	100		124943,2	100		11,1	100		144,6	100		991,0	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		0,9	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		21,7	100		0,5	100		0,2	100		123786,9	100		11,1	100		145,1	100		986,6	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		0,9	100		0,02	100		5,7	100		0,25	100		19,5	100		0,5	100		0,1	100		123098,8	100		11,2	100		145,1	100		985,3	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		1,1	100		0,05	93		5,0	100		0,25	100		37,5	100		0,5	100		0,1	100		121532,8	100		11,2	100		145,3	100		980,5	100		in Betrieb
07:30		4,3	100		1,8	100		0,0	80		4,9	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,1	100		120774,5	100		11,2	100		144,6	100		978,6	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		29,3	100		0,6	100		0,1	100		123495,3	100		11,0	100		145,1	100		982,5	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,6	100		0,02	100		4,7	100		0,24	100		30,6	100		0,6	100		0,2	100		122324,1	100		11,2	100		145,3	100		981,2	100		in Betrieb
09:00		2,0	85		2,2	85		0,07	93		5,1	85		0,25	100		32,9	85		0,6	85		0,0	85		118587,0	100		11,5	85		145,0	100		973,0	100		in Betrieb
09:30		1,4	78		2,0	78		0,0	80		8,9	78		0,24	100		27,5	78		0,5	78		0,0	78		120893,0	100		11,2	78		144,3	100		976,6	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,5	100		0,03	100		5,1	100		0,24	100		46,0	100		0,5	100		0,2	100		123496,6	100		11,0	100		145,8	100		972,0	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,7	100		0,11	100		5,1	100		0,24	100		43,9	100		0,5	100		0,1	100		125214,8	100		10,8	100		145,8	100		977,2	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		2,9	100		0,11	93		5,0	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,0	100		121674,6	100		11,3	100		145,1	100		982,4	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,9	100		0,0	80		5,1	100		0,24	100		43,0	100		0,5	100		0,1	100		125272,2	100		11,0	100		145,8	100		966,2	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,5	100		0,01	100		4,7	100		0,24	94		35,7	100		0,5	100		0,1	100		126495,6	100		10,9	100		146,1	100		972,2	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		2,6	100		0,04	100		5,0	100		0,25	100		21,1	100		0,5	100		0,1	100		121910,1	100		11,4	100		145,8	100		962,7	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,2	100		0,0	93		4,7	100		0,25	100		23,0	100		0,5	100		0,2	100		125705,7	100		11,0	100		146,0	100		969,6	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,9	100		0,0	80		5,5	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,0	100		126123,3	100		11,0	100		145,9	100		973,3	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		2,1	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		18,6	100		0,5	100		0,0	100		122235,7	100		11,4	100		145,5	100		966,6	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,2	100		0,01	100		4,5	100		0,25	100		24,7	100		0,5	100		0,1	100		122437,1	100		11,3	100		146,1	100		968,5	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,9	100		0,05	93		5,2	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,0	100		124925,4	100		11,1	100		145,6	100		966,2	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		2,0	100		0,0	80		5,4	100		0,25	100		33,5	100		0,5	100		0,0	100		124742,5	100		11,2	100		145,6	100		967,0	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		33,0	100		0,5	100		0,1	100		125981,1	100		11,1	100		145,9	100		965,3	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		28,9	100		0,5	100		0,1	100		122927,4	100		11,3	100		145,5	100		966,5	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,0	100		0,0	93		4,8	100		0,26	100		31,2	100		0,5	100		0,0	100		124857,7	100		11,1	100		145,6	100		972,5	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,1	100		0,0	80		4,8	100		0,25	100		28,3	100		0,5	100		0,0	100		123989,7	100		11,1	100		145,5	100		970,9	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		34,9	100		0,5	100		0,0	100		125710,6	100		10,9	100		145,5	100		978,1	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,1	100		125101,4	100		11,1	100		145,8	100		969,0	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,7	100		0,0	93		4,6	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,1	100		124757,5	100		11,1	100		145,6	100		965,6	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,2	100		0,0	81		4,7	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,1	100		124456,7	100		11,1	100		145,5	100		970,5	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,25	94		31,4	100		0,5	100		0,1	100		125466,9	100		11,0	100		145,5	100		973,8	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		25,4	100		0,5	100		0,0	100		122565,0	100		11,3	100		145,4	100		970,2	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		1,1	84		0,0	93		4,8	84		0,26	100		38,3	84		0,5	84		0,1	84		124798,4	100		11,1	84		146,1	100		975,5	100		in Betrieb
21:30		1,6	79		1,2	79		0,01	81		6,5	79		0,25	100		28,5	79		0,5	79		0,2															