

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/01/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi ° C		Note	T camera Postcomb. ° C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		1,4	100		0,8	100		0,07	100		3,9	100		0,24	100		30,2	100		0,6	100		0,2	100		124728,4	100		11,0	100		145,9	100		975,3	100	In marcia	
01:00		2,2	100		1,9	100		0,08	92		4,1	100		0,24	100		35,6	100		0,6	100		0,4	100		123649,8	100		11,1	100		146,4	100		971,6	100	In marcia	
01:30		2,7	100		2,1	100		0,0	81		3,9	100		0,24	100		33,4	100		0,6	100		0,4	100		124799,2	100		11,0	100		147,2	100		978,4	100	In marcia	
02:00		2,6	100		2,3	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		37,6	100		0,6	100		0,3	100		124950,4	100		11,0	100		145,7	100		975,8	100	In marcia	
02:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		38,9	100		0,6	100		0,5	100		125226,0	100		10,9	100		145,7	100		975,4	100	In marcia	
03:00		2,6	100		1,9	100		0,0	92		5,0	100		0,25	100		35,5	100		0,6	100		0,5	100		126756,0	100		10,9	100		146,7	100		982,0	100	In marcia	
03:30		2,6	100		1,9	100		0,0	81		5,8	100		0,25	100		18,9	100		0,6	100		0,5	100		124456,9	100		11,3	100		146,2	100		980,1	100	In marcia	
04:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		30,9	100		0,6	100		0,5	100		128002,3	100		11,0	100		146,7	100		973,3	100	In marcia	
04:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		6,6	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,5	100		128194,7	100		11,0	100		146,7	100		967,4	100	In marcia	
05:00		1,8	100		1,7	100		0,0	92		5,2	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,5	100		125913,5	100		11,3	100		145,9	100		969,1	100	In marcia	
05:30		2,4	100		1,3	100		0,0	81		4,6	100		0,26	100		23,4	100		0,6	100		0,4	100		125323,6	100		11,5	100		146,2	100		963,3	100	In marcia	
06:00		4,9	100		1,5	100		0,04	100		5,9	100		0,26	100		19,6	100		0,6	100		0,3	100		120086,8	100		11,8	100		146,1	100		955,5	100	In marcia	
06:30		2,9	100		1,1	100		0,04	100		5,7	100		0,25	100		40,1	100		0,6	100		0,5	100		126395,9	100		11,1	100		146,5	100		967,5	100	In marcia	
07:00		3,7	100		1,6	100		0,02	92		5,3	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,4	100		126445,8	100		11,1	100		146,3	100		970,7	100	In marcia	
07:30		2,9	100		1,4	100		0,0	81		6,0	100		0,25	100		23,0	100		0,6	100		0,4	100		124122,0	100		11,3	100		146,0	100		966,0	100	In marcia	
08:00		2,0	100		1,0	100		0,02	100		5,0	100		0,25	95		30,6	100		0,6	100		0,3	100		123269,6	100		11,3	100		146,4	100		968,3	100	In marcia	
08:30		2,0	100		1,8	100		0,01	100		4,6	100		0,25	100		37,2	100		0,6	100		0,4	100		124583,6	100		11,2	100		146,4	100		970,0	100	In marcia	
09:00		2,2	86		2,1	86		0,01	92		4,6	86		0,25	100		32,1	86		0,6	86		0,4	86		125067,2	100		11,1	86		146,3	100		971,2	100	In marcia	
09:30		1,4	78		1,2	78		0,0	81		6,0	78		0,25	100		29,5	78		0,5	78		0,2	78		126202,3	100		11,0	78		146,2	100		967,4	100	In marcia	
10:00		1,2	100		1,1	100		0,03	100		4,7	100		0,24	100		34,7	100		0,5	100		0,2	100		126762,6	100		10,9	100		146,6	100		977,0	100	In marcia	
10:30		1,6	100		1,3	100		0,01	100		5,5	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,2	100		123832,1	100		11,3	100		146,3	100		963,9	100	In marcia	
11:00		1,4	100		0,6	100		0,02	92		5,7	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		125368,6	100		11,2	100		146,4	100		970,0	100	In marcia	
11:30		1,2	100		0,9	100		0,0	81		4,6	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		125737,8	100		11,1	100		146,4	100		971,8	100	In marcia	
12:00		1,6	100		1,7	100		0,01	100		4,8	100		0,24	94		30,3	100		0,5	100		0,2	100		126441,2	100		11,1	100		146,3	100		975,1	100	In marcia	
12:30		1,9	100		1,6	100		0,02	100		4,8	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,1	100		125812,6	100		11,2	100		146,5	100		972,4	100	In marcia	
13:00		2,1	100		1,7	100		0,06	92		4,1	100		0,25	100		24,5	100		0,5	100		0,2	100		126533,0	100		11,1	100		146,3	100		975,4	100	In marcia	
13:30		1,8	100		1,3	100		0,04	81		4,3	100		0,24	100		22,7	100		0,5	100		0,0	100		123340,3	100		11,4	100		145,9	100		975,9	100	In marcia	
14:00		1,8	100		1,2	100		0,05	100		4,0	100		0,25	100		28,6	100		0,5	100		0,0	100		122219,7	100		11,3	100		145,9	100		970,1	100	In marcia	
14:30		1,4	100		1,5	100		0,08	100		4,0	100		0,24	100		40,9	100		0,5	100		0,2	100		123256,2	100		11,2	100		146,1	100		970,6	100	In marcia	
15:00		2,1	100		1,5	100		0,12	92		5,1	100		0,23	100		32,8	100		0,5	100		0,1	100		124629,5	100		10,9	100		145,9	100		970,8	100	In marcia	
15:30		2,5	100		1,8	100		0,0	81		5,0	100		0,24	100		36,1	100		0,5	100		0,1	100		124378,3	100		11,1	100		146,0	100		966,9	100	In marcia	
16:00		1,9	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,25	94		43,9	100		0,5	100		0,1	100		117406,8	100		11,6	100		145,6	100		949,7	100	In marcia	
16:30		3,8	100		1,2	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		34,9	100		0,5	100		0,2	100		125145,3	100		10,7	100		146,0	100		972,0	100	In marcia	
17:00		1,5	100		1,0	100		0,0	92		4,2	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,2	100		125483,7	100		10,9	100		146,4	100		979,2	100	In marcia	
17:30		1,3	100		1,7	100		0,0	81		5,0	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,1	100		127254,0	100		11,0	100		146,4	100		975,1	100	In marcia	
18:00		1,8	100		2,0	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		128099,6	100		10,9	100		146,6	100		973,4	100	In marcia	
18:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		19,4	100		0,5	100		0,0	100		120436,5	100		11,6	100		145,8	100		956,8	100	In marcia	
19:00		1,3	100		1,1	100		0,0	92		4,2	100		0,25	100		21,6	100		0,5	100		0,2	100		122767,8	100		11,2	100		145,8	100		969,3	100	In marcia	
19:30		2,5	100		1,7	100		0,0	81		3,9	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,1	100		124468,2	100		11,1	100		145,8	100		982,0	100	In marcia	
20:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		27,1	100		0,5	100		0,1	100		125428,9	100		11,0	100		145,8	100		980,9	100	In marcia	
20:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		32,4	100		0,5	100		0,1	100		126077,2	100		11,0	100		145,9	100		979,6	100	In marcia	
21:00		1,9	84		1,4	84		0,0	92		4,0	84		0,25	100		35,4	84		0,5	84		0,3	84		125847,2	100		11,0	84		146,2	100		972,7	100	In marcia	
21:30		1,5	79		1,4	79		0,0	82		4,3	79		0,26	100		22,2	79		0,5</																		

Normalzeit UTC+1	SO ₂ mg/Nm ³		HCL mg/Nm ³		Hg ug/Nm ³		CO mg/Nm ³		POLV mg/Nm ³		NOX mg/Nm ³		COT mg/Nm ³		NH ₃ mg/Nm ³		Q Rauchgas Nm ³ /h		O ₂ %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,4	100		0,8	100		0,07	100		3,9	100		0,24	100		30,2	100		0,6	100		0,2	100		124728,4	100	11,0	100		145,9	100		975,3	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,9	100		0,08	92		4,1	100		0,24	100		35,6	100		0,6	100		0,4	100		123649,8	100	11,1	100		146,4	100		971,6	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		2,1	100		0,0	81		3,9	100		0,24	100		33,4	100		0,6	100		0,4	100		124799,2	100	11,0	100		147,2	100		978,4	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		2,3	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		37,6	100		0,6	100		0,3	100		124950,4	100	11,0	100		145,7	100		975,8	100		in Betrieb
02:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		38,9	100		0,6	100		0,5	100		125226,0	100	10,9	100		145,7	100		975,4	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,9	100		0,0	92		5,0	100		0,25	100		35,5	100		0,6	100		0,5	100		126756,0	100	10,9	100		146,7	100		982,0	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,9	100		0,0	81		5,8	100		0,25	100		18,9	100		0,6	100		0,5	100		124456,9	100	11,3	100		146,2	100		980,1	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		30,9	100		0,6	100		0,5	100		128002,3	100	11,0	100		146,7	100		973,3	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		6,6	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,5	100		128194,7	100	11,0	100		146,7	100		967,4	100		in Betrieb
05:00		1,8	100		1,7	100		0,0	92		5,2	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,5	100		125913,5	100	11,3	100		145,9	100		969,1	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		1,3	100		0,0	81		4,6	100		0,26	100		23,4	100		0,6	100		0,4	100		123523,6	100	11,5	100		146,2	100		963,3	100		in Betrieb
06:00		4,9	100		1,5	100		0,04	100		5,9	100		0,26	100		19,6	100		0,6	100		0,3	100		120086,8	100	11,8	100		146,1	100		955,5	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		1,1	100		0,04	100		5,7	100		0,25	100		40,1	100		0,6	100		0,5	100		126395,9	100	11,1	100		146,5	100		967,5	100		in Betrieb
07:00		3,7	100		1,6	100		0,02	92		5,3	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,4	100		126445,8	100	11,1	100		146,3	100		970,7	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		1,4	100		0,0	81		6,0	100		0,25	100		23,0	100		0,6	100		0,4	100		124122,0	100	11,3	100		146,0	100		966,0	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		1,0	100		0,02	100		5,0	100		0,25	95		30,6	100		0,6	100		0,3	100		123269,6	100	11,3	100		146,4	100		968,3	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,8	100		0,01	100		4,6	100		0,25	100		37,2	100		0,6	100		0,4	100		124583,6	100	11,2	100		146,4	100		970,0	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		2,1	86		0,01	92		4,6	86		0,25	100		32,1	86		0,6	86		0,4	86		125067,2	100	11,1	86		146,3	100		971,2	100		in Betrieb
09:30		1,4	78		1,2	78		0,0	81		6,0	78		0,25	100		29,5	78		0,5	78		0,2	78		126202,3	100	11,0	78		146,2	100		967,4	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,1	100		0,03	100		4,7	100		0,24	100		34,7	100		0,5	100		0,2	100		126762,6	100	10,9	100		146,6	100		977,0	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,3	100		0,01	100		5,5	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,2	100		123832,1	100	11,3	100		146,3	100		963,9	100		in Betrieb
11:00		1,4	100		0,6	100		0,02	92		5,7	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		125368,6	100	11,2	100		146,4	100		970,0	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,9	100		0,0	81		4,6	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		125737,8	100	11,1	100		146,4	100		971,8	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,7	100		0,01	100		4,8	100		0,24	94		30,3	100		0,5	100		0,2	100		126441,2	100	11,1	100		146,3	100		975,1	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		1,6	100		0,02	100		4,8	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,1	100		125812,6	100	11,2	100		146,5	100		972,4	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		1,7	100		0,06	92		4,1	100		0,25	100		24,5	100		0,5	100		0,2	100		126533,0	100	11,1	100		146,3	100		975,4	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		1,3	100		0,04	81		4,3	100		0,24	100		22,7	100		0,5	100		0,0	100		123340,3	100	11,4	100		145,9	100		975,9	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		1,2	100		0,05	100		4,0	100		0,25	100		28,6	100		0,5	100		0,0	100		122219,7	100	11,3	100		145,9	100		970,1	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,5	100		0,08	100		4,0	100		0,24	100		40,9	100		0,5	100		0,2	100		123256,2	100	11,2	100		146,1	100		970,6	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		1,5	100		0,12	92		5,1	100		0,23	100		32,8	100		0,5	100		0,1	100		124629,5	100	10,9	100		145,9	100		970,8	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,8	100		0,0	81		5,0	100		0,24	100		36,1	100		0,5	100		0,1	100		124378,3	100	11,1	100		146,0	100		966,9	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,25	94		43,9	100		0,5	100		0,1	100		117406,8	100	11,6	100		145,6	100		949,7	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		1,2	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		34,9	100		0,5	100		0,2	100		125145,3	100	10,7	100		146,0	100		972,0	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,0	100		0,0	92		4,2	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,2	100		125483,7	100	10,9	100		146,4	100		979,2	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,7	100		0,0	81		5,0	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,1	100		127254,0	100	11,0	100		146,4	100		975,1	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		2,0	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		128099,6	100	10,9	100		146,6	100		973,4	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		19,4	100		0,5	100		0,0	100		120436,5	100	11,6	100		145,8	100		956,8	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,1	100		0,0	92		4,2	100		0,25	100		21,6	100		0,5	100		0,2	100		122767,8	100	11,2	100		145,8	100		969,3	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		1,7	100		0,0	81		3,9	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,1	100		124468,2	100	11,1	100		145,8	100		982,0	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		27,1	100		0,5	100		0,1	100		125428,9	100	11,0	100		145,8	100		980,9	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		32,4	100		0,5	100		0,1	100		126077,2	100	11,0	100		145,9	100		979,6	100		in Betrieb
21:00		1,9	84		1,4	84		0,0	92		4,0	84		0,25	100		35,4	84		0,5	84		0,3	84		125847,2	100	11,0	84		146,2	100		972,7	100		in Betrieb
21:30		1,5	79		1,4	79		0,0	82		4,3	79		0,26	100		22,2	79		0,5	79		0,3	79		121720,6	100	11,4	79		145,9	100					