

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		125313,8	100		11,2	100		146,4	100		976,3	100		In marcia
01:00		2,6	100		1,3	100		0,0	90		4,3	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		126474,7	100		11,1	100		146,4	100		982,8	100		In marcia
01:30		2,3	100		1,0	100		0,0	83		4,1	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,0	100		125926,0	100		11,2	100		146,5	100		980,2	100		In marcia
02:00		3,9	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		125412,4	100		11,3	100		146,5	100		977,5	100		In marcia
02:30		3,3	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		123429,3	100		11,4	100		146,8	100		973,4	100		In marcia
03:00		3,1	100		1,4	100		0,0	90		4,9	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		124927,2	100		11,3	100		146,3	100		980,1	100		In marcia
03:30		3,1	100		1,0	100		0,0	84		4,2	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		123727,8	100		11,4	100		146,3	100		974,5	100		In marcia
04:00		3,5	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		26,1	100		0,6	100		0,0	100		125133,5	100		11,2	100		146,4	100		980,0	100		In marcia
04:30		3,5	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		126694,9	100		11,2	100		146,5	100		981,7	100		In marcia
05:00		4,2	100		1,8	100		0,0	90		4,0	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		128272,4	100		10,9	100		146,5	100		987,5	100		In marcia
05:30		2,9	100		1,1	100		0,0	84		3,9	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		122387,3	100		11,4	100		146,0	100		977,1	100		In marcia
06:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		127321,2	100		11,4	100		146,0	100		977,4	100		In marcia
06:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		123570,6	100		11,3	100		146,2	100		982,8	100		In marcia
07:00		3,0	100		1,3	100		0,0	90		4,0	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		125085,0	100		11,1	100		145,8	100		985,3	100		In marcia
07:30		2,0	100		1,5	100		0,0	84		5,2	100		0,25	100		38,6	100		0,5	100		0,0	100		125724,5	100		11,1	100		146,3	100		977,1	100		In marcia
08:00		2,3	100		2,1	100		0,0	100		6,0	100		0,25	94		46,6	100		0,5	100		0,0	100		128434,3	100		10,7	100		147,2	100		979,7	100		In marcia
08:30		2,7	100		2,4	100		0,01	100		4,8	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,0	100		126776,5	100		11,3	100		146,8	100		971,1	100		In marcia
09:00		1,9	84		1,2	84		0,0	90		4,7	84		0,25	100		27,1	84		0,6	84		0,0	84		122501,9	100		11,6	84		146,7	100		960,1	100		In marcia
09:30		1,3	79		0,9	79		0,0	84		5,4	79		0,24	100		34,6	79		0,5	79		0,1	79		128959,6	100		11,1	79		147,0	100		972,4	100		In marcia
10:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		126503,9	100		11,4	100		146,9	100		969,2	100		In marcia
10:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		30,5	100		0,6	100		0,2	100		125143,7	100		11,4	100		147,2	100		967,1	100		In marcia
11:00		2,3	100		1,7	100		0,0	90		5,5	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		126349,7	100		11,4	100		146,8	100		972,9	100		In marcia
11:30		1,3	100		0,8	100		0,0	84		5,6	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,2	100		125542,7	100		11,3	100		146,6	100		970,1	100		In marcia
12:00		3,7	100		1,6	100		0,02	100		6,0	100		0,25	94		21,9	100		0,6	100		0,2	100		124048,6	100		11,4	100		146,3	100		976,8	100		In marcia
12:30		2,4	100		1,6	100		0,01	100		5,7	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,3	100		128392,0	100		11,1	100		146,7	100		980,5	100		In marcia
13:00		1,7	100		1,4	100		0,04	89		4,7	100		0,25	100		38,5	100		0,5	100		0,3	100		127377,7	100		11,1	100		146,8	100		975,3	100		In marcia
13:30		4,0	100		1,4	100		0,0	84		5,1	100		0,25	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		125118,8	100		11,4	100		146,4	100		970,0	100		In marcia
14:00		5,0	100		0,9	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		16,1	100		0,6	100		0,0	100		123137,9	100		11,5	100		146,5	100		965,7	100		In marcia
14:30		5,2	100		0,7	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		7,4	100		0,6	100		0,0	100		123023,3	100		11,6	100		146,3	100		973,3	100		In marcia
15:00		2,0	100		0,5	100		0,0	89		5,5	100		0,25	100		5,6	100		0,6	100		0,0	100		123058,6	100		11,5	100		146,0	100		981,6	100		In marcia
15:30		1,6	100		0,3	100		0,0	84		5,1	100		0,24	100		15,4	100		0,6	100		0,1	100		123366,8	100		11,4	100		146,2	100		985,1	100		In marcia
16:00		2,9	100		0,5	100		0,0	100		5,4	100		0,24	94		26,0	100		0,6	100		0,1	100		123634,9	100		11,3	100		146,1	100		987,7	100		In marcia
16:30		2,7	100		0,6	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		42,5	100		0,6	100		0,1	100		122603,7	100		11,3	100		146,7	100		983,3	100		In marcia
17:00		2,9	100		0,6	100		0,0	89		4,7	100		0,24	100		61,2	100		0,6	100		0,1	100		125284,6	100		11,1	100		146,1	100		988,0	100		In marcia
17:30		3,1	100		1,0	100		0,0	84		5,0	100		0,24	100		63,6	100		0,6	100		0,1	100		126857,8	100		11,1	100		146,1	100		986,6	100		In marcia
18:00		4,9	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		45,7	100		0,6	100		0,1	100		123843,4	100		11,3	100		146,2	100		983,5	100		In marcia
18:30		3,2	100		0,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		33,1	100		0,5	100		0,2	100		126996,3	100		11,1	100		146,6	100		989,0	100		In marcia
19:00		4,2	100		0,8	100		0,0	89		5,3	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		122135,4	100		11,4	100		146,0	100		974,2	100		In marcia
19:30		3,3	100		0,6	100		0,0	84		4,6	100		0,24	100		22,6	100		0,5	100		0,1	100		125844,5	100		11,2	100		146,0	100		983,3	100		In marcia
20:00		4,9	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,25	94		24,7	100		0,6	100		0,1	100		123321,4	100		11,4	100		146,2	100		979,9	100		In marcia
20:30		4,5	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,1	100		123622,2	100		11,3	100		146,0	100		978,3	100		In marcia
21:00		3,3	86		0,7	86		0,0	89		4,7	86		0,25	100		31,7	86		0,6	86		0,1	86		122827,1	100		11,3	86		146,1	100		982,5	100		In marcia
21:30		5,2	78		1,0	78		0,0	84		4,9	78		0,25	100		24,5	78		0,6	78		0,2	78		1												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		125313,8	100	11,2	100		146,4	100		976,3	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		1,3	100		0,0	90		4,3	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		125474,7	100	11,1	100		146,4	100		982,8	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		1,0	100		0,0	83		4,1	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,0	100		125926,0	100	11,2	100		146,5	100		980,2	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		125412,4	100	11,3	100		146,5	100		977,5	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		123429,3	100	11,4	100		146,8	100		973,4	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		1,4	100		0,0	90		4,9	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		124927,2	100	11,3	100		146,3	100		980,1	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		1,0	100		0,0	84		4,2	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		123727,8	100	11,4	100		146,3	100		974,5	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		26,1	100		0,6	100		0,0	100		125133,5	100	11,2	100		146,4	100		980,0	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		126694,9	100	11,2	100		146,5	100		981,7	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		1,8	100		0,0	90		4,0	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		128272,4	100	10,9	100		146,5	100		987,5	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		1,1	100		0,0	84		3,9	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		122387,3	100	11,4	100		146,0	100		977,1	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		127321,1	100	11,4	100		146,0	100		977,4	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		123570,6	100	11,3	100		146,2	100		982,8	100		in Betrieb
07:00		3,0	100		1,3	100		0,0	90		4,0	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		125085,0	100	11,1	100		145,8	100		985,3	100		in Betrieb
07:30		2,0	100		1,5	100		0,0	84		5,2	100		0,25	100		38,6	100		0,5	100		0,0	100		125724,5	100	11,1	100		146,3	100		977,1	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		2,1	100		0,0	100		6,0	100		0,25	94		46,6	100		0,5	100		0,0	100		128434,3	100	10,7	100		147,2	100		979,7	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		2,4	100		0,01	100		4,8	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,0	100		126776,5	100	11,3	100		146,8	100		971,1	100		in Betrieb
09:00		1,9	84		1,2	84		0,0	90		4,7	84		0,25	100		27,1	84		0,6	84		0,0	84		122501,9	100	11,6	84		146,7	100		960,1	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		0,9	79		0,0	84		5,4	79		0,24	100		34,6	79		0,5	79		0,1	79		128959,6	100	11,1	79		147,0	100		972,4	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		126503,9	100	11,4	100		146,9	100		969,2	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		30,5	100		0,6	100		0,2	100		125143,7	100	11,4	100		147,2	100		967,1	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,7	100		0,0	90		5,5	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		126349,7	100	11,4	100		146,8	100		972,9	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,8	100		0,0	84		5,6	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,2	100		125542,7	100	11,3	100		146,6	100		970,1	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		1,6	100		0,02	100		6,0	100		0,25	94		21,9	100		0,6	100		0,2	100		124048,6	100	11,4	100		146,3	100		976,8	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		1,6	100		0,01	100		5,7	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,3	100		128392,0	100	11,1	100		146,7	100		980,5	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		1,4	100		0,04	89		4,7	100		0,25	100		38,5	100		0,5	100		0,3	100		127377,7	100	11,1	100		146,8	100		975,3	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		1,4	100		0,0	84		5,1	100		0,25	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		125118,8	100	11,4	100		146,4	100		970,0	100		in Betrieb
14:00		5,0	100		0,9	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		16,1	100		0,6	100		0,0	100		123137,9	100	11,5	100		146,5	100		965,7	100		in Betrieb
14:30		5,2	100		0,7	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		7,4	100		0,6	100		0,0	100		123023,3	100	11,6	100		146,3	100		973,3	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		0,5	100		0,0	89		5,5	100		0,25	100		5,6	100		0,6	100		0,0	100		123058,6	100	11,5	100		146,0	100		981,6	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,3	100		0,0	84		5,1	100		0,24	100		15,4	100		0,6	100		0,1	100		123366,8	100	11,4	100		146,2	100		985,1	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		0,5	100		0,0	100		5,4	100		0,24	94		26,0	100		0,6	100		0,1	100		123634,9	100	11,3	100		146,1	100		987,7	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,6	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		42,5	100		0,6	100		0,1	100		122603,7	100	11,3	100		146,7	100		983,3	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		0,6	100		0,0	89		4,7	100		0,24	100		61,2	100		0,6	100		0,1	100		125284,6	100	11,1	100		146,1	100		988,0	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		1,0	100		0,0	84		5,0	100		0,24	100		63,6	100		0,6	100		0,1	100		125857,8	100	11,1	100		146,1	100		986,6	100		in Betrieb
18:00		4,9	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		45,7	100		0,6	100		0,1	100		123843,4	100	11,3	100		146,2	100		983,5	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		0,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		33,1	100		0,5	100		0,2	100		126996,3	100	11,1	100		146,6	100		989,0	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		0,8	100		0,0	89		5,3	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		122135,4	100	11,4	100		146,0	100		974,2	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		0,6	100		0,0	84		4,6	100		0,24	100		22,6	100		0,5	100		0,1	100		125844,5	100	11,2	100		146,0	100		983,3	100		in Betrieb
20:00		4,9	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,25	94		24,7	100		0,6	100		0,1	100		123321,4	100	11,4	100		146,2	100		979,9	100		in Betrieb
20:30		4,5	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,1	100		123622,2	100	11,3	100		146,0	100		978,3	100		in Betrieb
21:00		3,3	86		0,7	86		0,0	89		4,7	86		0,25	100		31,7	86		0,6	86		0,1	86		122827,1	100	11,3	86		146,1	100		982,5	100		in Betrieb
21:30		5,2	78		1,0	78		0,0	84		4,9	78		0,25	100		24,5	78		0,6	78		0,2	78		126004,6	100	11,0	78		145,7	100		991,9	100		in Betrieb
22:00		4,3	100		1,2	100		0,0	100																												