

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 04/02/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,2	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		31,9	100		0,5	100		0,1	100		126395,6	100		11,1	100		146,1	100		981,5	100	In marcia
01:00		3,8	100		1,5	100		0,0	89		4,4	100		0,26	100		18,8	100		0,5	100		0,1	100		124472,3	100		11,3	100		146,0	100		980,7	100	In marcia
01:30		3,1	100		1,7	100		0,0	84		4,7	100		0,26	100		23,1	100		0,5	100		0,1	100		124786,2	100		11,2	100		146,8	100		984,9	100	In marcia
02:00		3,2	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		22,2	100		0,5	100		0,1	100		125053,0	100		11,2	100		146,1	100		988,6	100	In marcia
02:30		2,3	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		26,7	100		0,5	100		0,2	100		124816,7	100		11,2	100		146,6	100		988,9	100	In marcia
03:00		3,3	100		1,9	100		0,0	89		4,7	100		0,26	100		26,5	100		0,5	100		0,2	100		125218,0	100		11,1	100		145,8	100		991,3	100	In marcia
03:30		2,5	100		1,4	100		0,0	84		4,1	100		0,26	100		37,2	100		0,5	100		0,1	100		125454,9	100		11,2	100		145,6	100		986,8	100	In marcia
04:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	94		41,0	100		0,5	100		0,2	100		127428,7	100		10,9	100		146,2	100		989,2	100	In marcia
04:30		3,4	100		2,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		124781,5	100		11,4	100		144,7	100		986,3	100	In marcia
05:00		2,1	100		1,0	100		0,0	89		4,4	100		0,26	100		28,4	100		0,6	100		0,1	100		120601,0	100		11,6	100		144,7	100		975,4	100	In marcia
05:30		2,4	100		0,8	100		0,0	84		4,7	100		0,25	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		126213,5	100		11,0	100		145,7	100		988,1	100	In marcia
06:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		34,2	100		0,5	100		0,2	100		127084,1	100		11,0	100		145,6	100		975,7	100	In marcia
06:30		3,4	100		2,2	100		0,01	100		4,9	100		0,25	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		126618,9	100		11,1	100		145,8	100		986,9	100	In marcia
07:00		2,2	100		1,4	100		0,0	89		4,8	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,2	100		125045,9	100		11,3	100		145,7	100		982,0	100	In marcia
07:30		1,6	100		1,5	100		0,0	84		4,6	100		0,25	100		33,3	100		0,5	100		0,3	100		127773,5	100		11,1	100		145,9	100		980,0	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		32,6	100		0,5	100		0,3	100		125921,3	100		11,3	100		146,1	100		974,8	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,8	100		0,06	100		4,8	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		124682,3	100		11,4	100		146,2	100		972,4	100	In marcia
09:00		2,7	84		2,1	84		0,12	89		6,0	84		0,25	100		25,7	84		0,6	84		0,1	84		124290,0	100		11,4	84		145,7	100		973,5	100	In marcia
09:30		1,7	79		0,5	79		0,0	84		7,4	79		0,25	100		18,1	79		0,6	79		0,4	79		123599,9	100		11,6	79		146,1	100		972,7	100	In marcia
10:00		1,4	100		0,7	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		23,0	100		0,6	100		0,4	100		124090,9	100		11,5	100		146,1	100		968,9	100	In marcia
10:30		1,5	100		1,2	100		0,15	100		4,7	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,6	100		130352,3	100		11,0	100		146,6	100		979,6	100	In marcia
11:00		1,9	100		1,8	100		0,16	89		4,9	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		127024,5	100		11,3	100		146,3	100		980,0	100	In marcia
11:30		1,6	100		1,6	100		0,0	84		5,4	100		0,25	100		36,2	100		0,5	100		0,3	100		124888,8	100		11,5	100		146,2	100		967,1	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,1	100		0,01	100		5,6	100		0,24	94		32,7	100		0,5	100		0,3	100		127765,6	100		11,2	100		146,4	100		976,9	100	In marcia
12:30		1,3	100		2,2	100		0,08	100		5,6	100		0,24	100		31,5	100		0,5	100		0,5	100		128405,2	100		11,3	100		146,6	100		968,7	100	In marcia
13:00		1,5	100		1,6	100		0,12	89		5,3	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,4	100		128205,2	100		11,5	100		146,6	100		972,3	100	In marcia
13:30		2,5	100		1,7	100		0,0	84		5,0	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,3	100		124813,2	100		11,6	100		146,3	100		975,7	100	In marcia
14:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		6,3	100		0,23	100		21,5	100		0,5	100		0,4	100		126449,8	100		11,4	100		146,4	100		976,7	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,3	100		0,1	100		4,4	100		0,24	100		33,6	100		0,5	100		0,4	100		127104,2	100		11,2	100		146,3	100		974,5	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,5	100		0,17	89		5,5	100		0,23	100		40,5	100		0,5	100		0,5	100		130085,6	100		11,0	100		146,6	100		967,2	100	In marcia
15:30		1,3	100		2,1	100		0,08	84		5,2	100		0,24	100		32,0	100		0,5	100		0,3	100		127593,6	100		11,2	100		146,3	100		969,2	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,4	100		0,08	100		4,9	100		0,23	94		25,8	100		0,5	100		0,4	100		129700,5	100		11,0	100		146,1	100		970,0	100	In marcia
16:30		1,5	100		1,5	100		0,12	100		5,4	100		0,24	100		21,2	100		0,5	100		0,4	100		123293,3	100		11,5	100		145,9	100		967,7	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,9	100		0,15	89		4,9	100		0,23	100		33,7	100		0,5	100		0,5	100		129296,0	100		10,9	100		146,2	100		977,7	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,4	100		0,08	84		5,0	100		0,24	100		34,5	100		0,5	100		0,5	100		128755,2	100		11,1	100		146,5	100		974,0	100	In marcia
18:00		1,3	100		2,8	100		0,14	100		5,5	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,5	100		130484,4	100		11,0	100		146,4	100		975,1	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,6	100		0,14	100		5,8	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,5	100		127144,5	100		11,3	100		146,2	100		973,0	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,5	100		0,18	89		5,9	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,3	100		128484,7	100		11,3	100		146,2	100		972,0	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,0	100		0,1	84		5,6	100		0,25	100		31,8	100		0,5	100		0,5	100		125062,5	100		11,4	100		146,2	100		966,8	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,9	100		0,19	100		5,4	100		0,24	94		26,6	100		0,5	100		0,3	100		124862,6	100		11,4	100		145,9	100		977,3	100	In marcia
20:30		1,4	100		0,8	100		0,1	100		5,1	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,3	100		124400,1	100		11,4	100		145,9	100		975,4	100	In marcia
21:00		1,5	86		1,0	86		0,08	89		5,4	86		0,24	100		30,3	86		0,5	86		0,4	86		123404,0	100		11,5	86		145,6	100		967,7	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,1	78		0,0	84		4,3	78		0,24	100		30,7	78		0,5	78		0,0	78		123578,8	100		11,4	78		145,6	100		974,0	100	In marcia
22:00																																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,2	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		31,9	100		0,5	100		0,1	100		126395,6	100	11,1	100		146,1	100		981,5	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		1,5	100		0,0	89		4,4	100		0,26	100		18,8	100		0,5	100		0,1	100		124472,3	100	11,3	100		146,0	100		980,7	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		1,7	100		0,0	84		4,7	100		0,26	100		23,1	100		0,5	100		0,1	100		124786,2	100	11,2	100		146,8	100		984,9	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		22,2	100		0,5	100		0,1	100		125053,0	100	11,2	100		146,1	100		988,6	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		26,7	100		0,5	100		0,2	100		124816,7	100	11,2	100		146,6	100		988,9	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		1,9	100		0,0	89		4,7	100		0,26	100		26,5	100		0,5	100		0,2	100		125218,0	100	11,1	100		145,8	100		991,3	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		1,4	100		0,0	84		4,1	100		0,26	100		37,2	100		0,5	100		0,1	100		125454,9	100	11,2	100		145,6	100		986,8	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	94		41,0	100		0,5	100		0,2	100		127428,7	100	10,9	100		146,2	100		989,2	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		2,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		124781,5	100	11,4	100		144,7	100		986,3	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		1,0	100		0,0	89		4,4	100		0,26	100		28,4	100		0,6	100		0,1	100		120601,0	100	11,6	100		144,7	100		975,4	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		0,8	100		0,0	84		4,7	100		0,25	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		126213,5	100	11,0	100		145,7	100		988,1	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		34,2	100		0,5	100		0,2	100		127084,1	100	11,0	100		145,6	100		975,7	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		2,2	100		0,01	100		4,9	100		0,25	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		126618,9	100	11,1	100		145,8	100		986,9	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,4	100		0,0	89		4,8	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,2	100		125045,9	100	11,3	100		145,7	100		982,0	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,5	100		0,0	84		4,6	100		0,25	100		33,3	100		0,5	100		0,3	100		127773,5	100	11,1	100		145,9	100		980,0	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		32,6	100		0,5	100		0,3	100		125921,3	100	11,3	100		146,1	100		974,8	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,8	100		0,06	100		4,8	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		124682,3	100	11,4	100		146,2	100		972,4	100		in Betrieb
09:00		2,7	84		2,1	84		0,12	89		6,0	84		0,25	100		25,7	84		0,6	84		0,1	84		124290,0	100	11,4	84		145,7	100		973,5	100		in Betrieb
09:30		1,7	79		0,5	79		0,0	84		7,4	79		0,25	100		18,1	79		0,6	79		0,4	79		123599,9	100	11,6	79		146,1	100		972,7	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		0,7	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		23,0	100		0,6	100		0,4	100		124090,9	100	11,5	100		146,1	100		968,9	100		in Betrieb
10:30		1,5	100		1,2	100		0,15	100		4,7	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,6	100		130352,3	100	11,0	100		146,6	100		979,6	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		1,8	100		0,16	89		4,9	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		127024,5	100	11,3	100		146,3	100		980,0	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,6	100		0,0	84		5,4	100		0,25	100		36,2	100		0,5	100		0,3	100		124888,8	100	11,5	100		146,2	100		967,1	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,1	100		0,01	100		5,6	100		0,24	94		32,7	100		0,5	100		0,3	100		127765,6	100	11,2	100		146,4	100		976,9	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		2,2	100		0,08	100		5,6	100		0,24	100		31,5	100		0,5	100		0,5	100		128405,2	100	11,3	100		146,6	100		968,7	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		1,6	100		0,12	89		5,3	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,4	100		128205,2	100	11,5	100		146,6	100		972,3	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		1,7	100		0,0	84		5,0	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,3	100		124813,2	100	11,6	100		146,3	100		975,7	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		6,3	100		0,23	100		21,5	100		0,5	100		0,4	100		126449,8	100	11,4	100		146,4	100		976,7	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,3	100		0,1	100		4,4	100		0,24	100		33,6	100		0,5	100		0,4	100		127104,2	100	11,2	100		146,3	100		974,5	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,5	100		0,17	89		5,5	100		0,23	100		40,5	100		0,5	100		0,5	100		130085,6	100	11,0	100		146,6	100		967,2	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		2,1	100		0,08	84		5,2	100		0,24	100		32,0	100		0,5	100		0,3	100		127593,6	100	11,2	100		146,3	100		969,2	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,4	100		0,08	100		4,9	100		0,23	94		25,8	100		0,5	100		0,4	100		129700,5	100	11,0	100		146,1	100		970,0	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		1,5	100		0,12	100		5,4	100		0,24	100		21,2	100		0,5	100		0,4	100		123293,3	100	11,5	100		145,9	100		967,7	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,9	100		0,15	89		4,9	100		0,23	100		33,7	100		0,5	100		0,5	100		129296,0	100	10,9	100		146,2	100		977,7	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,4	100		0,08	84		5,0	100		0,24	100		34,5	100		0,5	100		0,5	100		128755,2	100	11,1	100		146,5	100		974,0	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		2,8	100		0,14	100		5,5	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,5	100		130484,4	100	11,0	100		146,4	100		975,1	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,6	100		0,14	100		5,8	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,5	100		127144,5	100	11,3	100		146,2	100		973,0	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,5	100		0,18	89		5,9	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,3	100		128484,7	100	11,3	100		146,2	100		972,0	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,0	100		0,1	84		5,6	100		0,25	100		31,8	100		0,5	100		0,5	100		125062,5	100	11,4	100		146,2	100		966,8	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,9	100		0,19	100		5,4	100		0,24	94		26,6	100		0,5	100		0,3	100		124862,6	100	11,4	100		145,9	100		977,3	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		0,8	100		0,1	100		5,1	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,3	100		124400,1	100	11,4	100		145,9	100		975,4	100		in Betrieb
21:00		1,5	86		1,0	86		0,08	89		5,4	86		0,24	100		30,3	86		0,5	86		0,4	86		123404,0	100	11,5	86		145,6	100		967,7	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,1	78		0,0	84		4,3	78		0,24	100		30,7	78		0,5	78		0,0	78		123578,8	100	11,4	78		145,6	100		974,0	100		in Betrieb
22:00		1,5	100		2,0	100																															