

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/02/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,2	100		0,5	100		0,4	100		117142,6	100	11,4	100	144,6	100	954,9	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	89		4,0	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,3	100		118566,7	100	11,3	100	144,7	100	956,6	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,3	100		0,01	84		4,4	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,4	100		117738,3	100	11,3	100	144,5	100	957,6	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,5	100		116197,4	100	11,5	100	144,7	100	958,0	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,4	100		118430,1	100	11,2	100	144,6	100	963,7	100	In marcia
03:00		1,6	100		1,5	100		0,0	89		4,2	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,4	100		119857,9	100	11,1	100	144,7	100	969,1	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,3	100		0,04	84		4,0	100		0,25	100		31,1	100		0,5	100		0,5	100		116735,8	100	11,4	100	145,8	100	954,8	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,8	100		0,06	100		4,1	100		0,25	94		32,4	100		0,5	100		0,4	100		118191,6	100	11,3	100	144,7	100	957,2	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,9	100		0,06	100		3,9	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,5	100		118039,4	100	11,3	100	144,5	100	959,3	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,4	100		0,04	89		4,0	100		0,25	100		28,0	100		0,5	100		0,6	100		120072,0	100	11,2	100	144,3	100	955,8	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,9	100		0,0	85		4,1	100		0,25	100		23,4	100		0,5	100		0,5	100		116599,2	100	11,5	100	144,1	100	953,9	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,3	100		117844,8	100	11,3	100	144,0	100	960,9	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		37,2	100		0,5	100		0,5	100		114722,7	100	11,6	100	144,7	100	951,2	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,7	100		0,0	92		3,7	100		0,24	100		37,9	100		0,5	100		0,4	100		119910,1	100	11,1	100	144,4	100	960,4	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,0	100		0,01	81		3,7	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,4	100		117579,1	100	11,3	100	144,3	100	961,0	100	In marcia
08:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		28,7	100		0,5	100		0,6	100		118278,2	100	11,2	100	145,1	100	944,0	100	In marcia
08:30		5,0	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		17,9	100		0,5	100		0,5	100		111377,2	100	11,9	100	144,7	100	936,4	100	In marcia
09:00		4,9	85		0,4	85		0,01	92		5,4	85		0,29	100		13,8	83		0,6	85		0,5	85		109591,8	100	12,5	85	146,2	100	918,7	100	In marcia
09:30		4,3	78		0,3	78		0,0	81		6,0	78		0,25	100		16,7	78		0,6	78		0,4	78		122641,4	100	10,8	78	145,2	100	959,6	100	In marcia
10:00		2,5	100		0,2	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		19,8	100		0,6	100		0,4	100		119889,8	100	11,3	100	144,6	100	955,0	100	In marcia
10:30		1,4	100		0,2	100		0,02	100		4,0	100		0,27	100		33,5	100		0,5	100		0,4	100		113168,8	100	11,9	100	145,2	100	925,2	100	In marcia
11:00		2,0	100		0,3	100		0,02	92		3,7	100		0,25	100		51,0	100		0,5	100		0,4	100		123456,1	100	11,0	100	145,4	100	962,3	100	In marcia
11:30		2,9	100		0,6	100		0,0	81		6,7	100		0,24	100		48,5	100		0,5	100		0,4	100		125600,2	100	11,0	100	145,4	100	970,6	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,7	100		0,0	100		5,0	100		0,24	95		39,9	100		0,5	100		0,4	100		120978,2	100	11,0	100	144,8	100	964,6	100	In marcia
12:30		4,8	100		1,5	100		0,02	100		3,9	100		0,25	100		26,4	100		0,5	100		0,4	100		113905,4	100	11,6	100	144,0	100	949,4	100	In marcia
13:00		4,4	100		1,1	100		0,01	92		3,5	100		0,24	100		32,8	100		0,5	100		0,4	100		117657,3	100	11,1	100	144,1	100	960,1	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,9	100		0,0	81		4,0	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,3	100		117939,1	100	11,2	100	144,7	100	960,5	100	In marcia
14:00		2,0	100		1,2	100		0,03	100		3,9	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,3	100		116752,6	100	11,3	100	144,4	100	960,5	100	In marcia
14:30		4,2	100		1,3	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		31,1	100		0,5	100		0,4	100		114976,9	100	11,5	100	144,4	100	957,9	100	In marcia
15:00		2,5	100		1,1	100		0,07	92		3,5	100		0,24	100		29,1	100		0,5	100		0,5	100		120246,8	100	11,0	100	145,0	100	958,1	100	In marcia
15:30		2,9	100		2,0	100		0,0	81		4,2	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,4	100		118619,1	100	11,3	100	144,7	100	960,6	100	In marcia
16:00		4,1	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		28,8	100		0,5	100		0,5	100		116759,5	100	11,4	100	144,8	100	952,8	100	In marcia
16:30		3,5	100		1,4	100		0,02	100		3,8	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,5	100		117447,3	100	11,4	100	144,6	100	959,2	100	In marcia
17:00		1,9	100		1,1	100		0,1	92		3,8	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,3	100		113698,5	100	11,7	100	144,4	100	954,3	100	In marcia
17:30		2,7	100		1,1	100		0,0	81		3,9	100		0,24	100		29,1	100		0,5	100		0,3	100		114406,9	100	11,5	100	144,3	100	957,3	100	In marcia
18:00		3,4	100		1,5	100		0,03	100		3,9	100		0,23	100		30,9	100		0,5	100		0,4	100		118015,2	100	11,2	100	144,3	100	965,1	100	In marcia
18:30		4,1	100		1,7	100		0,04	100		3,6	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,4	100		118543,1	100	11,2	100	144,6	100	970,1	100	In marcia
19:00		3,8	100		1,6	100		0,06	92		4,2	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,3	100		116687,1	100	11,3	100	144,6	100	963,4	100	In marcia
19:30		3,2	100		1,3	100		0,0	81		4,4	100		0,23	100		30,9	100		0,6	100		0,4	100		116496,0	100	11,3	100	144,6	100	958,4	100	In marcia
20:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		29,7	100		0,6	100		0,3	100		114355,4	100	11,5	100	144,2	100	961,6	100	In marcia
20:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		34,4	100		0,5	100		0,4	100		118814,6	100	11,1	100	144,4	100	963,2	100	In marcia
21:00		2,9	84		1,9	84		0,0	92		4,7	84		0,23	100		34,4	84		0,5	84		0,4	84		118969,8	100	11,1	84	144,6	100	964,2	100	In marcia
21:30		4,6	80		2,0	80		0,0	81		3,5	80		0,23	100		31,2	80		0,5	80		0,2	80		115878,4	100	11,4	80	144,3	100	960,6	100	In marcia
22:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		32,9	100		0,5	100		0,1	100		117984,8	100	11,3	100	144,6	100	964,8	100	In marcia
22:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,23	100		35,7	100		0,5	100		0,1	100		116890,3	100	11,3	100	144,8	100	961,2	100	In marcia
23:00		3,8	100		2,3	100</																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %			Note	Wert	ID %									
00:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,2	100		0,5	100		0,4	100		117142,6	100		11,4	100		144,6	100		954,9	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	89		4,0	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,3	100		118566,7	100		11,3	100		144,7	100		956,6	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,3	100		0,01	84		4,4	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,4	100		117738,3	100		11,3	100		144,5	100		957,6	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,5	100		116197,4	100		11,5	100		144,7	100		958,0	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,4	100		118430,1	100		11,2	100		144,6	100		963,7	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,5	100		0,0	89		4,2	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,4	100		119857,9	100		11,1	100		144,7	100		969,1	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,3	100		0,04	84		4,0	100		0,25	100		31,1	100		0,5	100		0,5	100		116735,8	100		11,4	100		145,8	100		954,8	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,8	100		0,06	100		4,1	100		0,25	94		32,4	100		0,5	100		0,4	100		118191,6	100		11,3	100		144,7	100		957,2	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,9	100		0,06	100		3,9	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,5	100		118039,4	100		11,3	100		144,5	100		959,3	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,4	100		0,04	89		4,0	100		0,25	100		28,0	100		0,5	100		0,6	100		120072,0	100		11,2	100		144,3	100		955,8	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,9	100		0,0	85		4,1	100		0,25	100		23,4	100		0,5	100		0,5	100		116599,2	100		11,5	100		144,1	100		953,9	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,3	100		117844,8	100		11,3	100		144,0	100		960,9	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		37,2	100		0,5	100		0,5	100		114722,7	100		11,6	100		144,7	100		951,2	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,7	100		0,0	92		3,7	100		0,24	100		37,9	100		0,5	100		0,4	100		119910,1	100		11,1	100		144,4	100		960,4	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,0	100		0,01	81		3,7	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,4	100		117579,1	100		11,3	100		144,3	100		961,0	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		28,7	100		0,5	100		0,6	100		118278,2	100		11,2	100		145,1	100		944,0	100		in Betrieb
08:30		5,0	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		17,9	100		0,5	100		0,5	100		111377,2	100		11,9	100		144,7	100		936,4	100		in Betrieb
09:00		4,9	85		0,4	85		0,01	92		5,4	85		0,29	100		13,8	83		0,6	85		0,5	85		109591,8	100		12,5	85		146,2	100		918,7	100		in Betrieb
09:30		4,3	78		0,3	78		0,0	81		6,0	78		0,25	100		16,7	78		0,6	78		0,4	78		122641,4	100		10,8	78		145,2	100		959,6	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		0,2	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		19,8	100		0,6	100		0,4	100		119889,8	100		11,3	100		144,6	100		955,0	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		0,2	100		0,02	100		4,0	100		0,27	100		33,5	100		0,5	100		0,4	100		113168,8	100		11,9	100		145,2	100		925,2	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		0,3	100		0,02	92		3,7	100		0,25	100		51,0	100		0,5	100		0,4	100		123456,1	100		11,0	100		145,4	100		962,3	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		0,6	100		0,0	81		6,7	100		0,24	100		48,5	100		0,5	100		0,4	100		125600,2	100		11,0	100		145,4	100		970,6	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,7	100		0,0	100		5,0	100		0,24	95		39,9	100		0,5	100		0,4	100		120978,2	100		11,0	100		144,8	100		964,6	100		in Betrieb
12:30		4,8	100		1,5	100		0,02	100		3,9	100		0,25	100		26,4	100		0,5	100		0,4	100		113905,4	100		11,6	100		144,0	100		949,4	100		in Betrieb
13:00		4,4	100		1,1	100		0,01	92		3,5	100		0,24	100		32,8	100		0,5	100		0,4	100		117657,3	100		11,1	100		144,1	100		960,1	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,9	100		0,0	81		4,0	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,3	100		117939,1	100		11,2	100		144,7	100		960,5	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		1,2	100		0,03	100		3,9	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,3	100		116752,6	100		11,3	100		144,4	100		960,5	100		in Betrieb
14:30		4,2	100		1,3	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		31,1	100		0,5	100		0,4	100		114976,9	100		11,5	100		144,4	100		957,9	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		1,1	100		0,07	92		3,5	100		0,24	100		29,1	100		0,5	100		0,5	100		120246,8	100		11,0	100		145,0	100		958,1	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		2,0	100		0,0	81		4,2	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,4	100		118619,1	100		11,3	100		144,7	100		960,6	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		28,8	100		0,5	100		0,5	100		116759,5	100		11,4	100		144,8	100		952,8	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		1,4	100		0,02	100		3,8	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,5	100		117447,3	100		11,4	100		144,6	100		959,2	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		1,1	100		0,1	92		3,8	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,3	100		113698,5	100		11,7	100		144,4	100		954,3	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		1,1	100		0,0	81		3,9	100		0,24	100		29,1	100		0,5	100		0,3	100		114406,9	100		11,5	100		144,3	100		957,3	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		1,5	100		0,03	100		3,9	100		0,23	100		30,9	100		0,5	100		0,4	100		118015,2	100		11,2	100		144,3	100		965,1	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		1,7	100		0,04	100		3,6	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,4	100		118543,1	100		11,2	100		144,6	100		970,1	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		1,6	100		0,06	92		4,2	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,3	100		116687,1	100		11,3	100		144,6	100		963,4	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		1,3	100		0,0	81		4,4	100		0,23	100		30,9	100		0,6	100		0,4	100		116496,0	100		11,3	100		144,6	100		958,4	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		29,7	100		0,6	100		0,3	100		114355,4	100		11,5	100		144,2	100		961,6	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		34,4	100		0,5	100		0,4	100		118814,6	100		11,1	100		144,4	100		963,2	100		in Betrieb
21:00		2,9	84		1,9	84		0,0	92		4,7	84		0,23	100		34,4	84		0,5	84		0,4	84		118969,8	100		11,1	84		144,6	100		964,2	100		in Betrieb
21:30		4,6	80		2,0	80		0,0	81		3,5	80		0,23	100		31,2	80		0,5	80																	