

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 08/02/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		5,3	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,4	100		119360,9	100		11,2	100		144,7	100		952,1	100	In marcia
01:00		3,9	100		1,4	100		0,0	91		4,8	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,3	100		119749,0	100		11,1	100		144,8	100		952,7	100	In marcia
01:30		3,7	100		1,1	100		0,0	82		4,3	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		117818,7	100		11,3	100		144,6	100		957,5	100	In marcia
02:00		3,0	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,2	100		120107,1	100		11,1	100		144,8	100		959,9	100	In marcia
02:30		4,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,1	100		117096,6	100		11,3	100		144,8	100		953,4	100	In marcia
03:00		2,3	100		0,9	100		0,0	91		4,3	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,3	100		118316,2	100		11,2	100		145,0	100		957,8	100	In marcia
03:30		4,1	100		2,2	100		0,0	82		4,3	100		0,24	100		33,8	100		0,5	100		0,2	100		119388,4	100		11,1	100		144,8	100		957,4	100	In marcia
04:00		3,3	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		32,3	100		0,6	100		0,3	100		118210,2	100		11,2	100		144,9	100		958,8	100	In marcia
04:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,2	100		119200,2	100		11,1	100		145,1	100		963,9	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,9	100		0,0	91		3,7	100		0,24	100		36,5	100		0,5	100		0,4	100		120005,5	100		11,1	100		145,3	100		962,5	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,9	100		0,0	82		3,3	100		0,24	100		36,5	100		0,5	100		0,3	100		119118,4	100		11,2	100		144,6	100		958,9	100	In marcia
06:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,3	100		120931,0	100		11,1	100		144,4	100		957,5	100	In marcia
06:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		24,1	100		0,5	100		0,4	100		119946,1	100		11,2	100		145,1	100		954,1	100	In marcia
07:00		2,8	100		1,7	100		0,0	91		3,8	100		0,24	100		24,1	100		0,5	100		0,3	100		121807,2	100		11,1	100		144,9	100		961,7	100	In marcia
07:30		1,8	100		1,5	100		0,0	82		3,6	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,4	100		119373,7	100		11,3	100		144,9	100		953,4	100	In marcia
08:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		25,0	100		0,5	100		0,3	100		119687,1	100		11,3	100		145,1	100		956,8	100	In marcia
08:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,4	100		119842,8	100		11,2	100		145,0	100		957,4	100	In marcia
09:00		2,3	86		1,5	86		0,0	91		3,5	86		0,25	100		32,5	86		0,6	86		0,3	86		118243,7	100		11,3	86		144,7	100		952,8	100	In marcia
09:30		3,3	78		5,1	78		0,0	82		2,7	78		0,25	100		25,9	78		0,5	78		0,7	78		117176,7	100		11,4	78		144,6	100		957,5	100	In marcia
10:00		6,4	100		4,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,5	100		117932,0	100		11,3	100		144,4	100		958,9	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,7	100		119464,7	100		11,0	100		144,7	100		964,3	100	In marcia
11:00		1,4	100		1,6	100		0,0	91		2,8	100		0,24	100		32,0	100		0,5	100		0,6	100		120765,8	100		10,9	100		144,5	100		963,5	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,1	100		0,0	82		2,7	100		0,24	100		32,3	100		0,5	100		0,6	100		120369,3	100		11,0	100		144,9	100		962,9	100	In marcia
12:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		2,7	100		0,24	94		29,6	100		0,5	100		0,7	100		114963,1	100		11,5	100		144,5	100		950,2	100	In marcia
12:30		1,6	100		2,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		37,5	100		0,5	100		0,6	100		115912,8	100		11,5	100		144,8	100		944,9	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	91		2,6	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,7	100		118580,3	100		11,1	100		144,6	100		963,7	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,8	100		0,0	82		2,6	100		0,23	100		22,4	100		0,5	100		0,7	100		119720,0	100		10,9	100		144,5	100		967,7	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		26,0	100		0,5	100		0,7	100		118529,9	100		11,1	100		144,5	100		960,2	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,8	100		119785,7	100		11,0	100		144,9	100		956,7	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,0	100		0,06	91		2,7	100		0,23	100		33,1	100		0,5	100		0,8	100		120080,2	100		10,7	100		144,9	100		964,3	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,5	100		0,0	82		2,7	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,8	100		118348,7	100		11,2	100		144,8	100		960,9	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,23	94		27,9	100		0,5	100		0,9	100		117301,3	100		11,3	100		144,7	100		954,5	100	In marcia
16:30		2,9	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,23	100		33,8	100		0,5	100		0,6	100		117591,4	100		11,3	100		144,6	100		958,5	100	In marcia
17:00		5,0	100		0,8	100		0,0	91		3,1	100		0,23	100		34,2	100		0,5	100		0,6	100		119201,1	100		11,2	100		144,8	100		958,2	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,6	100		0,0	82		2,7	100		0,24	100		35,8	100		0,5	100		0,7	100		120580,8	100		11,1	100		145,4	100		958,4	100	In marcia
18:00		3,4	100		1,7	100		0,02	100		2,9	100		0,23	100		29,6	100		0,5	100		0,8	100		119792,5	100		11,2	100		144,7	100		959,0	100	In marcia
18:30		6,5	100		0,8	100		0,07	100		3,5	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,7	100		120751,3	100		11,2	100		144,9	100		960,3	100	In marcia
19:00		1,3	100		0,3	100		0,08	91		3,2	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,6	100		117717,0	100		11,4	100		145,1	100		953,2	100	In marcia
19:30		1,8	100		0,8	100		0,0	82		2,9	100		0,23	100		23,2	100		0,5	100		0,8	100		120099,3	100		11,2	100		144,9	100		961,3	100	In marcia
20:00		2,6	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		23,9	100		0,5	100		0,7	100		116608,1	100		11,5	100		144,7	100		958,3	100	In marcia
20:30		3,9	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,7	100		116001,1	100		11,4	100		144,6	100		957,8	100	In marcia
21:00		3,0	86		1,7	86		0,0	91		3,2	86		0,23	100		37,4	86		0,5	86		0,7	86		120519,2	100		11,0	86		144,9	100		963,7	100	In marcia
21:30		2,3	78		1,9	78		0,02	82		3,3	78		0,23	100		28,6	78		0,5	78		0,5	78		118971,3	100		11,1	78		144,9	100		965,0	100	In marcia
22:																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,3	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,4	100		119360,9	100	11,2	100		144,7	100		952,1	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		1,4	100		0,0	91		4,8	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,3	100		119749,0	100	11,1	100		144,8	100		952,7	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		1,1	100		0,0	82		4,3	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		117818,7	100	11,3	100		144,6	100		957,5	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,2	100		120107,1	100	11,1	100		144,8	100		959,9	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,1	100		117096,6	100	11,3	100		144,8	100		953,4	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		0,9	100		0,0	91		4,3	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,3	100		118316,2	100	11,2	100		145,0	100		957,8	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		2,2	100		0,0	82		4,3	100		0,24	100		33,8	100		0,5	100		0,2	100		119388,4	100	11,1	100		144,8	100		957,4	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		32,3	100		0,6	100		0,3	100		118210,2	100	11,2	100		144,9	100		958,8	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,2	100		119200,2	100	11,1	100		145,1	100		963,9	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,9	100		0,0	91		3,7	100		0,24	100		36,5	100		0,5	100		0,4	100		120005,5	100	11,1	100		145,3	100		962,5	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,9	100		0,0	82		3,3	100		0,24	100		36,5	100		0,5	100		0,3	100		119118,4	100	11,2	100		144,6	100		958,9	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,3	100		120931,0	100	11,1	100		144,4	100		957,5	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		24,1	100		0,5	100		0,4	100		119946,1	100	11,2	100		145,1	100		954,1	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		1,7	100		0,0	91		3,8	100		0,24	100		24,1	100		0,5	100		0,3	100		121807,2	100	11,1	100		144,9	100		961,7	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		1,5	100		0,0	82		3,6	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,4	100		119373,7	100	11,3	100		144,9	100		953,4	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		25,0	100		0,5	100		0,3	100		119687,1	100	11,3	100		145,1	100		956,8	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,4	100		119842,8	100	11,2	100		145,0	100		957,4	100		in Betrieb
09:00		2,3	86		1,5	86		0,0	91		3,5	86		0,25	100		32,5	86		0,6	86		0,3	86		118243,7	100	11,3	86		144,7	100		952,8	100		in Betrieb
09:30		3,3	78		5,1	78		0,0	82		2,7	78		0,25	100		25,9	78		0,5	78		0,7	78		117176,7	100	11,4	78		144,6	100		957,5	100		in Betrieb
10:00		6,4	100		4,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,5	100		117932,0	100	11,3	100		144,4	100		958,9	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,7	100		119464,7	100	11,0	100		144,7	100		964,3	100		in Betrieb
11:00		1,4	100		1,6	100		0,0	91		2,8	100		0,24	100		32,0	100		0,5	100		0,6	100		120765,8	100	10,9	100		144,5	100		963,5	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,1	100		0,0	82		2,7	100		0,24	100		32,3	100		0,5	100		0,6	100		120369,3	100	11,0	100		144,9	100		962,9	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		2,7	100		0,24	94		29,6	100		0,5	100		0,7	100		119463,1	100	11,5	100		144,5	100		950,2	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		2,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		37,5	100		0,5	100		0,6	100		115912,8	100	11,5	100		144,8	100		944,9	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	91		2,6	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,7	100		118580,3	100	11,1	100		144,6	100		963,7	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,8	100		0,0	82		2,6	100		0,23	100		22,4	100		0,5	100		0,7	100		119720,0	100	10,9	100		144,5	100		967,7	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		26,0	100		0,5	100		0,7	100		118529,9	100	11,1	100		144,5	100		960,2	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,8	100		119785,7	100	11,0	100		144,9	100		956,7	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,0	100		0,06	91		2,7	100		0,23	100		33,1	100		0,5	100		0,8	100		120080,2	100	10,7	100		144,9	100		964,3	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,5	100		0,0	82		2,7	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,8	100		118348,7	100	11,2	100		144,8	100		960,9	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,23	94		27,9	100		0,5	100		0,9	100		117301,3	100	11,3	100		144,7	100		954,5	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,23	100		33,8	100		0,5	100		0,6	100		117591,4	100	11,3	100		144,6	100		958,5	100		in Betrieb
17:00		5,0	100		0,8	100		0,0	91		3,1	100		0,23	100		34,2	100		0,5	100		0,6	100		119201,1	100	11,2	100		144,8	100		958,2	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,6	100		0,0	82		2,7	100		0,24	100		35,8	100		0,5	100		0,7	100		120580,8	100	11,1	100		145,4	100		958,4	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		1,7	100		0,02	100		2,9	100		0,23	100		29,6	100		0,5	100		0,8	100		119792,5	100	11,2	100		144,7	100		959,0	100		in Betrieb
18:30		6,5	100		0,8	100		0,07	100		3,5	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,7	100		120751,3	100	11,2	100		144,9	100		960,3	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,3	100		0,08	91		3,2	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,6	100		117717,0	100	11,4	100		145,1	100		953,2	100		in Betrieb
19:30		1,8	100		0,8	100		0,0	82		2,9	100		0,23	100		23,2	100		0,5	100		0,8	100		120099,3	100	11,2	100		144,9	100		961,3	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		23,9	100		0,5	100		0,7	100		116608,1	100	11,5	100		144,7	100		958,3	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,7	100		116001,1	100	11,4	100		144,6	100		957,8	100		in Betrieb
21:00		3,0	86		1,7	86		0,0	91		3,2	86		0,23	100		37,4	86		0,5	86		0,7	86		120519,2	100	11,0	86		144,9	100		963,7	100		in Betrieb
21:30		2,3	78		1,9	78		0,02	82		3,3	78		0,23	100		28,6	78		0,5	78		0,5	78		118971,3	100	11,1	78		144,9	100		965,0	100		in Betrieb
22:00		2,6	100		1,8	100		0,01	100																												