

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		31,7	100		0,5	100		0,4	100		117175,0	100	11,3	100		144,6	100		961,0	100		In marcia
01:00		1,3	100		1,8	100		0,0	91		2,8	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,5	100		118017,3	100	11,2	100		144,5	100		964,5	100		In marcia
01:30		1,3	100		1,4	100		0,0	82		3,2	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,6	100		119092,8	100	11,0	100		144,8	100		968,2	100		In marcia
02:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,5	100		120737,1	100	11,0	100		145,2	100		969,7	100		In marcia
02:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,6	100		118093,9	100	11,2	100		145,4	100		963,3	100		In marcia
03:00		3,2	100		1,6	100		0,0	91		3,5	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,5	100		114752,0	100	11,5	100		144,6	100		952,6	100		In marcia
03:30		3,3	100		1,0	100		0,0	82		3,4	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,4	100		117211,8	100	11,2	100		144,5	100		961,0	100		In marcia
04:00		2,1	100		0,9	100		0,0	100		3,2	100		0,23	94		32,9	100		0,5	100		0,5	100		116451,1	100	11,3	100		144,5	100		959,3	100		In marcia
04:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,23	100		33,1	100		0,5	100		0,6	100		117945,0	100	11,1	100		144,3	100		964,9	100		In marcia
05:00		1,6	100		1,2	100		0,0	91		3,0	100		0,24	100		38,3	100		0,5	100		0,5	100		118078,5	100	11,2	100		143,4	100		964,1	100		In marcia
05:30		2,8	100		2,2	100		0,0	82		3,1	100		0,24	100		29,1	100		0,5	100		0,5	100		115346,3	100	11,4	100		144,7	100		961,0	100		In marcia
06:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,5	100		120052,0	100	10,9	100		144,4	100		965,6	100		In marcia
06:30		2,0	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		31,8	100		0,5	100		0,6	100		121382,8	100	11,1	100		144,8	100		968,9	100		In marcia
07:00		2,7	100		2,4	100		0,0	91		3,2	100		0,24	100		26,0	100		0,5	100		0,5	100		119335,4	100	11,3	100		144,8	100		958,1	100		In marcia
07:30		1,4	100		0,9	100		0,0	83		3,5	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,4	100		116314,5	100	11,6	100		144,8	100		954,6	100		In marcia
08:00		1,8	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		26,9	100		0,6	100		0,6	100		115652,8	100	11,6	100		144,8	100		951,6	100		In marcia
08:30		2,9	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,5	100		115321,3	100	11,6	100		144,7	100		950,5	100		In marcia
09:00		1,2	84		0,3	84		0,0	91		3,7	84		0,24	100		29,5	84		0,6	84		0,5	84		119123,7	100	11,2	84		144,7	100		959,0	100		In marcia
09:30		3,8	79		1,0	79		0,0	83		4,5	79		0,24	100		29,7	79		0,6	79		0,0	79		114962,0	100	11,6	79		144,6	100		957,0	100		In marcia
10:00		3,3	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		34,8	100		0,7	100		0,0	100		115916,7	100	11,5	100		144,4	100		965,3	100		In marcia
10:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		37,8	100		0,6	100		0,0	100		114701,0	100	11,5	100		144,7	100		962,0	100		In marcia
11:00		2,1	100		0,5	100		0,0	91		4,0	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		115312,2	100	11,4	100		144,8	100		961,1	100		In marcia
11:30		4,2	100		0,9	100		0,0	83		4,8	100		0,24	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		114282,2	100	11,6	100		144,7	100		962,4	100		In marcia
12:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		30,3	100		0,6	100		0,0	100		115880,9	100	11,4	100		144,5	100		962,4	100		In marcia
12:30		2,7	100		0,2	100		0,04	100		4,4	100		0,24	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		118025,4	100	11,2	100		144,7	100		968,7	100		In marcia
13:00		1,8	100		0,3	100		0,03	91		3,9	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		116524,4	100	11,3	100		144,9	100		971,0	100		In marcia
13:30		3,9	100		1,0	100		0,0	83		4,2	100		0,24	100		24,0	100		0,5	100		0,0	100		114486,6	100	11,5	100		144,4	100		964,7	100		In marcia
14:00		4,0	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,0	100		116996,1	100	11,2	100		144,7	100		963,7	100		In marcia
14:30		3,4	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		28,8	100		0,5	100		0,0	100		113049,5	100	11,6	100		144,8	100		961,9	100		In marcia
15:00		4,6	100		1,4	100		0,0	91		3,9	100		0,23	100		34,3	100		0,5	100		0,0	100		117769,2	100	11,2	100		144,7	100		962,7	100		In marcia
15:30		3,9	100		1,2	100		0,0	83		3,7	100		0,24	100		34,1	100		0,5	100		0,0	100		115224,3	100	11,4	100		144,8	100		963,4	100		In marcia
16:00		4,8	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,23	94		27,0	100		0,5	100		0,0	100		117069,5	100	11,3	100		144,6	100		966,9	100		In marcia
16:30		2,6	100		0,5	100		0,05	100		4,0	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,0	100		115280,0	100	11,4	100		144,7	100		964,7	100		In marcia
17:00		3,6	100		0,7	100		0,07	91		5,1	100		0,24	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		116588,8	100	11,3	100		144,5	100		964,8	100		In marcia
17:30		2,3	100		0,6	100		0,0	83		3,9	100		0,23	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		120071,0	100	11,0	100		145,3	100		974,3	100		In marcia
18:00		3,9	100		1,1	100		0,03	100		3,6	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,0	100		114513,6	100	11,5	100		144,7	100		954,4	100		In marcia
18:30		4,7	100		1,6	100		0,04	100		3,9	100		0,24	100		29,8	100		0,5	100		0,0	100		116334,3	100	11,3	100		144,4	100		958,2	100		In marcia
19:00		3,1	100		1,2	100		0,05	91		4,0	100		0,23	100		33,6	100		0,5	100		0,0	100		114897,8	100	11,4	100		144,4	100		955,7	100		In marcia
19:30		3,6	100		1,5	100		0,02	83		4,0	100		0,24	100		31,8	100		0,5	100		0,1	100		115060,4	100	11,3	100		144,4	100		961,3	100		In marcia
20:00		5,0	100		1,5	100		0,04	100		3,9	100		0,23	94		27,9	100		0,5	100		0,0	100		118650,6	100	11,1	100		144,6	100		969,4	100		In marcia
20:30		4,6	100		1,2	100		0,04	100		4,2	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,0	100		115854,4	100	11,3	100		144,5	100		965,2	100		In marcia
21:00		2,6	84		0,8	84		0,07	91		3,9	84		0,24	100		23,0	84		0,5	84		0,0	84		118176,7	100	11,2	84		144,8	100		967,4	100		In marcia
21:30		4,0	79		1,8	79		0,04	83		3,3	79		0,24	100		32,9	79		0,5	79		0,1	79		117724,9	100	11,2	79		144,6	100		967,1	100		In marcia
22:00		3,6	100		1,6	100		0,04																													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		31,7	100		0,5	100		0,4	100		117175,0	100		11,3	100		144,6	100		961,0	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,8	100		0,0	91		2,8	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,5	100		118017,3	100		11,2	100		144,5	100		964,5	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,4	100		0,0	82		3,2	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,6	100		119092,8	100		11,0	100		144,8	100		968,2	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,5	100		120737,1	100		11,0	100		145,2	100		969,7	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,6	100		118093,9	100		11,2	100		145,4	100		963,3	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		1,6	100		0,0	91		3,5	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,5	100		114752,0	100		11,5	100		144,6	100		952,6	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		1,0	100		0,0	82		3,4	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,4	100		117211,8	100		11,2	100		144,5	100		961,0	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		0,9	100		0,0	100		3,2	100		0,23	94		32,9	100		0,5	100		0,5	100		116451,1	100		11,3	100		144,5	100		959,3	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,23	100		33,1	100		0,5	100		0,6	100		117945,0	100		11,1	100		144,3	100		964,9	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,2	100		0,0	91		3,0	100		0,24	100		38,3	100		0,5	100		0,5	100		118078,5	100		11,2	100		143,4	100		964,1	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		2,2	100		0,0	82		3,1	100		0,24	100		29,1	100		0,5	100		0,5	100		115346,3	100		11,4	100		144,7	100		961,0	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,5	100		120052,0	100		10,9	100		144,4	100		965,6	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		31,8	100		0,5	100		0,6	100		121382,8	100		11,1	100		144,8	100		968,9	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		2,4	100		0,0	91		3,2	100		0,24	100		26,0	100		0,5	100		0,5	100		119335,4	100		11,3	100		144,8	100		958,1	100		in Betrieb
07:30		1,4	100		0,9	100		0,0	83		3,5	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,4	100		116314,5	100		11,6	100		144,8	100		954,6	100		in Betrieb
08:00		1,8	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		26,9	100		0,6	100		0,6	100		115652,8	100		11,6	100		144,8	100		951,6	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,5	100		115321,3	100		11,6	100		144,7	100		950,5	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		0,3	84		0,0	91		3,7	84		0,24	100		29,5	84		0,6	84		0,5	84		119123,7	100		11,2	84		144,7	100		959,0	100		in Betrieb
09:30		3,8	79		1,0	79		0,0	83		4,5	79		0,24	100		29,7	79		0,6	79		0,0	79		114962,0	100		11,6	79		144,6	100		957,0	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		34,8	100		0,7	100		0,0	100		115916,7	100		11,5	100		144,4	100		965,3	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		37,8	100		0,6	100		0,0	100		114701,0	100		11,5	100		144,7	100		962,0	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,5	100		0,0	91		4,0	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		115312,2	100		11,4	100		144,8	100		961,1	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		0,9	100		0,0	83		4,8	100		0,24	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		114282,2	100		11,6	100		144,7	100		962,4	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		30,3	100		0,6	100		0,0	100		115880,9	100		11,4	100		144,5	100		962,4	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		0,2	100		0,04	100		4,4	100		0,24	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		118025,4	100		11,2	100		144,7	100		968,7	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		0,3	100		0,03	91		3,9	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		116524,4	100		11,3	100		144,9	100		971,0	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		1,0	100		0,0	83		4,2	100		0,24	100		24,0	100		0,5	100		0,0	100		114486,6	100		11,5	100		144,4	100		964,7	100		in Betrieb
14:00		4,0	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,0	100		116996,1	100		11,2	100		144,7	100		963,7	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		28,8	100		0,5	100		0,0	100		113049,5	100		11,6	100		144,8	100		961,9	100		in Betrieb
15:00		4,6	100		1,4	100		0,0	91		3,9	100		0,23	100		34,3	100		0,5	100		0,0	100		117769,2	100		11,2	100		144,7	100		962,7	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		1,2	100		0,0	83		3,7	100		0,24	100		34,1	100		0,5	100		0,0	100		115224,3	100		11,4	100		144,8	100		963,4	100		in Betrieb
16:00		4,8	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,23	94		27,0	100		0,5	100		0,0	100		117069,5	100		11,3	100		144,6	100		966,9	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		0,5	100		0,05	100		4,0	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,0	100		115280,0	100		11,4	100		144,7	100		964,7	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		0,7	100		0,07	91		5,1	100		0,24	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		116588,8	100		11,3	100		144,5	100		964,8	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		0,6	100		0,0	83		3,9	100		0,23	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		120071,0	100		11,0	100		145,3	100		974,3	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		1,1	100		0,03	100		3,6	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,0	100		114513,6	100		11,5	100		144,7	100		954,4	100		in Betrieb
18:30		4,7	100		1,6	100		0,04	100		3,9	100		0,24	100		29,8	100		0,5	100		0,0	100		116334,3	100		11,3	100		144,4	100		958,2	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		1,2	100		0,05	91		4,0	100		0,23	100		33,6	100		0,5	100		0,0	100		114897,8	100		11,4	100		144,4	100		955,7	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		1,5	100		0,02	83		4,0	100		0,24	100		31,8	100		0,5	100		0,1	100		115060,4	100		11,3	100		144,4	100		961,3	100		in Betrieb
20:00		5,0	100		1,5	100		0,04	100		3,9	100		0,23	94		27,9	100		0,5	100		0,0	100		118650,6	100		11,1	100		144,6	100		969,4	100		in Betrieb
20:30		4,6	100		1,2	100		0,04	100		4,2	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,0	100		115854,4	100		11,3	100		144,5	100		965,2	100		in Betrieb
21:00		2,6	84		0,8	84		0,07	91		3,9	84		0,24	100		23,0	84		0,5	84		0,0	84		118176,7	100		11,2	84		144,8	100		967,4	100		in Betrieb
21:30		4,0	79		1,8	79		0,04	83		3,3	79		0,24	100		32,9	79		0,5	79		0,1															