

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/02/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,1	100		1,5	100		0,01	100		3,3	100		0,24	100		33,5	100		0,5	100		0,1	100		115097,3	100		11,5	100		144,8	100		959,6	100	In marcia
01:00		5,9	100		1,6	100		0,0	91		3,3	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,1	100		112524,5	100		11,6	100		144,1	100		957,9	100	In marcia
01:30		3,6	100		1,0	100		0,0	83		2,9	100		0,23	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		118155,7	100		11,1	100		144,3	100		973,7	100	In marcia
02:00		3,8	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		114683,4	100		11,4	100		144,3	100		967,7	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,23	100		31,3	100		0,5	100		0,1	100		117174,9	100		11,1	100		144,6	100		971,4	100	In marcia
03:00		4,1	100		1,1	100		0,0	91		2,8	100		0,24	100		33,5	100		0,5	100		0,0	100		115752,6	100		11,3	100		144,2	100		964,8	100	In marcia
03:30		3,5	100		1,0	100		0,07	83		2,9	100		0,24	100		36,8	100		0,5	100		0,1	100		115368,8	100		11,3	100		144,3	100		970,9	100	In marcia
04:00		5,1	100		1,1	100		0,08	100		2,8	100		0,24	94		35,0	100		0,5	100		0,1	100		117968,9	100		11,0	100		144,4	100		973,2	100	In marcia
04:30		3,5	100		0,9	100		0,07	100		3,4	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,1	100		116397,1	100		11,2	100		144,4	100		972,2	100	In marcia
05:00		3,1	100		1,1	100		0,08	91		2,8	100		0,24	100		35,3	100		0,5	100		0,1	100		118843,5	100		11,0	100		145,0	100		972,1	100	In marcia
05:30		3,8	100		1,6	100		0,04	83		2,8	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,2	100		117013,3	100		11,3	100		144,4	100		965,6	100	In marcia
06:00		3,2	100		1,1	100		0,08	100		2,6	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,1	100		115988,4	100		11,4	100		144,5	100		968,1	100	In marcia
06:30		4,8	100		1,7	100		0,07	100		2,5	100		0,25	100		20,0	100		0,6	100		0,1	100		112582,2	100		11,6	100		143,9	100		961,1	100	In marcia
07:00		3,9	100		1,0	100		0,04	91		2,6	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,2	100		117785,1	100		11,1	100		144,6	100		969,4	100	In marcia
07:30		3,6	100		1,2	100		0,0	83		2,8	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,2	100		117936,7	100		11,1	100		144,1	100		972,4	100	In marcia
08:00		2,9	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,25	94		24,0	100		0,6	100		0,1	100		113177,4	100		11,5	100		144,4	100		962,4	100	In marcia
08:30		5,0	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		32,2	100		0,6	100		0,1	100		115207,6	100		11,3	100		144,4	100		969,6	100	In marcia
09:00		4,9	86		1,5	86		0,0	91		2,8	86		0,24	100		37,1	86		0,6	86		0,1	86		113358,7	100		11,5	86		144,5	100		961,5	100	In marcia
09:30		4,5	78		1,2	78		0,0	83		3,8	78		0,23	100		37,7	78		0,6	78		0,2	78		117610,8	100		11,1	78		144,4	100		973,0	100	In marcia
10:00		3,1	100		0,8	100		0,03	100		3,7	100		0,24	100		37,1	100		0,6	100		0,2	100		115689,9	100		11,3	100		144,7	100		966,3	100	In marcia
10:30		3,7	100		1,1	100		0,03	100		3,6	100		0,24	100		32,8	100		0,6	100		0,3	100		117407,9	100		11,2	100		144,4	100		962,9	100	In marcia
11:00		3,5	100		1,1	100		0,04	90		3,4	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,2	100		116799,5	100		11,2	100		144,5	100		965,9	100	In marcia
11:30		4,8	100		1,5	100		0,0	83		3,6	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,1	100		115576,9	100		11,3	100		144,4	100		957,9	100	In marcia
12:00		4,5	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		30,6	100		0,6	100		0,1	100		118346,4	100		11,1	100		144,7	100		962,5	100	In marcia
12:30		4,7	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		114802,4	100		11,4	100		144,4	100		960,5	100	In marcia
13:00		4,9	100		0,7	100		0,0	90		4,5	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		117202,6	100		11,2	100		144,8	100		959,2	100	In marcia
13:30		3,4	100		0,6	100		0,0	83		4,2	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,2	100		119578,7	100		10,8	100		144,8	100		969,4	100	In marcia
14:00		2,7	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		116691,2	100		11,3	100		144,9	100		963,8	100	In marcia
14:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,1	100		114887,9	100		11,5	100		144,9	100		950,0	100	In marcia
15:00		4,0	100		0,9	100		0,0	90		4,0	100		0,25	100		34,8	100		0,5	100		0,1	100		118708,7	100		11,2	100		144,8	100		956,4	100	In marcia
15:30		3,0	100		1,4	100		0,0	83		3,7	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		116215,4	100		11,4	100		144,8	100		955,0	100	In marcia
16:00		4,4	100		2,0	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		34,2	100		0,6	100		0,1	100		116172,7	100		11,4	100		144,7	100		955,0	100	In marcia
16:30		4,4	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		115098,2	100		11,5	100		144,5	100		955,7	100	In marcia
17:00		3,5	100		0,9	100		0,0	90		4,8	100		0,24	100		32,1	100		0,6	100		0,2	100		116231,3	100		11,3	100		145,0	100		955,6	100	In marcia
17:30		4,4	100		0,6	100		0,0	83		4,2	100		0,24	100		17,2	100		0,6	100		0,2	100		116968,9	100		11,2	100		144,4	100		958,1	100	In marcia
18:00		2,8	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,1	100		116620,3	100		11,2	100		144,7	100		961,2	100	In marcia
18:30		3,4	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,2	100		115337,4	100		11,3	100		144,5	100		961,1	100	In marcia
19:00		3,8	100		1,1	100		0,0	90		3,6	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,1	100		115878,8	100		11,3	100		144,7	100		962,2	100	In marcia
19:30		5,2	100		1,5	100		0,0	83		3,9	100		0,24	100		35,0	100		0,5	100		0,1	100		117005,2	100		11,2	100		144,6	100		963,7	100	In marcia
20:00		4,5	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	95		42,0	100		0,6	100		0,1	100		117408,6	100		11,2	100		144,9	100		964,3	100	In marcia
20:30		6,5	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,1	100		116780,4	100		11,2	100		144,8	100		959,7	100	In marcia
21:00		2,4	85		0,7	85		0,0	90		4,8	85		0,25	100		31,7	85		0,6	85		0,2	85		119292,7	100		11,1	85		145,2	100		963,7	100	In marcia
21:30		2,9	78		0,6	78		0,07	83		4,5	78		0,25	100		17,7	78		0,5	78		0,1	78		114313,6	100		11,6	78		144,7	100		956,3	100	In marcia
22:00		3																																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,1	100		1,5	100		0,01	100		3,3	100		0,24	100		33,5	100		0,5	100		0,1	100		115097,3	100	11,5	100		144,8	100		959,6	100		in Betrieb
01:00		5,9	100		1,6	100		0,0	91		3,3	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,1	100		112524,5	100	11,6	100		144,1	100		957,9	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		1,0	100		0,0	83		2,9	100		0,23	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		118155,7	100	11,1	100		144,3	100		973,7	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		114683,4	100	11,4	100		144,3	100		967,7	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,23	100		31,3	100		0,5	100		0,1	100		117174,9	100	11,1	100		144,6	100		971,4	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		1,1	100		0,0	91		2,8	100		0,24	100		33,5	100		0,5	100		0,0	100		115752,6	100	11,3	100		144,2	100		964,8	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		1,0	100		0,07	83		2,9	100		0,24	100		36,8	100		0,5	100		0,1	100		115368,8	100	11,3	100		144,3	100		970,9	100		in Betrieb
04:00		5,1	100		1,1	100		0,08	100		2,8	100		0,24	94		35,0	100		0,5	100		0,1	100		117968,9	100	11,0	100		144,4	100		973,2	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		0,9	100		0,07	100		3,4	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,1	100		116397,1	100	11,2	100		144,4	100		972,2	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		1,1	100		0,08	91		2,8	100		0,24	100		35,3	100		0,5	100		0,1	100		118843,5	100	11,0	100		145,0	100		972,1	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		1,6	100		0,04	83		2,8	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,2	100		117013,3	100	11,3	100		144,4	100		965,6	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		1,1	100		0,08	100		2,6	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,1	100		115988,4	100	11,4	100		144,5	100		968,1	100		in Betrieb
06:30		4,8	100		1,7	100		0,07	100		2,5	100		0,25	100		20,0	100		0,6	100		0,1	100		112582,2	100	11,6	100		143,9	100		961,1	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		1,0	100		0,04	91		2,6	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,2	100		117785,1	100	11,1	100		144,6	100		969,4	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		1,2	100		0,0	83		2,8	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,2	100		117936,7	100	11,1	100		144,1	100		972,4	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,25	94		24,0	100		0,6	100		0,1	100		113177,4	100	11,5	100		144,4	100		962,4	100		in Betrieb
08:30		5,0	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		32,2	100		0,6	100		0,1	100		115207,6	100	11,3	100		144,4	100		969,6	100		in Betrieb
09:00		4,9	86		1,5	86		0,0	91		2,8	86		0,24	100		37,1	86		0,6	86		0,1	86		113358,7	100	11,5	86		144,5	100		961,5	100		in Betrieb
09:30		4,5	78		1,2	78		0,0	83		3,8	78		0,23	100		37,7	78		0,6	78		0,2	78		117610,8	100	11,1	78		144,4	100		973,0	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		0,8	100		0,03	100		3,7	100		0,24	100		37,1	100		0,6	100		0,2	100		115689,9	100	11,3	100		144,7	100		966,3	100		in Betrieb
10:30		3,7	100		1,1	100		0,03	100		3,6	100		0,24	100		32,8	100		0,6	100		0,3	100		117407,9	100	11,2	100		144,4	100		962,9	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		1,1	100		0,04	90		3,4	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,2	100		116799,5	100	11,2	100		144,5	100		965,9	100		in Betrieb
11:30		4,8	100		1,5	100		0,0	83		3,6	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,1	100		115576,9	100	11,3	100		144,4	100		957,9	100		in Betrieb
12:00		4,5	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		30,6	100		0,6	100		0,1	100		118346,4	100	11,1	100		144,7	100		962,5	100		in Betrieb
12:30		4,7	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		114802,4	100	11,4	100		144,4	100		960,5	100		in Betrieb
13:00		4,9	100		0,7	100		0,0	90		4,5	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		117202,6	100	11,2	100		144,8	100		959,2	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		0,6	100		0,0	83		4,2	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,2	100		119578,7	100	10,8	100		144,8	100		969,4	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		116691,2	100	11,3	100		144,9	100		963,8	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,1	100		114887,9	100	11,5	100		144,9	100		950,0	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,9	100		0,0	90		4,0	100		0,25	100		34,8	100		0,5	100		0,1	100		118708,7	100	11,2	100		144,8	100		956,4	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		1,4	100		0,0	83		3,7	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		116215,4	100	11,4	100		144,8	100		955,0	100		in Betrieb
16:00		4,4	100		2,0	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		34,2	100		0,6	100		0,1	100		116172,7	100	11,4	100		144,7	100		955,0	100		in Betrieb
16:30		4,4	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		115098,2	100	11,5	100		144,5	100		955,7	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		0,9	100		0,0	90		4,8	100		0,24	100		32,1	100		0,6	100		0,2	100		116231,3	100	11,3	100		145,0	100		956,6	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		0,6	100		0,0	83		4,2	100		0,24	100		17,2	100		0,6	100		0,2	100		116968,9	100	11,2	100		144,4	100		958,1	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,1	100		116620,3	100	11,2	100		144,7	100		961,2	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,2	100		115337,4	100	11,3	100		144,5	100		961,1	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		1,1	100		0,0	90		3,6	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,1	100		115878,8	100	11,3	100		144,7	100		962,2	100		in Betrieb
19:30		5,2	100		1,5	100		0,0	83		3,9	100		0,24	100		35,0	100		0,5	100		0,1	100		117005,2	100	11,2	100		144,6	100		963,7	100		in Betrieb
20:00		4,5	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	95		42,0	100		0,6	100		0,1	100		117408,6	100	11,2	100		144,9	100		964,3	100		in Betrieb
20:30		6,5	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,1	100		116780,4	100	11,2	100		144,8	100		959,7	100		in Betrieb
21:00		2,4	85		0,7	85		0,0	90		4,8	85		0,25	100		31,7	85		0,6	85		0,2	85		119292,7	100	11,1	85		145,2	100		963,7	100		in Betrieb
21:30		2,9	78		0,6	78		0,07	83		4,5	78		0,25	100		17,7	78		0,5	78		0,1	78		114313,6	100	11,6	78		144,7	100		956,3	100		in Betrieb
22:00		3,7	100		0,5	100		0,07																													