

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,4	100		0,6	100		0,07	100		4,4	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		117650,9	100		11,1	100		144,8	100		961,2	100	In marcia
01:00		2,7	100		0,8	100		0,08	90		4,7	100		0,24	100		41,8	100		0,5	100		0,2	100		117723,1	100		11,2	100		144,9	100		966,5	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,8	100		0,0	83		3,8	100		0,25	100		33,1	100		0,5	100		0,3	100		116982,3	100		11,3	100		145,1	100		963,7	100	In marcia
02:00		5,3	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,4	100		0,5	100		0,4	100		119579,7	100		11,1	100		145,4	100		964,3	100	In marcia
02:30		4,4	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		17,2	100		0,6	100		0,3	100		115206,8	100		11,5	100		144,5	100		955,7	100	In marcia
03:00		2,8	100		0,6	100		0,0	90		3,5	100		0,24	100		16,3	100		0,5	100		0,4	100		115549,2	100		11,4	100		144,7	100		956,8	100	In marcia
03:30		4,9	100		0,6	100		0,0	83		3,6	100		0,25	100		23,0	100		0,5	100		0,3	100		116106,0	100		11,3	100		144,9	100		956,9	100	In marcia
04:00		4,4	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		26,0	100		0,5	100		0,2	100		117918,0	100		11,1	100		144,8	100		966,3	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		35,8	100		0,6	100		0,3	100		109881,2	100		11,8	100		144,7	100		944,5	100	In marcia
05:00		4,7	100		0,5	100		0,0	90		4,9	100		0,24	100		39,3	100		0,6	100		0,3	100		117800,6	100		11,1	100		144,8	100		957,9	100	In marcia
05:30		3,6	100		0,5	100		0,0	83		6,1	100		0,25	100		38,9	100		0,6	100		0,3	100		116358,3	100		11,4	100		145,3	100		964,5	100	In marcia
06:00		3,3	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,3	100		116905,0	100		11,3	100		144,9	100		959,9	100	In marcia
06:30		2,7	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,2	100		118165,0	100		11,2	100		145,0	100		965,4	100	In marcia
07:00		3,5	100		1,2	100		0,0	90		4,5	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,3	100		116419,3	100		11,3	100		144,6	100		956,9	100	In marcia
07:30		4,5	100		1,5	100		0,0	83		4,0	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,4	100		117968,7	100		11,2	100		144,7	100		956,1	100	In marcia
08:00		5,7	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		27,9	100		0,6	100		0,2	100		116137,5	100		11,4	100		145,1	100		957,1	100	In marcia
08:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		30,5	100		0,6	100		0,3	100		116905,0	100		11,3	100		145,0	100		955,7	100	In marcia
09:00		4,9	84		0,9	84		0,0	90		4,4	84		0,25	100		26,5	84		0,6	84		0,2	84		115564,1	100		11,5	84		145,0	100		958,1	100	In marcia
09:30		3,7	79		0,8	79		0,0	83		4,4	79		0,25	100		34,2	79		0,6	79		0,2	79		112795,2	100		11,6	79		145,1	100		958,1	100	In marcia
10:00		4,6	100		0,7	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		119902,0	100		11,1	100		145,2	100		958,9	100	In marcia
10:30		8,9	100		0,9	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		13,0	100		0,5	100		0,1	100		116514,2	100		11,5	100		145,0	100		953,6	100	In marcia
11:00		6,9	100		1,4	100		0,0	90		5,1	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,2	100		118890,8	100		11,3	100		145,4	100		960,7	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,3	100		0,05	83		4,2	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		118104,6	100		11,4	100		145,2	100		965,4	100	In marcia
12:00		4,8	100		1,5	100		0,16	100		4,7	100		0,25	94		34,2	100		0,6	100		0,1	100		114655,0	100		11,8	100		145,3	100		956,6	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,7	100		0,08	100		5,2	100		0,24	100		35,8	100		0,6	100		0,1	100		115906,9	100		11,6	100		144,8	100		965,7	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,2	100		0,06	90		4,0	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,2	100		119736,0	100		11,0	100		145,3	100		970,9	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,2	100		0,0	83		4,4	100		0,24	100		32,8	100		0,5	100		0,2	100		117613,8	100		11,3	100		145,1	100		960,5	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		34,5	100		0,5	100		0,0	100		117373,9	100		11,3	100		145,0	100		958,5	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		28,6	100		0,5	100		0,1	100		117989,3	100		11,3	100		144,9	100		958,9	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,7	100		0,0	90		4,0	100		0,24	100		34,7	100		0,5	100		0,3	100		121066,4	100		11,0	100		145,5	100		959,6	100	In marcia
15:30		3,4	100		1,4	100		0,0	83		4,1	100		0,25	100		28,9	100		0,5	100		0,2	100		120483,4	100		11,1	100		145,5	100		958,3	100	In marcia
16:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	95		28,2	100		0,5	100		0,2	100		118854,1	100		11,2	100		145,1	100		951,6	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		27,8	100		0,5	100		0,3	100		117392,5	100		11,3	100		145,4	100		949,4	100	In marcia
17:00		1,5	100		1,4	100		0,0	90		4,3	100		0,24	100		22,8	96		0,5	100		0,2	100		122317,7	100		10,9	100		145,4	100		976,5	100	In marcia
17:30		1,8	100		2,1	100		0,0	83		4,1	100		0,25	100		61,1	100		0,5	100		0,2	100		119542,5	100		11,3	100		145,6	100		953,9	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		52,3	100		0,5	100		0,1	100		118579,8	100		11,4	100		145,6	100		945,0	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		119917,1	100		11,3	100		145,3	100		955,1	100	In marcia
19:00		1,4	100		2,2	100		0,0	90		4,0	100		0,26	100		19,0	100		0,5	100		0,1	100		117421,1	100		11,5	100		145,2	100		954,7	100	In marcia
19:30		1,6	100		1,7	100		0,0	83		4,1	100		0,26	100		11,6	100		0,5	100		0,1	100		115348,2	100		11,6	100		144,9	100		954,7	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		10,7	98		0,5	100		0,3	100		119076,1	100		11,1	100		144,7	100		962,6	100	In marcia
20:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		14,1	100		0,5	100		0,2	100		119479,4	100		11,0	100		145,1	100		971,9	100	In marcia
21:00		2,5	85		1,6	85		0,0	90		4,2	85		0,26	100		16,8	85		0,5	85		0,2	85		118151,1	100		11,1	85		144,5	100		973,2	100	In marcia
21:30		2,5	79		1,5	79		0,0	83		4,4	79		0,26	100		27,0	79		0,5	79		0,6	79		119630,4	100		11,1	79		144,8	100		969,7	100	In marcia
22:00		1,8	100	</																																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,4	100		0,6	100		0,07	100		4,4	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		117650,9	100		11,1	100		144,8	100		961,2	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		0,8	100		0,08	90		4,7	100		0,24	100		41,8	100		0,5	100		0,2	100		117723,1	100		11,2	100		144,9	100		966,5	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,8	100		0,0	83		3,8	100		0,25	100		33,1	100		0,5	100		0,3	100		116982,3	100		11,3	100		145,1	100		963,7	100		in Betrieb
02:00		5,3	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,4	100		0,5	100		0,4	100		119579,7	100		11,1	100		145,4	100		964,3	100		in Betrieb
02:30		4,4	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		17,2	100		0,6	100		0,3	100		115206,8	100		11,5	100		144,5	100		955,7	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		0,6	100		0,0	90		3,5	100		0,24	100		16,3	100		0,5	100		0,4	100		115549,2	100		11,4	100		144,7	100		956,8	100		in Betrieb
03:30		4,9	100		0,6	100		0,0	83		3,6	100		0,25	100		23,0	100		0,5	100		0,3	100		116106,0	100		11,3	100		144,9	100		956,9	100		in Betrieb
04:00		4,4	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		26,0	100		0,5	100		0,2	100		117918,0	100		11,1	100		144,8	100		966,3	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		35,8	100		0,6	100		0,3	100		109881,2	100		11,8	100		144,7	100		944,5	100		in Betrieb
05:00		4,7	100		0,5	100		0,0	90		4,9	100		0,24	100		39,3	100		0,6	100		0,3	100		117800,6	100		11,1	100		144,8	100		957,9	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,5	100		0,0	83		6,1	100		0,25	100		38,9	100		0,6	100		0,3	100		116358,3	100		11,4	100		145,3	100		964,5	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,3	100		116523,9	100		11,3	100		144,9	100		959,9	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,2	100		118165,0	100		11,2	100		145,0	100		965,4	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		1,2	100		0,0	90		4,5	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,3	100		116419,3	100		11,3	100		144,6	100		956,9	100		in Betrieb
07:30		4,5	100		1,5	100		0,0	83		4,0	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,4	100		117968,7	100		11,2	100		144,7	100		956,1	100		in Betrieb
08:00		5,7	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		27,9	100		0,6	100		0,2	100		116137,5	100		11,4	100		145,1	100		957,1	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		30,5	100		0,6	100		0,3	100		116905,0	100		11,3	100		145,0	100		955,7	100		in Betrieb
09:00		4,9	84		0,9	84		0,0	90		4,4	84		0,25	100		26,5	84		0,6	84		0,2	84		115564,1	100		11,5	84		145,0	100		958,1	100		in Betrieb
09:30		3,7	79		0,8	79		0,0	83		4,4	79		0,25	100		34,2	79		0,6	79		0,2	79		112795,2	100		11,6	79		145,1	100		958,1	100		in Betrieb
10:00		4,6	100		0,7	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		119902,0	100		11,1	100		145,2	100		958,9	100		in Betrieb
10:30		8,9	100		0,9	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		13,0	100		0,5	100		0,1	100		116514,2	100		11,5	100		145,0	100		953,6	100		in Betrieb
11:00		6,9	100		1,4	100		0,0	90		5,1	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,2	100		118890,8	100		11,3	100		145,4	100		960,7	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,3	100		0,05	83		4,2	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		118104,6	100		11,4	100		145,2	100		965,4	100		in Betrieb
12:00		4,8	100		1,5	100		0,16	100		4,7	100		0,25	94		34,2	100		0,6	100		0,1	100		114655,0	100		11,8	100		145,3	100		956,6	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,7	100		0,08	100		5,2	100		0,24	100		35,8	100		0,6	100		0,1	100		115906,9	100		11,6	100		144,8	100		965,7	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,2	100		0,06	90		4,0	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,2	100		119736,0	100		11,0	100		145,3	100		970,9	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,2	100		0,0	83		4,4	100		0,24	100		32,8	100		0,5	100		0,2	100		117613,8	100		11,3	100		145,1	100		960,5	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		34,5	100		0,5	100		0,0	100		117373,9	100		11,3	100		145,0	100		958,5	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		28,6	100		0,5	100		0,1	100		117989,3	100		11,3	100		144,9	100		958,9	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,7	100		0,0	90		4,0	100		0,24	100		34,7	100		0,5	100		0,3	100		121066,4	100		11,0	100		145,5	100		959,6	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		1,4	100		0,0	83		4,1	100		0,25	100		28,9	100		0,5	100		0,2	100		120483,4	100		11,1	100		145,5	100		958,3	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	95		28,2	100		0,5	100		0,2	100		118854,1	100		11,2	100		145,1	100		951,6	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		27,8	100		0,5	100		0,3	100		117392,5	100		11,3	100		145,4	100		949,4	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,4	100		0,0	90		4,3	100		0,24	100		22,8	96		0,5	100		0,2	100		122317,7	100		10,9	100		145,4	100		976,5	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		2,1	100		0,0	83		4,1	100		0,25	100		61,1	100		0,5	100		0,2	100		119542,5	100		11,3	100		145,6	100		953,9	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		52,3	100		0,5	100		0,1	100		118579,8	100		11,4	100		145,6	100		945,0	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		119917,1	100		11,3	100		145,3	100		955,1	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		2,2	100		0,0	90		4,0	100		0,26	100		19,0	100		0,5	100		0,1	100		117421,1	100		11,5	100		145,2	100		954,7	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		1,7	100		0,0	83		4,1	100		0,26	100		11,6	100		0,5	100		0,1	100		115348,2	100		11,6	100		144,9	100		954,7	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		10,7	98		0,5	100		0,3	100		119076,1	100		11,1	100		144,7	100		962,6	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		14,1	100		0,5	100		0,2	100		119479,4	100		11,0	100		145,1	100		971,9	100		in Betrieb
21:00		2,5	85		1,6	85		0,0	90		4,2	85		0,26	100		16,8	85		0,5	85		0,2	85		118151,1	100		11,1	85		144,5	100		973,2	100		in Betrieb
21:30		2,5	79		1,5	79		0,0	83		4,4	79		0,26	100		27,0	79		0,5	79		0,6	79	</													