

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/02/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,1	100		1,2	100		0,03	100		5,2	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,2	100		105601,5	100		11,7	100		143,1	100		936,3	100	In marcia
01:00		1,5	100		0,5	100		0,01	88		4,7	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,3	100		101616,7	100		12,0	100		142,9	100		931,6	100	In marcia
01:30		1,5	100		1,3	100		0,0	85		3,8	100		0,24	100		30,1	100		0,5	100		0,0	100		102366,0	100		11,9	100		143,0	100		941,6	100	In marcia
02:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		37,3	100		0,5	100		0,1	100		101918,1	100		11,9	100		143,0	100		936,1	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		39,5	100		0,5	100		0,2	100		105253,7	100		11,5	100		143,3	100		941,2	100	In marcia
03:00		3,0	100		2,7	100		0,0	88		3,8	100		0,24	100		33,0	100		0,5	100		0,1	100		103735,7	100		11,7	100		142,7	100		936,2	100	In marcia
03:30		1,6	100		1,4	100		0,0	85		3,9	100		0,24	100		34,6	100		0,6	100		0,2	100		105146,5	100		11,6	100		143,1	100		935,5	100	In marcia
04:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		32,5	100		0,6	100		0,3	100		104175,9	100		11,7	100		143,1	100		936,6	100	In marcia
04:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		26,5	100		0,6	100		0,2	100		103423,9	100		11,9	100		143,0	100		933,5	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,1	100		0,0	88		3,7	100		0,24	100		22,5	100		0,5	100		0,3	100		103084,9	100		11,9	100		143,1	100		932,3	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,1	100		0,0	85		3,3	100		0,25	100		22,6	100		0,5	100		0,2	100		103615,6	100		11,8	100		143,0	100		934,1	100	In marcia
06:00		4,4	100		2,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		20,5	100		0,6	100		0,2	100		101587,9	100		12,0	100		142,9	100		935,9	100	In marcia
06:30		3,0	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		104182,1	100		11,7	100		142,9	100		941,5	100	In marcia
07:00		2,1	100		0,9	100		0,0	88		4,0	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,3	100		100481,9	100		12,0	100		142,5	100		935,4	100	In marcia
07:30		3,2	100		0,9	100		0,0	85		3,5	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,2	100		102669,1	100		11,8	100		143,0	100		939,1	100	In marcia
08:00		3,1	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		33,3	100		0,6	100		0,4	100		104413,0	100		11,7	100		142,8	100		948,1	100	In marcia
08:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		38,8	100		0,6	100		0,3	100		102710,7	100		11,9	100		143,4	100		936,6	100	In marcia
09:00		1,8	84		0,8	84		0,0	88		3,6	84		0,24	100		41,3	84		0,5	84		0,3	84		105258,2	100		11,7	84		143,3	100		941,1	100	In marcia
09:30		5,4	79		1,7	79		0,0	85		4,5	79		0,25	100		33,4	79		0,6	79		0,3	79		102576,8	100		12,0	79		143,2	100		940,7	100	In marcia
10:00		6,6	100		1,6	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,2	100		100504,5	100		12,1	100		142,9	100		935,2	100	In marcia
10:30		1,7	100		0,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		29,1	100		0,6	100		0,3	100		103152,8	100		11,8	100		142,8	100		944,2	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,7	100		0,0	88		4,3	100		0,24	100		35,8	100		0,5	100		0,3	100		104092,3	100		11,7	100		143,1	100		945,2	100	In marcia
11:30		2,7	100		2,5	100		0,0	85		5,4	100		0,24	100		32,3	100		0,5	100		0,4	100		104080,4	100		11,7	100		143,2	100		943,1	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,24	94		31,5	100		0,5	100		0,4	100		103116,1	100		11,8	100		143,1	100		941,0	100	In marcia
12:30		4,0	100		1,0	100		0,01	100		4,4	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,4	100		109428,2	100		11,2	100		143,5	100		952,8	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,7	100		0,05	88		4,7	100		0,25	100		20,1	100		0,5	100		0,4	100		104895,4	100		11,9	100		143,3	100		943,0	100	In marcia
13:30		2,6	100		1,5	100		0,03	85		4,2	100		0,24	100		21,4	100		0,5	100		0,3	100		101332,8	100		12,2	100		143,2	100		932,7	100	In marcia
14:00		2,9	100		1,5	100		0,08	100		3,9	100		0,24	100		17,2	100		0,6	100		0,1	100		100153,4	100		12,1	100		142,5	100		938,8	100	In marcia
14:30		1,5	100		0,6	100		0,09	100		3,4	100		0,25	100		31,5	100		0,5	100		0,3	100		99605,5	100		11,9	100		142,9	100		939,5	100	In marcia
15:00		4,1	100		0,7	100		0,09	88		3,7	100		0,23	100		39,2	100		0,5	100		0,3	100		100215,6	100		11,8	100		142,5	100		941,8	100	In marcia
15:30		5,9	100		0,9	100		0,0	85		4,2	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,1	100		96235,8	100		12,1	100		142,4	100		932,7	100	In marcia
16:00		5,1	100		0,7	100		0,04	100		4,5	100		0,24	94		22,5	100		0,6	100		0,2	100		96002,1	100		12,0	100		142,1	100		938,6	100	In marcia
16:30		3,3	100		0,4	100		0,04	100		4,2	100		0,22	100		26,2	100		0,6	100		0,4	100		95454,9	100		11,9	100		142,2	100		931,4	100	In marcia
17:00		3,0	100		0,6	100		0,11	88		4,0	100		0,24	100		35,8	100		0,6	100		0,3	100		95636,5	100		11,9	100		142,4	100		933,5	100	In marcia
17:30		4,9	100		0,6	100		0,0	85		4,3	100		0,24	100		38,2	100		0,6	100		0,4	100		95385,3	100		11,9	100		142,4	100		931,9	100	In marcia
18:00		3,2	100		0,7	100		0,03	100		4,1	100		0,22	100		38,7	100		0,6	100		0,4	100		99211,9	100		11,5	100		142,2	100		940,5	100	In marcia
18:30		2,0	100		0,7	100		0,04	100		3,5	100		0,22	100		29,8	100		0,5	100		0,3	100		99501,4	100		11,6	100		142,4	100		945,5	100	In marcia
19:00		4,0	100		1,3	100		0,08	88		4,2	100		0,23	100		29,9	100		0,6	100		0,2	100		96532,1	100		11,9	100		142,1	100		931,4	100	In marcia
19:30		6,2	100		1,2	100		0,06	85		4,6	100		0,22	100		35,3	100		0,6	100		0,3	100		98183,9	100		11,7	100		142,5	100		929,1	100	In marcia
20:00		4,9	100		0,6	100		0,09	100		5,0	100		0,23	94		27,2	100		0,6	100		0,4	100		97042,8	100		11,9	100		142,2	100		925,9	100	In marcia
20:30		3,2	100		0,5	100		0,09	100		4,3	100		0,24	100		17,7	100		0,6	100		0,2	100		94764,0	100		12,1	100		142,0	100		926,1	100	In marcia
21:00		3,7	85		0,5	85		0,09	88		4,3	85		0,24	100		24,9	85		0,6	85		0,1	85		96710,0	100		11,9	85		142,5	100		929,2	100	In marcia
21:30		3,9	79		0,5	79		0,0	85		4,3	79		0,23	100		27,2	79		0,6	79		0,2	79		98262,1	100		11,8	79		142,4	100		930,5	100	In marcia
22:0																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,1	100		1,2	100		0,03	100		5,2	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,2	100		105601,5	100	11,7	100		143,1	100		936,3	100	in Betrieb
01:00		1,5	100		0,5	100		0,01	88		4,7	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,3	100		101616,7	100	12,0	100		142,9	100		931,6	100	in Betrieb
01:30		1,5	100		1,3	100		0,0	85		3,8	100		0,24	100		30,1	100		0,5	100		0,0	100		102366,0	100	11,9	100		143,0	100		941,6	100	in Betrieb
02:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		37,3	100		0,5	100		0,1	100		101918,1	100	11,9	100		143,0	100		936,1	100	in Betrieb
02:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		39,5	100		0,5	100		0,2	100		105253,7	100	11,5	100		143,3	100		941,2	100	in Betrieb
03:00		3,0	100		2,7	100		0,0	88		3,8	100		0,24	100		33,0	100		0,5	100		0,1	100		103735,7	100	11,7	100		142,7	100		936,2	100	in Betrieb
03:30		1,6	100		1,4	100		0,0	85		3,9	100		0,24	100		34,6	100		0,6	100		0,2	100		105146,5	100	11,6	100		143,1	100		935,5	100	in Betrieb
04:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		32,5	100		0,6	100		0,3	100		104175,9	100	11,7	100		143,1	100		936,6	100	in Betrieb
04:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		26,5	100		0,6	100		0,2	100		103423,9	100	11,9	100		143,0	100		933,5	100	in Betrieb
05:00		1,4	100		1,1	100		0,0	88		3,7	100		0,24	100		22,5	100		0,5	100		0,3	100		103084,9	100	11,9	100		143,1	100		932,3	100	in Betrieb
05:30		2,6	100		1,1	100		0,0	85		3,3	100		0,25	100		22,6	100		0,5	100		0,2	100		103615,6	100	11,8	100		143,0	100		934,1	100	in Betrieb
06:00		4,4	100		2,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		20,5	100		0,6	100		0,2	100		101587,9	100	12,0	100		142,9	100		935,9	100	in Betrieb
06:30		3,0	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		104182,1	100	11,7	100		142,9	100		941,5	100	in Betrieb
07:00		2,1	100		0,9	100		0,0	88		4,0	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,3	100		100481,9	100	12,0	100		142,5	100		935,4	100	in Betrieb
07:30		3,2	100		0,9	100		0,0	85		3,5	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,2	100		102669,1	100	11,8	100		143,0	100		939,1	100	in Betrieb
08:00		3,1	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		33,3	100		0,6	100		0,4	100		104413,0	100	11,7	100		142,8	100		948,1	100	in Betrieb
08:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		38,8	100		0,6	100		0,3	100		102710,7	100	11,9	100		143,4	100		936,6	100	in Betrieb
09:00		1,8	84		0,8	84		0,0	88		3,6	84		0,24	100		41,3	84		0,5	84		0,3	84		105258,2	100	11,7	84		143,3	100		941,1	100	in Betrieb
09:30		5,4	79		1,7	79		0,0	85		4,5	79		0,25	100		33,4	79		0,6	79		0,3	79		102576,8	100	12,0	79		143,2	100		940,7	100	in Betrieb
10:00		6,6	100		1,6	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,2	100		100504,5	100	12,1	100		142,9	100		935,2	100	in Betrieb
10:30		1,7	100		0,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		29,1	100		0,6	100		0,3	100		103152,8	100	11,8	100		142,8	100		944,2	100	in Betrieb
11:00		2,1	100		0,7	100		0,0	88		4,3	100		0,24	100		35,8	100		0,5	100		0,3	100		104092,3	100	11,7	100		143,1	100		945,2	100	in Betrieb
11:30		2,7	100		2,5	100		0,0	85		5,4	100		0,24	100		32,3	100		0,5	100		0,4	100		104080,4	100	11,7	100		143,2	100		943,1	100	in Betrieb
12:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,24	94		31,5	100		0,5	100		0,4	100		103116,1	100	11,8	100		143,1	100		941,0	100	in Betrieb
12:30		4,0	100		1,0	100		0,01	100		4,4	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,4	100		109428,2	100	11,2	100		143,5	100		952,8	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		0,7	100		0,05	88		4,7	100		0,25	100		20,1	100		0,5	100		0,4	100		104895,4	100	11,9	100		143,3	100		943,0	100	in Betrieb
13:30		2,6	100		1,5	100		0,03	85		4,2	100		0,24	100		21,4	100		0,5	100		0,3	100		101332,8	100	12,2	100		143,2	100		932,7	100	in Betrieb
14:00		2,9	100		1,5	100		0,08	100		3,9	100		0,24	100		17,2	100		0,6	100		0,1	100		100153,4	100	12,1	100		142,5	100		938,8	100	in Betrieb
14:30		1,5	100		0,6	100		0,09	100		3,4	100		0,25	100		31,5	100		0,5	100		0,3	100		99605,5	100	11,9	100		142,9	100		939,5	100	in Betrieb
15:00		4,1	100		0,7	100		0,09	88		3,7	100		0,23	100		39,2	100		0,5	100		0,3	100		100215,6	100	11,8	100		142,5	100		941,8	100	in Betrieb
15:30		5,9	100		0,9	100		0,0	85		4,2	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,1	100		96235,8	100	12,1	100		142,4	100		932,7	100	in Betrieb
16:00		5,1	100		0,7	100		0,04	100		4,5	100		0,24	94		22,5	100		0,6	100		0,2	100		96002,1	100	12,0	100		142,1	100		938,6	100	in Betrieb
16:30		3,3	100		0,4	100		0,04	100		4,2	100		0,22	100		26,2	100		0,6	100		0,4	100		95454,9	100	11,9	100		142,2	100		931,4	100	in Betrieb
17:00		3,0	100		0,6	100		0,11	88		4,0	100		0,24	100		35,8	100		0,6	100		0,3	100		95636,5	100	11,9	100		142,4	100		933,5	100	in Betrieb
17:30		4,9	100		0,6	100		0,0	85		4,3	100		0,24	100		38,2	100		0,6	100		0,4	100		95385,3	100	11,9	100		142,4	100		931,9	100	in Betrieb
18:00		3,2	100		0,7	100		0,03	100		4,1	100		0,22	100		38,7	100		0,6	100		0,4	100		99211,9	100	11,5	100		142,2	100		940,5	100	in Betrieb
18:30		2,0	100		0,7	100		0,04	100		3,5	100		0,22	100		29,8	100		0,5	100		0,3	100		99501,4	100	11,6	100		142,4	100		945,0	100	in Betrieb
19:00		4,0	100		1,3	100		0,08	88		4,2	100		0,23	100		29,9	100		0,6	100		0,2	100		96532,1	100	11,9	100		142,1	100		931,4	100	in Betrieb
19:30		6,2	100		1,2	100		0,06	85		4,6	100		0,22	100		35,3	100		0,6	100		0,3	100		98183,9	100	11,7	100		142,5	100		929,1	100	in Betrieb
20:00		4,9	100		0,6	100		0,09	100		5,0	100		0,23	94		27,2	100		0,6	100		0,4	100		97042,8	100	11,9	100		142,2	100		925,9	100	in Betrieb
20:30		3,2	100		0,5	100		0,09	100		4,3	100		0,24	100		17,7	100		0,6	100		0,2	100		94764,0	100	12,1	100		142,0	100		926,1	100	in Betrieb
21:00		3,7	85		0,5	85		0,09	88		4,3	85		0,24	100		24,9	85		0,6	85		0,1	85		96710,0	100	11,9	85		142,5	100		929,2	100	in Betrieb
21:30		3,9	79		0,5	79		0,0	85		4,3	79		0,23	100		27,2	79		0,6	79		0,2	79		98262,1	100	11,8	79		142,4	100		930,5	100	in Betrieb
22:00		6,0	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		17,1	100		0,6	100		0,1	100		96842,9	100	11,9	100		142,2	100				