

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/02/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto	
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Stato
00:30		1,9	100		0,7	100		0,02	100		3,4	100		0,25	100		39,0	100		0,6	100		0,1	100		88689,2	100		12,0	100		141,7	100		930,6	100	In marcia	
01:00		4,1	100		1,8	100		0,01	88		3,5	100		0,25	100		38,9	100		0,6	100		0,0	100		89333,1	100		12,0	100		141,8	100		932,2	100	In marcia	
01:30		2,8	100		0,9	100		0,0	86		3,8	100		0,24	100		33,3	100		0,6	100		0,1	100		89683,8	100		11,9	100		141,6	100		932,4	100	In marcia	
02:00		2,8	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,1	100		88131,2	100		12,1	100		141,6	100		925,5	100	In marcia	
02:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		95022,8	100		11,5	100		142,3	100		937,1	100	In marcia	
03:00		4,7	100		1,4	100		0,01	88		3,8	100		0,24	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		93062,8	100		11,8	100		141,6	100		944,0	100	In marcia	
03:30		3,5	100		1,0	100		0,0	86		3,7	100		0,26	100		20,6	100		0,6	100		0,0	100		89056,7	100		12,2	100		141,6	100		931,3	100	In marcia	
04:00		2,8	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,28	94		13,4	100		0,7	100		0,0	100		85568,0	100		13,2	100		142,9	100		902,2	100	In marcia	
04:30		4,1	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,28	100		13,9	100		0,7	100		0,0	100		84601,9	100		13,2	100		142,7	100		902,3	100	In marcia	
05:00																																					In marcia senza rifiuto	
05:30																																					In marcia senza rifiuto	
06:00																																						In marcia senza rifiuto
06:30																																						In marcia senza rifiuto
07:00																																						In marcia senza rifiuto
07:30																																						In marcia senza rifiuto
08:00																																						In marcia senza rifiuto
08:30																																						In marcia senza rifiuto
09:00																																						In marcia senza rifiuto
09:30																																						In marcia senza rifiuto
10:00																																						In marcia senza rifiuto
10:30																																						In marcia senza rifiuto
11:00																																						In marcia senza rifiuto
11:30																																						In marcia senza rifiuto
12:00																																						In marcia senza rifiuto
12:30																																						In marcia senza rifiuto
13:00																																						In marcia senza rifiuto
13:30		1,4	100		1,3	100		0,0	83		3,5	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,2	100		100842,0	100		11,8	100		142,8	100		945,8	100	In marcia	
14:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		18,5	100		0,5	100		0,4	100		102399,1	100		11,6	100		142,7	100		953,1	100	In marcia	
14:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		14,1	100		0,5	100		0,4	100		100635,1	100		11,7	100		142,7	100		951,4	100	In marcia	
15:00		1,7	100		2,0	100		0,0	91		3,2	100		0,23	100		16,0	100		0,5	100		0,4	100		102530,4	100		11,5	100		143,1	100		953,5	100	In marcia	
15:30		1,9	100		2,7	100		0,0	83		3,5	100		0,23	100		14,3	100		0,5	100		0,4	100		104836,2	100		11,3	100		142,3	100		964,6	100	In marcia	
16:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,23	94		20,6	100		0,6	100		0,3	100		102201,8	100		11,5	100		142,9	100		950,9	100	In marcia	
16:30		1,8	100		0,5	100		0,0	100		6,6	100		0,22	100		21,1	100		0,6	100		0,3	100		103918,3	100		11,4	100		142,9	100		950,8	100	In marcia	
17:00		3,2	100		1,2	100		0,0	91		6,4	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,2	100		102519,6	100		11,5	100		143,0	100		946,6	100	In marcia	
17:30		3,0	100		1,6	100		0,0	83		5,0	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,3	100		101967,6	100		11,6	100		143,0	100		942,4	100	In marcia	
18:00		2,7	100		2,0	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		32,0	100		0,6	100		0,4	100		103522,5	100		11,5	100		142,9	100		955,3	100	In marcia	
18:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		37,8	100		0,6	100		0,4	100		102185,7	100		11,6	100		143,3	100		951,5	100	In marcia	
19:00		2,2	100		1,3	100		0,0	91		4,1	100		0,23	100		34,3	100		0,6	100		0,4	100		102350,0	100		11,6	100		142,9	100		953,8	100	In marcia	
19:30		3,1	100		1,7	100		0,0	83		4,6	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,3	100		104748,6	100		11,5	100		142,9	100		954,9	100	In marcia	
20:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,23	94		27,4	100		0,6	100		0,2	100		99979,6	100		11,9	100		142,8	100		952,6	100	In marcia	
20:30		3,9	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		100217,8	100		11,8	100		142,7	100		952,7	100	In marcia	
21:00		4,5	85		1,5	85		0,0	91		5,0	85		0,25	100		34,5	85		0,6	85		0,3	85		100153,6	100		12,0	85		143,5	100		949,0	100	In marcia	
21:30		7,2	79		1,0	79		0,0	83		6,4	79		0,23	100		27,9	79		0,6	79		0,1	79		106325,8	100		11,2	79		142,8	100		959,3	100	In marcia	
22:00		4,7	100		0,6	100		0,0	100		8,6	100		0,23	100		15,4	100		0,6	100		0,0	100		103921,9	100		11,5	100		142,6	100		955,2	100	In marcia	
22:30		1,8	100		0,2	100		0,0	100		5,7	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		104040,6	100		11,5	100		143,0	100		954,0	100	In marcia	
23:00		3,8	100		0,3	100		0,0	91		5,4	100		0,23	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		103418,8	100		11,5	100		143,1	100		953,6	100	In marcia	
23:30		2,4	100		0,3	100		0,0	83		4,4	100		0,23	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		103852,9	100		11,5	100		142,9	100		955,0	100	In marcia	
24:00		2,6	100		0,5	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		33,5	100		0,5	100		0,0	100		100330,2	100		11,8	100		142,8	100		953,1	100	In marcia	
MIN		1,3			0,2			0			3,2			0,22			13,4			0,5			0		84601,9			11,2		141,6			902,2					
MAX		7,2			2,7			0,02			8,6			0,28			39			0,7			0,4		106325,													

MVA Bozen

Datum: 18/02/2019

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage										
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand						
00:30		1,9	100		0,7	100		0,02	100		3,4	100		0,25	100		39,0	100		0,6	100		0,1	100		88689,2	100	12,0	100	141,7	100	930,6	100	in Betrieb	
01:00		4,1	100		1,8	100		0,01	88		3,5	100		0,25	100		38,9	100		0,6	100		0,0	100		89333,1	100	12,0	100	141,8	100	932,2	100	in Betrieb	
01:30		2,8	100		0,9	100		0,0	86		3,8	100		0,24	100		33,3	100		0,6	100		0,1	100		89683,8	100	11,9	100	141,6	100	932,4	100	in Betrieb	
02:00		2,8	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,1	100		88131,2	100	12,1	100	141,6	100	925,5	100	in Betrieb	
02:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		95022,8	100	11,5	100	142,3	100	937,1	100	in Betrieb	
03:00		4,7	100		1,4	100		0,01	88		3,8	100		0,24	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		93062,8	100	11,8	100	141,6	100	944,0	100	in Betrieb	
03:30		3,5	100		1,0	100		0,0	86		3,7	100		0,26	100		20,6	100		0,6	100		0,0	100		89056,7	100	12,2	100	141,6	100	931,3	100	in Betrieb	
04:00		2,8	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,28	94		13,4	100		0,7	100		0,0	100		85568,0	100	13,2	100	142,9	100	902,2	100	in Betrieb	
04:30		4,1	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,28	100		13,9	100		0,7	100		0,0	100		84601,9	100	13,2	100	142,7	100	902,3	100	in Betrieb	
05:00																																			Kein Mull
05:30																																			Kein Mull
06:00																																			Kein Mull
06:30																																			Kein Mull
07:00																																			Kein Mull
07:30																																			Kein Mull
08:00																																			Kein Mull
08:30																																			Kein Mull
09:00																																			Kein Mull
09:30																																			Kein Mull
10:00																																			Kein Mull
10:30																																			Kein Mull
11:00																																			Kein Mull
11:30																																			Kein Mull
12:00																																			Kein Mull
12:30																																			Kein Mull
13:00																																			Kein Mull
13:30		1,4	100		1,3	100		0,0	83		3,5	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,2	100		100842,0	100	11,8	100	142,8	100	945,8	100	in Betrieb	
14:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		18,5	100		0,5	100		0,4	100		102399,1	100	11,6	100	142,7	100	953,1	100	in Betrieb	
14:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		14,1	100		0,5	100		0,4	100		100635,1	100	11,7	100	142,7	100	951,4	100	in Betrieb	
15:00		1,7	100		2,0	100		0,0	91		3,2	100		0,23	100		16,0	100		0,5	100		0,4	100		102530,4	100	11,5	100	143,1	100	953,5	100	in Betrieb	
15:30		1,9	100		2,7	100		0,0	83		3,5	100		0,23	100		14,3	100		0,5	100		0,4	100		104836,2	100	11,3	100	142,3	100	964,6	100	in Betrieb	
16:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,23	94		20,6	100		0,6	100		0,3	100		102201,8	100	11,5	100	142,9	100	950,9	100	in Betrieb	
16:30		1,8	100		0,5	100		0,0	100		6,6	100		0,22	100		21,1	100		0,6	100		0,3	100		103918,3	100	11,4	100	142,9	100	950,8	100	in Betrieb	
17:00		3,2	100		1,2	100		0,0	91		6,4	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,2	100		102519,6	100	11,5	100	143,0	100	946,6	100	in Betrieb	
17:30		3,0	100		1,6	100		0,0	83		5,0	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,3	100		101967,6	100	11,6	100	143,0	100	942,4	100	in Betrieb	
18:00		2,7	100		2,0	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		32,0	100		0,6	100		0,4	100		103522,5	100	11,5	100	142,9	100	955,3	100	in Betrieb	
18:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		37,8	100		0,6	100		0,4	100		102185,7	100	11,6	100	143,3	100	951,5	100	in Betrieb	
19:00		2,2	100		1,3	100		0,0	91		4,1	100		0,23	100		34,3	100		0,6	100		0,4	100		102350,0	100	11,6	100	142,9	100	953,8	100	in Betrieb	
19:30		3,1	100		1,7	100		0,0	83		4,6	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,3	100		104748,6	100	11,5	100	142,9	100	954,9	100	in Betrieb	
20:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,23	94		27,4	100		0,6	100		0,2	100		99979,6	100	11,9	100	142,8	100	952,6	100	in Betrieb	
20:30		3,9	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		100217,8	100	11,8	100	142,7	100	952,7	100	in Betrieb	
21:00		4,5	85		1,5	85		0,0	91		5,0	85		0,25	100		34,5	85		0,6	85		0,3	85		100153,6	100	12,0	85	143,5	100	949,0	100	in Betrieb	
21:30		7,2	79		1,0	79		0,0	83		6,4	79		0,23	100		27,9	79		0,6	79		0,1	79		106325,8	100	11,2	79	142,8	100	959,3	100	in Betrieb	
22:00		4,7	100		0,6	100		0,0	100		8,6	100		0,23	100		15,4	100		0,6	100		0,0	100		103921,9	100	11,5	100	142,6	100	955,2	100	in Betrieb	
22:30		1,8	100		0,2	100		0,0	100		5,7	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		104040,6	100	11,5	100	143,0	100	954,0	100	in Betrieb	
23:00		3,8	100		0,3	100		0,0	91		5,4	100		0,23	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		103418,8	100	11,5	100	143,1	100	953,6	100	in Betrieb	
23:30		2,4	100		0,3	100		0,0	83		4,4	100		0,23	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		103852,9	100	11,5	100	142,9	100	955,0	100	in Betrieb	
24:00		2,6	100		0,5	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		33,5	100		0,5	100		0,0	100		100330,2	100	11,8	100	142,8	100	953,1	100	in Betrieb	
MIN		1,3			0,2			0			3,2			0,22			13,4			0,5		0			84601,9		11,2		141,6			902,2			
MAX		7,2			2,7			0,02			8,6			0,28			39			0,7		0,4			106325,8		13,2		143,5			964,6			
Grenzwert 1/2 h		200			60						100			30			400			20		60													
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8			2,7/0,7			0,4			5,4/2,2			2,1/1,2			27,0/2,6			1,8/0,5		1,0/0,6													
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100																																	