

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,8	100		2,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,1	100		105181,2	100		11,3	100		143,2	100		952,1	100	In marcia
01:00		1,6	100		1,8	100		0,0	90		3,7	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,0	100		104798,3	100		11,4	100		143,0	100		959,4	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,6	100		0,0	83		3,9	100		0,23	100		22,0	100		0,6	100		0,0	100		103518,4	100		11,5	100		142,9	100		961,5	100	In marcia
02:00		1,4	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		102070,2	100		11,6	100		143,2	100		951,5	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		19,4	100		0,6	100		0,1	100		106199,4	100		11,2	100		143,0	100		961,2	100	In marcia
03:00		4,1	100		1,2	100		0,0	90		4,3	100		0,23	100		15,3	100		0,6	100		0,0	100		104328,3	100		11,4	100		143,0	100		959,3	100	In marcia
03:30		3,8	100		0,9	100		0,2	83		4,5	100		0,23	100		16,4	100		0,6	100		0,0	100		102833,5	100		11,5	100		142,8	100		956,3	100	In marcia
04:00		2,1	100		0,7	100		0,16	100		4,0	100		0,24	94		22,2	100		0,6	100		0,0	100		101058,3	100		11,6	100		142,8	100		951,9	100	In marcia
04:30		3,1	100		1,0	100		0,07	100		4,2	100		0,24	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		103707,5	100		11,4	100		142,9	100		958,5	100	In marcia
05:00		3,4	100		1,6	100		0,01	90		3,5	100		0,24	100		41,3	100		0,6	100		0,0	100		103520,5	100		11,4	100		143,0	100		959,5	100	In marcia
05:30		3,9	100		2,0	100		0,0	83		3,4	100		0,23	100		39,5	100		0,6	100		0,0	100		103555,3	100		11,4	100		142,7	100		961,1	100	In marcia
06:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		40,2	100		0,6	100		0,0	100		100856,4	100		11,6	100		142,6	100		956,2	100	In marcia
06:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		44,3	100		0,6	100		0,0	100		106120,1	100		11,1	100		143,2	100		964,3	100	In marcia
07:00		3,9	100		1,8	100		0,0	90		3,9	100		0,23	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		104936,4	100		11,3	100		142,3	100		967,7	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,4	100		0,0	83		4,0	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		102713,2	100		11,5	100		142,5	100		962,1	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		3,5	100		0,23	95		28,2	100		0,6	100		0,0	100		102879,4	100		11,4	100		142,8	100		966,1	100	In marcia
08:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,1	100		103018,9	100		11,4	100		142,9	100		964,4	100	In marcia
09:00		1,8	85		1,2	85		0,0	90		3,4	85		0,24	100		26,6	85		0,6	85		0,0	85		101746,0	100		11,5	85		142,7	100		961,5	100	In marcia
09:30		7,1	79		7,3	79		0,0	83		3,1	79		0,23	100		25,8	79		0,6	79		0,2	79		105579,8	100		11,1	79		142,7	100		968,7	100	In marcia
10:00		3,0	100		2,0	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		105017,0	100		11,2	100		143,0	100		966,7	100	In marcia
10:30		4,6	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		102780,2	100		11,5	100		142,6	100		961,3	100	In marcia
11:00		2,4	100		1,4	100		0,0	90		4,2	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		101448,3	100		11,7	100		142,6	100		964,5	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,0	100		0,0	83		4,0	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,1	100		102714,8	100		11,5	100		142,6	100		966,8	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		33,9	100		0,5	100		0,1	100		103363,9	100		11,5	100		143,1	100		964,6	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		34,5	100		0,5	100		0,2	100		103638,8	100		11,5	100		143,2	100		959,1	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,0	100		0,0	90		3,4	100		0,25	100		29,1	100		0,5	100		0,2	100		102439,3	100		11,7	100		143,1	100		956,4	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,0	100		0,0	83		3,0	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,2	100		106495,0	100		11,4	100		143,6	100		961,6	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,2	100		0,01	100		3,2	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		0,1	100		105217,9	100		11,7	100		143,2	100		955,6	100	In marcia
14:30		3,6	100		1,0	100		0,0	100		9,7	100		0,24	100		22,6	100		0,5	100		0,1	100		101436,2	100		11,9	100		143,2	100		946,4	100	In marcia
15:00		1,4	100		0,2	100		0,0	90		3,7	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		0,1	100		102498,5	100		11,8	100		143,2	100		953,6	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,2	100		0,0	83		3,3	100		0,24	100		32,1	100		0,6	100		0,1	100		102575,6	100		11,7	100		142,7	100		960,8	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,24	94		33,1	100		0,6	100		0,0	100		101265,7	100		11,8	100		143,1	100		953,3	100	In marcia
16:30		2,1	100		2,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,0	100		101756,1	100		11,7	100		142,9	100		955,2	100	In marcia
17:00		1,9	100		1,1	100		0,0	90		3,0	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		98603,8	100		12,0	100		142,6	100		956,6	100	In marcia
17:30		4,9	100		0,7	100		0,0	83		3,1	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		96637,9	100		12,0	100		142,3	100		956,7	100	In marcia
18:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		97971,1	100		11,8	100		142,4	100		959,2	100	In marcia
18:30		6,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		98096,3	100		11,8	100		142,2	100		958,4	100	In marcia
19:00		3,4	100		0,2	100		0,0	90		3,9	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,0	100		98146,7	100		11,7	100		142,2	100		958,7	100	In marcia
19:30		7,5	100		0,3	100		0,0	83		4,6	100		0,22	100		8,6	100		0,6	100		0,0	100		99797,3	100		11,5	100		142,0	100		961,5	100	In marcia
20:00		3,0	100		0,1	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		14,1	100		0,6	100		0,0	100		96233,1	100		11,9	100		142,0	100		954,6	100	In marcia
20:30		1,8	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		100362,2	100		11,5	100		142,5	100		949,3	100	In marcia
21:00		3,6	84		0,7	84		0,0	90		3,9	84		0,23	100		36,5	84		0,6	84		0,1	84		98915,1	100		11,6	84		142,3	100		954,4	100	In marcia
21:30		2,9	79		0,7	79		0,01	83		3,5	79		0,23	100		38,4	79		0,6	79		0,1	79		100313,0	100		11,5	79		142,4	100		952,2	100	In marcia
22:00		2,7</																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage										
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand						
00:30		1,8	100		2,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		105181,2	100		11,3	100		143,2	100		952,1	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		1,8	100		0,0	90		3,7	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		104798,3	100		11,4	100		143,0	100		959,4	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,6	100		0,0	83		3,9	100		0,23	100		22,0	100		0,6	100		103518,4	100		11,5	100		142,9	100		961,5	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		102070,2	100		11,6	100		143,2	100		951,5	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		19,4	100		0,6	100		106199,4	100		11,2	100		143,0	100		961,2	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		1,2	100		0,0	90		4,3	100		0,23	100		15,3	100		0,6	100		104328,3	100		11,4	100		143,0	100		959,3	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,9	100		0,2	83		4,5	100		0,23	100		16,4	100		0,6	100		102833,5	100		11,5	100		142,8	100		956,3	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		0,7	100		0,16	100		4,0	100		0,24	94		22,2	100		0,6	100		101058,3	100		11,6	100		142,8	100		951,9	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		1,0	100		0,07	100		4,2	100		0,24	100		31,3	100		0,6	100		103707,5	100		11,4	100		142,9	100		958,5	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		1,6	100		0,01	90		3,5	100		0,24	100		41,3	100		0,6	100		103520,5	100		11,4	100		143,0	100		959,5	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		2,0	100		0,0	83		3,4	100		0,23	100		39,5	100		0,6	100		103555,3	100		11,4	100		142,7	100		961,1	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		40,2	100		0,6	100		100856,4	100		11,6	100		142,6	100		956,2	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		44,3	100		0,6	100		106120,1	100		11,1	100		143,2	100		964,3	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		1,8	100		0,0	90		3,9	100		0,23	100		29,3	100		0,6	100		104936,4	100		11,3	100		142,3	100		967,7	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,4	100		0,0	83		4,0	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		102713,2	100		11,5	100		142,5	100		962,1	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		3,5	100		0,23	95		28,2	100		0,6	100		102879,4	100		11,4	100		142,8	100		966,1	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		103018,9	100		11,4	100		142,9	100		964,4	100		in Betrieb
09:00		1,8	85		1,2	85		0,0	90		3,4	85		0,24	100		26,6	85		0,6	85		101746,0	100		11,5	85		142,7	100		961,5	100		in Betrieb
09:30		7,1	79		7,3	79		0,0	83		3,1	79		0,23	100		25,8	79		0,6	79		105579,8	100		11,1	79		142,7	100		968,7	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		2,0	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		29,6	100		0,6	100		105017,0	100		11,2	100		143,0	100		966,7	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		32,5	100		0,6	100		102780,2	100		11,5	100		142,6	100		961,3	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,4	100		0,0	90		4,2	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		101448,3	100		11,7	100		142,6	100		964,5	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,0	100		0,0	83		4,0	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		102714,8	100		11,5	100		142,6	100		966,8	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		33,9	100		0,5	100		103363,9	100		11,5	100		143,1	100		964,6	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		34,5	100		0,5	100		103638,8	100		11,5	100		143,2	100		959,1	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,0	100		0,0	90		3,4	100		0,25	100		29,1	100		0,5	100		102439,3	100		11,7	100		143,1	100		956,4	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,0	100		0,0	83		3,0	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		106495,0	100		11,4	100		143,6	100		961,6	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,2	100		0,01	100		3,2	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		105217,9	100		11,7	100		143,2	100		955,6	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		1,0	100		0,0	100		9,7	100		0,24	100		22,6	100		0,5	100		101436,2	100		11,9	100		143,2	100		946,4	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		0,2	100		0,0	90		3,7	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		102498,5	100		11,8	100		143,2	100		953,6	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,2	100		0,0	83		3,3	100		0,24	100		32,1	100		0,6	100		102575,6	100		11,7	100		142,7	100		960,8	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,24	94		33,1	100		0,6	100		101265,7	100		11,8	100		143,1	100		953,3	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		2,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		101756,1	100		11,7	100		142,9	100		955,2	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		1,1	100		0,0	90		3,0	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		98603,8	100		12,0	100		142,6	100		956,6	100		in Betrieb
17:30		4,9	100		0,7	100		0,0	83		3,1	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		96637,9	100		12,0	100		142,3	100		956,7	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,9	100		0,6	100		97971,1	100		11,8	100		142,4	100		959,2	100		in Betrieb
18:30		6,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		98096,3	100		11,8	100		142,2	100		958,4	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,2	100		0,0	90		3,9	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		98146,7	100		11,7	100		142,2	100		958,7	100		in Betrieb
19:30		7,5	100		0,3	100		0,0	83		4,6	100		0,22	100		8,6	100		0,6	100		99797,3	100		11,5	100		142,0	100		961,5	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,1	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		14,1	100		0,6	100		96233,1	100		11,9	100		142,0	100		954,6	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		36,1	100		0,6	100		100362,2	100		11,5	100		142,5	100		949,3	100		in Betrieb
21:00		3,6	84		0,7	84		0,0	90		3,9	84		0,23	100		36,5	84		0,6	84		98915,1	100		11,6	84		142,3	100		954,4	100		in Betrieb
21:30		2,9	79		0,7	79		0,01	83		3,5	79		0,23	100		38,4	79		0,6	79		100313,0	100		11,5	79		142,4	100		953,2	100		in Betrieb
22:00		2,7	100		0,9	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		43,7	100		0,6	100		100971,6	100		11,5	100		142,4	100		958,3	100		in Betrieb
22:30		3,2	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		42,3	100		0,6	100		99003,7	100		11,8	100		142,6	100		959,5	100		in Betrieb
23:00		5,1	100		1,6	100		0,01	90		3,1	100		0,23	100		38,3	100		0,6	100		101437,1	100		11,5	100		142,5	100		958,2	100		