

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/02/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,3	100		1,1	100		0,02	100		4,0	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,3	100		115150,8	100		11,4	100		144,3	100		967,3	100	In marcia
01:00		2,8	100		1,5	100		0,15	89		4,1	100		0,23	100		31,4	100		0,5	100		0,5	100		115535,0	100		11,4	100		144,4	100		968,6	100	In marcia
01:30		2,5	100		1,3	100		0,0	84		3,9	100		0,23	100		33,8	100		0,5	100		0,4	100		118160,1	100		11,1	100		144,5	100		969,8	100	In marcia
02:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		35,9	100		0,5	100		0,5	100		115640,4	100		11,4	100		144,8	100		965,9	100	In marcia
02:30		3,1	100		2,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		35,6	100		0,5	100		0,3	100		119250,4	100		11,2	100		144,4	100		975,1	100	In marcia
03:00		1,9	100		1,2	100		0,0	89		4,1	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,5	100		114496,8	100		11,6	100		144,4	100		960,3	100	In marcia
03:30		1,6	100		1,0	100		0,0	84		3,8	100		0,24	100		21,7	100		0,5	100		0,5	100		116349,8	100		11,4	100		144,5	100		966,2	100	In marcia
04:00		1,7	100		1,4	100		0,04	100		3,9	100		0,23	95		26,7	100		0,5	100		0,5	100		116183,6	100		11,5	100		144,7	100		966,9	100	In marcia
04:30		2,6	100		2,1	100		0,07	100		4,4	100		0,24	100		22,6	100		0,5	100		0,4	100		115096,7	100		11,5	100		144,5	100		968,3	100	In marcia
05:00		2,6	100		1,2	100		0,08	89		4,4	100		0,23	100		22,2	100		0,5	100		0,4	100		115936,8	100		11,5	100		144,4	100		968,3	100	In marcia
05:30		2,0	100		1,1	100		0,0	84		4,4	100		0,23	100		27,7	100		0,5	100		0,5	100		117418,5	100		11,3	100		144,7	100		972,8	100	In marcia
06:00		2,9	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,4	100		116097,3	100		11,5	100		144,6	100		963,8	100	In marcia
06:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		32,7	100		0,5	100		0,5	100		115145,9	100		11,5	100		144,7	100		964,4	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,5	100		0,06	89		4,5	100		0,23	100		35,2	100		0,5	100		0,5	100		118190,4	100		11,3	100		144,5	100		970,8	100	In marcia
07:30		1,4	100		1,6	100		0,0	84		4,0	100		0,24	100		41,3	100		0,5	100		0,4	100		116832,8	100		11,4	100		144,5	100		966,1	100	In marcia
08:00		2,3	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		34,7	100		0,5	100		0,4	100		114885,6	100		11,6	100		144,3	100		961,9	100	In marcia
08:30		3,2	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		31,1	100		0,6	100		0,4	100		115755,7	100		11,6	100		144,6	100		962,9	100	In marcia
09:00		3,1	86		1,2	86		0,0	89		6,1	86		0,23	100		27,9	86		0,6	86		0,4	86		115083,3	100		11,6	86		144,5	100		966,3	100	In marcia
09:30		3,6	78		0,8	78		0,0	84		7,9	78		0,23	100		24,1	78		0,6	78		0,0	78		116230,4	100		11,5	78		144,4	100		973,9	100	In marcia
10:00		3,3	100		0,5	100		0,0	100		5,5	100		0,23	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		115262,2	100		11,5	100		144,3	100		967,0	100	In marcia
10:30		3,4	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		116155,0	100		11,4	100		144,2	100		965,7	100	In marcia
11:00		2,5	100		1,2	100		0,06	89		3,7	100		0,23	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		116829,7	100		11,3	100		144,4	100		966,0	100	In marcia
11:30		5,4	100		2,9	100		0,0	84		3,9	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		115874,2	100		11,4	100		144,2	100		967,8	100	In marcia
12:00		3,0	100		2,0	100		0,0	100		4,5	100		0,23	94		35,5	100		0,6	100		0,0	100		116814,2	100		11,4	100		144,4	100		970,9	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		37,1	100		0,6	100		0,0	100		116581,3	100		11,3	100		144,1	100		972,2	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,2	100		0,0	89		4,3	100		0,23	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		115298,5	100		11,4	100		144,3	100		969,1	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,2	100		0,0	84		4,1	100		0,23	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		115636,2	100		11,4	100		144,4	100		979,8	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,3	100		0,5	100		0,0	100		116639,9	100		11,3	100		144,6	100		970,3	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,9	100		0,5	100		0,0	100		116548,4	100		11,3	100		144,8	100		970,7	100	In marcia
15:00		2,4	100		1,8	100		0,0	89		3,7	100		0,23	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		115574,1	100		11,4	100		144,1	100		963,3	100	In marcia
15:30		2,8	100		1,9	100		0,0	84		3,8	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		118455,8	100		11,2	100		144,5	100		972,1	100	In marcia
16:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		28,0	100		0,5	100		0,0	100		115048,9	100		11,4	100		144,5	100		962,2	100	In marcia
16:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		115848,5	100		11,4	100		144,3	100		964,0	100	In marcia
17:00		3,5	100		1,6	100		0,0	89		3,8	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,0	100		114513,0	100		11,5	100		144,2	100		964,0	100	In marcia
17:30		3,5	100		1,6	100		0,0	84		3,9	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,0	100		119425,9	100		11,1	100		144,6	100		975,7	100	In marcia
18:00		2,7	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		114076,6	100		11,5	100		144,5	100		967,6	100	In marcia
18:30		4,0	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,0	100		116784,1	100		11,3	100		144,1	100		969,3	100	In marcia
19:00		3,6	100		1,9	100		0,0	89		4,1	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,0	100		115444,5	100		11,4	100		144,2	100		972,5	100	In marcia
19:30		2,0	100		1,4	100		0,0	84		4,4	100		0,23	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		116660,6	100		11,3	100		144,3	100		970,7	100	In marcia
20:00		1,7	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		32,5	100		0,6	100		0,0	100		116612,4	100		11,3	100		144,4	100		969,6	100	In marcia
20:30		1,7	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		24,0	100		0,5	100		0,0	100		118129,3	100		11,2	100		144,1	100		970,6	100	In marcia
21:00		4,4	85		1,7	85		0,0	89		4,1	85		0,23	100		20,8	85		0,5	85		0,0	85		115993,1	100		11,4	85		144,2	100		966,3	100	In marcia
21:30		2,9	79		1,2	79		0,01	84		4,3	79		0,23	100		18,5	79		0,5	79		0,2	79		115193,1	100		11,4	79		144,0	100		966,5	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		2,3	100		1,1	100		0,02	100		4,0	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,3	100		115150,8	100	11,4	100	144,3	100	967,3	100	in Betrieb
01:00		2,8	100		1,5	100		0,15	89		4,1	100		0,23	100		31,4	100		0,5	100		0,5	100		115535,0	100	11,4	100	144,4	100	968,6	100	in Betrieb
01:30		2,5	100		1,3	100		0,0	84		3,9	100		0,23	100		33,8	100		0,5	100		0,4	100		118160,1	100	11,1	100	144,5	100	969,8	100	in Betrieb
02:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		35,9	100		0,5	100		0,5	100		115640,4	100	11,4	100	144,8	100	965,9	100	in Betrieb
02:30		3,1	100		2,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		35,6	100		0,5	100		0,3	100		119250,4	100	11,2	100	144,4	100	975,1	100	in Betrieb
03:00		1,9	100		1,2	100		0,0	89		4,1	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,5	100		114496,8	100	11,6	100	144,4	100	960,3	100	in Betrieb
03:30		1,6	100		1,0	100		0,0	84		3,8	100		0,24	100		21,7	100		0,5	100		0,5	100		116349,8	100	11,4	100	144,5	100	966,2	100	in Betrieb
04:00		1,7	100		1,4	100		0,04	100		3,9	100		0,23	95		26,7	100		0,5	100		0,5	100		116183,6	100	11,5	100	144,7	100	966,9	100	in Betrieb
04:30		2,6	100		2,1	100		0,07	100		4,4	100		0,24	100		22,6	100		0,5	100		0,4	100		115096,7	100	11,5	100	144,5	100	968,3	100	in Betrieb
05:00		2,6	100		1,2	100		0,08	89		4,4	100		0,23	100		22,2	100		0,5	100		0,4	100		115936,8	100	11,5	100	144,4	100	968,3	100	in Betrieb
05:30		2,0	100		1,1	100		0,0	84		4,4	100		0,23	100		27,7	100		0,5	100		0,5	100		117418,5	100	11,3	100	144,7	100	972,8	100	in Betrieb
06:00		2,9	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,4	100		116097,3	100	11,5	100	144,6	100	963,8	100	in Betrieb
06:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		32,7	100		0,5	100		0,5	100		115145,9	100	11,5	100	144,7	100	964,4	100	in Betrieb
07:00		1,7	100		1,5	100		0,06	89		4,5	100		0,23	100		35,2	100		0,5	100		0,5	100		118190,4	100	11,3	100	144,5	100	970,8	100	in Betrieb
07:30		1,4	100		1,6	100		0,0	84		4,0	100		0,24	100		41,3	100		0,5	100		0,4	100		116832,8	100	11,4	100	144,5	100	966,1	100	in Betrieb
08:00		2,3	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		34,7	100		0,5	100		0,4	100		114488,6	100	11,6	100	144,3	100	961,9	100	in Betrieb
08:30		3,2	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		31,1	100		0,6	100		0,4	100		115755,7	100	11,6	100	144,6	100	962,9	100	in Betrieb
09:00		3,1	86		1,2	86		0,0	89		6,1	86		0,23	100		27,9	86		0,6	86		0,4	86		115083,3	100	11,6	86	144,5	100	966,3	100	in Betrieb
09:30		3,6	78		0,8	78		0,0	84		7,9	78		0,23	100		24,1	78		0,6	78		0,0	78		116230,4	100	11,5	78	144,4	100	973,9	100	in Betrieb
10:00		3,3	100		0,5	100		0,0	100		5,5	100		0,23	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		115262,2	100	11,5	100	144,3	100	967,0	100	in Betrieb
10:30		3,4	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		116155,0	100	11,4	100	144,2	100	965,7	100	in Betrieb
11:00		2,5	100		1,2	100		0,06	89		3,7	100		0,23	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		116829,7	100	11,3	100	144,4	100	966,0	100	in Betrieb
11:30		5,4	100		2,9	100		0,0	84		3,9	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		115874,2	100	11,4	100	144,2	100	967,8	100	in Betrieb
12:00		3,0	100		2,0	100		0,0	100		4,5	100		0,23	94		35,5	100		0,6	100		0,0	100		116814,2	100	11,4	100	144,4	100	970,9	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		37,1	100		0,6	100		0,0	100		116581,3	100	11,3	100	144,1	100	972,2	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		0,2	100		0,0	89		4,3	100		0,23	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		115298,5	100	11,4	100	144,3	100	969,1	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		0,2	100		0,0	84		4,1	100		0,23	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		115636,2	100	11,4	100	144,4	100	979,8	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,3	100		0,5	100		0,0	100		116639,9	100	11,3	100	144,6	100	970,3	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,9	100		0,5	100		0,0	100		116548,4	100	11,3	100	144,8	100	970,7	100	in Betrieb
15:00		2,4	100		1,8	100		0,0	89		3,7	100		0,23	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		115574,1	100	11,4	100	144,1	100	963,3	100	in Betrieb
15:30		2,8	100		1,9	100		0,0	84		3,8	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		118455,8	100	11,2	100	144,5	100	972,1	100	in Betrieb
16:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		28,0	100		0,5	100		0,0	100		115048,9	100	11,4	100	144,5	100	962,2	100	in Betrieb
16:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		115848,5	100	11,4	100	144,3	100	964,0	100	in Betrieb
17:00		3,5	100		1,6	100		0,0	89		3,8	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,0	100		114513,0	100	11,5	100	144,2	100	964,0	100	in Betrieb
17:30		3,5	100		1,6	100		0,0	84		3,9	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,0	100		119425,9	100	11,1	100	144,6	100	975,7	100	in Betrieb
18:00		2,7	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		114076,6	100	11,5	100	144,5	100	967,6	100	in Betrieb
18:30		4,0	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,0	100		116784,1	100	11,3	100	144,1	100	969,3	100	in Betrieb
19:00		3,6	100		1,9	100		0,0	89		4,1	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,0	100		115444,5	100	11,4	100	144,2	100	972,5	100	in Betrieb
19:30		2,0	100		1,4	100		0,0	84		4,4	100		0,23	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		116660,6	100	11,3	100	144,3	100	970,7	100	in Betrieb
20:00		1,7	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		32,5	100		0,6	100		0,0	100		116612,4	100	11,3	100	144,4	100	969,6	100	in Betrieb
20:30		1,7	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		24,0	100		0,5	100		0,0	100		118129,3	100	11,2	100	144,1	100	970,6	100	in Betrieb
21:00		4,4	85		1,7	85		0,0	89		4,1	85		0,23	100		20,8	85		0,5	85		0,0	85		115993,1	100	11,4	85	144,2	100	966,3	100	in Betrieb
21:30		2,9	79		1,2	79		0,01	84		4,3	79		0,23	100		18,5	79		0,5	79		0,2	79		115193,1	100	11,4	79	144,0	100	966,5	100	in Betrieb
22:00		4,1	100		1,5	100		0,05	100		4,4	100		0,22	100		21,0	100		0,6	100		0,0	100		116186,9	100	11,3	100	144,1	100	965,7	100	in Betrieb
22:30		2,0	100		1,6	100		0,06	100		3,9	100		0,23	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		118539,2	100	11,1	100	144,5	100	969,6	100	in Betrieb
23:00		2,0	100		2,0	100																												