

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/03/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,7	100		0,9	100		0,06	100		5,2	100		0,23	100		36,5	100		0,5	100		0,5	100		122824,5	100	11,2	100		145,3	100		982,4	100	In marcia
01:00		2,8	100		1,6	100		0,08	86		5,1	100		0,23	100		35,4	100		0,5	100		0,5	100		124210,5	100	11,1	100		145,4	100		983,2	100	In marcia
01:30		3,4	100		1,5	100		0,06	87		5,4	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,4	100		121821,5	100	11,4	100		145,4	100		979,2	100	In marcia
02:00		3,2	100		1,4	100		0,12	100		5,2	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,4	100		121389,7	100	11,3	100		145,4	100		973,4	100	In marcia
02:30		3,2	100		1,0	100		0,09	100		5,6	100		0,23	100		38,1	100		0,5	100		0,6	100		124519,5	100	11,1	100		145,9	100		975,6	100	In marcia
03:00		3,8	100		1,8	100		0,2	86		5,3	100		0,24	100		37,8	100		0,5	100		0,5	100		122820,2	100	11,3	100		145,6	100		964,2	100	In marcia
03:30		2,7	100		1,5	100		0,0	87		5,1	100		0,24	100		27,8	100		0,5	100		0,5	100		126059,2	100	11,1	100		145,9	100		973,1	100	In marcia
04:00		1,4	100		1,5	100		0,02	100		5,2	100		0,24	94		27,6	100		0,5	100		0,5	100		123456,8	100	11,3	100		146,0	100		964,6	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,1	100		0,01	100		5,2	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,4	100		125543,4	100	11,3	100		146,3	100		970,6	100	In marcia
05:00		1,5	100		1,9	100		0,03	86		5,0	100		0,24	100		35,7	100		0,5	100		0,5	100		125668,6	100	11,2	100		146,5	100		964,5	100	In marcia
05:30		1,6	100		2,3	100		0,0	88		5,8	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,4	100		125940,4	100	11,2	100		145,9	100		968,6	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,6	100		127525,1	100	11,1	100		146,3	100		972,2	100	In marcia
06:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		27,8	100		0,5	100		0,5	100		123645,1	100	11,5	100		146,4	100		959,2	100	In marcia
07:00		2,8	100		1,0	100		0,0	86		6,1	100		0,23	100		23,6	100		0,5	100		0,5	100		123985,4	100	11,4	100		145,7	100		959,0	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,5	100		0,0	88		5,3	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,4	100		123385,8	100	11,4	100		145,8	100		967,9	100	In marcia
08:00		3,1	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,24	94		28,6	100		0,5	100		0,5	100		125415,3	100	11,3	100		146,1	100		967,7	100	In marcia
08:30		3,2	100		2,0	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,4	100		125296,7	100	11,3	100		146,2	100		971,7	100	In marcia
09:00		2,9	84		2,4	84		0,0	86		4,9	84		0,24	100		33,9	84		0,6	84		0,4	84		122844,9	100	11,4	84		145,6	100		971,1	100	In marcia
09:30		1,9	79		1,7	79		0,0	88		3,9	79		0,24	100		32,1	79		0,5	79		0,4	79		124378,3	100	11,2	79		145,8	100		974,3	100	In marcia
10:00		2,1	100		2,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,3	100		125469,4	100	11,2	100		146,0	100		980,9	100	In marcia
10:30		1,7	100		2,1	100		0,02	100		3,7	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		124857,8	100	11,3	100		146,1	100		977,6	100	In marcia
11:00		1,5	100		1,7	100		0,04	86		3,5	100		0,23	100		28,9	100		0,6	100		0,3	100		123325,9	100	11,4	100		145,7	100		976,6	100	In marcia
11:30		2,4	100		3,8	100		0,01	88		3,6	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,2	100		120058,6	100	11,6	100		145,7	100		970,0	100	In marcia
12:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,23	94		33,0	100		0,5	100		0,2	100		122443,6	100	11,3	100		145,7	100		977,8	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,5	100		0,01	100		3,9	100		0,23	100		26,3	100		0,5	100		0,3	100		121875,5	100	11,3	100		145,5	100		985,4	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,8	100		0,0	86		4,3	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,4	100		123256,7	100	11,2	100		145,9	100		984,5	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,1	100		0,0	88		3,9	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,4	100		123591,7	100	11,1	100		145,5	100		977,9	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,5	100		123820,6	100	11,1	100		145,9	100		974,0	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		38,1	100		0,5	100		0,4	100		126536,2	100	10,9	100		146,4	100		984,4	100	In marcia
15:00		1,3	100		2,2	100		0,0	86		3,9	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,4	100		126751,5	100	11,2	100		146,3	100		980,4	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,4	100		0,0	88		3,5	100		0,25	100		25,3	100		0,5	100		0,4	100		120973,6	100	11,6	100		146,2	100		962,6	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		36,0	100		0,5	100		0,5	100		124407,8	100	11,3	100		146,4	100		970,0	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,2	100		122718,6	100	11,5	100		146,1	100		973,9	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,2	100		0,0	86		4,3	100		0,25	100		33,0	100		0,5	100		0,3	100		121856,1	100	11,5	100		146,3	100		969,7	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,3	100		0,0	88		4,2	100		0,24	100		25,9	100		0,5	100		0,4	100		124726,7	100	11,3	100		146,1	100		973,5	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		0,3	100		122462,9	100	11,4	100		146,1	100		972,7	100	In marcia
18:30		2,0	100		2,2	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		30,8	100		0,5	100		0,5	100		125495,1	100	11,2	100		146,4	100		971,9	100	In marcia
19:00		2,0	100		3,3	100		0,0	86		4,8	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,3	100		120758,4	100	11,6	100		145,9	100		963,8	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,4	100		0,0	88		4,7	100		0,24	100		35,0	100		0,5	100		0,3	100		124143,6	100	11,3	100		146,3	100		971,5	100	In marcia
20:00		1,4	100		0,9	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		32,3	100		0,6	100		0,4	100		123740,7	100	11,4	100		146,1	100		970,5	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,2	100		123517,4	100	11,4	100		146,0	100		970,0	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,3	84		0,0	86		4,2	84		0,24	100		29,3	84		0,5	84		0,4	84		124365,3	100	11,3	84		146,4	100		974,4	100	In marcia
21:30		1,5	79		1,7	79		0,0	88		5,4	79		0,24	100		28,8	79		0,5	79		0,1	79		122873,8	100	11,4	79		146,0	100		972,4	100	In marcia
22:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,2	100		123531,1	100	11,4	100		146,0					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,7	100		0,9	100		0,06	100		5,2	100		0,23	100		36,5	100		0,5	100		0,5	100		122824,5	100	11,2	100		145,3	100		982,4	100	in Betrieb
01:00		2,8	100		1,6	100		0,08	86		5,1	100		0,23	100		35,4	100		0,5	100		0,5	100		124210,5	100	11,1	100		145,4	100		983,2	100	in Betrieb
01:30		3,4	100		1,5	100		0,06	87		5,4	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,4	100		121821,5	100	11,4	100		145,4	100		979,2	100	in Betrieb
02:00		3,2	100		1,4	100		0,12	100		5,2	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,4	100		121389,7	100	11,3	100		145,4	100		973,4	100	in Betrieb
02:30		3,2	100		1,0	100		0,09	100		5,6	100		0,23	100		38,1	100		0,5	100		0,6	100		124519,5	100	11,1	100		145,9	100		975,6	100	in Betrieb
03:00		3,8	100		1,8	100		0,2	86		5,3	100		0,24	100		37,8	100		0,5	100		0,5	100		122820,2	100	11,3	100		145,6	100		964,2	100	in Betrieb
03:30		2,7	100		1,5	100		0,0	87		5,1	100		0,24	100		27,8	100		0,5	100		0,5	100		126059,2	100	11,1	100		145,9	100		973,1	100	in Betrieb
04:00		1,4	100		1,5	100		0,02	100		5,2	100		0,24	94		27,6	100		0,5	100		0,5	100		123456,8	100	11,3	100		146,0	100		964,6	100	in Betrieb
04:30		1,3	100		1,1	100		0,01	100		5,2	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,4	100		125543,4	100	11,3	100		146,3	100		970,6	100	in Betrieb
05:00		1,5	100		1,9	100		0,03	86		5,0	100		0,24	100		35,7	100		0,5	100		0,5	100		125668,6	100	11,2	100		146,5	100		964,5	100	in Betrieb
05:30		1,6	100		2,3	100		0,0	88		5,8	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,4	100		125940,4	100	11,2	100		145,9	100		968,6	100	in Betrieb
06:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,6	100		127525,1	100	11,1	100		146,3	100		972,2	100	in Betrieb
06:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		27,8	100		0,5	100		0,5	100		123645,1	100	11,5	100		146,4	100		959,2	100	in Betrieb
07:00		2,8	100		1,0	100		0,0	86		6,1	100		0,23	100		23,6	100		0,5	100		0,5	100		123985,4	100	11,4	100		145,7	100		959,0	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		0,5	100		0,0	88		5,3	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,4	100		123385,8	100	11,4	100		145,8	100		967,9	100	in Betrieb
08:00		3,1	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,24	94		28,6	100		0,5	100		0,5	100		125415,3	100	11,3	100		146,1	100		967,7	100	in Betrieb
08:30		3,2	100		2,0	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,4	100		125296,7	100	11,3	100		146,2	100		971,7	100	in Betrieb
09:00		2,9	84		2,4	84		0,0	86		4,9	84		0,24	100		33,9	84		0,6	84		0,4	84		122844,9	100	11,4	84		145,6	100		971,1	100	in Betrieb
09:30		1,9	79		1,7	79		0,0	88		3,9	79		0,24	100		32,1	79		0,5	79		0,4	79		124378,3	100	11,2	79		145,8	100		974,3	100	in Betrieb
10:00		2,1	100		2,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,3	100		125469,4	100	11,2	100		146,0	100		980,9	100	in Betrieb
10:30		1,7	100		2,1	100		0,02	100		3,7	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		124857,8	100	11,3	100		146,1	100		977,6	100	in Betrieb
11:00		1,5	100		1,7	100		0,04	86		3,5	100		0,23	100		28,9	100		0,6	100		0,3	100		123325,9	100	11,4	100		145,7	100		976,6	100	in Betrieb
11:30		2,4	100		3,8	100		0,01	88		3,6	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,2	100		120058,6	100	11,6	100		145,7	100		970,0	100	in Betrieb
12:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,23	94		33,0	100		0,5	100		0,2	100		122443,6	100	11,3	100		145,7	100		977,8	100	in Betrieb
12:30		1,4	100		1,5	100		0,01	100		3,9	100		0,23	100		26,3	100		0,5	100		0,3	100		121875,5	100	11,3	100		145,5	100		985,4	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		0,8	100		0,0	86		4,3	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,4	100		123256,7	100	11,2	100		145,9	100		984,5	100	in Betrieb
13:30		1,2	100		1,1	100		0,0	88		3,9	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,4	100		123591,7	100	11,1	100		145,5	100		977,9	100	in Betrieb
14:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,5	100		123820,6	100	11,1	100		145,9	100		974,0	100	in Betrieb
14:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		38,1	100		0,5	100		0,4	100		126536,2	100	10,9	100		146,4	100		984,4	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		2,2	100		0,0	86		3,9	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,4	100		126751,5	100	11,2	100		146,3	100		980,4	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		1,4	100		0,0	88		3,5	100		0,25	100		25,3	100		0,5	100		0,4	100		120973,6	100	11,6	100		146,2	100		962,6	100	in Betrieb
16:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		36,0	100		0,5	100		0,5	100		124407,8	100	11,3	100		146,4	100		970,0	100	in Betrieb
16:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,2	100		122718,6	100	11,5	100		146,1	100		973,9	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		1,2	100		0,0	86		4,3	100		0,25	100		33,0	100		0,5	100		0,3	100		121856,1	100	11,5	100		146,3	100		969,7	100	in Betrieb
17:30		1,4	100		1,3	100		0,0	88		4,2	100		0,24	100		25,9	100		0,5	100		0,4	100		124726,7	100	11,3	100		146,1	100		973,5	100	in Betrieb
18:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		0,3	100		122462,9	100	11,4	100		146,1	100		972,7	100	in Betrieb
18:30		2,0	100		2,2	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		30,8	100		0,5	100		0,5	100		125495,1	100	11,2	100		146,4	100		971,9	100	in Betrieb
19:00		2,0	100		3,3	100		0,0	86		4,8	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,3	100		120758,4	100	11,6	100		145,9	100		963,8	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		1,4	100		0,0	88		4,7	100		0,24	100		35,0	100		0,5	100		0,3	100		124143,6	100	11,3	100		146,3	100		971,5	100	in Betrieb
20:00		1,4	100		0,9	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		32,3	100		0,6	100		0,4	100		123740,7	100	11,4	100		146,1	100		970,5	100	in Betrieb
20:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,2	100		123517,4	100	11,4	100		146,0	100		970,0	100	in Betrieb
21:00		1,3	84		1,3	84		0,0	86		4,2	84		0,24	100		29,3	84		0,5	84		0,4	84		124365,3	100	11,3	84		146,4	100		974,4	100	in Betrieb
21:30		1,5	79		1,7	79		0,0	88		5,4	79		0,24	100		28,8	79		0,5	79		0,1	79		122873,8	100	11,4	79		146,0	100		972,4	100	in Betrieb
22:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,2	100		123531,1	100	11,4	100		146,0	100				