

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,5	100		2,7	100		0,0	100		5,1	100		0,23	100		27,3	100		0,5	100		0,3	100		124897,7	100		11,1	100		146,0	100		982,5	100	In marcia
01:00		1,4	100		1,1	100		0,0	86		5,0	100		0,24	100		37,1	100		0,5	100		0,3	100		124210,7	100		11,2	100		146,1	100		979,1	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,2	100		0,0	88		5,2	100		0,23	100		34,3	100		0,6	100		0,3	100		126888,0	100		11,0	100		146,1	100		981,8	100	In marcia
02:00		1,7	100		2,8	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,4	100		124972,7	100		11,3	100		146,4	100		978,3	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,3	100		0,01	100		4,5	100		0,24	100		24,0	100		0,5	100		0,2	100		124397,5	100		11,3	100		145,9	100		979,4	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,3	100		0,02	86		4,8	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		126769,3	100		11,1	100		146,5	100		981,7	100	In marcia
03:30		1,3	100		0,4	100		0,0	88		5,1	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,3	100		125436,6	100		11,3	100		146,6	100		977,2	100	In marcia
04:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		38,4	100		0,5	100		0,3	100		123863,1	100		11,4	100		146,5	100		971,6	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,7	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		33,6	100		0,5	100		0,2	100		127261,9	100		11,2	100		146,6	100		972,5	100	In marcia
05:00		1,5	100		1,6	100		0,0	86		4,7	100		0,24	100		32,3	100		0,5	100		0,3	100		127757,2	100		11,1	100		146,7	100		973,2	100	In marcia
05:30		1,7	100		1,8	100		0,0	88		4,8	100		0,24	100		24,0	100		0,5	100		0,2	100		124722,1	100		11,4	100		146,1	100		972,9	100	In marcia
06:00		1,4	100		2,3	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		17,3	100		0,5	100		0,1	100		125943,5	100		11,3	100		145,9	100		979,2	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,3	100		123733,5	100		11,2	100		146,2	100		970,2	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,5	100		0,0	85		4,8	100		0,23	100		32,1	100		0,5	100		0,2	100		124905,1	100		11,1	100		145,5	100		973,9	100	In marcia
07:30		1,2	100		2,2	100		0,0	88		5,1	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,2	100		126708,9	100		11,0	100		145,9	100		979,3	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,23	94		27,8	100		0,6	100		0,2	100		120641,7	100		11,5	100		146,6	100		971,1	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		31,4	100		0,6	100		0,3	100		126107,6	100		11,1	100		146,0	100		980,5	100	In marcia
09:00		1,4	85		1,5	85		0,0	85		4,8	85		0,24	100		28,7	85		0,6	85		0,1	85		123519,2	100		11,4	85		145,9	100		976,8	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,9	79		0,0	88		4,6	79		0,24	100		30,7	79		0,6	79		0,0	79		121041,2	100		11,6	79		146,1	100		967,6	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		124981,6	100		11,3	100		145,9	100		975,8	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,0	100		0,02	100		4,8	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		122484,5	100		11,3	100		145,8	100		975,1	100	In marcia
11:00		1,4	100		1,3	100		0,03	85		4,9	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		121150,9	100		11,3	100		145,2	100		969,4	100	In marcia
11:30		1,6	100		1,3	100		0,0	88		4,7	100		0,24	100		31,5	100		0,5	100		0,0	100		122535,0	100		11,2	100		145,5	100		978,7	100	In marcia
12:00		2,7	100		2,7	100		0,03	100		4,8	100		0,23	94		29,4	100		0,5	100		0,0	100		122968,1	100		11,2	100		145,4	100		985,3	100	In marcia
12:30		1,9	100		1,7	100		0,04	100		4,6	100		0,23	100		34,8	100		0,5	100		0,0	100		123105,5	100		11,1	100		145,4	100		982,2	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,4	100		0,06	85		4,9	100		0,24	100		36,4	100		0,5	100		0,2	100		123963,4	100		11,1	100		146,1	100		979,6	100	In marcia
13:30		2,4	100		2,3	100		0,0	88		7,1	100		0,23	100		25,1	100		0,5	100		0,1	100		126021,4	100		11,0	100		145,8	100		984,0	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		5,5	100		0,23	100		29,3	100		0,6	100		0,1	100		121972,7	100		11,4	100		145,9	100		974,1	100	In marcia
14:30		1,7	100		2,3	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		36,3	100		0,5	100		0,1	100		124157,6	100		11,2	100		146,3	100		979,2	100	In marcia
15:00		1,7	100		1,7	100		0,0	85		5,9	100		0,24	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		121019,6	100		11,6	100		145,7	100		970,7	100	In marcia
15:30		2,8	100		4,8	100		0,01	88		5,1	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,1	100		119100,8	100		11,7	100		146,1	100		957,0	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,24	94		27,2	100		0,6	100		0,0	100		122380,4	100		11,4	100		145,9	100		971,1	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		30,1	100		0,6	100		0,1	100		123086,9	100		11,2	100		145,8	100		977,4	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,6	100		0,0	85		4,9	100		0,24	100		33,9	100		0,5	100		0,1	100		122271,5	100		11,3	100		146,0	100		975,3	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,8	100		0,0	88		5,2	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		121783,5	100		11,4	100		145,9	100		975,2	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		123761,5	100		11,2	100		146,0	100		977,9	100	In marcia
18:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		118965,8	100		11,5	100		145,8	100		976,2	100	In marcia
19:00		1,9	100		2,8	100		0,0	89		4,2	100		0,25	100		25,2	100		0,5	100		0,0	100		119693,9	100		11,5	100		145,7	100		974,6	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,0	100		0,0	85		4,3	100		0,24	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		120178,9	100		11,5	100		145,5	100		975,9	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		4,7	100		0,23	94		33,5	100		0,6	100		0,0	100		120560,5	100		11,3	100		145,6	100		981,2	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,4	100		0,06	100		4,9	100		0,23	100		38,6	100		0,5	100		0,0	100		124076,2	100		11,0	100		145,7	100		986,2	100	In marcia
21:00		1,2	86		0,7	86		0,1	89		4,5	86		0,23	100		30,7	86		0,5	86		0,1	86		123834,2	100		11,1	86		145,9	100		983,2	100	In marcia
21:30		1,2	77		0,3	77		0,0	85		5,1	77		0,24	100		27,0	77		0,5	77		0,4	77		122662,7	100		11,3	77		145,8	100		976,5	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,5	100		2,7	100		0,0	100		5,1	100		0,23	100		27,3	100		0,5	100		0,3	100		124897,7	100	11,1	100		146,0	100		982,5	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		1,1	100		0,0	86		5,0	100		0,24	100		37,1	100		0,5	100		0,3	100		124210,7	100	11,2	100		146,1	100		979,1	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,2	100		0,0	88		5,2	100		0,23	100		34,3	100		0,6	100		0,3	100		126888,0	100	11,0	100		146,1	100		981,8	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		2,8	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,4	100		124972,7	100	11,3	100		146,4	100		978,3	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,3	100		0,01	100		4,5	100		0,24	100		24,0	100		0,5	100		0,2	100		124397,5	100	11,3	100		145,9	100		979,4	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,3	100		0,02	86		4,8	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		126769,3	100	11,1	100		146,5	100		981,7	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,4	100		0,0	88		5,1	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,3	100		125436,6	100	11,3	100		146,6	100		977,2	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		38,4	100		0,5	100		0,3	100		123863,1	100	11,4	100		146,5	100		971,6	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,7	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		33,6	100		0,5	100		0,2	100		127261,9	100	11,2	100		146,6	100		972,5	100		in Betrieb
05:00		1,5	100		1,6	100		0,0	86		4,7	100		0,24	100		32,3	100		0,5	100		0,3	100		127757,2	100	11,1	100		146,7	100		973,2	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		1,8	100		0,0	88		4,8	100		0,24	100		24,0	100		0,5	100		0,2	100		124722,1	100	11,4	100		146,1	100		972,9	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		2,3	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		17,3	100		0,5	100		0,1	100		125943,5	100	11,3	100		145,9	100		979,2	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,3	100		123733,5	100	11,2	100		146,2	100		970,2	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,5	100		0,0	85		4,8	100		0,23	100		32,1	100		0,5	100		0,2	100		124905,1	100	11,1	100		145,5	100		973,9	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		2,2	100		0,0	88		5,1	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,2	100		126708,9	100	11,0	100		145,9	100		979,3	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,23	94		27,8	100		0,6	100		0,2	100		120641,7	100	11,5	100		145,6	100		971,1	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		31,4	100		0,6	100		0,3	100		126107,6	100	11,1	100		146,0	100		980,5	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		1,5	85		0,0	85		4,8	85		0,24	100		28,7	85		0,6	85		0,1	85		123519,2	100	11,4	85		145,9	100		976,8	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,9	79		0,0	88		4,6	79		0,24	100		30,7	79		0,6	79		0,0	79		121041,2	100	11,6	79		146,1	100		967,6	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		124981,6	100	11,3	100		145,9	100		975,8	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,0	100		0,02	100		4,8	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		122484,5	100	11,3	100		145,8	100		975,1	100		in Betrieb
11:00		1,4	100		1,3	100		0,03	85		4,9	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		121150,9	100	11,3	100		145,2	100		969,4	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,3	100		0,0	88		4,7	100		0,24	100		31,5	100		0,5	100		0,0	100		122535,0	100	11,2	100		145,5	100		978,7	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		2,7	100		0,03	100		4,8	100		0,23	94		29,4	100		0,5	100		0,0	100		122968,1	100	11,2	100		145,4	100		985,3	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		1,7	100		0,04	100		4,6	100		0,23	100		34,8	100		0,5	100		0,0	100		123105,5	100	11,1	100		145,4	100		982,2	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,4	100		0,06	85		4,9	100		0,24	100		36,4	100		0,5	100		0,2	100		123963,4	100	11,1	100		146,1	100		979,6	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		2,3	100		0,0	88		7,1	100		0,23	100		25,1	100		0,5	100		0,1	100		126021,4	100	11,0	100		145,8	100		984,0	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		5,5	100		0,23	100		29,3	100		0,6	100		0,1	100		121972,7	100	11,4	100		145,9	100		974,1	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		2,3	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		36,3	100		0,5	100		0,1	100		124157,6	100	11,2	100		146,3	100		979,2	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,7	100		0,0	85		5,9	100		0,24	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		121019,6	100	11,6	100		145,7	100		970,7	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		4,8	100		0,01	88		5,1	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,1	100		119100,8	100	11,7	100		146,1	100		957,0	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,24	94		27,2	100		0,6	100		0,0	100		122380,4	100	11,4	100		145,9	100		971,1	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		30,1	100		0,6	100		0,1	100		123086,9	100	11,2	100		145,8	100		977,4	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,6	100		0,0	85		4,9	100		0,24	100		33,9	100		0,5	100		0,1	100		122271,5	100	11,3	100		146,0	100		975,3	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,8	100		0,0	88		5,2	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		121783,5	100	11,4	100		145,9	100		975,2	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		123761,5	100	11,2	100		146,0	100		977,9	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		118965,8	100	11,5	100		145,8	100		976,2	100		in Betrieb
19:00		1,9	100		2,8	100		0,0	89		4,2	100		0,25	100		25,2	100		0,5	100		0,0	100		119693,9	100	11,5	100		145,7	100		974,6	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,0	100		0,0	85		4,3	100		0,24	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		120178,9	100	11,5	100		145,5	100		975,9	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		4,7	100		0,23	94		33,5	100		0,6	100		0,0	100		120560,5	100	11,3	100		145,6	100		981,2	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,4	100		0,06	100		4,9	100		0,23	100		38,6	100		0,5	100		0,0	100		124076,2	100	11,0	100		145,7	100		986,2	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		0,7	86		0,1	89		4,5	86		0,23	100		30,7	86		0,5	86		0,1	86		123834,2	100	11,1	86		145,9	100		983,2	100		in Betrieb
21:30		1,2	77		0,3	77		0,0	85		5,1	77		0,24	100		27,0	77		0,5	77		0,4	77		122662,7	100	11,3	77		145,8	100		976,5	100		in Betrieb
22:00		2,1	100		0,8	100		0,02																													