

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 16/03/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,5	100		0,9	100		0,12	100		4,2	100		0,24	100		36,6	100		0,5	100		0,0	100		123005,1	100		11,1	100		145,7	100		980,1	100	In marcia
01:00		6,6	100		2,7	100		0,14	88		4,9	100		0,23	100		25,1	100		0,5	100		0,1	100		122953,8	100		10,9	100		145,2	100		983,9	100	In marcia
01:30		2,7	100		0,7	100		0,0	85		4,6	100		0,23	100		20,5	100		0,5	100		0,0	100		123234,7	100		11,1	100		145,2	100		987,6	100	In marcia
02:00		1,8	100		0,9	100		0,03	100		4,6	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,2	100		123153,7	100		11,0	100		145,7	100		989,0	100	In marcia
02:30		3,6	100		1,7	100		0,07	100		4,5	100		0,23	100		31,8	100		0,5	100		0,1	100		123945,0	100		10,9	100		145,4	100		991,7	100	In marcia
03:00		4,5	100		2,0	100		0,08	88		4,6	100		0,22	100		32,1	100		0,5	100		0,0	100		123547,0	100		11,0	100		145,4	100		985,3	100	In marcia
03:30		2,9	100		1,1	100		0,0	85		4,4	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,0	100		122962,0	100		11,1	100		145,4	100		991,1	100	In marcia
04:00		5,0	100		1,3	100		0,07	100		4,3	100		0,23	94		34,6	100		0,5	100		0,2	100		124088,1	100		11,0	100		145,4	100		991,3	100	In marcia
04:30		2,7	100		1,0	100		0,08	100		4,6	100		0,23	100		28,1	100		0,5	100		0,0	100		123539,7	100		11,0	100		145,5	100		996,6	100	In marcia
05:00		3,9	100		1,8	100		0,16	88		4,6	100		0,22	100		32,8	100		0,5	100		0,0	100		123629,9	100		11,0	100		145,2	100		996,7	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,1	100		0,0	85		4,5	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,0	100		121272,8	100		11,2	100		145,4	100		990,2	100	In marcia
06:00		2,4	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		32,3	100		0,5	100		0,1	100		123029,2	100		10,9	100		145,6	100		989,5	100	In marcia
06:30		2,9	100		1,9	100		0,02	100		4,2	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,0	100		123479,0	100		11,1	100		145,8	100		984,2	100	In marcia
07:00		3,8	100		2,2	100		0,02	88		4,4	100		0,23	100		21,3	100		0,5	100		0,0	100		123631,2	100		11,1	100		145,2	100		987,9	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,4	100		0,0	85		4,8	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		123325,6	100		11,2	100		145,5	100		988,0	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,5	100		0,01	100		5,3	100		0,23	94		21,0	100		0,6	100		0,0	100		122830,0	100		11,2	100		144,8	100		989,6	100	In marcia
08:30		1,4	100		0,7	100		0,05	100		4,3	100		0,23	100		33,2	100		0,5	100		0,1	100		124397,0	100		11,0	100		145,4	100		992,7	100	In marcia
09:00		2,4	86		1,6	86		0,05	88		4,4	86		0,23	100		39,3	86		0,5	86		0,1	86		122259,9	100		11,2	86		145,7	100		987,1	100	In marcia
09:30		4,9	78		2,4	78		0,01	85		4,3	78		0,23	100		41,3	78		0,5	78		0,0	78		122813,1	100		11,2	78		145,5	100		985,4	100	In marcia
10:00		3,8	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		122538,8	100		11,3	100		145,7	100		987,5	100	In marcia
10:30		3,1	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		123642,4	100		11,2	100		146,0	100		985,3	100	In marcia
11:00		3,2	100		1,2	100		0,0	88		4,4	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		123124,5	100		11,2	100		145,6	100		981,5	100	In marcia
11:30		3,4	100		1,3	100		0,0	85		3,9	100		0,23	100		28,6	100		0,5	100		0,0	100		122241,7	100		11,2	100		145,5	100		986,9	100	In marcia
12:00		4,2	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		25,8	100		0,5	100		0,0	100		120077,6	100		11,3	100		145,2	100		986,9	100	In marcia
12:30		3,9	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		35,1	100		0,5	100		0,0	100		122759,2	100		10,9	100		145,4	100		992,3	100	In marcia
13:00		3,5	100		1,6	100		0,0	88		3,9	100		0,23	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		122647,2	100		11,0	100		145,4	100		997,4	100	In marcia
13:30		3,6	100		1,3	100		0,0	85		4,1	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		122564,0	100		10,9	100		145,2	100		992,7	100	In marcia
14:00		3,4	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		121887,6	100		11,1	100		145,3	100		994,4	100	In marcia
14:30		4,0	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		121783,6	100		10,9	100		145,3	100		992,0	100	In marcia
15:00		2,5	100		1,3	100		0,0	88		4,2	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,0	100		122105,4	100		10,8	100		145,5	100		1000,7	100	In marcia
15:30		3,0	100		1,7	100		0,0	85		3,5	100		0,23	100		26,3	100		0,5	100		0,0	100		121141,9	100		11,1	100		145,5	100		993,0	100	In marcia
16:00		4,2	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		28,5	100		0,6	100		0,0	100		122744,6	100		11,0	100		145,3	100		988,9	100	In marcia
16:30		3,5	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		31,6	100		0,5	100		0,0	100		123182,5	100		10,8	100		145,6	100		992,5	100	In marcia
17:00		3,2	100		1,4	100		0,0	88		4,3	100		0,23	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		119746,4	100		11,3	100		145,5	100		983,2	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,8	100		0,0	85		4,9	100		0,23	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		122047,4	100		11,1	100		145,6	100		987,5	100	In marcia
18:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		33,9	100		0,5	100		0,0	100		122596,9	100		10,9	100		145,6	100		990,1	100	In marcia
18:30		4,1	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,0	100		124241,5	100		11,0	100		145,9	100		995,8	100	In marcia
19:00		4,0	100		1,4	100		0,02	88		4,9	100		0,23	100		23,7	100		0,5	100		0,0	100		122846,0	100		11,0	100		145,4	100		991,6	100	In marcia
19:30		3,5	100		2,2	100		0,0	85		6,7	100		0,22	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		121982,9	100		11,1	100		145,5	100		984,6	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,3	100		0,05	100		4,5	100		0,23	94		35,3	100		0,6	100		0,0	100		121989,1	100		11,1	100		145,6	100		985,9	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,1	100		0,07	100		4,1	100		0,23	100		32,1	100		0,5	100		0,0	100		122587,4	100		11,0	100		145,6	100		988,8	100	In marcia
21:00		1,2	84		0,1	84		0,09	88		4,0	84		0,22	100		31,3	84		0,5	84		0,0	84		122700,1	100		11,0	84		145,6	100		986,5	100	In marcia
21:30		1,2	79		0,2	79		0,0	85		4,1	79		0,23	100		27,9	79		0,5	79		0,0	79		122184,8	100		11,1	79		145,5	100		982,1	100	In mar

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,5	100		0,9	100		0,12	100		4,2	100		0,24	100		36,6	100		0,5	100		0,0	100		123005,1	100		11,1	100		145,7	100		980,1	100		in Betrieb
01:00		6,6	100		2,7	100		0,14	88		4,9	100		0,23	100		25,1	100		0,5	100		0,1	100		122953,8	100		10,9	100		145,2	100		983,9	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		0,7	100		0,0	85		4,6	100		0,23	100		20,5	100		0,5	100		0,0	100		123234,7	100		11,1	100		145,2	100		987,6	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		0,9	100		0,03	100		4,6	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,2	100		123153,7	100		11,0	100		145,7	100		989,0	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		1,7	100		0,07	100		4,5	100		0,23	100		31,8	100		0,5	100		0,1	100		123945,0	100		10,9	100		145,4	100		991,7	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		2,0	100		0,08	88		4,6	100		0,22	100		32,1	100		0,5	100		0,0	100		123547,0	100		11,0	100		145,4	100		985,3	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		1,1	100		0,0	85		4,4	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,0	100		122962,0	100		11,1	100		145,4	100		991,1	100		in Betrieb
04:00		5,0	100		1,3	100		0,07	100		4,3	100		0,23	94		34,6	100		0,5	100		0,2	100		124088,1	100		11,0	100		145,4	100		991,3	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		1,0	100		0,08	100		4,6	100		0,23	100		28,1	100		0,5	100		0,0	100		123539,7	100		11,0	100		145,5	100		996,6	100		in Betrieb
05:00		3,9	100		1,8	100		0,16	88		4,6	100		0,22	100		32,8	100		0,5	100		0,0	100		123629,9	100		11,0	100		145,2	100		996,7	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,1	100		0,0	85		4,5	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,0	100		121272,8	100		11,2	100		145,4	100		990,2	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		32,3	100		0,5	100		0,1	100		123029,2	100		10,9	100		145,6	100		989,5	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		1,9	100		0,02	100		4,2	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,0	100		123479,0	100		11,1	100		145,8	100		984,2	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		2,2	100		0,02	88		4,4	100		0,23	100		21,3	100		0,5	100		0,0	100		123631,2	100		11,1	100		145,2	100		987,9	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,4	100		0,0	85		4,8	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		123325,6	100		11,2	100		145,5	100		988,0	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,5	100		0,01	100		5,3	100		0,23	94		21,0	100		0,6	100		0,0	100		122830,0	100		11,2	100		144,8	100		989,6	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		0,7	100		0,05	100		4,3	100		0,23	100		33,2	100		0,5	100		0,1	100		124397,0	100		11,0	100		145,4	100		992,7	100		in Betrieb
09:00		2,4	86		1,6	86		0,05	88		4,4	86		0,23	100		39,3	86		0,5	86		0,1	86		122259,9	100		11,2	86		145,7	100		987,1	100		in Betrieb
09:30		4,9	78		2,4	78		0,01	85		4,3	78		0,23	100		41,3	78		0,5	78		0,0	78		122813,1	100		11,2	78		145,5	100		985,4	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		122538,8	100		11,3	100		145,7	100		987,5	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		123642,4	100		11,2	100		146,0	100		985,3	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		1,2	100		0,0	88		4,4	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		123124,5	100		11,2	100		145,6	100		981,5	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		1,3	100		0,0	85		3,9	100		0,23	100		28,6	100		0,5	100		0,0	100		122241,7	100		11,2	100		145,5	100		986,9	100		in Betrieb
12:00		4,2	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		25,8	100		0,5	100		0,0	100		120077,6	100		11,3	100		145,2	100		986,9	100		in Betrieb
12:30		3,9	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		35,1	100		0,5	100		0,0	100		122759,2	100		10,9	100		145,4	100		992,3	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		1,6	100		0,0	88		3,9	100		0,23	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		122647,2	100		11,0	100		145,4	100		997,4	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		1,3	100		0,0	85		4,1	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		122564,0	100		10,9	100		145,2	100		992,7	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		121887,6	100		11,1	100		145,3	100		994,4	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		121783,6	100		10,9	100		145,3	100		992,0	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		1,3	100		0,0	88		4,2	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,0	100		122105,4	100		10,8	100		145,5	100		1000,7	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		1,7	100		0,0	85		3,5	100		0,23	100		26,3	100		0,5	100		0,0	100		121141,9	100		11,1	100		145,5	100		993,0	100		in Betrieb
16:00		4,2	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		28,5	100		0,6	100		0,0	100		122744,6	100		11,0	100		145,3	100		988,9	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		31,6	100		0,5	100		0,0	100		123182,5	100		10,8	100		145,6	100		992,5	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		1,4	100		0,0	88		4,3	100		0,23	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		119746,4	100		11,3	100		145,5	100		983,2	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,8	100		0,0	85		4,9	100		0,23	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		122047,4	100		11,1	100		145,6	100		987,5	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		33,9	100		0,5	100		0,0	100		122596,9	100		10,9	100		145,6	100		990,1	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,0	100		124241,5	100		11,0	100		145,9	100		995,8	100		in Betrieb
19:00		4,0	100		1,4	100		0,02	88		4,9	100		0,23	100		23,7	100		0,5	100		0,0	100		122846,0	100		11,0	100		145,4	100		991,6	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		2,2	100		0,0	85		6,7	100		0,22	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		121982,9	100		11,1	100		145,5	100		984,6	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,3	100		0,05	100		4,5	100		0,23	94		35,3	100		0,6	100		0,0	100		121989,1	100		11,1	100		145,6	100		985,9	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,1	100		0,07	100		4,1	100		0,23	100		32,1	100		0,5	100		0,0	100		122587,4	100		11,0	100		145,6	100		988,8	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		0,1	84		0,09	88		4,0	84		0,22	100		31,3	84		0,5	84		0,0	84		122700,1	100		11,0	84		145,6	100		986,5	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		0,2	79		0,0	85		4,1	79		0,23	100		27,9	79		0,5	79																	