

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/03/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,6	100		1,3	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		24,0	100		0,6	100		0,4	100		123522,4	100		11,5	100		146,2	100		974,8	100		In marcia
01:00		2,4	100		1,2	100		0,0	86		5,0	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,2	100		122968,3	100		11,5	100		145,9	100		982,5	100		In marcia
01:30		2,6	100		1,5	100		0,0	88		4,2	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,4	100		123926,8	100		11,3	100		145,8	100		987,0	100		In marcia
02:00		2,5	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,4	100		123838,5	100		11,2	100		145,8	100		986,2	100		In marcia
02:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		32,2	100		0,5	100		0,5	100		127161,8	100		10,9	100		146,0	100		994,3	100		In marcia
03:00		2,4	100		1,7	100		0,0	86		5,1	100		0,25	100		29,6	100		0,5	100		0,4	100		122733,8	100		11,4	100		145,8	100		978,2	100		In marcia
03:30		2,0	100		1,6	100		0,0	88		4,7	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		122366,6	100		11,4	100		145,8	100		973,3	100		In marcia
04:00		2,5	100		1,3	100		0,0	100		5,1	100		0,23	94		27,3	100		0,5	100		0,4	100		126800,7	100		11,1	100		145,8	100		987,3	100		In marcia
04:30		1,6	100		0,9	100		0,05	100		4,1	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,5	100		122982,2	100		11,4	100		145,9	100		982,0	100		In marcia
05:00		3,4	100		2,1	100		0,08	86		3,9	100		0,24	100		31,8	100		0,5	100		0,5	100		125349,0	100		11,2	100		145,9	100		987,1	100		In marcia
05:30		3,9	100		1,5	100		0,0	88		4,2	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,5	100		126554,2	100		11,1	100		145,9	100		985,3	100		In marcia
06:00		3,2	100		1,2	100		0,02	100		4,2	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,4	100		124791,6	100		11,3	100		146,2	100		982,6	100		In marcia
06:30		3,7	100		1,3	100		0,01	100		4,5	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,4	100		125410,4	100		11,3	100		146,2	100		978,5	100		In marcia
07:00		4,1	100		1,8	100		0,0	86		4,4	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,4	100		121065,2	100		11,6	100		145,7	100		970,2	100		In marcia
07:30		5,4	100		2,0	100		0,0	88		4,8	100		0,24	100		24,5	100		0,6	100		0,4	100		119835,0	100		11,7	100		145,3	100		970,1	100		In marcia
08:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,6	100		0,24	95		27,8	100		0,6	100		0,4	100		122266,0	100		11,5	100		145,6	100		978,9	100		In marcia
08:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		35,0	100		0,5	100		0,4	100		124131,4	100		11,2	100		145,6	100		983,4	100		In marcia
09:00		1,5	86		0,8	86		0,0	85		4,7	86		0,24	100		37,4	86		0,5	86		0,4	86		124870,9	100		11,1	86		145,6	100		986,6	100		In marcia
09:30		2,0	77		1,1	77		0,0	88		6,0	77		0,23	100		39,6	77		0,5	77		0,0	77		121645,5	100		11,4	77		145,6	100		983,0	100		In marcia
10:00		2,6	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		43,7	100		0,5	100		0,0	100		124119,5	100		11,2	100		146,1	100		988,5	100		In marcia
10:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,0	100		125660,8	100		11,1	100		145,8	100		994,6	100		In marcia
11:00		2,1	100		1,5	100		0,0	85		4,4	100		0,23	100		35,2	100		0,5	100		0,0	100		125142,1	100		11,2	100		146,1	100		983,3	100		In marcia
11:30		3,3	100		2,1	100		0,01	88		4,7	100		0,24	100		26,0	100		0,5	100		0,0	100		124518,5	100		11,3	100		145,7	100		988,4	100		In marcia
12:00		3,8	100		1,5	100		0,02	100		4,9	100		0,24	94		23,7	100		0,5	100		0,0	100		122249,7	100		11,5	100		145,9	100		985,2	100		In marcia
12:30		3,2	100		0,8	100		0,01	100		4,7	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,0	100		123651,0	100		11,3	100		146,2	100		982,0	100		In marcia
13:00		4,6	100		0,9	100		0,08	85		5,3	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,0	100		121378,8	100		11,5	100		145,8	100		972,5	100		In marcia
13:30		3,4	100		0,6	100		0,0	88		5,5	100		0,23	100		22,1	100		0,5	100		0,1	100		122907,4	100		11,3	100		145,9	100		978,6	100		In marcia
14:00		3,2	100		1,0	100		0,02	100		4,7	100		0,23	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		123302,4	100		11,2	100		145,8	100		981,0	100		In marcia
14:30		4,3	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		34,8	100		0,5	100		0,0	100		122783,3	100		11,2	100		145,9	100		980,4	100		In marcia
15:00		3,2	100		1,4	100		0,08	85		4,2	100		0,22	100		42,3	100		0,5	100		0,0	100		124745,1	100		11,1	100		145,7	100		989,0	100		In marcia
15:30		4,4	100		1,4	100		0,0	88		4,4	100		0,22	100		32,6	100		0,5	100		0,1	100		121815,5	100		11,3	100		145,5	100		983,8	100		In marcia
16:00		3,6	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,22	94		30,6	100		0,5	100		0,0	100		123438,7	100		11,2	100		145,7	100		986,9	100		In marcia
16:30		2,4	100		1,1	100		0,03	100		4,7	100		0,22	100		32,8	100		0,5	100		0,0	100		123282,7	100		11,2	100		146,0	100		989,3	100		In marcia
17:00		4,7	100		1,6	100		0,01	85		4,7	100		0,23	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		123929,8	100		11,2	100		145,9	100		986,5	100		In marcia
17:30		3,9	100		1,3	100		0,0	88		4,9	100		0,23	100		30,8	100		0,5	100		0,1	100		125218,3	100		11,0	100		146,3	100		992,4	100		In marcia
18:00		4,7	100		1,6	100	(4)	0,03	38		5,5	100		0,23	100		23,1	100		0,5	100		0,0	100		123765,9	100		11,2	100		145,8	100		986,6	100		In marcia
18:30		4,9	100		1,4	100	(1)				5,3	100		0,23	100		26,3	100		0,5	100		0,0	100		120907,3	100		11,4	100		145,8	100		979,3	100		In marcia
19:00		3,3	100		1,0	100	(1)				5,4	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,1	100		123211,0	100		11,2	100		145,8	100		989,8	100		In marcia
19:30		3,3	100		1,4	100	(1)				4,7	100		0,23	100		30,5	100		0,5	100		0,0	100		122773,0	100		11,3	100		145,8	100		988,5	100		In marcia
20:00		3,3	100		1,6	100	(4)	0,46	41		4,7	100		0,23	94		34,8	100		0,5	100		0,0	100		124016,0	100		11,2	100		146,0	100		987,5	100		In marcia
20:30		4,8	100		1,8	100		0,0	78		5,1	100		0,22	100		23,9	100		0,5	100		0,0	100		122309,6	100		11,4	100		145,6	100		986,9	100		In marcia
21:00		2,9	84		0,8	84		0,0	95		5,3	84		0,23	100		22,3	84		0,5	84		0,1	84		123107,8	100		11,2	84		145,8	100		995,7	100		In marcia
21:30		2,5	79		1,3	79		0,0	100		5,3	79		0,24	100		34,8	79		0,6	79		0,2	79														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,6	100		1,3	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		24,0	100		0,6	100		0,4	100		123522,4	100		11,5	100		146,2	100		974,8	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,2	100		0,0	86		5,0	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,2	100		122968,3	100		11,5	100		145,9	100		982,5	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		1,5	100		0,0	88		4,2	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,4	100		123926,8	100		11,3	100		145,8	100		987,0	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,4	100		123838,5	100		11,2	100		145,8	100		986,2	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		32,2	100		0,5	100		0,5	100		127161,8	100		10,9	100		146,0	100		994,3	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		1,7	100		0,0	86		5,1	100		0,25	100		29,6	100		0,5	100		0,4	100		122733,8	100		11,4	100		145,8	100		978,2	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,6	100		0,0	88		4,7	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		122366,6	100		11,4	100		145,8	100		973,3	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,3	100		0,0	100		5,1	100		0,23	94		27,3	100		0,5	100		0,4	100		126800,7	100		11,1	100		145,8	100		987,3	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,9	100		0,05	100		4,1	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,5	100		122982,2	100		11,4	100		145,9	100		982,0	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		2,1	100		0,08	86		3,9	100		0,24	100		31,8	100		0,5	100		0,5	100		125349,0	100		11,2	100		145,9	100		987,1	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		1,5	100		0,0	88		4,2	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,5	100		126554,2	100		11,1	100		145,9	100		985,3	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		1,2	100		0,02	100		4,2	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,4	100		124791,6	100		11,3	100		146,2	100		982,6	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		1,3	100		0,01	100		4,5	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,4	100		125410,4	100		11,3	100		146,2	100		978,5	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		1,8	100		0,0	86		4,4	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,4	100		121065,2	100		11,6	100		145,7	100		970,2	100		in Betrieb
07:30		5,4	100		2,0	100		0,0	88		4,8	100		0,24	100		24,5	100		0,6	100		0,4	100		119835,0	100		11,7	100		145,3	100		970,1	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,6	100		0,24	95		27,8	100		0,6	100		0,4	100		122266,0	100		11,5	100		145,6	100		978,9	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		35,0	100		0,5	100		0,4	100		124131,4	100		11,2	100		145,6	100		983,4	100		in Betrieb
09:00		1,5	86		0,8	86		0,0	85		4,7	86		0,24	100		37,4	86		0,5	86		0,4	86		124870,9	100		11,1	86		145,6	100		986,6	100		in Betrieb
09:30		2,0	77		1,1	77		0,0	88		6,0	77		0,23	100		39,6	77		0,5	77		0,0	77		121645,5	100		11,4	77		145,6	100		983,0	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		43,7	100		0,5	100		0,0	100		124119,5	100		11,2	100		146,1	100		988,5	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,0	100		125660,8	100		11,1	100		145,8	100		994,6	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		1,5	100		0,0	85		4,4	100		0,23	100		35,2	100		0,5	100		0,0	100		125142,1	100		11,2	100		146,1	100		983,3	100		in Betrieb
11:30		3,3	100		2,1	100		0,01	88		4,7	100		0,24	100		26,0	100		0,5	100		0,0	100		124518,5	100		11,3	100		145,7	100		988,4	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		1,5	100		0,02	100		4,9	100		0,24	94		23,7	100		0,5	100		0,0	100		122449,7	100		11,5	100		145,9	100		985,2	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		0,8	100		0,01	100		4,7	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,0	100		123651,0	100		11,3	100		146,2	100		982,0	100		in Betrieb
13:00		4,6	100		0,9	100		0,08	85		5,3	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,0	100		121378,8	100		11,5	100		145,8	100		972,5	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		0,6	100		0,0	88		5,5	100		0,23	100		22,1	100		0,5	100		0,1	100		122907,4	100		11,3	100		145,9	100		978,6	100		in Betrieb
14:00		3,2	100		1,0	100		0,02	100		4,7	100		0,23	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		123302,4	100		11,2	100		145,8	100		981,0	100		in Betrieb
14:30		4,3	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		34,8	100		0,5	100		0,0	100		122783,3	100		11,2	100		145,9	100		980,4	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		1,4	100		0,08	85		4,2	100		0,22	100		42,3	100		0,5	100		0,0	100		124745,1	100		11,1	100		145,7	100		989,0	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		1,4	100		0,0	88		4,4	100		0,22	100		32,6	100		0,5	100		0,1	100		121815,5	100		11,3	100		145,5	100		983,8	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,22	94		30,6	100		0,5	100		0,0	100		123438,7	100		11,2	100		145,7	100		986,9	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		1,1	100		0,03	100		4,7	100		0,22	100		32,8	100		0,5	100		0,0	100		123282,7	100		11,2	100		146,0	100		989,3	100		in Betrieb
17:00		4,7	100		1,6	100		0,01	85		4,7	100		0,23	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		123929,8	100		11,2	100		145,9	100		986,5	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		1,3	100		0,0	88		4,9	100		0,23	100		30,8	100		0,5	100		0,1	100		125218,3	100		11,0	100		146,3	100		992,4	100		in Betrieb
18:00		4,7	100		1,6	100	(4)	0,03	38		5,5	100		0,23	100		23,1	100		0,5	100		0,0	100		123765,9	100		11,2	100		145,8	100		986,6	100		in Betrieb
18:30		4,9	100		1,4	100	(1)				5,3	100		0,23	100		26,3	100		0,5	100		0,0	100		120907,3	100		11,4	100		145,8	100		979,3	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		1,0	100	(1)				5,4	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,1	100		123211,0	100		11,2	100		145,8	100		989,8	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		1,4	100	(1)				4,7	100		0,23	100		30,5	100		0,5	100		0,0	100		122773,0	100		11,3	100		145,8	100		988,5	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		1,6	100	(4)	0,46	41		4,7	100		0,23	94		34,8	100		0,5	100		0,0	100		124016,0	100		11,2	100		146,0	100		987,5	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		1,8	100		0,0	78		5,1	100		0,22	100		23,9	100		0,5	100		0,0	100		122309,6	100		11,4	100		145,6	100		986,9	100		in Betrieb
21:00		2,9	84		0,8	84		0,0	95		5,3	84		0,23	100		22,3	84		0,5	84		0,1	84		123107,8	100		11,2	84		145,8	100		995,7	100		in Betrieb
21:30		2,5	79		1,3	79		0,0	100		5,3	79		0,24	100		34,8	79		0,6	79		0,2	79														