

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato	
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.
00:30		2,5	100		1,4	100	0,05	79	5,8	100	0,23	100	36,0	100	0,5	100	0,1	100	123389,2	100	11,1	100	145,2	100	981,5	100	In marcia	
01:00		3,8	100		1,4	100	0,0	94	5,4	100	0,22	100	31,9	100	0,5	100	0,0	100	123472,8	100	11,1	100	145,3	100	983,8	100	In marcia	
01:30		4,1	100		1,3	100	0,0	100	6,1	100	0,23	100	27,3	100	0,6	100	0,0	100	120860,4	100	11,4	100	145,2	100	976,8	100	In marcia	
02:00		5,6	100		1,1	100	0,0	100	6,0	100	0,23	100	26,3	100	0,6	100	0,0	100	123737,1	100	11,1	100	145,4	100	977,5	100	In marcia	
02:30		2,6	100		0,6	100	0,0	79	5,6	100	0,23	100	22,8	100	0,6	100	0,0	100	122828,5	100	11,2	100	145,5	100	979,3	100	In marcia	
03:00		1,8	100		0,5	100	0,0	94	5,5	100	0,23	100	29,9	100	0,6	100	0,1	100	124468,5	100	11,0	100	145,4	100	969,1	100	In marcia	
03:30		4,5	100		0,7	100	0,08	100	8,3	100	0,23	100	23,0	100	0,6	100	0,0	100	124018,7	100	11,3	100	146,0	100	972,2	100	In marcia	
04:00		3,8	100		0,4	100	0,06	100	5,7	100	0,23	94	16,4	100	0,6	100	0,0	100	122343,9	100	11,5	100	145,5	100	975,0	100	In marcia	
04:30		2,4	100		0,3	100	0,07	79	4,4	100	0,24	100	28,8	100	0,6	100	0,0	100	116607,2	100	11,9	100	145,2	100	962,6	100	In marcia	
05:00		2,6	100		0,6	100	0,04	94	4,8	100	0,23	100	37,0	100	0,6	100	0,1	100	123002,7	100	11,3	100	145,8	100	974,0	100	In marcia	
05:30		3,4	100		1,3	100	0,13	100	4,7	100	0,23	100	35,2	100	0,5	100	0,1	100	123424,7	100	11,2	100	145,0	100	983,7	100	In marcia	
06:00		3,8	100		0,9	100	0,0	100	5,6	100	0,23	100	41,6	100	0,5	100	0,2	100	126888,2	100	11,0	100	145,5	100	981,4	100	In marcia	
06:30		1,9	100		1,1	100	0,07	79	5,4	100	0,25	100	61,5	100	0,6	100	0,2	100	116636,4	100	11,9	100	146,1	100	949,6	100	In marcia	
07:00		2,6	100		2,0	100	0,02	94	6,7	100	0,23	100	47,1	100	0,5	100	0,2	100	127203,5	100	11,0	100	146,0	100	965,0	100	In marcia	
07:30		2,4	100		1,4	100	0,04	100	6,4	100	0,23	100	26,6	100	0,5	100	0,1	100	125928,2	100	11,3	100	145,8	100	972,9	100	In marcia	
08:00		3,2	100		2,0	100	0,02	100	5,3	100	0,23	94	19,4	100	0,6	100	0,1	100	123652,7	100	11,4	100	145,8	100	965,0	100	In marcia	
08:30		1,7	100		0,4	100	0,0	79	5,3	100	0,24	100	19,3	100	0,5	100	0,1	100	122518,7	100	11,4	100	145,6	100	965,9	100	In marcia	
09:00		3,9	84		1,1	84	0,0	94	6,4	84	0,24	100	10,8	84	0,6	84	0,0	84	120974,0	100	11,5	84	145,3	100	965,6	100	In marcia	
09:30		1,8	79		0,5	79	0,05	100	5,9	79	0,23	100	28,5	79	0,6	79	0,1	79	123228,6	100	11,3	79	145,8	100	967,9	100	In marcia	
10:00		1,3	100		0,7	100	0,1	100	6,0	100	0,23	100	32,8	100	0,5	100	0,1	100	127229,5	100	11,0	100	145,9	100	981,7	100	In marcia	
10:30		2,6	100		1,7	100	0,05	79	4,8	100	0,24	100	33,6	100	0,5	100	0,2	100	124251,5	100	11,2	100	145,8	100	978,9	100	In marcia	
11:00		1,3	100		1,2	100	0,0	94	5,3	100	0,23	100	32,5	100	0,5	100	0,0	100	125392,1	100	11,2	100	145,8	100	979,1	100	In marcia	
11:30		1,5	100		2,0	100	0,09	100	5,0	100	0,23	100	39,8	100	0,5	100	0,1	100	126775,5	100	11,1	100	146,1	100	976,2	100	In marcia	
12:00		1,2	100		1,4	100	0,16	100	4,7	100	0,24	94	43,6	100	0,5	100	0,2	100	124897,2	100	11,1	100	146,0	100	969,4	100	In marcia	
12:30		1,3	100		1,6	100	0,18	79	4,9	100	0,24	100	39,1	100	0,5	100	0,2	100	127758,2	100	11,1	100	146,7	100	969,2	100	In marcia	
13:00		1,3	100		1,4	100	0,05	94	5,1	100	0,25	100	33,4	100	0,5	100	0,2	100	128690,0	100	11,3	100	147,8	100	956,9	100	In marcia	
13:30		2,5	100		1,1	100	0,01	100	5,8	100	0,23	100	15,3	100	0,5	100	0,2	100	130945,3	100	10,7	100	146,2	100	975,9	100	In marcia	
14:00		1,6	100		0,9	100	0,0	100	4,7	100	0,23	100	8,2	100	0,5	100	0,2	100	127351,9	100	11,3	100	145,9	100	963,0	100	In marcia	
14:30		1,6	100		1,5	100	0,0	79	4,5	100	0,24	100	18,2	100	0,5	100	0,2	100	123920,7	100	11,4	100	146,0	100	959,8	100	In marcia	
15:00		2,0	100		1,9	100	0,0	94	4,2	100	0,24	100	23,8	100	0,5	100	0,2	100	121383,0	100	11,3	100	145,6	100	958,3	100	In marcia	
15:30		2,0	100		1,2	100	0,08	100	5,3	100	0,23	100	19,2	100	0,5	100	0,1	100	123799,1	100	11,0	100	145,1	100	977,3	100	In marcia	
16:00		2,1	100		1,1	100	0,13	100	5,1	100	0,23	94	35,1	100	0,5	100	0,1	100	123937,6	100	10,9	100	145,4	100	983,5	100	In marcia	
16:30		2,7	100		1,1	100	0,18	79	5,1	100	0,23	100	33,9	100	0,5	100	0,1	100	121561,1	100	11,2	100	145,0	100	976,5	100	In marcia	
17:00		2,7	100		1,2	100	0,0	94	4,6	100	0,23	100	39,5	100	0,5	100	0,2	100	123298,2	100	10,9	100	145,1	100	982,2	100	In marcia	
17:30		2,7	100		1,8	100	0,0	100	4,5	100	0,23	100	41,4	100	0,5	100	0,2	100	123345,9	100	11,0	100	145,3	100	987,1	100	In marcia	
18:00		4,3	100		1,6	100	0,0	100	4,1	100	0,23	100	39,1	100	0,5	100	0,2	100	123116,2	100	10,8	100	145,3	100	986,9	100	In marcia	
18:30		4,2	100		1,1	100	0,0	79	4,5	100	0,23	100	24,1	100	0,5	100	0,0	100	121823,4	100	11,2	100	144,9	100	980,0	100	In marcia	
19:00		3,4	100		0,9	100	0,0	94	4,8	100	0,23	100	24,0	100	0,5	100	0,1	100	122580,3	100	11,0	100	145,0	100	979,9	100	In marcia	
19:30		4,0	100		1,5	100	0,05	100	4,6	100	0,23	100	21,2	100	0,5	100	0,1	100	123088,4	100	11,0	100	144,8	100	984,1	100	In marcia	
20:00		3,2	100		1,1	100	0,12	100	4,7	100	0,23	94	25,5	100	0,5	100	0,1	100	123422,4	100	11,0	100	145,2	100	984,8	100	In marcia	
20:30		4,7	100		1,3	100	0,14	79	4,5	100	0,22	100	24,4	100	0,5	100	0,1	100	122224,4	100	11,1	100	144,9	100	981,3	100	In marcia	
21:00		4,0	85		1,0	85	0,0	94	4,5	85	0,22	100	29,1	85	0,5	85	0,1	85	123134,1	100	10,9	85	145,2	100	987,3	100	In marcia	
21:30		3,6	79		1,0	79	0,0	100	4,9	79	0,22	100	34,5	79	0,5	79	0,5	79	123632,3	100	11,0	79	145,2	100	985,5	100	In marcia	
22:00		5,1	100		1,4	100	0,0	100	5,0	100	0,22	100	33,5	100	0,5	100	0,4	100	123615,3	100	11,1	100	145,3	100	983,6	100	In marcia	
22:30		3,2	100		0,9	100	0,0	79	4,7	100	0,23	100	31,4	100	0,6	100	0,5	100	121992,5	100	11,2	100	145,5	100	979,6	100	In marcia	
23:00		4,6	100		1,2	100	0,03	94	4,9	100	0,23	100	41,5	100	0,5	100	0,6	100	125052,9	100	11,0	100	145,8	100	978,8	100	In marcia	
23:30		4,1	100		1,0	100	0,01	100	4,9	100	0,23	100	29,9	100	0,5	100	0,5	100	125479,7	100	11,2	100	145,9	100	982,1	100	In marcia	
24:00		4,2	100		1,3	100	0,13	100	4,7	100	0,24	94	24,0	100	0,5	100	0,6	100	121258,3	100	11,5	100	145,7	100	970,4	100	In marcia	
MIN		1,2			0,3		0		4,1		0,22		8,2		0,5		0		116607,2		10,7		144,8		949,6			
MAX		5,6			2		0,18		8,3		0,25		61,5		0,6		0,6		130945,3		11,9		147,8		987,3			
Limite Semiorario		200			6																							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,5	100		1,4	100		0,05	79		5,8	100		0,23	100		36,0	100		0,5	100		0,1	100		123389,2	100	11,1	100		145,2	100		981,5	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		1,4	100		0,0	94		5,4	100		0,22	100		31,9	100		0,5	100		0,0	100		123472,8	100	11,1	100		145,3	100		983,8	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		1,3	100		0,0	100		6,1	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		120860,4	100	11,4	100		145,2	100		976,8	100		in Betrieb
02:00		5,6	100		1,1	100		0,0	100		6,0	100		0,23	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		123737,1	100	11,1	100		145,4	100		977,5	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		0,6	100		0,0	79		5,6	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		122828,5	100	11,2	100		145,5	100		979,3	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		0,5	100		0,0	94		5,5	100		0,23	100		29,9	100		0,6	100		0,1	100		124468,5	100	11,0	100		145,4	100		969,1	100		in Betrieb
03:30		4,5	100		0,7	100		0,08	100		8,3	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		124018,7	100	11,3	100		146,0	100		972,2	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,4	100		0,06	100		5,7	100		0,23	94		16,4	100		0,6	100		0,0	100		122343,9	100	11,5	100		145,5	100		975,0	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		0,3	100		0,07	79		4,4	100		0,24	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		116607,2	100	11,9	100		145,2	100		962,6	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		0,6	100		0,04	94		4,8	100		0,23	100		37,0	100		0,6	100		0,1	100		123002,7	100	11,3	100		145,8	100		974,0	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		1,3	100		0,13	100		4,7	100		0,23	100		35,2	100		0,5	100		0,1	100		123424,7	100	11,2	100		145,0	100		983,7	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,9	100		0,0	100		5,6	100		0,23	100		41,6	100		0,5	100		0,2	100		126888,2	100	11,0	100		145,5	100		981,4	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,1	100		0,07	79		5,4	100		0,25	100		61,5	100		0,6	100		0,2	100		116636,4	100	11,9	100		146,1	100		949,6	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		2,0	100		0,02	94		6,7	100		0,23	100		47,1	100		0,5	100		0,2	100		127203,5	100	11,0	100		146,0	100		965,0	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		1,4	100		0,04	100		6,4	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,1	100		125928,2	100	11,3	100		145,8	100		972,9	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		2,0	100		0,02	100		5,3	100		0,23	94		19,4	100		0,6	100		0,1	100		123652,7	100	11,4	100		145,8	100		965,0	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		0,4	100		0,0	79		5,3	100		0,24	100		19,3	100		0,5	100		0,1	100		122518,7	100	11,4	100		145,6	100		965,9	100		in Betrieb
09:00		3,9	84		1,1	84		0,0	94		6,4	84		0,24	100		10,8	84		0,6	84		0,0	84		120974,0	100	11,5	84		145,3	100		965,6	100		in Betrieb
09:30		1,8	79		0,5	79		0,05	100		5,9	79		0,23	100		28,5	79		0,6	79		0,1	79		123228,6	100	11,3	79		145,8	100		967,9	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,7	100		0,1	100		6,0	100		0,23	100		32,8	100		0,5	100		0,1	100		127229,5	100	11,0	100		145,9	100		981,7	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		1,7	100		0,05	79		4,8	100		0,24	100		33,6	100		0,5	100		0,2	100		124251,5	100	11,2	100		145,8	100		978,9	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,2	100		0,0	94		5,3	100		0,23	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		125392,1	100	11,2	100		145,8	100		979,1	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		2,0	100		0,09	100		5,0	100		0,23	100		39,8	100		0,5	100		0,1	100		126775,5	100	11,1	100		146,1	100		976,2	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,4	100		0,16	100		4,7	100		0,24	94		43,6	100		0,5	100		0,2	100		124897,2	100	11,1	100		146,0	100		969,4	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,6	100		0,18	79		4,9	100		0,24	100		39,1	100		0,5	100		0,2	100		127758,2	100	11,1	100		146,7	100		969,2	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,4	100		0,05	94		5,1	100		0,25	100		33,4	100		0,5	100		0,2	100		128690,0	100	11,3	100		147,8	100		956,9	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		1,1	100		0,01	100		5,8	100		0,23	100		15,3	100		0,5	100		0,2	100		130945,3	100	10,7	100		146,2	100		975,9	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		8,2	100		0,5	100		0,2	100		127351,9	100	11,3	100		145,9	100		963,0	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		1,5	100		0,0	79		4,5	100		0,24	100		18,2	100		0,5	100		0,2	100		123920,7	100	11,4	100		146,0	100		959,8	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		1,9	100		0,0	94		4,2	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,2	100		121383,0	100	11,3	100		145,6	100		958,3	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		1,2	100		0,08	100		5,3	100		0,23	100		19,2	100		0,5	100		0,1	100		123799,1	100	11,0	100		145,1	100		977,3	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		1,1	100		0,13	100		5,1	100		0,23	94		35,1	100		0,5	100		0,1	100		123937,6	100	10,9	100		145,4	100		983,5	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		1,1	100		0,18	79		5,1	100		0,23	100		33,9	100		0,5	100		0,1	100		121561,1	100	11,2	100		145,0	100		976,5	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		1,2	100		0,0	94		4,6	100		0,23	100		39,5	100		0,5	100		0,2	100		123298,2	100	10,9	100		145,1	100		982,2	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		41,4	100		0,5	100		0,2	100		123345,9	100	11,0	100		145,3	100		987,1	100		in Betrieb
18:00		4,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		39,1	100		0,5	100		0,2	100		123116,2	100	10,8	100		145,3	100		986,9	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		1,1	100		0,0	79		4,5	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,0	100		121823,4	100	11,2	100		144,9	100		980,0	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,9	100		0,0	94		4,8	100		0,23	100		24,0	100		0,5	100		0,1	100		122580,3	100	11,0	100		145,0	100		979,9	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		1,5	100		0,05	100		4,6	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,1	100		123088,4	100	11,0	100		144,8	100		984,1	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		1,1	100		0,12	100		4,7	100		0,23	94		25,5	100		0,5	100		0,1	100		123422,4	100	11,0	100		145,2	100		984,8	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		1,3	100		0,14	79		4,5	100		0,22	100		24,4	100		0,5	100		0,1	100		122224,4	100	11,1	100		144,9	100		981,3	100		in Betrieb
21:00		4,0	85		1,0	85		0,0	94		4,5	85		0,22	100		29,1	85		0,5	85		0,1	85		123134,1	100	10,9	85		145,2	100		987,3	100		in Betrieb
21:30		3,6	79		1,0	79		0,0	100		4,9	79		0,22	100		34,5	79		0,5	79		0,5	79		123632,3	100	11,0	79		145,2	100		985,5	100		in Betrieb
22:00		5,1	100		1,4	100																															