

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 31/03/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,1	100		1,0	100		0,0	79		4,1	100		0,23	100		27,6	100		0,5	100		0,5	100		122484,5	100		11,3	100		145,7	100		982,1	100	In marcia
01:00		2,8	100		1,4	100		0,0	94		4,3	100		0,23	100		29,1	100		0,5	100		0,3	100		122491,2	100		11,4	100		146,0	100		983,5	100	In marcia
01:30		3,0	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		28,8	100		0,5	100		0,3	100		121407,0	100		11,5	100		145,8	100		980,3	100	In marcia
02:00		3,5	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,3	100		119313,1	100		11,6	100		145,9	100		974,7	100	In marcia
02:30		3,0	100		1,4	100		0,0	79		4,3	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,3	100		120897,7	100		11,5	100		145,7	100		976,4	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,7	100		0,0	94		4,5	100		0,23	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		122623,3	100		11,3	100		145,9	100		975,1	100	In marcia
03:30		2,8	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,2	100		122379,5	100		11,3	100		145,4	100		982,1	100	In marcia
04:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		27,5	100		0,5	100		0,3	100		123263,2	100		11,3	100		145,7	100		984,2	100	In marcia
04:30		2,7	100		1,6	100		0,03	79		3,8	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,6	100		122662,1	100		11,3	100		145,9	100		986,5	100	In marcia
05:00		1,8	100		1,5	100		0,0	94		3,9	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		0,4	100		121423,7	100		11,5	100		145,6	100		982,7	100	In marcia
05:30		2,3	100		1,2	100		0,04	100		3,9	100		0,22	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		124797,6	100		11,2	100		145,7	100		989,4	100	In marcia
06:00		3,1	100		1,8	100		0,06	100		3,9	100		0,23	100		28,6	100		0,5	100		0,4	100		121382,9	100		11,4	100		145,5	100		980,4	100	In marcia
06:30		2,4	100		1,4	100		0,05	79		4,0	100		0,23	100		28,5	100		0,5	100		0,3	100		122064,1	100		11,4	100		145,6	100		982,4	100	In marcia
07:00		3,0	100		1,4	100		0,0	94		4,1	100		0,23	100		28,3	100		0,5	100		0,4	100		122554,8	100		11,3	100		145,5	100		985,9	100	In marcia
07:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,3	100		122801,2	100		11,3	100		145,4	100		987,4	100	In marcia
08:00		3,6	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		33,2	100		0,6	100		0,2	100		121169,1	100		11,4	100		145,5	100		978,3	100	In marcia
08:30		2,7	100		1,3	100		0,0	79		4,2	100		0,23	100		34,1	100		0,5	100		0,4	100		124008,1	100		11,1	100		145,8	100		985,8	100	In marcia
09:00		2,4	84		1,4	84		0,0	95		4,1	84		0,24	100		33,4	84		0,5	84		0,4	84		122545,5	100		11,3	84		145,7	100		987,7	100	In marcia
09:30		1,9	79		1,7	79		0,0	100		4,1	79		0,23	100		35,2	79		0,5	79		0,1	79		125456,8	100		11,0	79		146,1	100		992,2	100	In marcia
10:00		3,3	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,1	100		122941,2	100		11,2	100		145,9	100		980,5	100	In marcia
10:30		3,4	100		1,4	100		0,0	79		4,5	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,0	100		123282,4	100		11,2	100		145,7	100		983,7	100	In marcia
11:00		3,4	100		1,3	100		0,0	95		4,5	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,0	100		125609,0	100		11,1	100		146,0	100		992,4	100	In marcia
11:30		2,9	100		1,5	100		0,03	100		4,4	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,1	100		122329,8	100		11,3	100		146,2	100		983,0	100	In marcia
12:00		4,6	100		1,3	100		0,12	100		4,6	100		0,24	94		24,4	100		0,5	100		0,1	100		123575,2	100		11,3	100		145,8	100		982,4	100	In marcia
12:30		3,6	100		1,9	100		0,16	79		4,6	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		121100,1	100		11,4	100		145,7	100		975,2	100	In marcia
13:00		2,7	100		1,2	100		0,0	95		4,6	100		0,23	100		27,4	100		0,5	100		0,1	100		125773,1	100		11,0	100		145,9	100		983,6	100	In marcia
13:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		35,8	100		0,5	100		0,1	100		121685,2	100		11,4	100		146,0	100		972,1	100	In marcia
14:00		2,6	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		32,3	100		0,5	100		0,0	100		121883,6	100		11,3	100		145,7	100		972,5	100	In marcia
14:30		3,8	100		2,5	100		0,0	79		4,8	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,0	100		121444,6	100		11,3	100		145,6	100		978,3	100	In marcia
15:00		2,1	100		1,0	100		0,0	95		4,9	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		120113,2	100		11,4	100		145,4	100		980,9	100	In marcia
15:30		2,2	100		1,2	100		0,1	100		4,9	100		0,23	100		28,9	100		0,5	100		0,0	100		123046,9	100		11,2	100		145,7	100		985,6	100	In marcia
16:00		2,4	100		1,5	100		0,12	100		5,0	100		0,23	94		30,3	100		0,5	100		0,0	100		120141,0	100		11,4	100		145,5	100		985,1	100	In marcia
16:30		2,0	100		1,4	100		0,23	79		4,7	100		0,23	100		33,1	100		0,5	100		0,0	100		120581,0	100		11,3	100		145,7	100		977,8	100	In marcia
17:00		1,9	100		1,5	100		0,0	95		4,8	100		0,24	100		39,5	100		0,5	100		0,0	100		121028,6	100		11,3	100		146,1	100		976,6	100	In marcia
17:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		35,4	100		0,5	100		0,0	100		122963,5	100		11,1	100		145,9	100		979,0	100	In marcia
18:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		122607,3	100		11,2	100		145,5	100		978,5	100	In marcia
18:30		1,8	100		1,5	100		0,0	78		4,7	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,1	100		121625,5	100		11,3	100		146,0	100		979,1	100	In marcia
19:00		4,5	100		1,8	100		0,0	95		4,9	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,1	100		121624,1	100		11,4	100		146,2	100		978,4	100	In marcia
19:30		2,4	100		0,7	100		0,03	100		5,1	100		0,23	100		22,2	100		0,5	100		0,0	100		121905,3	100		11,3	100		145,8	100		981,8	100	In marcia
20:00		2,4	100		1,3	100		0,12	100		4,8	100		0,24	94		28,8	100		0,5	100		0,1	100		123783,2	100		11,2	100		146,1	100		987,7	100	In marcia
20:30		2,2	100		1,5	100		0,23	78		4,8	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,0	100		120792,0	100		11,4	100		145,6	100		982,9	100	In marcia
21:00		2,5	85		1,4	85		0,0	95		4,6	85		0,23	100		35,6	85		0,5	85		0,0	85		122336,4	100		11,3	85		146,3	100		979,2	100	In marcia
21:30		3,1	78		1,9	78		0,0	100		4,3	78		0,23	100		41,6	78		0,5	78		0,0	78		122400,1	100		11,3	78		146,4	100		980,5	100	In marcia
22:00		3,																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		2,1	100		1,0	100		0,0	79		4,1	100		0,23	100		27,6	100		0,5	100		0,5	100		122484,5	100	11,3	100	145,7	100	982,1	100	in Betrieb
01:00		2,8	100		1,4	100		0,0	94		4,3	100		0,23	100		29,1	100		0,5	100		0,3	100		122491,2	100	11,4	100	146,0	100	983,5	100	in Betrieb
01:30		3,0	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		28,8	100		0,5	100		0,3	100		121407,0	100	11,5	100	145,8	100	980,3	100	in Betrieb
02:00		3,5	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,3	100		119313,1	100	11,6	100	145,9	100	974,7	100	in Betrieb
02:30		3,0	100		1,4	100		0,0	79		4,3	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,3	100		120897,7	100	11,5	100	145,7	100	976,4	100	in Betrieb
03:00		2,6	100		1,7	100		0,0	94		4,5	100		0,23	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		122623,3	100	11,3	100	145,9	100	975,1	100	in Betrieb
03:30		2,8	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,2	100		122379,5	100	11,3	100	145,4	100	982,1	100	in Betrieb
04:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		27,5	100		0,5	100		0,3	100		123263,2	100	11,3	100	145,7	100	984,2	100	in Betrieb
04:30		2,7	100		1,6	100		0,03	79		3,8	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,6	100		122662,1	100	11,3	100	145,9	100	986,5	100	in Betrieb
05:00		1,8	100		1,5	100		0,0	94		3,9	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		0,4	100		121423,7	100	11,5	100	145,6	100	982,7	100	in Betrieb
05:30		2,3	100		1,2	100		0,04	100		3,9	100		0,22	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		124797,6	100	11,2	100	145,7	100	989,4	100	in Betrieb
06:00		3,1	100		1,8	100		0,06	100		3,9	100		0,23	100		28,6	100		0,5	100		0,4	100		121382,9	100	11,4	100	145,5	100	980,4	100	in Betrieb
06:30		2,4	100		1,4	100		0,05	79		4,0	100		0,23	100		28,5	100		0,5	100		0,3	100		122064,1	100	11,4	100	145,6	100	982,4	100	in Betrieb
07:00		3,0	100		1,4	100		0,0	94		4,1	100		0,23	100		28,3	100		0,5	100		0,4	100		122554,8	100	11,3	100	145,5	100	985,9	100	in Betrieb
07:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,3	100		122801,2	100	11,3	100	145,4	100	987,4	100	in Betrieb
08:00		3,6	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		33,2	100		0,6	100		0,2	100		121169,1	100	11,4	100	145,5	100	978,3	100	in Betrieb
08:30		2,7	100		1,3	100		0,0	79		4,2	100		0,23	100		34,1	100		0,5	100		0,4	100		124008,1	100	11,1	100	145,8	100	985,8	100	in Betrieb
09:00		2,4	84		1,4	84		0,0	95		4,1	84		0,24	100		33,4	84		0,5	84		0,4	84		122545,5	100	11,3	84	145,7	100	987,7	100	in Betrieb
09:30		1,9	79		1,7	79		0,0	100		4,1	79		0,23	100		35,2	79		0,5	79		0,1	79		125456,8	100	11,0	79	146,1	100	992,2	100	in Betrieb
10:00		3,3	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,1	100		122941,2	100	11,2	100	145,9	100	980,5	100	in Betrieb
10:30		3,4	100		1,4	100		0,0	79		4,5	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,0	100		123282,4	100	11,2	100	145,7	100	983,7	100	in Betrieb
11:00		3,4	100		1,3	100		0,0	95		4,5	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,0	100		125609,0	100	11,1	100	146,0	100	992,4	100	in Betrieb
11:30		2,9	100		1,5	100		0,03	100		4,4	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,1	100		122329,8	100	11,3	100	146,2	100	983,0	100	in Betrieb
12:00		4,6	100		1,3	100		0,12	100		4,6	100		0,24	94		24,4	100		0,5	100		0,1	100		123575,2	100	11,3	100	145,8	100	982,4	100	in Betrieb
12:30		3,6	100		1,9	100		0,16	79		4,6	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		121100,1	100	11,4	100	145,7	100	975,2	100	in Betrieb
13:00		2,7	100		1,2	100		0,0	95		4,6	100		0,23	100		27,4	100		0,5	100		0,1	100		125773,1	100	11,0	100	145,9	100	983,6	100	in Betrieb
13:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		35,8	100		0,5	100		0,1	100		121685,2	100	11,4	100	146,0	100	972,1	100	in Betrieb
14:00		2,6	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		32,3	100		0,5	100		0,0	100		121883,6	100	11,3	100	145,7	100	972,5	100	in Betrieb
14:30		3,8	100		2,5	100		0,0	79		4,8	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,0	100		121444,6	100	11,3	100	145,6	100	978,3	100	in Betrieb
15:00		2,1	100		1,0	100		0,0	95		4,9	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		120113,2	100	11,4	100	145,4	100	980,9	100	in Betrieb
15:30		2,2	100		1,2	100		0,1	100		4,9	100		0,23	100		28,9	100		0,5	100		0,0	100		123046,9	100	11,2	100	145,7	100	985,6	100	in Betrieb
16:00		2,4	100		1,5	100		0,12	100		5,0	100		0,23	94		30,3	100		0,5	100		0,0	100		120141,0	100	11,4	100	145,5	100	985,1	100	in Betrieb
16:30		2,0	100		1,4	100		0,23	79		4,7	100		0,23	100		33,1	100		0,5	100		0,0	100		120581,0	100	11,3	100	145,7	100	977,8	100	in Betrieb
17:00		1,9	100		1,5	100		0,0	95		4,8	100		0,24	100		39,5	100		0,5	100		0,0	100		121028,6	100	11,3	100	146,1	100	976,6	100	in Betrieb
17:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		35,4	100		0,5	100		0,0	100		122963,5	100	11,1	100	145,9	100	979,0	100	in Betrieb
18:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		122607,3	100	11,2	100	145,5	100	978,5	100	in Betrieb
18:30		1,8	100		1,5	100		0,0	78		4,7	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,1	100		121625,5	100	11,3	100	146,0	100	979,1	100	in Betrieb
19:00		4,5	100		1,8	100		0,0	95		4,9	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,1	100		121624,1	100	11,4	100	146,2	100	978,4	100	in Betrieb
19:30		2,4	100		0,7	100		0,03	100		5,1	100		0,23	100		22,2	100		0,5	100		0,0	100		121905,3	100	11,3	100	145,8	100	981,8	100	in Betrieb
20:00		2,4	100		1,3	100		0,12	100		4,8	100		0,24	94		28,8	100		0,5	100		0,1	100		123783,2	100	11,2	100	146,1	100	987,7	100	in Betrieb
20:30		2,2	100		1,5	100		0,23	78		4,8	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,0	100		120792,0	100	11,4	100	145,6	100	982,9	100	in Betrieb
21:00		2,5	85		1,4	85		0,0	95		4,6	85		0,23	100		35,6	85		0,5	85		0,0	85		122336,4	100	11,3	85	146,3	100	979,2	100	in Betrieb
21:30		3,1	78		1,9	78		0,0	100		4,3	78		0,23	100		41,6	78		0,5	78		0,0	78		122400,1	100	11,3	78	146,4	100	980,5	100	in Betrieb
22:00		3,6	100		2,0	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		119676,4	100	11,6	100	145,7	100	972,3	100	in Betrieb
22:30		2,5	100		1,1	100		0,0	78		5,4	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		122996,1	100	11,4	100	146,1	100	978,4	100	in Betrieb
23:00		2,8	100		0,8	100																												