

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/04/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,2	100		0,1	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		32,7	100		1,0	100		0,0	100		125697,6	100	11,1	100		145,1	100		997,2	100	In marcia
01:00		1,3	100		0,1	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		33,9	100		1,0	100		0,1	100		125373,8	100	11,1	100		145,2	100		996,9	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,8	100		0,0	100		5,1	100		0,23	100		38,7	100		1,0	100		0,0	100		126714,1	100	11,1	100		145,7	100		993,9	100	In marcia
02:00		2,7	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		30,3	100		1,0	100		0,0	100		127703,1	100	11,0	100		143,3	100		994,8	100	In marcia
02:30		2,6	100		2,1	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		26,4	100		1,0	100		0,1	100		126913,7	100	11,1	100		145,5	100		993,2	100	In marcia
03:00		1,4	100		0,9	100		0,0	73		4,9	100		0,24	100		32,3	100		1,0	100		0,0	100		127587,6	100	11,1	100		145,7	100		996,1	100	In marcia
03:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		28,3	100		1,0	100		0,0	100		126766,7	100	11,1	100		145,6	100		988,2	100	In marcia
04:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		30,4	100		1,0	100		0,2	100		128216,2	100	11,0	100		145,8	100		998,8	100	In marcia
04:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		29,6	100		1,0	100		0,3	100		126008,8	100	11,2	100		145,8	100		982,3	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,4	100		0,0	73		5,1	100		0,23	100		30,1	100		1,0	100		0,1	100		128686,3	100	10,9	100		145,7	100		1000,0	100	In marcia
05:30		2,4	100		1,9	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		25,3	100		1,0	100		0,2	100		127055,9	100	11,2	100		145,8	100		987,7	100	In marcia
06:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		34,6	100		1,0	100		0,1	100		128354,9	100	10,9	100		146,2	100		991,6	100	In marcia
06:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		28,2	100		1,0	100		0,1	100		131750,3	100	10,9	100		146,2	100		1000,7	100	In marcia
07:00		2,3	100		2,0	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		28,4	100		1,1	100		0,1	100		128357,7	100	11,4	100		146,0	100		978,3	100	In marcia
07:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		27,3	100		1,0	100		0,1	100		129156,9	100	11,2	100		146,2	100		990,6	100	In marcia
08:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		24,9	100		1,0	100		0,0	100		127177,8	100	11,3	100		146,0	100		985,2	100	In marcia
08:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		23,7	100		1,0	100		0,0	100		1285971,4	100	11,3	100		145,7	100		986,0	100	In marcia
09:00		1,9	85		1,1	85		0,0	73		4,2	85		0,24	100		30,3	85		1,0	85		0,1	85		129241,0	100	11,0	85		146,0	100		993,2	100	In marcia
09:30		1,3	78		2,0	78		0,0	100		3,5	78		0,24	100		34,1	78		1,0	78		0,3	78		127667,7	100	10,9	78		146,0	100		993,4	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		29,6	100		0,9	100		0,1	100		127997,3	100	11,0	100		145,2	100		994,4	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		26,7	100		0,9	100		0,2	100		128271,5	100	10,9	100		145,6	100		998,5	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,7	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		28,6	100		0,9	100		0,2	100		127893,0	100	10,9	100		145,7	100		997,8	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		31,0	100		0,9	100		0,1	100		127943,8	100	11,0	100		145,8	100		992,2	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		35,9	100		0,9	100		0,1	100		128127,8	100	10,6	100		146,0	100		1005,6	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		25,6	100		0,9	100		0,1	100		129353,6	100	11,0	100		145,7	100		997,6	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		27,5	100		0,9	100		0,2	100		125446,2	100	11,3	100		145,8	100		979,8	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,2	100		0,9	100		0,2	100		128390,1	100	10,9	100		146,0	100		995,5	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,6	100		0,9	100		0,2	100		128361,3	100	11,0	100		145,8	100		988,4	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		26,8	100		0,9	100		0,1	100		128752,9	100	10,9	100		145,9	100		995,9	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,6	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		32,6	100		0,9	100		0,2	100		127013,9	100	11,1	100		145,7	100		988,1	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		33,4	100		0,9	100		0,0	100		127902,6	100	10,8	100		146,0	100		995,0	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		24,2	100		0,9	100		0,0	100		127312,6	100	11,0	100		145,6	100		990,5	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		26,7	100		0,9	100		0,1	100		127681,8	100	10,9	100		145,6	100		995,4	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,6	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		33,4	100		0,9	100		0,1	100		128318,9	100	10,9	100		146,2	100		997,9	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		30,8	100		0,9	100		0,2	100		128647,2	100	10,9	100		145,9	100		991,0	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,2	100		0,9	100		0,1	100		129330,0	100	11,0	100		146,1	100		993,0	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,7	100		0,9	100		0,2	100		126689,5	100	11,2	100		146,1	100		984,6	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,5	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		28,8	100		0,9	100		0,2	100		130003,8	100	10,9	100		146,2	100		990,7	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		26,9	100		0,9	100		0,1	100		127889,1	100	11,1	100		145,9	100		985,4	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		30,2	100		0,9	100		0,1	100		125163,1	100	11,3	100		146,0	100		981,9	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		33,3	100		0,9	100		0,1	100		127900,9	100	10,7	100		145,8	100		999,7	100	In marcia
21:00		1,2	84		1,2	84		0,0	73		4,2	84		0,24	100		28,0	84		0,9	84		0,1	84		127519,3	100	10,9	84		145,9	100		997,5	100	In marcia
21:30		1,2	79		1,2	79		0,0	100		4,1	79		0,24	100		26,3	79		0,9	79		0,6	79		127461,5	100	10,8	79		146,0	100		993,6	100	In marcia
22:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		28,4	100		0,8	100		0,5	100		128249,9	100	10,9	100		145,8	1				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	
00:30		1,2	100		0,1	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		32,7	100		1,0	100		0,0	100		125697,6	100		11,1	100		145,1	100		997,2	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		0,1	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		33,9	100		1,0	100		0,1	100		125373,8	100		11,1	100		145,2	100		996,9	100	in Betrieb
01:30		2,1	100		0,8	100		0,0	100		5,1	100		0,23	100		38,7	100		1,0	100		0,0	100		126714,1	100		11,1	100		145,7	100		993,9	100	in Betrieb
02:00		2,7	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		30,3	100		1,0	100		0,0	100		127703,1	100		11,0	100		145,3	100		994,8	100	in Betrieb
02:30		2,6	100		2,1	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		26,4	100		1,0	100		0,1	100		126913,7	100		11,1	100		145,5	100		993,2	100	in Betrieb
03:00		1,4	100		0,9	100		0,0	73		4,9	100		0,24	100		32,3	100		1,0	100		0,0	100		127587,6	100		11,1	100		145,7	100		996,1	100	in Betrieb
03:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		28,3	100		1,0	100		0,0	100		126766,7	100		11,1	100		145,6	100		988,2	100	in Betrieb
04:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		30,4	100		1,0	100		0,2	100		128216,2	100		11,0	100		145,8	100		998,8	100	in Betrieb
04:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		29,6	100		1,0	100		0,3	100		126008,8	100		11,2	100		145,8	100		982,3	100	in Betrieb
05:00		2,2	100		1,4	100		0,0	73		5,1	100		0,23	100		30,1	100		1,0	100		0,1	100		128686,3	100		10,9	100		145,7	100		1000,0	100	in Betrieb
05:30		2,4	100		1,9	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		25,3	100		1,0	100		0,2	100		127055,9	100		11,2	100		145,8	100		987,7	100	in Betrieb
06:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		34,6	100		1,0	100		0,1	100		128354,9	100		10,9	100		146,2	100		991,6	100	in Betrieb
06:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		28,2	100		1,0	100		0,1	100		131750,3	100		10,9	100		146,2	100		1000,7	100	in Betrieb
07:00		2,3	100		2,0	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		28,4	100		1,1	100		0,1	100		126357,7	100		11,4	100		146,0	100		978,3	100	in Betrieb
07:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		27,3	100		1,0	100		0,1	100		129156,9	100		11,2	100		146,2	100		990,6	100	in Betrieb
08:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		24,9	100		1,0	100		0,0	100		127177,8	100		11,3	100		146,0	100		985,2	100	in Betrieb
08:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		23,7	100		1,0	100		0,0	100		128571,4	100		11,3	100		145,7	100		986,0	100	in Betrieb
09:00		1,9	85		1,1	85		0,0	73		4,2	85		0,24	100		30,3	85		1,0	85		0,1	85		129241,0	100		11,0	85		146,0	100		993,2	100	in Betrieb
09:30		1,3	78		2,0	78		0,0	100		3,5	78		0,24	100		34,1	78		1,0	78		0,3	78		127667,7	100		10,9	78		146,0	100		993,4	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		29,6	100		0,9	100		0,1	100		127997,3	100		11,0	100		145,2	100		994,4	100	in Betrieb
10:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		26,7	100		0,9	100		0,2	100		128271,5	100		10,9	100		145,6	100		998,5	100	in Betrieb
11:00		1,2	100		1,7	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		28,6	100		0,9	100		0,2	100		127893,0	100		10,9	100		145,7	100		997,8	100	in Betrieb
11:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		31,0	100		0,9	100		0,1	100		127943,8	100		11,0	100		145,8	100		992,2	100	in Betrieb
12:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		35,9	100		0,9	100		0,1	100		128127,8	100		10,6	100		146,0	100		1005,6	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		25,6	100		0,9	100		0,1	100		129353,6	100		11,0	100		145,7	100		997,6	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		27,5	100		0,9	100		0,2	100		125446,2	100		11,3	100		145,8	100		979,8	100	in Betrieb
13:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,2	100		0,9	100		0,2	100		128390,1	100		10,9	100		146,0	100		995,5	100	in Betrieb
14:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,6	100		0,9	100		0,2	100		128361,3	100		11,0	100		145,8	100		988,4	100	in Betrieb
14:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		26,8	100		0,9	100		0,1	100		127529,9	100		10,9	100		145,9	100		995,9	100	in Betrieb
15:00		1,2	100		1,6	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		32,6	100		0,9	100		0,2	100		127013,9	100		11,1	100		145,7	100		988,1	100	in Betrieb
15:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		33,4	100		0,9	100		0,0	100		127902,6	100		10,8	100		146,0	100		995,0	100	in Betrieb
16:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		24,2	100		0,9	100		0,0	100		127312,6	100		11,0	100		145,6	100		990,5	100	in Betrieb
16:30		1,2	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		26,7	100		0,9	100		0,1	100		127681,8	100		10,9	100		145,6	100		995,4	100	in Betrieb
17:00		1,2	100		1,6	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		33,4	100		0,9	100		0,1	100		128318,9	100		10,9	100		146,2	100		997,9	100	in Betrieb
17:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		30,8	100		0,9	100		0,2	100		128647,2	100		10,9	100		145,9	100		991,0	100	in Betrieb
18:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,2	100		0,9	100		0,1	100		129330,0	100		11,0	100		146,1	100		993,0	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,7	100		0,9	100		0,2	100		126689,5	100		11,2	100		146,1	100		984,6	100	in Betrieb
19:00		1,2	100		1,5	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		28,8	100		0,9	100		0,2	100		130003,8	100		10,9	100		146,2	100		990,7	100	in Betrieb
19:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		26,9	100		0,9	100		0,1	100		127889,1	100		11,1	100		145,9	100		985,4	100	in Betrieb
20:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		30,2	100		0,9	100		0,1	100		125163,1	100		11,3	100		146,0	100		981,9	100	in Betrieb
20:30		1,2	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		33,3	100		0,9	100		0,1	100		127900,9	100		10,7	100		145,8	100		999,7	100	in Betrieb
21:00		1,2	84		1,2	84		0,0	73		4,2	84		0,24	100		28,0	84		0,9	84		0,1	84		127519,3	100		10,9	84		145,9	100		997,5	100	in Betrieb
21:30		1,2	79		1,2	79		0,0	100		4,1	79		0,24	100		26,3	79		0,9	79		0,6	79		127461,5	100		10,8	79		146,0	100		993,6	100	in Betrieb