

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		32,6	100		0,8	100		0,5	100		124235,5	100		11,4	100		145,8	100		995,4	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		30,0	100		0,8	100		0,5	100		126558,7	100		11,2	100		145,6	100		994,8	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		37,2	100		0,8	100		0,6	100		127218,2	100		11,0	100		146,0	100		993,7	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		32,2	100		0,8	100		0,3	100		127497,0	100		11,1	100		145,7	100		994,6	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		28,1	100		0,8	100		0,4	100		129293,3	100		10,9	100		146,0	100		999,6	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,4	100		126956,1	100		11,1	100		145,8	100		987,7	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,6	100		0,8	100		0,5	100		128820,9	100		11,0	100		145,9	100		991,9	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		30,0	100		0,8	100		0,5	100		129771,8	100		10,8	100		146,3	100		999,7	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		28,5	100		0,8	100		0,5	100		126021,7	100		11,2	100		145,8	100		980,4	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,5	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		25,2	100		0,8	100		0,6	100		128461,7	100		11,0	100		145,7	100		991,6	100	In marcia
05:30		1,3	100		2,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,5	100		0,8	100		0,5	100		126058,0	100		11,2	100		146,0	100		983,2	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		31,1	100		0,8	100		0,6	100		126363,1	100		11,0	100		145,9	100		995,5	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,1	100		0,8	100		0,6	100		126563,4	100		11,2	100		145,9	100		982,3	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,2	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		29,8	100		0,8	100		0,5	100		128745,5	100		11,0	100		145,8	100		992,4	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		37,3	100		0,8	100		0,6	100		129582,5	100		11,0	100		145,9	100		993,4	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,23	95		33,6	100		0,8	100		0,5	100		130464,4	100		11,0	100		146,5	100		992,6	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,2	100		0,8	100		0,5	100		126003,1	100		11,3	100		145,7	100		983,7	100	In marcia
09:00		1,2	84		1,5	84		0,0	73		3,7	84		0,24	100		30,0	84		0,8	84		0,6	84		128127,6	100		11,1	84		146,3	100		986,6	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,4	79		0,0	100		4,0	79		0,24	100		34,5	79		0,8	79		0,6	79		129588,0	100		11,0	79		146,4	100		991,7	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,7	100		0,8	100		0,7	100		128889,0	100		11,1	100		145,9	100		985,9	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		28,7	100		0,8	100		0,7	100		130440,7	100		10,9	100		146,4	100		993,4	100	In marcia
11:00		1,4	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		19,8	100		0,8	100		0,7	100		128532,2	100		11,1	100		145,9	100		988,5	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		22,6	100		0,8	100		0,7	100		128993,3	100		11,0	100		145,9	100		990,8	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		29,1	100		0,8	100		0,7	100		129241,9	100		10,9	100		146,1	100		997,3	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		35,7	100		0,8	100		0,6	100		128811,5	100		11,1	100		146,0	100		985,7	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		37,7	100		0,8	100		0,6	100		127709,6	100		11,2	100		146,1	100		985,3	100	In marcia
13:30		1,5	100		2,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		29,1	100		0,8	100		0,7	100		129768,8	100		11,1	100		146,1	100		990,1	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,4	100		0,8	100		0,6	100		126674,3	100		11,4	100		146,1	100		980,2	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		28,2	100		0,8	100		0,5	100		123717,3	100		11,7	100		146,0	100		970,7	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		32,4	100		0,8	100		0,5	100		126040,5	100		11,4	100		146,1	100		980,4	100	In marcia
15:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,3	100		0,8	100		0,5	100		123787,5	100		11,5	100		145,9	100		977,7	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		32,1	100		0,8	100		0,5	100		127463,6	100		11,2	100		146,0	100		990,7	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		35,7	100		0,8	100		0,7	100		125258,2	100		11,3	100		146,3	100		980,3	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,2	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		27,4	100		0,8	100		0,6	100		127953,0	100		11,2	100		146,1	100		989,9	100	In marcia
17:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		26,2	100		0,8	100		0,7	100		127552,6	100		11,2	100		145,7	100		990,3	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		32,9	100		0,8	100		0,6	100		125597,0	100		11,3	100		146,0	100		980,4	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,1	100		0,7	100		0,7	100		127736,5	100		11,0	100		145,8	100		988,7	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,6	100		128590,0	100		11,1	100		145,8	100		991,6	100	In marcia
19:30		1,4	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,8	100		0,7	100		0,5	100		125200,1	100		11,3	100		145,5	100		985,6	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		30,2	100		0,7	100		0,6	100		128207,7	100		11,0	100		146,4	100		989,3	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		22,5	100		0,7	100		0,7	100		124995,3	100		11,2	100		145,4	100		984,3	100	In marcia
21:00		1,3	86		1,3	86		0,0	73		4,1	86		0,24	100		24,9	86		0,7	86		0,8	86		128473,0	100		10,9	86		145,9	100		989,5	100	In marcia
21:30		1,4	78		1,4	78		0,0	100		4,5	78		0,25	100		25,5	78		0,8	78		0,3	78		126421,3	100		11,2	78		146,4	100		987,6	100	In marcia
22:00		1,3	100		1,6	100		0,0	1																												

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		32,6	100		0,8	100		0,5	100		124235,5	100	11,4	100		145,8	100		985,4	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		30,0	100		0,8	100		0,5	100		126558,7	100	11,2	100		145,6	100		994,8	100	in Betrieb
01:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		37,2	100		0,8	100		0,6	100		127218,2	100	11,0	100		146,0	100		993,7	100	in Betrieb
02:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		32,2	100		0,8	100		0,3	100		127497,0	100	11,1	100		145,7	100		994,6	100	in Betrieb
02:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		28,1	100		0,8	100		0,4	100		129293,3	100	10,9	100		146,0	100		999,6	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,4	100		126956,1	100	11,1	100		145,8	100		987,7	100	in Betrieb
03:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,6	100		0,8	100		0,5	100		128820,9	100	11,0	100		145,9	100		991,9	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		30,0	100		0,8	100		0,5	100		129771,8	100	10,8	100		146,3	100		999,7	100	in Betrieb
04:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		28,5	100		0,8	100		0,5	100		126021,7	100	11,2	100		145,8	100		980,4	100	in Betrieb
05:00		1,2	100		1,5	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		25,2	100		0,8	100		0,6	100		128461,7	100	11,0	100		145,7	100		991,6	100	in Betrieb
05:30		1,3	100		2,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,5	100		0,8	100		0,5	100		126058,0	100	11,2	100		146,0	100		983,2	100	in Betrieb
06:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		31,1	100		0,8	100		0,6	100		128363,1	100	11,0	100		145,9	100		995,5	100	in Betrieb
06:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,1	100		0,8	100		0,6	100		126563,4	100	11,2	100		145,9	100		982,3	100	in Betrieb
07:00		1,2	100		1,2	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		29,8	100		0,8	100		0,5	100		128745,5	100	11,0	100		145,8	100		992,4	100	in Betrieb
07:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		37,3	100		0,8	100		0,6	100		129582,5	100	11,0	100		145,9	100		993,4	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,23	95		33,6	100		0,8	100		0,5	100		130464,4	100	11,0	100		146,5	100		992,6	100	in Betrieb
08:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,2	100		0,8	100		0,5	100		126003,1	100	11,3	100		145,7	100		983,7	100	in Betrieb
09:00		1,2	84		1,5	84		0,0	73		3,7	84		0,24	100		30,0	84		0,8	84		0,6	84		128127,6	100	11,1	84		146,3	100		986,6	100	in Betrieb
09:30		1,3	79		1,4	79		0,0	100		4,0	79		0,24	100		34,5	79		0,8	79		0,6	79		129588,0	100	11,0	79		146,4	100		991,7	100	in Betrieb
10:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,7	100		0,8	100		0,7	100		128889,0	100	11,1	100		145,9	100		985,9	100	in Betrieb
10:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		28,7	100		0,8	100		0,7	100		130440,7	100	10,9	100		146,4	100		993,4	100	in Betrieb
11:00		1,4	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		19,8	100		0,8	100		0,7	100		128532,2	100	11,1	100		145,9	100		988,5	100	in Betrieb
11:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		22,6	100		0,8	100		0,7	100		128993,3	100	11,0	100		145,9	100		990,8	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		29,1	100		0,8	100		0,7	100		129241,9	100	10,9	100		146,1	100		997,3	100	in Betrieb
12:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		35,7	100		0,8	100		0,6	100		128811,5	100	11,1	100		146,0	100		985,7	100	in Betrieb
13:00		1,2	100		1,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		37,7	100		0,8	100		0,6	100		127709,6	100	11,2	100		146,1	100		985,3	100	in Betrieb
13:30		1,5	100		2,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		29,1	100		0,8	100		0,7	100		129768,8	100	11,1	100		146,1	100		990,1	100	in Betrieb
14:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,4	100		0,8	100		0,6	100		126674,3	100	11,4	100		146,1	100		980,2	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		28,2	100		0,8	100		0,5	100		123717,3	100	11,7	100		146,0	100		970,7	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		32,4	100		0,8	100		0,5	100		126040,5	100	11,4	100		146,1	100		980,4	100	in Betrieb
15:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,3	100		0,8	100		0,5	100		123787,5	100	11,5	100		145,9	100		977,7	100	in Betrieb
16:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		32,1	100		0,8	100		0,5	100		127463,6	100	11,2	100		146,0	100		990,7	100	in Betrieb
16:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		35,7	100		0,8	100		0,7	100		125258,2	100	11,3	100		146,3	100		980,3	100	in Betrieb
17:00		1,6	100		1,2	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		27,4	100		0,8	100		0,6	100		127953,0	100	11,2	100		146,1	100		989,9	100	in Betrieb
17:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		26,2	100		0,8	100		0,7	100		127552,6	100	11,2	100		145,7	100		990,3	100	in Betrieb
18:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		32,9	100		0,8	100		0,6	100		125597,0	100	11,3	100		146,0	100		980,4	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,1	100		0,7	100		0,7	100		127736,5	100	11,0	100		145,8	100		988,7	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,6	100		128590,0	100	11,1	100		145,8	100		991,6	100	in Betrieb
19:30		1,4	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,8	100		0,7	100		0,5	100		125200,1	100	11,3	100		145,5	100		985,6	100	in Betrieb
20:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		30,2	100		0,7	100		0,6	100		128207,7	100	11,0	100		146,4	100		989,3	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		22,5	100		0,7	100		0,7	100		124995,3	100	11,2	100		145,4	100		984,3	100	in Betrieb
21:00		1,3	86		1,3	86		0,0	73		4,1	86		0,24	100		24,9	86		0,7	86		0,8	86		128473,0	100	10,9	86		145,9	100		989,5	100	in Betrieb
21:30		1,4	78		1,4	78		0,0	100		4,5	78		0,25	100		25,5	78		0,8	78		0,3	78		126421,3	100	11,2	78		146,4	100		987,6	100	in Betrieb
22:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		37,1	100		0,7	100		0,1	100		129185,9	100	11,0	100		147,4	100				