

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/04/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,1	100		0,6	100		0,1	100		124063,7	100		11,4	100		147,4	100		972,3	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		127596,3	100		11,1	100		150,1	100		981,2	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		33,1	100		0,6	100		0,2	100		125931,2	100		11,2	100		149,2	100		977,0	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,3	100		0,6	100		0,2	100		127204,5	100		11,2	100		150,0	100		976,8	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		9,3	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,2	100		125682,2	100		11,3	100		151,3	100		972,7	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,7	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,1	100		125286,6	100		11,3	100		151,7	100		969,0	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,0	100		0,7	100		0,2	100		124639,3	100		11,3	100		152,2	100		969,3	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		30,1	100		0,6	100		0,4	100		127604,0	100		11,0	100		151,4	100		971,6	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		29,7	100		0,6	100		0,1	100		124613,1	100		11,4	100		145,2	100		967,3	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		33,5	100		0,6	100		0,3	100		127659,3	100		11,1	100		144,8	100		973,6	100	In marcia
05:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,2	100		125958,1	100		11,2	100		144,9	100		969,1	100	In marcia
06:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,3	100		127601,2	100		11,1	100		145,9	100		977,5	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,2	100		126030,5	100		11,3	100		145,9	100		974,5	100	In marcia
07:00		1,4	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,2	100		129008,0	100		11,1	100		146,1	100		975,7	100	In marcia
07:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		26,8	100		0,7	100		0,1	100		124605,8	100		11,5	100		146,0	100		965,3	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		28,0	100		0,6	100		0,1	100		127163,5	100		11,3	100		145,9	100		974,1	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,2	100		0,6	100		0,3	100		126948,3	100		11,2	100		146,2	100		972,0	100	In marcia
09:00		3,7	84		1,6	84		0,0	73		4,9	84		0,25	100		30,1	84		0,6	84		0,2	84		126348,2	100		11,3	84		145,7	100		961,4	100	In marcia
09:30		1,9	79		0,6	79		0,0	100		4,2	79		0,24	100		26,0	79		0,6	79		0,0	79		129231,8	100		11,0	79		145,7	100		971,8	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		126707,9	100		11,1	100		145,9	100		976,5	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		127229,6	100		11,2	100		145,8	100		977,7	100	In marcia
11:00		2,6	100		1,1	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		36,3	100		0,6	100		0,0	100		127560,7	100		11,1	100		146,0	100		973,4	100	In marcia
11:30		4,4	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		127624,0	100		11,1	100		145,3	100		980,7	100	In marcia
12:00		3,6	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		28,0	100		0,6	100		0,0	100		127260,4	100		11,4	100		145,6	100		970,3	100	In marcia
12:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		127408,3	100		11,0	100		145,6	100		983,2	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		125066,7	100		11,2	100		145,8	100		972,9	100	In marcia
13:30		3,8	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		127153,4	100		11,1	100		145,8	100		978,1	100	In marcia
14:00		4,3	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		124552,3	100		11,2	100		145,2	100		971,6	100	In marcia
14:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		126936,9	100		11,1	100		145,6	100		979,1	100	In marcia
15:00		1,8	100		1,0	100		0,0	73		3,7	100		0,23	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		127428,6	100		11,1	100		146,1	100		977,3	100	In marcia
15:30		3,2	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		120060,0	100		11,5	100		144,8	100		961,7	100	In marcia
16:00		2,9	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,23	94		29,8	100		0,6	100		0,0	100		125945,8	100		11,0	100		145,2	100		971,1	100	In marcia
16:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		5,7	100		0,23	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		126035,4	100		11,1	100		145,8	100		973,5	100	In marcia
17:00		5,1	100		1,8	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		123651,7	100		11,3	100		145,6	100		971,4	100	In marcia
17:30		5,8	100		1,5	100		0,0	100		7,3	100		0,24	100		19,2	100		0,6	100		0,0	100		123132,7	100		11,4	100		145,1	100		971,0	100	In marcia
18:00		2,8	100		0,4	100		0,0	100		8,4	100		0,24	100		16,5	100		0,6	100		0,1	100		123199,4	100		11,3	100		145,2	100		973,6	100	In marcia
18:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		7,6	100		0,23	100		33,9	100		0,6	100		0,2	100		126980,9	100		11,0	100		145,9	100		980,3	100	In marcia
19:00		2,9	100		0,9	100		0,0	73		5,4	100		0,24	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		122984,1	100		11,3	100		145,3	100		976,6	100	In marcia
19:30		1,4	100		0,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		36,0	100		0,6	100		0,1	100		127278,1	100		10,9	100		145,8	100		985,6	100	In marcia
20:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		43,9	100		0,6	100		0,3	100		127375,6	100		10,8	100		146,1	100		980,0	100	In marcia
20:30		3,7	100		2,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		39,5	100		0,6	100		0,0	100		123935,4	100		11,4	100		145,6	100		967,2	100	In marcia
21:00		4,3	85		1,7	85		0,0	73		5,2	85		0,23	100		32,1	85		0,6	85		0,0	85		126069,0	100		11,1	85		145,6	100		970,8	100	In marcia
21:30		2,9	79		1,4	79		0,0	100		5,3	79		0,24	100		16,7	79		0,6	79		0,0	79		123173,6	100		11,4	79		145,7	100		973,6	100	In marcia
22:00		2,1																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,1	100		0,6	100		0,1	100		124063,7	100	11,4	100		147,4	100		972,3	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		127596,3	100	11,1	100		150,1	100		981,2	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		33,1	100		0,6	100		0,2	100		125931,2	100	11,2	100		149,2	100		977,0	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,3	100		0,6	100		0,2	100		127204,5	100	11,2	100		150,0	100		976,8	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		9,3	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,2	100		125682,2	100	11,3	100		151,3	100		972,7	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,7	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,1	100		125286,6	100	11,3	100		151,7	100		969,0	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,0	100		0,7	100		0,2	100		124639,3	100	11,3	100		152,2	100		969,3	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		30,1	100		0,6	100		0,4	100		127604,0	100	11,0	100		151,4	100		971,6	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		29,7	100		0,6	100		0,1	100		124613,1	100	11,4	100		145,2	100		967,3	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		33,5	100		0,6	100		0,3	100		127659,3	100	11,1	100		144,8	100		973,6	100		in Betrieb
05:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,2	100		125958,1	100	11,2	100		144,9	100		969,1	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,3	100		127601,2	100	11,1	100		145,9	100		977,5	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,2	100		126030,5	100	11,3	100		145,9	100		974,5	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,2	100		129008,0	100	11,1	100		146,1	100		975,7	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		26,8	100		0,7	100		0,1	100		124605,8	100	11,5	100		146,0	100		965,3	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		28,0	100		0,6	100		0,1	100		127163,5	100	11,3	100		145,9	100		974,1	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,2	100		0,6	100		0,3	100		126948,3	100	11,2	100		146,2	100		972,0	100		in Betrieb
09:00		3,7	84		1,6	84		0,0	73		4,9	84		0,25	100		30,1	84		0,6	84		0,2	84		126348,2	100	11,3	84		145,7	100		961,4	100		in Betrieb
09:30		1,9	79		0,6	79		0,0	100		4,2	79		0,24	100		26,0	79		0,6	79		0,0	79		129231,8	100	11,0	79		145,7	100		971,8	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		126707,9	100	11,1	100		145,9	100		976,5	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		127229,6	100	11,2	100		145,8	100		977,7	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		1,1	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		36,3	100		0,6	100		0,0	100		127560,7	100	11,1	100		146,0	100		973,4	100		in Betrieb
11:30		4,4	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		127624,0	100	11,1	100		145,3	100		980,7	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		28,0	100		0,6	100		0,0	100		127260,4	100	11,4	100		145,6	100		970,3	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		127408,3	100	11,0	100		145,6	100		983,2	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		125066,7	100	11,2	100		145,8	100		972,9	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		127153,4	100	11,1	100		145,8	100		978,1	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		124552,3	100	11,2	100		145,2	100		971,6	100		in Betrieb
14:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		126936,9	100	11,1	100		145,6	100		979,1	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,0	100		0,0	73		3,7	100		0,23	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		127428,6	100	11,1	100		146,1	100		977,3	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		120060,0	100	11,5	100		144,8	100		961,7	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,23	94		29,8	100		0,6	100		0,0	100		125945,8	100	11,0	100		145,2	100		971,1	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		5,7	100		0,23	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		126035,4	100	11,1	100		145,8	100		973,5	100		in Betrieb
17:00		5,1	100		1,8	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		123651,7	100	11,3	100		145,6	100		971,4	100		in Betrieb
17:30		5,8	100		1,5	100		0,0	100		7,3	100		0,24	100		19,2	100		0,6	100		0,0	100		123132,7	100	11,4	100		145,1	100		971,0	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		0,4	100		0,0	100		8,4	100		0,24	100		16,5	100		0,6	100		0,1	100		123199,4	100	11,3	100		145,2	100		973,6	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		7,6	100		0,23	100		33,9	100		0,6	100		0,2	100		126980,9	100	11,0	100		145,9	100		980,3	100		in Betrieb
19:00		2,9	100		0,9	100		0,0	73		5,4	100		0,24	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		122984,1	100	11,3	100		145,3	100		976,6	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		0,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		36,0	100		0,6	100		0,1	100		127278,1	100	10,9	100		145,8	100		985,6	100		in Betrieb
20:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		43,9	100		0,6	100		0,3	100		127375,6	100	10,8	100		146,1	100		980,0	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		2,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		39,5	100		0,6	100		0,0	100		123935,4	100	11,4	100		145,6	100		967,2	100		in Betrieb
21:00		4,3	85		1,7	85		0,0	73		5,2	85		0,23	100		32,1	85		0,6	85		0,0	85		126069,0	100	11,1	85		145,6	100		970,8	100		in Betrieb
21:30		2,9	79		1,4	79		0,0	100		5,3	79		0,24	100		16,7	79		0,6	79		0,0	79		123173,6	100	11,4	79		145,7	100		973,6	100		in Betrieb
22:00		2,1	100		0,8	100		0,0																													