

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 17/04/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,7	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		126350,5	100		11,2	100		145,8	100		977,8	100	In marcia
01:00		5,4	100		1,2	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		125105,7	100		11,4	100		145,7	100		978,4	100	In marcia
01:30		1,7	100		0,5	100		0,0	100		7,0	100		0,25	100		34,2	100		0,6	100		0,2	100		127371,6	100		11,1	100		146,3	100		972,6	100	In marcia
02:00		3,6	100		1,6	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,1	100		126714,4	100		11,3	100		146,0	100		971,5	100	In marcia
02:30		3,4	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		128828,8	100		11,2	100		146,2	100		975,5	100	In marcia
03:00		4,8	100		2,3	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		18,7	100		0,6	100		0,2	100		123574,1	100		11,5	100		145,8	100		973,1	100	In marcia
03:30		1,4	100		0,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,6	100		0,6	100		0,0	100		126576,9	100		11,3	100		145,8	100		978,1	100	In marcia
04:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		32,4	100		0,6	100		0,1	100		129832,7	100		11,0	100		146,3	100		988,1	100	In marcia
04:30		3,8	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,8	100		0,6	100		0,2	100		127187,1	100		11,2	100		146,0	100		977,7	100	In marcia
05:00		2,9	100		2,4	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		131139,7	100		10,9	100		146,2	100		991,7	100	In marcia
05:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,1	100		125845,4	100		11,4	100		146,1	100		975,8	100	In marcia
06:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,1	100		129075,6	100		11,1	100		145,9	100		977,3	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		127421,3	100		11,3	100		145,9	100		974,6	100	In marcia
07:00		3,0	100		1,8	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		126949,4	100		11,3	100		145,7	100		978,5	100	In marcia
07:30		2,9	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		21,6	100		0,6	100		0,0	100		126434,3	100		11,3	100		145,4	100		974,4	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		23,7	100		0,6	100		0,0	100		123540,7	100		11,5	100		145,5	100		973,6	100	In marcia
08:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		126971,5	100		11,1	100		145,7	100		981,2	100	In marcia
09:00		1,4	86		1,1	86		0,0	73		3,8	86		0,23	100		33,7	86		0,5	86		0,1	86		127745,4	100		11,1	86		146,3	100		985,3	100	In marcia
09:30		4,9	78		3,8	78		0,0	100		4,1	78		0,24	100		35,7	78		0,6	78		0,2	78		127280,9	100		11,2	78		146,0	100		978,4	100	In marcia
10:00		3,8	100		1,5	100		0,0	100		6,0	100		0,24	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		125233,9	100		11,4	100		145,5	100		978,1	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,7	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		35,8	100		0,6	100		0,2	100		127932,8	100		11,2	100		146,0	100		984,5	100	In marcia
11:00		1,9	100		1,4	100		0,0	73		5,2	100		0,24	100		38,5	100		0,6	100		0,2	100		127297,1	100		11,2	100		146,0	100		978,6	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		33,9	100		0,6	100		0,1	100		128637,0	100		11,1	100		146,1	100		986,1	100	In marcia
12:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		33,4	100		0,5	100		0,2	100		129606,6	100		11,1	100		146,7	100		974,4	100	In marcia
12:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,2	100		0,5	100		0,1	100		127918,0	100		11,3	100		146,3	100		971,4	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		29,7	100		0,5	100		0,1	100		124954,1	100		11,5	100		146,2	100		962,8	100	In marcia
13:30		2,0	100		2,3	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,1	100		126617,0	100		11,4	100		146,5	100		965,6	100	In marcia
14:00		3,1	100		2,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		20,1	100		0,6	100		0,0	100		125100,8	100		11,4	100		145,6	100		971,7	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		32,3	100		0,6	100		0,1	100		128964,3	100		11,1	100		146,2	100		979,5	100	In marcia
15:00		1,5	100		0,5	100		0,0	73		5,3	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,1	100		126818,8	100		11,3	100		146,3	100		968,0	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		21,8	100		0,6	100		0,1	100		124614,4	100		11,5	100		146,1	100		967,0	100	In marcia
16:00		4,3	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,24	95		17,8	100		0,6	100		0,1	100		128185,0	100		11,4	100		146,1	100		974,2	100	In marcia
16:30		4,1	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,1	100		122863,2	100		11,6	100		145,9	100		968,7	100	In marcia
17:00		3,7	100		0,9	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,1	100		126077,8	100		11,3	100		146,5	100		980,7	100	In marcia
17:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,2	100		125258,2	100		11,4	100		145,5	100		980,4	100	In marcia
18:00		2,8	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		39,8	100		0,6	100		0,0	100		124462,0	100		11,3	100		145,7	100		969,9	100	In marcia
18:30		4,5	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		36,8	100		0,5	100		0,0	100		125840,0	100		11,2	100		145,7	100		977,5	100	In marcia
19:00		7,1	100		1,4	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		125508,2	100		11,3	100		145,6	100		982,2	100	In marcia
19:30		1,8	100		0,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		122909,6	100		11,3	100		145,6	100		977,2	100	In marcia
20:00		2,7	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		30,6	100		0,5	100		0,2	100		126201,7	100		11,1	100		145,6	100		979,5	100	In marcia
20:30		5,2	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,2	100		125383,1	100		11,2	100		145,8	100		979,3	100	In marcia
21:00		5,9	85		1,1	85		0,0	73		4,7	85		0,24	100		29,5	85		0,6	85		0,1	85		124690,1	100		11,3	85		145,2	100		977,2	100	In marcia
21:30		4,9	78		1,0	78		0,0	100		5,0	78		0,23	100		25,1	78		0,6	78		0,1	78		128281,7	100		11,0	78		145,0	100		980,9	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,7	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		126350,5	100	11,2	100		145,8	100		977,8	100		in Betrieb
01:00		5,4	100		1,2	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		125105,7	100	11,4	100		145,7	100		978,4	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		0,5	100		0,0	100		7,0	100		0,25	100		34,2	100		0,6	100		0,2	100		127371,6	100	11,1	100		146,3	100		972,6	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		1,6	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,1	100		126714,4	100	11,3	100		146,0	100		971,5	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		128828,8	100	11,2	100		146,2	100		975,5	100		in Betrieb
03:00		4,8	100		2,3	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		18,7	100		0,6	100		0,2	100		123574,1	100	11,5	100		145,8	100		973,1	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		0,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,6	100		0,6	100		0,0	100		126576,9	100	11,3	100		145,8	100		978,1	100		in Betrieb
04:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		32,4	100		0,6	100		0,1	100		129832,7	100	11,0	100		146,3	100		988,1	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,8	100		0,6	100		0,2	100		127187,1	100	11,2	100		146,0	100		977,7	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		2,4	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		131139,7	100	10,9	100		146,2	100		991,7	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,1	100		125845,4	100	11,4	100		146,1	100		975,8	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,1	100		129075,6	100	11,1	100		145,9	100		977,3	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		127421,3	100	11,3	100		145,9	100		974,6	100		in Betrieb
07:00		3,0	100		1,8	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		126949,4	100	11,3	100		145,7	100		978,5	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		21,6	100		0,6	100		0,0	100		126434,3	100	11,3	100		145,4	100		974,4	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		23,7	100		0,6	100		0,0	100		123540,7	100	11,5	100		145,5	100		973,6	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		126971,5	100	11,1	100		145,7	100		981,2	100		in Betrieb
09:00		1,4	86		1,1	86		0,0	73		3,8	86		0,23	100		33,7	86		0,5	86		0,1	86		127745,4	100	11,1	86		146,3	100		985,3	100		in Betrieb
09:30		4,9	78		3,8	78		0,0	100		4,1	78		0,24	100		35,7	78		0,6	78		0,2	78		127280,9	100	11,2	78		146,0	100		978,4	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		1,5	100		0,0	100		6,0	100		0,24	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		125233,9	100	11,4	100		145,5	100		978,1	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,7	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		35,8	100		0,6	100		0,2	100		127932,8	100	11,2	100		146,0	100		984,5	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		1,4	100		0,0	73		5,2	100		0,24	100		38,5	100		0,6	100		0,2	100		127297,1	100	11,2	100		146,0	100		978,6	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		33,9	100		0,6	100		0,1	100		128637,0	100	11,1	100		146,1	100		986,1	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		33,4	100		0,5	100		0,2	100		129606,6	100	11,1	100		146,7	100		974,4	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,2	100		0,5	100		0,1	100		127918,0	100	11,3	100		146,3	100		971,4	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		29,7	100		0,5	100		0,1	100		124854,1	100	11,5	100		146,2	100		962,8	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		2,3	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,1	100		126617,0	100	11,4	100		146,5	100		965,6	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		2,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		20,1	100		0,6	100		0,0	100		125100,8	100	11,4	100		145,6	100		971,7	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		32,3	100		0,6	100		0,1	100		128964,3	100	11,1	100		146,2	100		979,5	100		in Betrieb
15:00		1,5	100		0,5	100		0,0	73		5,3	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,1	100		126818,8	100	11,3	100		146,3	100		968,0	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		21,8	100		0,6	100		0,1	100		124614,4	100	11,5	100		146,1	100		967,0	100		in Betrieb
16:00		4,3	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,24	95		17,8	100		0,6	100		0,1	100		128185,0	100	11,4	100		146,1	100		974,2	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,1	100		122863,2	100	11,6	100		145,9	100		968,7	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		0,9	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,1	100		126077,8	100	11,3	100		146,5	100		980,7	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,2	100		125258,2	100	11,4	100		145,5	100		980,4	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		39,8	100		0,6	100		0,0	100		124462,0	100	11,3	100		145,7	100		969,9	100		in Betrieb
18:30		4,5	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		36,8	100		0,5	100		0,0	100		125840,0	100	11,2	100		145,7	100		977,5	100		in Betrieb
19:00		7,1	100		1,4	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		125508,2	100	11,3	100		145,6	100		982,2	100		in Betrieb
19:30		1,8	100		0,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		122909,6	100	11,3	100		145,6	100		977,2	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		30,6	100		0,5	100		0,2	100		126201,7	100	11,1	100		145,6	100		979,5	100		in Betrieb
20:30		5,2	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,2	100		125383,1	100	11,2	100		145,8	100		979,3	100		in Betrieb
21:00		5,9	85		1,1	85		0,0	73		4,7	85		0,24	100		29,5	85		0,6	85		0,1	85		124690,1	100	11,3	85		145,2	100		977,2	100		in Betrieb
21:30		4,9	78		1,0	78		0,0	100		5,0	78		0,23	100		25,1	78		0,6	78		0,1	78		128281,7	100	11,0	78		145,0	100		980,9	100		in Betrieb
22:00		2,4	100		0,5	100		0,0																													