

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/04/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,9	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		31,8	100		0,5	100		0,0	100		125920,9	100		11,1	100		145,2	100		975,7	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,9	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		124295,0	100		11,3	100		145,3	100		973,5	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		38,7	100		0,4	100		0,0	100		128061,9	100		10,7	100		145,6	100		987,6	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,5	100		0,4	100		0,0	100		126418,3	100		11,2	100		145,3	100		975,6	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		29,7	100		0,4	100		0,0	100		126206,6	100		11,2	100		145,4	100		972,3	100	In marcia
03:00		1,6	100		1,7	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		29,3	100		0,4	100		0,0	100		127775,7	100		11,1	100		145,7	100		979,1	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		25,5	100		0,4	100		0,0	100		126355,6	100		11,3	100		145,6	100		967,0	100	In marcia
04:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		24,5	100		0,4	100		0,0	100		127692,3	100		11,2	100		145,6	100		972,1	100	In marcia
04:30		2,9	100		2,1	100		0,0	100		6,2	100		0,23	100		20,2	100		0,5	100		0,0	100		128035,0	100		11,2	100		145,5	100		972,6	100	In marcia
05:00		2,7	100		1,8	100		0,0	73		4,7	100		0,23	100		25,0	100		0,5	100		0,0	100		126880,6	100		11,3	100		145,2	100		972,1	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		30,8	100		0,5	100		0,0	100		121956,1	100		11,5	100		145,2	100		956,3	100	In marcia
06:00		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		40,5	100		0,5	100		0,0	100		125871,4	100		11,1	100		145,0	100		963,3	100	In marcia
06:30		2,3	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		27,7	100		0,4	100		0,0	100		126810,7	100		11,1	100		145,0	100		972,3	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,23	100		30,1	100		0,4	100		0,0	100		124042,2	100		11,3	100		145,3	100		963,7	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		34,4	100		0,4	100		0,0	100		126210,1	100		11,2	100		145,3	100		969,2	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		34,5	100		0,4	100		0,0	100		124556,9	100		11,4	100		145,4	100		965,2	100	In marcia
08:30		1,7	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		28,5	100		0,4	100		0,0	100		126987,8	100		11,2	100		145,2	100		977,9	100	In marcia
09:00		1,5	85		1,5	85		0,0	73		4,2	85		0,24	100		26,0	85		0,5	85		0,0	85		122459,5	100		11,5	85		145,2	100		968,9	100	In marcia
09:30		1,9	78		1,7	78		0,0	100		4,1	78		0,23	100		33,9	78		0,5	78		0,5	78		125683,2	100		11,3	78		145,4	100		972,2	100	In marcia
10:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,6	100		123508,2	100		11,4	100		145,0	100		969,9	100	In marcia
10:30		2,8	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		23,6	100		0,4	100		0,5	100		126667,1	100		11,1	100		145,2	100		973,7	100	In marcia
11:00		3,0	100		1,5	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		24,9	100		0,4	100		0,5	100		123713,2	100		11,3	100		145,1	100		973,4	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		33,2	100		0,4	100		0,5	100		126403,3	100		11,1	100		145,2	100		974,4	100	In marcia
12:00		3,8	100		2,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		35,1	100		0,4	100		0,5	100		124136,4	100		11,2	100		145,1	100		974,7	100	In marcia
12:30		3,7	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		38,9	100		0,4	100		0,5	100		124960,9	100		11,2	100		145,6	100		968,0	100	In marcia
13:00		4,3	100		0,5	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		36,7	100		0,4	100		0,5	100		127766,0	100		10,9	100		145,7	100		970,5	100	In marcia
13:30		5,7	100		0,5	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		23,6	100		0,4	100		0,5	100		124864,8	100		11,3	100		145,8	100		964,6	100	In marcia
14:00		2,8	100		0,2	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		24,4	100		0,4	100		0,6	100		128822,0	100		11,0	100		145,6	100		970,6	100	In marcia
14:30		3,2	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		28,3	100		0,4	100		0,4	100		128256,0	100		11,2	100		145,9	100		968,2	100	In marcia
15:00		3,0	100		1,2	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		20,1	100		0,4	100		0,3	100		120614,4	100		11,6	100		145,1	100		955,8	100	In marcia
15:30		3,0	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		24,4	100		0,4	100		0,5	100		124865,9	100		11,1	100		145,1	100		971,7	100	In marcia
16:00		4,2	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		33,7	100		0,4	100		0,4	100		124155,6	100		11,1	100		145,2	100		975,6	100	In marcia
16:30		4,6	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		25,3	100		0,4	100		0,4	100		124412,6	100		11,1	100		144,8	100		978,0	100	In marcia
17:00		4,1	100		0,7	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		28,2	100		0,4	100		0,2	100		123543,5	100		11,1	100		144,7	100		981,4	100	In marcia
17:30		4,3	100		0,5	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		23,1	100		0,4	100		0,4	100		122194,9	100		11,2	100		145,0	100		984,1	100	In marcia
18:00		3,1	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		29,8	100		0,4	100		0,4	100		124407,5	100		11,0	100		144,9	100		985,2	100	In marcia
18:30		5,0	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		28,4	100		0,4	100		0,4	100		121851,1	100		11,2	100		144,9	100		981,2	100	In marcia
19:00		3,6	100		0,8	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		31,4	100		0,4	100		0,4	100		123190,0	100		11,1	100		144,8	100		985,4	100	In marcia
19:30		6,1	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		20,7	100		0,4	100		0,4	100		123443,4	100		11,1	100		144,6	100		989,1	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,1	100		0,0	100		4,5	100		0,23	94		42,2	100		0,4	100		0,5	100		123629,4	100		10,8	100		145,3	100		985,9	100	In marcia
20:30		2,3	100		0,2	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		28,4	100		0,4	100		0,5	100		124421,5	100		11,0	100		144,9	100		979,2	100	In marcia
21:00		1,9	85		0,3	85		0,0	73		4,8	85		0,23	100		32,6	85		0,4	85		0,6	85		123212,0	100		11,2	85		144,9	100		977,7	100	In marcia
21:30		2,8	78		0,9	78		0,0	100		4,3	78		0,23	100		28,9	78		0,4	78		0,0	78		122464,9	100		11,2	78		145,2	100		981,6	100	In marcia
2																																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,9	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		31,8	100		0,5	100		0,0	100		125920,9	100		11,1	100		145,2	100		975,7	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,9	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		124295,0	100		11,3	100		145,3	100		973,5	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		38,7	100		0,4	100		0,0	100		128061,9	100		10,7	100		145,6	100		987,6	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,5	100		0,4	100		0,0	100		126418,3	100		11,2	100		145,3	100		975,6	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		29,7	100		0,4	100		0,0	100		126206,6	100		11,2	100		145,4	100		972,3	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,7	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		29,3	100		0,4	100		0,0	100		127775,7	100		11,1	100		145,7	100		979,1	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		25,5	100		0,4	100		0,0	100		126355,6	100		11,3	100		145,6	100		967,0	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		24,5	100		0,4	100		0,0	100		127692,3	100		11,2	100		145,6	100		972,1	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		2,1	100		0,0	100		6,2	100		0,23	100		20,2	100		0,5	100		0,0	100		128035,0	100		11,2	100		145,5	100		972,6	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		1,8	100		0,0	73		4,7	100		0,23	100		25,0	100		0,5	100		0,0	100		126880,6	100		11,3	100		145,2	100		972,1	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		30,8	100		0,5	100		0,0	100		121956,1	100		11,5	100		145,2	100		956,3	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		40,5	100		0,5	100		0,0	100		125871,4	100		11,1	100		145,0	100		963,3	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		27,7	100		0,4	100		0,0	100		126810,7	100		11,1	100		145,0	100		972,3	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,23	100		30,1	100		0,4	100		0,0	100		124042,2	100		11,3	100		145,3	100		963,7	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		34,4	100		0,4	100		0,0	100		126210,1	100		11,2	100		145,3	100		969,2	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		34,5	100		0,4	100		0,0	100		124556,9	100		11,4	100		145,4	100		965,2	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		28,5	100		0,4	100		0,0	100		126987,8	100		11,2	100		145,2	100		977,9	100		in Betrieb
09:00		1,5	85		1,5	85		0,0	73		4,2	85		0,24	100		26,0	85		0,5	85		0,0	85		122459,5	100		11,5	85		145,2	100		968,9	100		in Betrieb
09:30		1,9	78		1,7	78		0,0	100		4,1	78		0,23	100		33,9	78		0,5	78		0,5	78		123683,2	100		11,3	78		145,4	100		972,2	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,6	100		123508,2	100		11,4	100		145,0	100		969,9	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		23,6	100		0,4	100		0,5	100		126667,1	100		11,1	100		145,2	100		973,7	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		1,5	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		24,9	100		0,4	100		0,5	100		123713,2	100		11,3	100		145,1	100		973,4	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		32,2	100		0,4	100		0,5	100		126403,3	100		11,1	100		145,2	100		974,4	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		2,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		35,1	100		0,4	100		0,5	100		124136,4	100		11,2	100		145,1	100		974,7	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		38,9	100		0,4	100		0,5	100		124960,9	100		11,2	100		145,6	100		968,0	100		in Betrieb
13:00		4,3	100		0,5	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		36,7	100		0,4	100		0,5	100		127766,0	100		10,9	100		145,7	100		970,5	100		in Betrieb
13:30		5,7	100		0,5	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		23,6	100		0,4	100		0,5	100		124864,8	100		11,3	100		145,8	100		964,6	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		0,2	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		24,4	100		0,4	100		0,6	100		128822,0	100		11,0	100		145,6	100		970,6	100		in Betrieb
14:30		3,2	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		28,3	100		0,4	100		0,4	100		128256,0	100		11,2	100		145,9	100		968,2	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		1,2	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		20,1	100		0,4	100		0,3	100		120614,4	100		11,6	100		145,1	100		955,8	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		24,4	100		0,4	100		0,5	100		124865,9	100		11,1	100		145,1	100		971,7	100		in Betrieb
16:00		4,2	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		33,7	100		0,4	100		0,4	100		124155,6	100		11,1	100		145,2	100		975,6	100		in Betrieb
16:30		4,6	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		25,3	100		0,4	100		0,4	100		124412,6	100		11,1	100		144,8	100		978,0	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,7	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		28,2	100		0,4	100		0,2	100		123543,5	100		11,1	100		144,7	100		981,4	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		0,5	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		23,1	100		0,4	100		0,4	100		122194,9	100		11,2	100		145,0	100		984,1	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		29,8	100		0,4	100		0,4	100		124407,5	100		11,0	100		144,9	100		985,2	100		in Betrieb
18:30		5,0	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		28,4	100		0,4	100		0,4	100		121851,1	100		11,2	100		144,9	100		981,2	100		in Betrieb
19:00		3,6	100		0,8	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		31,4	100		0,4	100		0,4	100		123190,0	100		11,1	100		144,8	100		985,4	100		in Betrieb
19:30		6,1	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		20,7	100		0,4	100		0,4	100		123443,4	100		11,1	100		144,6	100		989,1	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,1	100		0,0	100		4,5	100		0,23	94		42,2	100		0,4	100		0,5	100		123629,4	100		10,8	100		145,3	100		985,9	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,2	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		28,4	100		0,4	100		0,5	100		124421,5	100		11,0	100		144,9	100		979,2	100		in Betrieb
21:00		1,9	85		0,3	85		0,0	73		4,8	85		0,23	100		32,6	85		0,4	85		0,6	85		123212,0	100		11,2	85		144,9	100		977,7	100		in Betrieb
21:30		2,8	78		0,9	78		0,0	100		4,3	78		0,23	100		28,9	78		0,4	78		0,0	78														