

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,1	100		0,9	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		30,0	100		0,4	100		0,1	100		125596,1	100	10,9	100		145,6	100		983,9	100	In marcia
01:00		2,4	100		1,8	100		0,0	73		4,7	100		0,23	100		29,3	100		0,4	100		0,0	100		124216,6	100	11,1	100		144,9	100		974,5	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		26,9	100		0,4	100		0,0	100		126274,9	100	11,0	100		145,3	100		978,5	100	In marcia
02:00		2,1	100		2,0	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		28,5	100		0,4	100		0,0	100		122710,5	100	11,3	100		145,2	100		973,1	100	In marcia
02:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		21,2	100		0,4	100		0,0	100		123663,9	100	11,2	100		144,9	100		977,6	100	In marcia
03:00		2,0	100		0,8	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		28,9	100		0,4	100		0,0	100		124146,5	100	11,1	100		145,3	100		982,6	100	In marcia
03:30		3,3	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		28,7	100		0,4	100		0,0	100		125170,0	100	11,0	100		145,0	100		984,6	100	In marcia
04:00		2,1	100		2,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		31,2	100		0,4	100		0,1	100		125353,4	100	11,0	100		145,2	100		984,9	100	In marcia
04:30		1,2	100		2,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		39,5	100		0,4	100		0,1	100		125540,4	100	10,9	100		145,6	100		986,6	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,8	100		0,0	73		4,4	100		0,23	100		31,3	100		0,4	100		0,0	100		124065,6	100	11,2	100		144,9	100		979,7	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		33,5	100		0,4	100		0,1	100		126886,7	100	10,9	100		145,9	100		986,6	100	In marcia
06:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		24,2	100		0,4	100		0,0	100		123274,0	100	11,3	100		144,7	100		972,7	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		22,2	100		0,4	100		0,0	100		125131,5	100	11,2	100		145,0	100		982,3	100	In marcia
07:00		3,9	100		0,9	100		0,0	73		4,9	100		0,24	100		17,0	100		0,4	100		0,0	100		122995,8	100	11,3	100		145,1	100		980,7	100	In marcia
07:30		2,9	100		0,7	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		22,1	100		0,4	100		0,0	100		125100,6	100	11,2	100		145,3	100		986,7	100	In marcia
08:00		2,5	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		31,9	100		0,4	100		0,0	100		124608,5	100	11,2	100		145,4	100		984,8	100	In marcia
08:30		5,4	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		40,5	100		0,4	100		0,0	100		126985,7	100	11,0	100		145,4	100		985,6	100	In marcia
09:00		3,2	86		1,2	86		0,0	73		4,5	86		0,24	100		44,8	86		0,4	86		0,0	86		125218,1	100	11,2	86		145,4	100		981,3	100	In marcia
09:30		6,4	78		1,7	78		0,0	100		4,5	78		0,23	100		35,6	78		0,4	78		0,3	78		126292,6	100	11,1	78		145,4	100		990,3	100	In marcia
10:00		3,4	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		34,3	100		0,4	100		0,3	100		125193,3	100	11,2	100		145,4	100		986,7	100	In marcia
10:30		2,4	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		36,8	100		0,4	100		0,3	100		124893,9	100	11,2	100		145,4	100		987,7	100	In marcia
11:00		3,7	100		1,8	100		0,0	73		4,5	100		0,23	100		36,2	100		0,4	100		0,2	100		126075,4	100	11,1	100		145,3	100		990,0	100	In marcia
11:30		3,5	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		34,5	100		0,4	100		0,3	100		125848,9	100	11,1	100		145,6	100		984,0	100	In marcia
12:00		3,5	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		30,9	100		0,4	100		0,3	100		123203,7	100	11,3	100		145,2	100		981,4	100	In marcia
12:30		3,4	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		27,6	100		0,4	100		0,4	100		126732,5	100	10,9	100		145,6	100		988,8	100	In marcia
13:00		2,6	100		1,0	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		23,9	100		0,4	100		0,5	100		125602,6	100	11,0	100		145,5	100		982,8	100	In marcia
13:30		2,7	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		26,6	100		0,4	100		0,3	100		125565,4	100	11,1	100		145,5	100		980,4	100	In marcia
14:00		2,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		32,3	100		0,4	100		0,4	100		126966,4	100	11,0	100		145,9	100		978,9	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		34,2	100		0,4	100		0,4	100		126389,8	100	11,2	100		146,0	100		971,2	100	In marcia
15:00		2,1	100		1,4	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		27,6	100		0,4	100		0,3	100		126972,9	100	11,1	100		145,9	100		978,2	100	In marcia
15:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		27,8	100		0,4	100		0,5	100		124596,0	100	11,3	100		145,8	100		976,0	100	In marcia
16:00		3,8	100		1,5	100		0,0	100		5,2	100		0,23	94		29,2	100		0,4	100		0,4	100		127147,2	100	11,1	100		146,0	100		979,8	100	In marcia
16:30		3,2	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		25,0	100		0,4	100		0,3	100		124073,9	100	11,3	100		145,9	100		977,2	100	In marcia
17:00		2,8	100		1,3	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		30,0	100		0,4	100		0,5	100		126944,3	100	11,1	100		146,1	100		975,3	100	In marcia
17:30		3,2	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,5	100		0,4	100		0,4	100		126931,3	100	11,2	100		145,9	100		977,0	100	In marcia
18:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		30,3	100		0,4	100		0,4	100		126051,6	100	11,1	100		145,8	100		975,7	100	In marcia
18:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		27,3	100		0,4	100		0,4	100		125024,5	100	11,2	100		145,7	100		980,6	100	In marcia
19:00		2,0	100		1,5	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		38,6	100		0,4	100		0,4	100		123310,8	100	11,3	100		145,4	100		971,8	100	In marcia
19:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		34,7	100		0,4	100		0,3	100		123751,1	100	11,2	100		145,7	100		980,1	100	In marcia
20:00		3,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		24,7	100		0,4	100		0,2	100		126326,6	100	11,0	100		145,4	100		990,0	100	In marcia
20:30		2,7	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		26,2	100		0,4	100		0,4	100		124159,1	100	11,1	100		145,4	100		985,2	100	In marcia
21:00		2,2	84		1,7	84		0,0	73		3,7	84		0,24	100		28,4	84		0,4	84		0,3	84		124407,1	100	11,1	84		145,2	100		983,4	100	In marcia
21:30		2,0	79		1,1	79		0,0	100		4,1	79		0,24	100		21,1	79		0,4	79		0,1	79		124290,7	100	11,2	79		145,3	100		985,2	100	In marcia
22:00		3,2	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		23,0	100		0,4	100		0,1	100		122637,5	100	11,2	100		145,6	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,1	100		0,9	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		30,0	100		0,4	100		0,1	100		125596,1	100	10,9	100		145,6	100		983,9	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,8	100		0,0	73		4,7	100		0,23	100		29,3	100		0,4	100		0,0	100		124216,6	100	11,1	100		144,9	100		974,5	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		26,9	100		0,4	100		0,0	100		126274,9	100	11,0	100		145,3	100		978,5	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		2,0	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		28,5	100		0,4	100		0,0	100		122710,5	100	11,3	100		145,2	100		973,1	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		21,2	100		0,4	100		0,0	100		123663,9	100	11,2	100		144,9	100		977,6	100		in Betrieb
03:00		2,0	100		0,8	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		28,9	100		0,4	100		0,0	100		124146,5	100	11,1	100		145,3	100		982,6	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		28,7	100		0,4	100		0,0	100		125170,0	100	11,0	100		145,0	100		984,6	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		2,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		31,2	100		0,4	100		0,1	100		125353,4	100	11,0	100		145,2	100		984,9	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		2,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		39,5	100		0,4	100		0,1	100		125540,4	100	10,9	100		145,6	100		986,6	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,8	100		0,0	73		4,4	100		0,23	100		31,3	100		0,4	100		0,0	100		124065,6	100	11,2	100		144,9	100		979,7	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		33,5	100		0,4	100		0,1	100		126886,7	100	10,9	100		145,9	100		986,6	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		24,2	100		0,4	100		0,0	100		123274,0	100	11,3	100		144,7	100		972,7	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		22,2	100		0,4	100		0,0	100		125131,5	100	11,2	100		145,0	100		982,3	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		0,9	100		0,0	73		4,9	100		0,24	100		17,0	100		0,4	100		0,0	100		122995,8	100	11,3	100		145,1	100		980,7	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		0,7	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		22,1	100		0,4	100		0,0	100		125100,6	100	11,2	100		145,3	100		986,7	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		31,9	100		0,4	100		0,0	100		124608,5	100	11,2	100		145,4	100		984,8	100		in Betrieb
08:30		5,4	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		40,5	100		0,4	100		0,0	100		126985,7	100	11,0	100		145,4	100		985,6	100		in Betrieb
09:00		3,2	86		1,2	86		0,0	73		4,5	86		0,24	100		44,8	86		0,4	86		0,0	86		125218,1	100	11,2	86		145,4	100		981,3	100		in Betrieb
09:30		6,4	78		1,7	78		0,0	100		4,5	78		0,23	100		35,6	78		0,4	78		0,3	78		126292,6	100	11,1	78		145,4	100		990,3	100		in Betrieb
10:00		3,4	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		34,3	100		0,4	100		0,3	100		125193,3	100	11,2	100		145,4	100		986,7	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		36,8	100		0,4	100		0,3	100		124893,9	100	11,2	100		145,4	100		987,7	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		1,8	100		0,0	73		4,5	100		0,23	100		36,2	100		0,4	100		0,2	100		126075,4	100	11,1	100		145,3	100		990,0	100		in Betrieb
11:30		3,5	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		34,5	100		0,4	100		0,3	100		125848,9	100	11,1	100		145,6	100		984,0	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		30,9	100		0,4	100		0,3	100		123203,7	100	11,3	100		145,2	100		981,4	100		in Betrieb
12:30		3,4	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		27,6	100		0,4	100		0,4	100		126732,5	100	10,9	100		145,6	100		988,8	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		1,0	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		23,9	100		0,4	100		0,5	100		125602,6	100	11,0	100		145,5	100		982,8	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		26,6	100		0,4	100		0,3	100		125565,4	100	11,1	100		145,5	100		980,4	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		32,3	100		0,4	100		0,4	100		126966,4	100	11,0	100		145,9	100		978,9	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		34,2	100		0,4	100		0,4	100		125389,8	100	11,2	100		146,0	100		971,2	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		1,4	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		27,6	100		0,4	100		0,3	100		126972,9	100	11,1	100		145,9	100		978,2	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		27,8	100		0,4	100		0,5	100		124596,0	100	11,3	100		145,8	100		976,0	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		1,5	100		0,0	100		5,2	100		0,23	94		29,2	100		0,4	100		0,4	100		127147,2	100	11,1	100		146,0	100		979,8	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		25,0	100		0,4	100		0,3	100		124073,9	100	11,3	100		145,9	100		977,2	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		1,3	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		30,0	100		0,4	100		0,5	100		126944,3	100	11,1	100		146,1	100		975,3	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		25,5	100		0,4	100		0,4	100		126931,3	100	11,2	100		145,9	100		977,0	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		30,3	100		0,4	100		0,4	100		126051,6	100	11,1	100		145,8	100		975,7	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		27,3	100		0,4	100		0,4	100		125024,5	100	11,2	100		145,7	100		980,6	100		in Betrieb
19:00		2,0	100		1,5	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		38,6	100		0,4	100		0,4	100		123310,8	100	11,3	100		145,4	100		971,8	100		in Betrieb
19:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		34,7	100		0,4	100		0,3	100		123751,1	100	11,2	100		145,7	100		980,1	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		24,7	100		0,4	100		0,2	100		126326,6	100	11,0	100		145,4	100		990,0	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		26,2	100		0,4	100		0,4	100		124159,1	100	11,1	100		145,4	100		985,2	100		in Betrieb
21:00		2,2	84		1,7	84		0,0	73		3,7	84		0,24	100		28,4	84		0,4	84		0,3	84		124407,1	100	11,1	84		145,2	100		983,4	100		in Betrieb
21:30		2,0	79		1,1	79		0,0	100		4,1	79		0,24	100		21,1	79		0,4	79		0,1	79		124290,7	100	11,2	79		145,3	100		985,2	100		in Betrieb
22:00		3,2	100		1,4	100		0,0																													