

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 23/04/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		4,6	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,4	100		127204,3	100		11,2	100		146,3	100		979,1	100	In marcia
01:00		4,3	100		1,4	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		30,2	100		0,4	100		0,3	100		125345,2	100		11,3	100		146,1	100		974,3	100	In marcia
01:30		3,6	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		29,4	100		0,4	100		0,4	100		125192,7	100		11,2	100		146,0	100		973,6	100	In marcia
02:00		2,5	100		0,7	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		127046,3	100		11,1	100		146,2	100		978,9	100	In marcia
02:30		5,7	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		28,4	100		0,4	100		0,3	100		124815,2	100		11,2	100		146,0	100		974,9	100	In marcia
03:00		3,8	100		1,0	100		0,0	73		5,8	100		0,24	100		29,2	100		0,4	100		0,4	100		128082,9	100		11,0	100		146,2	100		978,8	100	In marcia
03:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		33,4	100		0,4	100		0,3	100		125840,3	100		11,2	100		146,7	100		973,0	100	In marcia
04:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		39,5	100		0,4	100		0,4	100		128629,5	100		11,0	100		146,6	100		982,6	100	In marcia
04:30		3,5	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		28,6	100		0,4	100		0,3	100		125057,8	100		11,4	100		145,9	100		978,1	100	In marcia
05:00		2,9	100		1,5	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		30,1	100		0,4	100		0,4	100		128729,5	100		11,0	100		145,8	100		980,5	100	In marcia
05:30		3,9	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		32,5	100		0,4	100		0,3	100		127616,2	100		11,2	100		146,5	100		976,4	100	In marcia
06:00		4,6	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		26,1	100		0,4	100		0,3	100		127079,8	100		11,2	100		144,8	100		974,0	100	In marcia
06:30		2,8	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		28,0	100		0,4	100		0,4	100		127726,8	100		11,2	100		146,3	100		971,7	100	In marcia
07:00		3,7	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		25,6	100		0,4	100		0,4	100		128649,7	100		11,1	100		146,4	100		976,3	100	In marcia
07:30		5,5	100		2,1	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		17,9	100		0,4	100		0,4	100		124199,9	100		11,4	100		146,2	100		968,7	100	In marcia
08:00		3,1	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		24,8	100		0,4	100		0,4	100		127121,8	100		11,2	100		146,3	100		976,0	100	In marcia
08:30		3,6	100		1,9	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		25,8	100		0,4	100		0,5	100		124869,3	100		11,3	100		145,9	100		976,9	100	In marcia
09:00		1,9	85		0,3	85		0,0	73		4,8	85		0,24	100		28,0	85		0,4	85		0,4	85		125804,5	100		11,2	85		146,6	100		985,4	100	In marcia
09:30		1,4	79		0,9	79		0,0	100		4,4	79		0,24	100		36,6	79		0,4	79		0,0	79		123931,6	100		11,3	79		145,8	100		982,2	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		42,8	100		0,4	100		0,0	100		126344,6	100		11,2	100		146,4	100		980,9	100	In marcia
10:30		5,4	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		32,6	100		0,4	100		0,0	100		122035,3	100		11,5	100		145,7	100		978,0	100	In marcia
11:00		3,4	100		1,1	100		0,0	73		5,2	100		0,24	100		20,2	100		0,4	100		0,0	100		124062,8	100		11,4	100		145,7	100		987,1	100	In marcia
11:30		3,4	100		0,6	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		16,8	100		0,4	100		0,0	100		124998,5	100		11,3	100		146,1	100		982,9	100	In marcia
12:00		1,5	100		0,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		30,5	100		0,4	100		0,0	100		125708,2	100		11,1	100		145,9	100		986,4	100	In marcia
12:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		32,4	100		0,4	100		0,1	100		126657,1	100		11,1	100		145,8	100		983,3	100	In marcia
13:00		1,7	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		40,3	100		0,4	100		0,0	100		124615,3	100		11,3	100		146,0	100		977,9	100	In marcia
13:30		3,1	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		37,7	100		0,4	100		0,0	100		124416,1	100		11,3	100		146,2	100		984,0	100	In marcia
14:00		3,7	100		1,4	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		34,2	100		0,4	100		0,0	100		125744,1	100		11,2	100		145,8	100		983,6	100	In marcia
14:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,8	100		0,4	100		0,0	100		122133,2	100		11,3	100		145,4	100		975,6	100	In marcia
15:00		2,8	100		0,8	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		24,4	100		0,4	100		0,0	100		124651,2	100		11,1	100		145,4	100		982,3	100	In marcia
15:30		1,8	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		126137,8	100		11,0	100		145,7	100		983,4	100	In marcia
16:00		4,0	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		27,8	100		0,4	100		0,0	100		123628,5	100		11,2	100		145,9	100		979,8	100	In marcia
16:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,9	100		0,4	100		0,0	100		124338,8	100		11,2	100		145,8	100		981,7	100	In marcia
17:00		2,2	100		1,2	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		40,0	100		0,3	100		0,0	100		126176,8	100		11,0	100		146,1	100		972,5	100	In marcia
17:30		2,9	100		1,9	100		0,0	100		5,7	100		0,23	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		124775,6	100		11,1	100		145,6	100		976,8	100	In marcia
18:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		29,5	100		0,4	100		0,0	100		123022,4	100		11,2	100		145,6	100		974,1	100	In marcia
18:30		2,6	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		126309,9	100		11,0	100		145,7	100		982,4	100	In marcia
19:00		3,2	100		1,8	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		125068,1	100		11,2	100		146,1	100		976,1	100	In marcia
19:30		2,4	100		1,0	100		0,0	100		6,4	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,1	100		126827,1	100		11,1	100		146,0	100		977,3	100	In marcia
20:00		3,2	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		29,8	100		0,3	100		0,0	100		126912,6	100		11,1	100		146,3	100		983,6	100	In marcia
20:30		2,5	100		1,9	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		126380,6	100		11,2	100		145,9	100		979,6	100	In marcia
21:00		2,6	84		1,3	84		0,0	73		4,5	84		0,24	100		31,4	84		0,3	84		0,1	84		126088,3	100		11,3	84		146,2	100		979,1	100	In marcia
21:30		2,7	79		1,4	79		0,0	100		4,5	79		0,25	100		34,5	79		0,3	79		0,6	79		12											

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,6	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,4	100		127204,3	100		11,2	100		146,3	100		979,1	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		1,4	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		30,2	100		0,4	100		0,3	100		125345,2	100		11,3	100		146,1	100		974,3	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		29,4	100		0,4	100		0,4	100		125192,7	100		11,2	100		146,0	100		973,6	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		0,7	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		127046,3	100		11,1	100		146,2	100		978,9	100		in Betrieb
02:30		5,7	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		28,4	100		0,4	100		0,3	100		124815,2	100		11,2	100		146,0	100		974,9	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		1,0	100		0,0	73		5,8	100		0,24	100		29,2	100		0,4	100		0,4	100		128082,9	100		11,0	100		146,2	100		978,8	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		33,4	100		0,4	100		0,3	100		125840,3	100		11,2	100		146,7	100		973,0	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		39,5	100		0,4	100		0,4	100		128629,5	100		11,0	100		146,6	100		982,6	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		28,6	100		0,4	100		0,3	100		125057,8	100		11,4	100		145,9	100		978,1	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,5	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		30,1	100		0,4	100		0,4	100		128729,5	100		11,0	100		145,8	100		980,5	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		32,5	100		0,4	100		0,3	100		127616,2	100		11,2	100		146,5	100		976,4	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		26,1	100		0,4	100		0,3	100		127079,8	100		11,2	100		144,8	100		974,0	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		28,0	100		0,4	100		0,4	100		127726,8	100		11,2	100		146,3	100		971,7	100		in Betrieb
07:00		3,7	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		25,6	100		0,4	100		0,4	100		128649,7	100		11,1	100		146,4	100		976,3	100		in Betrieb
07:30		5,5	100		2,1	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		17,9	100		0,4	100		0,4	100		124199,9	100		11,4	100		146,2	100		968,7	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		24,8	100		0,4	100		0,4	100		127121,8	100		11,2	100		146,3	100		976,0	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		1,9	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		25,8	100		0,4	100		0,5	100		124869,3	100		11,3	100		145,9	100		976,9	100		in Betrieb
09:00		1,9	85		0,3	85		0,0	73		4,8	85		0,24	100		28,0	85		0,4	85		0,4	85		125804,5	100		11,2	85		145,6	100		985,4	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		0,9	79		0,0	100		4,4	79		0,24	100		36,6	79		0,4	79		0,0	79		123931,6	100		11,3	79		145,8	100		982,2	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		42,8	100		0,4	100		0,0	100		126344,6	100		11,2	100		146,4	100		980,9	100		in Betrieb
10:30		5,4	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		32,6	100		0,4	100		0,0	100		122035,3	100		11,5	100		145,7	100		978,0	100		in Betrieb
11:00		3,4	100		1,1	100		0,0	73		5,2	100		0,24	100		20,2	100		0,4	100		0,0	100		124062,8	100		11,4	100		145,7	100		987,1	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,6	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		16,8	100		0,4	100		0,0	100		124998,5	100		11,3	100		146,1	100		982,9	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		0,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		30,5	100		0,4	100		0,0	100		125708,2	100		11,1	100		145,9	100		986,4	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		32,4	100		0,4	100		0,1	100		126657,1	100		11,1	100		145,8	100		983,3	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		40,3	100		0,4	100		0,0	100		124615,3	100		11,3	100		146,0	100		977,9	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		37,7	100		0,4	100		0,0	100		124416,1	100		11,3	100		146,2	100		984,0	100		in Betrieb
14:00		3,7	100		1,4	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		34,2	100		0,4	100		0,0	100		125744,1	100		11,2	100		145,8	100		983,6	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,8	100		0,4	100		0,0	100		122133,2	100		11,3	100		145,4	100		975,6	100		in Betrieb
15:00		2,8	100		0,8	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		24,4	100		0,4	100		0,0	100		124651,2	100		11,1	100		145,4	100		982,3	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		126137,8	100		11,0	100		145,7	100		983,4	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		27,8	100		0,4	100		0,0	100		123628,5	100		11,2	100		145,9	100		979,8	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,9	100		0,4	100		0,0	100		124338,8	100		11,2	100		145,8	100		981,7	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,2	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		40,0	100		0,3	100		0,0	100		126176,8	100		11,0	100		146,1	100		972,5	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		1,9	100		0,0	100		5,7	100		0,23	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		124775,6	100		11,1	100		145,6	100		976,8	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		29,5	100		0,4	100		0,0	100		123022,4	100		11,2	100		145,6	100		974,1	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		126309,9	100		11,0	100		145,7	100		982,4	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		1,8	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		125068,1	100		11,2	100		146,1	100		976,1	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		1,0	100		0,0	100		6,4	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,1	100		126827,1	100		11,1	100		146,0	100		977,3	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		29,8	100		0,3	100		0,0	100		126912,6	100		11,1	100		146,3	100		983,6	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		1,9	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		126380,6	100		11,2	100		145,9	100		979,6	100		in Betrieb
21:00		2,6	84		1,3	84		0,0	73		4,5	84		0,24	100		31,4	84		0,3	84		0,1	84		126088,3	100		11,3	84		146,2	100		979,1	100		in Betrieb
21:30		2,7	79		1,4	79		0,0	100		4,5	79		0,25	100		34,5	79		0,3	79		0,6															