

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/05/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		38,7	100		0,3	100		0,0	100		115073,5	100	11,4	100		145,1	100		963,4	100	In marcia
01:00		4,1	100		1,6	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		39,9	100		0,3	100		0,0	100		115453,9	100	11,4	100		144,7	100		963,7	100	In marcia
01:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		43,9	100		0,3	100		0,1	100		116343,8	100	11,3	100		144,9	100		966,2	100	In marcia
02:00		3,8	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		37,5	100		0,3	100		0,1	100		115426,4	100	11,4	100		144,4	100		964,4	100	In marcia
02:30		2,9	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,1	100		115967,8	100	11,3	100		144,4	100		969,4	100	In marcia
03:00		3,6	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		115677,7	100	11,4	100		144,6	100		959,8	100	In marcia
03:30		3,9	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,3	100		116351,8	100	11,3	100		144,8	100		961,4	100	In marcia
04:00		3,2	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,23	95		28,1	100		0,3	100		0,0	100		116099,7	100	11,4	100		144,5	100		954,0	100	In marcia
04:30		4,6	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,1	100		118939,7	100	11,1	100		144,9	100		954,5	100	In marcia
05:00		4,8	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,23	100		19,3	100		0,3	100		0,1	100		117697,7	100	11,3	100		144,5	100		954,4	100	In marcia
05:30		3,7	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,1	100		116291,7	100	11,4	100		144,3	100		953,3	100	In marcia
06:00		2,3	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		115749,8	100	11,4	100		144,7	100		950,8	100	In marcia
06:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,2	100		117616,5	100	11,3	100		144,6	100		952,4	100	In marcia
07:00		2,7	100		1,6	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		37,9	100		0,3	100		0,2	100		114940,1	100	11,5	100		144,8	100		947,9	100	In marcia
07:30		3,9	100		2,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,1	100		114958,7	100	11,6	100		144,3	100		952,6	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	95		38,2	100		0,3	100		0,2	100		115411,0	100	11,6	100		145,1	100		949,9	100	In marcia
08:30		2,7	100		2,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		21,2	100		0,3	100		0,1	100		114571,3	100	11,6	100		144,3	100		950,2	100	In marcia
09:00		2,7	85		1,9	85		0,0	73		9,9	85		0,24	100		14,2	85		0,3	85		0,1	85		117161,7	100	11,3	85		144,3	100		962,5	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,1	78		0,0	100		4,8	78		0,24	100		23,9	78		0,3	78		0,0	78		114365,2	100	11,5	78		143,8	100		951,6	100	In marcia
10:00		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		23,4	100		0,3	100		0,0	100		116089,4	100	11,4	100		144,7	100		942,1	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,0	100		116336,1	100	11,4	100		144,5	100		944,6	100	In marcia
11:00		1,7	100		1,7	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		114757,5	100	11,4	100		144,5	100		947,2	100	In marcia
11:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		6,8	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,0	100		119726,7	100	11,1	100		144,9	100		958,5	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		29,6	100		0,3	100		0,0	100		115993,3	100	11,4	100		144,8	100		950,9	100	In marcia
12:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,0	100		115484,5	100	11,5	100		144,9	100		945,3	100	In marcia
13:00		2,4	100		1,5	100		0,0	73		6,9	100		0,24	100		35,1	100		0,3	100		0,0	100		118498,8	100	11,3	100		144,8	100		946,1	100	In marcia
13:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,0	100		118563,5	100	11,3	100		145,3	100		956,0	100	In marcia
14:00		1,6	100		2,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		115524,4	100	11,4	100		144,7	100		945,9	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		27,6	100		0,3	100		0,0	100		118669,0	100	11,1	100		145,0	100		950,4	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		118967,1	100	11,1	100		144,9	100		945,4	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,0	100		119522,0	100	11,1	100		145,1	100		948,6	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		30,3	100		0,3	100		0,0	100		116429,8	100	11,4	100		145,0	100		942,4	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,0	100		118907,6	100	11,2	100		145,2	100		944,7	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,6	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		118320,0	100	11,3	100		145,6	100		941,5	100	In marcia
17:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,0	100		118788,2	100	11,4	100		145,1	100		941,2	100	In marcia
18:00		2,8	100		1,2	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,0	100		118245,6	100	11,4	100		145,3	100		943,2	100	In marcia
18:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,0	100		119785,9	100	11,3	100		145,3	100		946,0	100	In marcia
19:00		1,5	100		1,5	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,0	100		116015,2	100	11,5	100		145,0	100		944,8	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		43,9	100		0,3	100		0,0	100		119324,7	100	11,1	100		145,5	100		943,2	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		42,3	100		0,3	100		0,0	100		121841,2	100	11,0	100		145,6	100		949,8	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		42,7	100		0,3	100		0,0	100		123918,7	100	11,0	100		145,8	100		950,7	100	In marcia
21:00		2,2	85		2,2	85		0,0	73		4,5	85		0,25	100		26,9	85		0,3	85		0,0	85		116118,4	100	11,7	85		145,2	100		939,6	100	In marcia
21:30		1,4	78		1,0	78		0,0	100		4,6	78		0,26	100		15,5	78		0,3	78		0,4	78		114672,3	100	11,8	78		145,1	100		935,4	100	In marcia
22:00		1,7	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		20,0	100		0,3	100		0,3	100		117986,8	100	11,3	100		145,2	1				

MVA Bozen

Datum: 10/05/2019

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert		ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand						
00:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		38,7	100		0,3	100		0,0	100		115073,5	100		11,4	100		145,1	100		963,4	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		1,6	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		39,9	100		0,3	100		0,0	100		115453,9	100		11,4	100		144,7	100		963,7	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		43,9	100		0,3	100		0,1	100		116343,8	100		11,3	100		144,9	100		966,2	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		37,5	100		0,3	100		0,1	100		115426,4	100		11,4	100		144,4	100		964,4	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,1	100		115967,8	100		11,3	100		144,4	100		969,4	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		115677,7	100		11,4	100		144,6	100		959,8	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,3	100		116351,8	100		11,3	100		144,8	100		961,4	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,23	95		28,1	100		0,3	100		0,0	100		116099,7	100		11,4	100		144,5	100		954,0	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,1	100		118939,7	100		11,1	100		144,9	100		954,5	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,23	100		19,3	100		0,3	100		0,1	100		117697,7	100		11,3	100		144,5	100		954,4	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,1	100		116291,7	100		11,4	100		144,3	100		953,3	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		115749,8	100		11,4	100		144,7	100		950,8	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,2	100		117616,5	100		11,3	100		144,6	100		952,4	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		1,6	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		37,9	100		0,3	100		0,2	100		114940,1	100		11,5	100		144,8	100		947,9	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		2,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,1	100		114958,7	100		11,6	100		144,3	100		952,6	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	95		38,2	100		0,3	100		0,2	100		115411,0	100		11,6	100		145,1	100		949,9	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		2,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		21,2	100		0,3	100		0,1	100		114571,3	100		11,6	100		144,3	100		950,2	100		in Betrieb
09:00		2,7	85		1,9	85		0,0	73		9,9	85		0,24	100		14,2	85		0,3	85		0,1	85		117161,7	100		11,3	85		144,3	100		962,5	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,1	78		0,0	100		4,8	78		0,24	100		23,9	78		0,3	78		0,0	78		114365,2	100		11,5	78		143,8	100		951,6	100		in Betrieb
10:00		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		23,4	100		0,3	100		0,0	100		116089,4	100		11,4	100		144,7	100		942,1	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,0	100		116336,1	100		11,4	100		144,5	100		944,6	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,7	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		114757,5	100		11,4	100		144,5	100		947,2	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		6,8	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,0	100		119726,7	100		11,1	100		144,9	100		958,5	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		29,6	100		0,3	100		0,0	100		115993,3	100		11,4	100		144,8	100		950,9	100		in Betrieb
12:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,0	100		115484,5	100		11,5	100		144,9	100		945,3	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		1,5	100		0,0	73		6,9	100		0,24	100		35,1	100		0,3	100		0,0	100		118498,8	100		11,3	100		144,8	100		946,1	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,0	100		118563,5	100		11,3	100		145,3	100		956,0	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		2,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		115524,4	100		11,4	100		144,7	100		945,9	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		27,6	100		0,3	100		0,0	100		118669,0	100		11,1	100		145,0	100		950,4	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		118967,1	100		11,1	100		144,9	100		945,4	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,0	100		119522,0	100		11,1	100		145,1	100		948,6	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		30,3	100		0,3	100		0,0	100		116429,8	100		11,4	100		145,0	100		942,4	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,0	100		118907,6	100		11,2	100		145,2	100		944,7	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,6	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		118320,0	100		11,3	100		145,6	100		941,5	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,0	100		118788,2	100		11,4	100		145,1	100		941,2	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		1,2	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,0	100		118245,6	100		11,4	100		145,3	100		943,2	100		in Betrieb
18:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,0	100		119785,9	100		11,3	100		145,3	100		946,0	100		in Betrieb
19:00		1,5	100		1,5	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,0	100		116015,2	100		11,5	100		145,0	100		944,8	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		43,9	100		0,3	100		0,0	100		119324,7	100		11,1	100		145,5	100		943,2	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		42,3	100		0,3	100		0,0	100		121841,2	100		11,0	100		145,6	100		949,8	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		42,7	100		0,3	100		0,0	100		123918,7	100		11,0	100		145,8	100		950,7	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		2,2	85		0,0	73		4,5	85		0,25	100		26,9	85		0,3	85		0,0	85		116118,4	100		11,7	85		145,2	100		939,6	100		in Betrieb
21:30		1,4	78		1,0	78		0,0	100		4,6	78		0,26	100		15,5	78		0,3	78																	