

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/05/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		35,1	100		0,3	100		0,3	100		115812,7	100		11,3	100		144,0	100		964,8	100		In marcia
01:00		2,0	100		2,1	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		44,0	100		0,3	100		0,4	100		115156,7	100		11,4	100		144,4	100		967,2	100		In marcia
01:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,3	100		115579,9	100		11,4	100		144,2	100		969,2	100		In marcia
02:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		24,4	100		0,3	100		0,2	100		117403,1	100		11,3	100		144,7	100		973,3	100		In marcia
02:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		112727,4	100		11,6	100		144,1	100		960,8	100		In marcia
03:00		1,4	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,2	100		116619,6	100		11,3	100		144,3	100		970,0	100		In marcia
03:30		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		116167,1	100		11,3	100		144,3	100		963,5	100		In marcia
04:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		31,8	100		0,3	100		0,5	100		120191,4	100		11,0	100		145,0	100		975,7	100		In marcia
04:30		2,0	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,4	100		114779,3	100		11,5	100		144,1	100		961,3	100		In marcia
05:00		1,8	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		23,6	100		0,3	100		0,2	100		116987,8	100		11,3	100		144,2	100		962,7	100		In marcia
05:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,6	100		115175,3	100		11,4	100		144,4	100		957,0	100		In marcia
06:00		2,8	100		1,9	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,4	100		116091,5	100		11,4	100		144,3	100		962,2	100		In marcia
06:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		21,8	100		0,3	100		0,4	100		115798,0	100		11,4	100		144,6	100		961,3	100		In marcia
07:00		3,8	100		1,2	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		21,7	100		0,3	100		0,3	100		114586,1	100		11,5	100		144,3	100		958,9	100		In marcia
07:30		4,0	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,5	100		116194,4	100		11,4	100		144,3	100		966,5	100		In marcia
08:00		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,25	94		28,9	100		0,3	100		0,4	100		113780,0	100		11,6	100		144,3	100		962,0	100		In marcia
08:30		2,7	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		37,1	100		0,3	100		0,3	100		114631,1	100		11,5	100		144,7	100		964,1	100		In marcia
09:00		3,1	89		1,4	89		0,0	73		4,1	89		0,24	100		38,5	89		0,3	89		0,3	89		114667,1	100		11,5	89		143,9	100		965,0	100		In marcia
09:30		2,6	74		1,3	74		0,0	100		3,8	74		0,24	100		43,9	74		0,3	74		0,3	74		118564,1	100		11,1	74		144,4	100		970,6	100		In marcia
10:00		3,2	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,2	100		116187,7	100		11,3	100		144,1	100		965,0	100		In marcia
10:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		114625,2	100		11,4	100		144,3	100		964,6	100		In marcia
11:00		3,0	100		1,3	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		36,5	100		0,3	100		0,3	100		114609,8	100		11,4	100		144,5	100		955,0	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		117816,8	100		11,2	100		144,5	100		974,6	100		In marcia
12:00		3,8	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,24	95		32,9	100		0,3	100		0,2	100		116925,0	100		11,4	100		144,7	100		961,5	100		In marcia
12:30		3,2	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		115640,5	100		11,5	100		144,8	100		957,8	100		In marcia
13:00		3,8	100		2,2	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		116315,2	100		11,4	100		144,6	100		961,7	100		In marcia
13:30		4,2	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		19,4	100		0,3	100		0,2	100		115539,4	100		11,6	100		144,4	100		960,2	100		In marcia
14:00		1,4	100		0,6	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		20,8	100		0,3	100		0,2	100		115240,1	100		11,5	100		144,4	100		962,0	100		In marcia
14:30		3,1	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,2	100		117929,1	100		11,2	100		144,6	100		967,0	100		In marcia
15:00		2,4	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		112935,8	100		11,6	100		144,4	100		956,6	100		In marcia
15:30		2,5	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,3	100		117989,2	100		11,2	100		144,6	100		966,7	100		In marcia
16:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	95		46,3	100		0,3	100		0,2	100		117235,9	100		11,3	100		144,8	100		959,2	100		In marcia
16:30		2,9	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		38,2	100		0,3	100		0,3	100		115500,5	100		11,4	100		144,5	100		961,3	100		In marcia
17:00		1,7	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		41,6	100		0,3	100		0,2	100		119309,8	100		11,1	100		144,7	100		968,2	100		In marcia
17:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		115346,1	100		11,5	100		144,8	100		962,8	100		In marcia
18:00		2,5	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,0	100		0,3	100		0,4	100		118563,8	100		11,2	100		144,6	100		968,4	100		In marcia
18:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		16,9	100		0,3	100		0,3	100		117743,3	100		11,3	100		144,7	100		963,9	100		In marcia
19:00		3,8	100		1,7	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		17,4	100		0,3	100		0,3	100		116264,0	100		11,5	100		144,7	100		963,1	100		In marcia
19:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		115789,4	100		11,4	100		144,5	100		961,2	100		In marcia
20:00		2,9	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		31,1	100		0,3	100		0,2	100		118747,4	100		11,2	100		144,7	100		966,9	100		In marcia
20:30		3,8	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		116531,8	100		11,4	100		144,6	100		961,3	100		In marcia
21:00		3,7	86		1,8	86		0,0	73		4,2	86		0,26	100		28,9	86		0,3	86		0,2	86		114787,0	100		11,6	86		144,7	100		954,1	100		In marcia
21:30		2,8	78		1,3	78		0,0	100		4,4	78		0,26	100		41,4	78		0,3	78		0,1															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		35,1	100		0,3	100		0,3	100		115812,7	100		11,3	100		144,0	100		964,8	100	in Betrieb
01:00		2,0	100		2,1	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		44,0	100		0,3	100		0,4	100		115156,7	100		11,4	100		144,4	100		967,2	100	in Betrieb
01:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,3	100		115579,9	100		11,4	100		144,2	100		969,2	100	in Betrieb
02:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		24,4	100		0,3	100		0,2	100		117403,1	100		11,3	100		144,7	100		973,3	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		112727,4	100		11,6	100		144,1	100		960,8	100	in Betrieb
03:00		1,4	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,2	100		116619,6	100		11,3	100		144,3	100		970,0	100	in Betrieb
03:30		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		116167,1	100		11,3	100		144,3	100		963,5	100	in Betrieb
04:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		31,8	100		0,3	100		0,5	100		120191,4	100		11,0	100		145,0	100		975,7	100	in Betrieb
04:30		2,0	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,4	100		114779,3	100		11,5	100		144,1	100		961,3	100	in Betrieb
05:00		1,8	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		23,6	100		0,3	100		0,2	100		116987,8	100		11,3	100		144,2	100		962,7	100	in Betrieb
05:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,6	100		115175,3	100		11,4	100		144,4	100		957,0	100	in Betrieb
06:00		2,8	100		1,9	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,4	100		116091,5	100		11,4	100		144,3	100		962,2	100	in Betrieb
06:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		21,8	100		0,3	100		0,4	100		115798,0	100		11,4	100		144,6	100		961,3	100	in Betrieb
07:00		3,8	100		1,2	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		21,7	100		0,3	100		0,3	100		114586,1	100		11,5	100		144,3	100		958,9	100	in Betrieb
07:30		4,0	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,5	100		116194,4	100		11,4	100		144,3	100		966,5	100	in Betrieb
08:00		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,25	94		28,9	100		0,3	100		0,4	100		113780,0	100		11,6	100		144,3	100		962,0	100	in Betrieb
08:30		2,7	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		37,1	100		0,3	100		0,3	100		114631,1	100		11,5	100		144,7	100		964,1	100	in Betrieb
09:00		3,1	89		1,4	89		0,0	73		4,1	89		0,24	100		38,5	89		0,3	89		0,3	89		114667,1	100		11,5	89		143,9	100		965,0	100	in Betrieb
09:30		2,6	74		1,3	74		0,0	100		3,8	74		0,24	100		43,9	74		0,3	74		0,3	74		115654,1	100		11,1	74		144,4	100		970,6	100	in Betrieb
10:00		3,2	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,2	100		116187,7	100		11,3	100		144,1	100		965,0	100	in Betrieb
10:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		114625,2	100		11,4	100		144,3	100		964,6	100	in Betrieb
11:00		3,0	100		1,3	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		36,5	100		0,3	100		0,3	100		114609,8	100		11,4	100		144,5	100		955,0	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		117816,8	100		11,2	100		144,5	100		974,6	100	in Betrieb
12:00		3,8	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,24	95		32,9	100		0,3	100		0,2	100		116925,0	100		11,4	100		144,7	100		961,5	100	in Betrieb
12:30		3,2	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		115640,5	100		11,5	100		144,8	100		957,8	100	in Betrieb
13:00		3,8	100		2,2	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		116315,2	100		11,4	100		144,6	100		961,7	100	in Betrieb
13:30		4,2	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		19,4	100		0,3	100		0,2	100		115539,4	100		11,6	100		144,4	100		960,2	100	in Betrieb
14:00		1,4	100		0,6	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		20,8	100		0,3	100		0,2	100		115240,1	100		11,5	100		144,4	100		962,0	100	in Betrieb
14:30		3,1	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,2	100		117929,1	100		11,2	100		144,6	100		967,0	100	in Betrieb
15:00		2,4	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		112935,8	100		11,6	100		144,4	100		956,6	100	in Betrieb
15:30		2,5	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,3	100		117989,2	100		11,2	100		144,6	100		966,7	100	in Betrieb
16:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	95		46,3	100		0,3	100		0,2	100		117235,9	100		11,3	100		144,8	100		959,2	100	in Betrieb
16:30		2,9	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		38,2	100		0,3	100		0,3	100		115500,5	100		11,4	100		144,5	100		961,3	100	in Betrieb
17:00		1,7	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		41,6	100		0,3	100		0,2	100		119309,8	100		11,1	100		144,7	100		968,2	100	in Betrieb
17:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		115346,1	100		11,5	100		144,8	100		962,8	100	in Betrieb
18:00		2,5	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,0	100		0,3	100		0,4	100		118563,8	100		11,2	100		144,6	100		968,4	100	in Betrieb
18:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		16,9	100		0,3	100		0,3	100		117743,3	100		11,3	100		144,7	100		963,9	100	in Betrieb
19:00		3,8	100		1,7	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		17,4	100		0,3	100		0,3	100		116264,0	100		11,5	100		144,7	100		963,1	100	in Betrieb
19:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		115789,4	100		11,4	100		144,5	100		961,2	100	in Betrieb
20:00		2,9	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		31,1	100		0,3	100		0,2	100		118747,4	100		11,2	100		144,7	100		966,9	100	in Betrieb
20:30		3,8	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		116531,8	100		11,4	100		144,6	100		961,3	100	in Betrieb
21:00		3,7	86		1,8	86		0,0	73		4,2	86		0,26	100		28,9	86		0,3	86		0,2	86		114787,0	100		11,6	86		144,7	100		954,1	100	in Betrieb
21:30		2,8	78		1,3	78		0,0	100		4,4	78		0,26	100		41,4	78		0,3	78		0,1	78		115925,7	100		11,4	78		144,9	100		963,0	100	in Betrieb
22:00		4,2	100		1,9	100		0,0																													