

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/05/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		116223,1	100		11,4	100		145,2	100		960,0	100	In marcia
01:00		1,5	100		1,2	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,3	100		116446,8	100		11,4	100		145,6	100		957,7	100	In marcia
01:30		2,1	100		2,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		119682,2	100		11,2	100		144,8	100		962,6	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,1	100		115804,4	100		11,5	100		144,8	100		955,8	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		117685,6	100		11,3	100		144,7	100		964,8	100	In marcia
03:00		1,5	100		1,1	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		114537,8	100		11,6	100		144,9	100		959,6	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		116989,5	100		11,4	100		145,1	100		961,6	100	In marcia
04:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		35,8	100		0,3	100		0,3	100		118144,5	100		11,3	100		145,3	100		962,2	100	In marcia
04:30		1,9	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		39,0	100		0,3	100		0,3	100		117175,9	100		11,4	100		144,8	100		952,8	100	In marcia
05:00		1,7	100		1,9	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,2	100		118295,0	100		11,3	100		145,0	100		951,8	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,3	100		120496,3	100		11,2	100		145,4	100		961,5	100	In marcia
06:00		1,6	100		2,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		22,1	100		0,3	100		0,1	100		117701,0	100		11,5	100		145,0	100		950,9	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		20,4	100		0,3	100		0,3	100		117752,6	100		11,5	100		145,0	100		954,1	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,3	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		24,3	100		0,3	100		0,3	100		115087,0	100		11,7	100		145,1	100		948,6	100	In marcia
07:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,3	100		118963,4	100		11,3	100		145,4	100		951,2	100	In marcia
08:00		2,7	100		2,2	100		0,0	100		5,8	100		0,25	94		34,3	100		0,3	100		0,3	100		117518,9	100		11,5	100		145,3	100		953,4	100	In marcia
08:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		116516,1	100		11,6	100		145,0	100		951,6	100	In marcia
09:00		2,3	85		1,5	85		0,0	73		5,0	85		0,25	100		21,3	85		0,3	85		0,1	85		114192,2	100		11,7	85		144,9	100		951,9	100	In marcia
09:30		2,3	79		1,0	79		0,0	100		4,8	79		0,25	100		26,7	79		0,3	79		0,3	79		112885,5	100		11,8	79		144,1	100		953,1	100	In marcia
10:00		2,1	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		115872,6	100		11,6	100		145,0	100		953,2	100	In marcia
10:30		3,6	100		1,6	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		115090,0	100		11,6	100		144,8	100		955,3	100	In marcia
11:00		3,5	100		1,3	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		114559,3	100		11,6	100		144,5	100		957,1	100	In marcia
11:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		115697,5	100		11,4	100		144,5	100		963,2	100	In marcia
12:00		1,4	100		0,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		39,5	100		0,3	100		0,5	100		115370,3	100		11,4	100		144,8	100		963,2	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,5	100		117898,6	100		11,2	100		144,6	100		969,9	100	In marcia
13:00		4,1	100		1,4	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,5	100		116815,2	100		11,3	100		144,8	100		965,0	100	In marcia
13:30		4,8	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		0,5	100		120293,6	100		10,9	100		145,0	100		971,8	100	In marcia
14:00		4,6	100		1,0	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		17,0	100		0,3	100		0,4	100		115165,6	100		11,5	100		144,6	100		955,2	100	In marcia
14:30		2,8	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,5	100		116553,8	100		11,3	100		144,8	100		960,5	100	In marcia
15:00		2,9	100		1,0	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,5	100		116209,7	100		11,3	100		144,7	100		960,8	100	In marcia
15:30		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,4	100		116319,1	100		11,3	100		144,4	100		963,5	100	In marcia
16:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		39,9	100		0,3	100		0,3	100		116301,6	100		11,2	100		144,4	100		965,1	100	In marcia
16:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		36,9	100		0,3	100		0,5	100		118237,4	100		11,1	100		144,6	100		966,4	100	In marcia
17:00		2,5	100		1,1	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		41,1	100		0,3	100		0,7	100		118062,1	100		11,1	100		145,3	100		961,5	100	In marcia
17:30		6,2	100		2,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,6	100		119106,1	100		11,2	100		145,1	100		965,6	100	In marcia
18:00		5,4	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		20,5	100		0,3	100		0,5	100		116324,9	100		11,5	100		144,9	100		957,0	100	In marcia
18:30		4,4	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		18,6	100		0,3	100		0,3	100		117391,8	100		11,4	100		144,9	100		959,1	100	In marcia
19:00		3,5	100		0,5	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,4	100		115954,2	100		11,5	100		145,0	100		954,2	100	In marcia
19:30		4,7	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		19,6	100		0,3	100		0,4	100		118321,6	100		11,3	100		144,9	100		963,7	100	In marcia
20:00		2,9	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		34,7	100		0,3	100		0,5	100		118240,6	100		11,3	100		145,3	100		962,6	100	In marcia
20:30		3,1	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,4	100		117698,2	100		11,4	100		145,0	100		957,8	100	In marcia
21:00		3,3	84		0,6	84		0,0	73		4,2	84		0,24	100		31,9	84		0,3	84		0,5	84		116666,7	100		11,5	84		145,0	100		959,8	100	In marcia
21:30		3,6	79		0,7	79		0,0	100		4,3	79		0,26	100		44,8	79		0,3	79		0,1	79		115429,4	100		11,5	79		145,4	100		957,1	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert		ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand						
00:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		116223,1	100		11,4	100		145,2	100		960,0	100		in Betrieb
01:00		1,5	100		1,2	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,3	100		116446,8	100		11,4	100		145,6	100		957,7	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		2,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		119682,2	100		11,2	100		144,8	100		962,6	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,1	100		115804,4	100		11,5	100		144,8	100		955,8	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		117685,6	100		11,3	100		144,7	100		964,8	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		1,1	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		114537,8	100		11,6	100		144,9	100		959,6	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		116989,5	100		11,4	100		145,1	100		961,6	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		35,8	100		0,3	100		0,3	100		118144,5	100		11,3	100		145,3	100		962,2	100		in Betrieb
04:30		1,9	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		39,0	100		0,3	100		0,3	100		117175,9	100		11,4	100		144,8	100		952,8	100		in Betrieb
05:00		1,7	100		1,9	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,2	100		118295,0	100		11,3	100		145,0	100		951,8	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,3	100		120496,3	100		11,2	100		145,4	100		961,5	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		2,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		22,1	100		0,3	100		0,1	100		117701,0	100		11,5	100		145,0	100		950,9	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		20,4	100		0,3	100		0,3	100		117752,6	100		11,5	100		145,0	100		954,1	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,3	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		24,3	100		0,3	100		0,3	100		115087,0	100		11,7	100		145,1	100		948,6	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,3	100		118963,4	100		11,3	100		145,4	100		951,2	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		2,2	100		0,0	100		5,8	100		0,25	94		34,3	100		0,3	100		0,3	100		117518,9	100		11,5	100		145,3	100		953,4	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		116516,1	100		11,6	100		145,0	100		951,6	100		in Betrieb
09:00		2,3	85		1,5	85		0,0	73		5,0	85		0,25	100		21,3	85		0,3	85		0,1	85		114192,2	100		11,7	85		144,9	100		951,9	100		in Betrieb
09:30		2,3	79		1,0	79		0,0	100		4,8	79		0,25	100		26,7	79		0,3	79		0,3	79		112885,5	100		11,8	79		144,1	100		953,1	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		115872,6	100		11,6	100		145,0	100		953,2	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		1,6	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		115090,0	100		11,6	100		144,8	100		955,3	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		1,3	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		114559,3	100		11,6	100		144,5	100		957,1	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		115697,5	100		11,4	100		144,5	100		963,2	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		0,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		39,5	100		0,3	100		0,5	100		115370,3	100		11,4	100		144,8	100		963,2	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,5	100		117898,6	100		11,2	100		144,6	100		969,9	100		in Betrieb
13:00		4,1	100		1,4	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,5	100		116815,2	100		11,3	100		144,8	100		965,0	100		in Betrieb
13:30		4,8	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		0,5	100		120293,6	100		10,9	100		145,0	100		971,8	100		in Betrieb
14:00		4,6	100		1,0	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		17,0	100		0,3	100		0,4	100		115165,6	100		11,5	100		144,6	100		955,2	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,5	100		116553,8	100		11,3	100		144,8	100		960,5	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		1,0	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,5	100		116209,7	100		11,3	100		144,7	100		960,8	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,4	100		116319,1	100		11,3	100		144,4	100		963,5	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		39,9	100		0,3	100		0,3	100		116301,6	100		11,2	100		144,4	100		965,1	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		36,9	100		0,3	100		0,5	100		118237,4	100		11,1	100		144,6	100		966,4	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		1,1	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		41,1	100		0,3	100		0,7	100		118062,1	100		11,1	100		145,3	100		961,5	100		in Betrieb
17:30		6,2	100		2,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,6	100		119106,1	100		11,2	100		145,1	100		965,6	100		in Betrieb
18:00		5,4	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		20,5	100		0,3	100		0,5	100		116324,9	100		11,5	100		144,9	100		957,0	100		in Betrieb
18:30		4,4	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		18,6	100		0,3	100		0,3	100		117391,8	100		11,4	100		144,9	100		959,1	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		0,5	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,4	100		115954,2	100		11,5	100		145,0	100		954,2	100		in Betrieb
19:30		4,7	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		19,6	100		0,3	100		0,4	100		118321,6	100		11,3	100		144,9	100		963,7	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		34,7	100		0,3	100		0,5	100		118240,6	100		11,3	100		145,3	100		962,6	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,4	100		117698,2	100		11,4	100		145,0	100		957,8	100		in Betrieb
21:00		3,3	84		0,6	84		0,0	73		4,2	84		0,24	100		31,9	84		0,3	84		0,5	84		116666,7	100		11,5	84		145,0	100		959,8	100		in Betrieb
21:30		3,6	79		0,7	79		0,0	100		4,3	79		0,26	100		44,8	79		0,3																		