

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/05/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		2,9	100		0,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		107769,6	100		11,5	100		144,3	100		938,6	100		In marcia
01:00		5,7	100		0,4	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,0	100		107459,7	100		11,5	100		143,2	100		940,6	100		In marcia
01:30		2,6	100		0,1	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		104565,7	100		11,8	100		143,5	100		935,0	100		In marcia
02:00		5,0	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		40,4	100		0,3	100		0,0	100		104071,6	100		11,8	100		143,6	100		930,6	100		In marcia
02:30		4,3	100		0,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,1	100		108793,1	100		11,5	100		143,7	100		942,6	100		In marcia
03:00		4,1	100		0,1	100		0,02	73		4,5	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		106476,4	100		11,7	100		143,7	100		937,8	100		In marcia
03:30		3,5	100		0,0	100		0,06	100		4,4	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,0	100		108996,8	100		11,4	100		144,0	100		942,3	100		In marcia
04:00		3,1	100		0,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		38,4	100		0,3	100		0,0	100		108228,3	100		11,5	100		143,9	100		938,6	100		In marcia
04:30		5,1	100		0,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		41,9	100		0,3	100		0,2	100		108981,1	100		11,5	100		144,2	100		942,0	100		In marcia
05:00		4,9	100		0,2	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		19,4	100		0,3	100		0,1	100		107597,4	100		11,6	100		143,3	100		942,8	100		In marcia
05:30		5,1	100		0,2	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		20,2	100		0,3	100		0,2	100		111999,8	100		11,2	100		143,5	100		955,1	100		In marcia
06:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		17,2	100		0,3	100		0,0	100		109991,1	100		11,4	100		143,7	100		949,4	100		In marcia
06:30		1,4	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		106224,8	100		11,7	100		143,1	100		934,4	100		In marcia
07:00		2,4	100		0,1	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		45,0	100		0,3	100		0,1	100		107806,4	100		11,6	100		143,6	100		932,9	100		In marcia
07:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		40,3	100		0,3	100		0,3	100		108126,7	100		11,5	100		143,9	100		932,3	100		In marcia
08:00		5,9	100		0,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		33,8	100		0,3	100		0,2	100		110680,6	100		11,3	100		144,0	100		938,4	100		In marcia
08:30		6,5	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		109363,8	100		11,5	100		144,0	100		935,5	100		In marcia
09:00		6,2	85		0,2	85		0,0	73		5,0	85		0,25	100		22,2	85		0,3	85		0,1	85		109778,6	100		11,5	85		144,4	100		938,4	100		In marcia
09:30		3,6	78		0,6	78		0,0	100		5,0	78		0,25	100		16,8	78		0,3	78		0,4	78		108422,7	100		11,6	78		143,7	100		931,6	100		In marcia
10:00		2,6	100		0,5	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,5	100		110803,5	100		11,4	100		144,2	100		938,0	100		In marcia
10:30		4,4	100		0,8	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		109845,2	100		11,6	100		144,4	100		935,3	100		In marcia
11:00		6,8	100		0,7	100		0,01	73		5,3	100		0,25	100		21,7	100		0,3	100		0,5	100		108501,5	100		11,7	100		144,4	100		929,4	100		In marcia
11:30		3,0	100		0,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,5	100		109101,0	100		11,7	100		143,9	100		930,3	100		In marcia
12:00		1,4	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		33,2	100		0,3	100		0,3	100		111585,2	100		11,4	100		144,0	100		947,0	100		In marcia
12:30		1,5	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		44,1	100		0,3	100		0,4	100		108888,0	100		11,7	100		144,7	100		938,0	100		In marcia
13:00		2,3	100		0,9	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		42,3	100		0,3	100		0,5	100		108427,3	100		11,6	100		144,4	100		928,5	100		In marcia
13:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,4	100		105226,4	100		11,8	100		144,3	100		928,2	100		In marcia
14:00		4,3	100		2,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		107206,5	100		11,6	100		143,4	100		937,0	100		In marcia
14:30		4,5	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,3	100		108947,1	100		11,4	100		143,4	100		941,0	100		In marcia
15:00		3,6	100		1,2	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		106831,2	100		11,6	100		143,3	100		937,1	100		In marcia
15:30		5,5	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,4	100		109414,3	100		11,3	100		143,7	100		938,7	100		In marcia
16:00		2,9	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		26,7	100		0,3	100		0,4	100		108524,0	100		11,5	100		143,7	100		944,3	100		In marcia
16:30		4,0	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,5	100		107672,6	100		11,6	100		143,7	100		938,7	100		In marcia
17:00		4,5	100		1,3	100		0,02	73		4,5	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,3	100		110469,8	100		11,3	100		144,0	100		947,5	100		In marcia
17:30		2,8	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		37,7	100		0,3	100		0,4	100		110272,4	100		11,4	100		144,2	100		934,9	100		In marcia
18:00		5,1	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		106853,6	100		11,7	100		143,7	100		929,8	100		In marcia
18:30		3,8	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,5	100		108723,9	100		11,6	100		143,9	100		932,5	100		In marcia
19:00		4,0	100		0,9	100		0,03	73		4,5	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		109433,5	100		11,5	100		144,0	100		940,8	100		In marcia
19:30		2,6	100		0,9	100		0,03	100		4,2	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,4	100		109782,0	100		11,4	100		144,1	100		943,4	100		In marcia
20:00		4,5	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		32,5	100		0,3	100		0,3	100		107362,6	100		11,7	100		143,7	100		939,8	100		In marcia
20:30		4,5	100		0,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		110467,9	100		11,4	100		144,0	100		942,4	100		In marcia
21:00		5,3	85		0,8	85		0,0	73		4,6	85		0,25	100		20,0	85		0,3	85		0,5	85		10589,0	100		11,8	85		143,4	100		936,4	100		In marcia
21:30		2,1	78		0,6	78		0,0	100		3,9	78		0,24	100		46,3	78		0,3	78		0,0	78		1090												

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,9	100		0,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		107769,6	100		11,5	100		144,3	100		938,6	100		in Betrieb
01:00		5,7	100		0,4	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,0	100		107459,7	100		11,5	100		143,2	100		940,6	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		0,1	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		104565,7	100		11,8	100		143,5	100		935,0	100		in Betrieb
02:00		5,0	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		40,4	100		0,3	100		0,0	100		104071,6	100		11,8	100		143,6	100		930,6	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		0,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,1	100		108793,1	100		11,5	100		143,7	100		942,6	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		0,1	100		0,02	73		4,5	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		106476,4	100		11,7	100		143,7	100		937,8	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		0,0	100		0,06	100		4,4	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,0	100		108996,8	100		11,4	100		144,0	100		942,3	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		0,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		38,4	100		0,3	100		0,0	100		108228,3	100		11,5	100		143,9	100		938,6	100		in Betrieb
04:30		5,1	100		0,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		41,9	100		0,3	100		0,2	100		108981,1	100		11,5	100		144,2	100		942,0	100		in Betrieb
05:00		4,9	100		0,2	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		19,4	100		0,3	100		0,1	100		107597,4	100		11,6	100		143,3	100		942,8	100		in Betrieb
05:30		5,1	100		0,2	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		20,2	100		0,3	100		0,2	100		111999,8	100		11,2	100		143,5	100		955,1	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		17,2	100		0,3	100		0,0	100		109991,1	100		11,4	100		143,7	100		949,4	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		106224,8	100		11,7	100		143,1	100		934,4	100		in Betrieb
07:00		2,4	100		0,1	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		45,0	100		0,3	100		0,1	100		107806,4	100		11,6	100		143,6	100		932,9	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		40,3	100		0,3	100		0,3	100		108126,7	100		11,5	100		143,9	100		932,3	100		in Betrieb
08:00		5,9	100		0,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		33,8	100		0,3	100		0,2	100		110680,6	100		11,3	100		144,0	100		938,4	100		in Betrieb
08:30		6,5	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		109363,8	100		11,5	100		144,0	100		935,5	100		in Betrieb
09:00		6,2	85		0,2	85		0,0	73		5,0	85		0,25	100		22,2	85		0,3	85		0,1	85		109778,6	100		11,5	85		144,4	100		938,4	100		in Betrieb
09:30		3,6	78		0,6	78		0,0	100		5,0	78		0,25	100		16,8	78		0,3	78		0,4	78		108422,7	100		11,6	78		143,7	100		931,6	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,5	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,5	100		110803,5	100		11,4	100		144,2	100		938,0	100		in Betrieb
10:30		4,4	100		0,8	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		109845,2	100		11,6	100		144,4	100		935,3	100		in Betrieb
11:00		6,8	100		0,7	100		0,01	73		5,3	100		0,25	100		21,7	100		0,3	100		0,5	100		108501,5	100		11,7	100		144,4	100		929,4	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		0,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,5	100		109101,0	100		11,7	100		143,9	100		930,3	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		33,2	100		0,3	100		0,3	100		111585,2	100		11,4	100		144,0	100		947,0	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		44,1	100		0,3	100		0,4	100		108888,0	100		11,7	100		144,7	100		938,0	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		0,9	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		42,3	100		0,3	100		0,5	100		108427,3	100		11,6	100		144,4	100		928,5	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,4	100		105226,4	100		11,8	100		144,3	100		928,2	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		2,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		107206,5	100		11,6	100		143,4	100		937,0	100		in Betrieb
14:30		4,5	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,3	100		108947,1	100		11,4	100		143,4	100		941,0	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		1,2	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		106831,2	100		11,6	100		143,3	100		937,1	100		in Betrieb
15:30		5,5	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,4	100		109414,3	100		11,3	100		143,7	100		938,7	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		26,7	100		0,3	100		0,4	100		108524,0	100		11,5	100		143,7	100		944,3	100		in Betrieb
16:30		4,0	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,5	100		107672,6	100		11,6	100		143,7	100		938,7	100		in Betrieb
17:00		4,5	100		1,3	100		0,02	73		4,5	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,3	100		110469,8	100		11,3	100		144,0	100		947,5	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		37,7	100		0,3	100		0,4	100		110272,4	100		11,4	100		144,2	100		934,9	100		in Betrieb
18:00		5,1	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		106853,6	100		11,7	100		143,7	100		929,8	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,5	100		108723,9	100		11,6	100		143,9	100		932,5	100		in Betrieb
19:00		4,0	100		0,9	100		0,03	73		4,5	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		109433,5	100		11,5	100		144,0	100		940,8	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		0,9	100		0,03	100		4,2	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,4	100		109782,0	100		11,4	100		144,1	100		943,4	100		in Betrieb
20:00		4,5	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		32,5	100		0,3	100		0,3	100		107362,6	100		11,7	100		143,7	100		939,8	100		in Betrieb
20:30		4,5	100		0,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		110467,9	100		11,4	100		144,0	100		942,4	100		in Betrieb
21:00		5,3	85		0,8	85		0,0	73		4,6	85		0,25	100		20,0	85		0,3	85		0,5	85		10589,0	100		11,8	85		143,4	100		936,4	100		in Betrieb
21:30		2,1	78		0,6	78		0,0	100		3,9	78		0,24	100		46,3	78		0,3	78		0,0	78		1090												